



BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E. P.

AVISO

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: **Para publicação no «Boletim da República».**

SUMÁRIO

Conselho de Ministros:

Decreto n.º 23/2024:

Aprova o Regulamento de Protecção contra Incêndios em Edifícios e Recintos.

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 23/2024

de 22 de Abril

Havendo necessidade de definir as medidas de prevenção e combate a incêndios, com vista a criar condições para reduzir a probabilidade de ocorrências de incêndios, limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, nomeadamente, a propagação do fumo e gases de combustão, facilitar a evacuação e o salvamento de pessoas e bens e permitir a intervenção dos meios de socorro, ao abrigo do n.º 2 do artigo 7 da Lei n.º 7/2021, de 30 de Dezembro, o Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1. É aprovado o Regulamento de Protecção contra Incêndios em Edifícios e Recintos, em anexo ao presente Decreto e que dele é parte integrante.

Art. 2. São revogadas todas as normas que contrariem o presente Regulamento.

Art. 3. O presente Decreto entra em vigor 90 dias, a contar da data da publicação.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 20 de Fevereiro de 2024.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, *Adriano Afonso Maleiane*.

Regulamento de Protecção Contra Incêndios em Edifícios e Recintos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1

(Objecto)

O presente Regulamento estabelece as normas de protecção contra incêndios em edifícios e recintos.

ARTIGO 2

(Âmbito)

1. O presente Regulamento aplica-se a todos edifícios e recintos.

2. O presente Regulamento aplica-se, igualmente, aos órgãos e instituições da Administração Pública, pessoas singulares e colectivas, públicas e privadas, no território nacional, em matéria de protecção contra incêndios.

3. Nos edifícios com habitação, exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, os espaços interiores de cada habitação, onde apenas se aplicam as condições de segurança das instalações técnicas.

4. Quando o cumprimento das normas de protecção contra incêndios nos imóveis classificados se revele lesivo dos mesmos ou sejam de concretização manifestamente desproporcionada, são adoptadas as medidas de autoproteção adequadas, após parecer do Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP).

ARTIGO 3

(Definições)

1. As definições do presente Regulamento constam do glossário, em anexo, que dele é parte integrante.

2. São ainda parte integrante do presente Regulamento, os seguintes anexos:

- a) Anexo I - Classes de reacção ao fogo;
- b) Anexo II - Classes de resistência ao fogo;
- c) Anexo III - Categorias e factores do risco;
- d) Anexo IV - Elementos do projecto de Protecção Contra Incêndios em Edifícios e Recintos (PCIE);
- e) Anexo V - Fichas de segurança; e
- f) Anexo VI – Auto de notícia.

ARTIGO 4

(Entidades Reguladora e Inspectivas)

1. O Serviço Nacional de Salvação Pública é a entidade reguladora em matérias de protecção contra incêndios, cabendo-lhe regular, inspeccionar, fiscalizar, coordenar as actividades de protecção contra incêndios e emitir pareceres técnicos, bem como

assegurar a articulação dos Corpos de Bombeiros Municipais ou Autárquicos, em caso de incêndios ou de outros sinistros, nos termos da lei.

2. Ao SENSAP incumbe a realização da investigação e perícia objectiva de incêndios, certificação das condições de PCIE, nos termos previstos no presente Regulamento.

3. Aos Corpos de Bombeiros Municipais ou Autárquicos compete, fiscalizar, inspecionar e aprovar projectos em matérias de protecção contra incêndios, em utilizações-tipo de 1.^a categoria de risco, na respectiva área de jurisdição, sem prejuízo das competências do SENSAP.

4. No exercício da acção de fiscalização as entidades acima referidas, podem solicitar a colaboração das autoridades administrativas e policiais para impor o cumprimento de normas e determinações que por razões de segurança devam ter execução imediata, no âmbito de actos de gestão pública.

5. Em caso de impedimento de exercício das actividades previstas nos números 1 e 3, do presente artigo, o técnico actuante elabora um auto de notícia, de acordo com o modelo que consta do anexo VI, a ser assinado pelas partes e, em caso de recusa do responsável ou representante da utilização-tipo, o auto será assinado por dois técnicos da entidade fiscalizadora.

ARTIGO 5

(Princípios gerais)

A actividade de protecção contra incêndios em edifícios e recintos observa os princípios da legalidade, da solidariedade, universalidade e igualdade de tratamento, da eficiência e eficácia, da prevenção, participação e cooperação, da proporcionalidade e da preservação da vida humana, do ambiente e do património cultural.

ARTIGO 6

(Objectivos)

O presente Regulamento tem como objectivos:

- a) reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios;
- b) limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão;
- c) facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes em risco;
- d) permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro;
- e) permitir a participação das pessoas afectadas; e
- f) permitir a adequabilidade de meios de protecção contra incêndios.

CAPÍTULO II

Caracterização dos edifícios e recintos

ARTIGO 7

(Utilizações-tipo de edifícios e recintos)

1. Os edifícios e recintos classificam-se pelas seguintes utilizações-tipo:

- a) tipo I - habitacionais, corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados a habitação unifamiliar ou multifamiliar, incluindo os espaços comuns de acessos e as áreas não residenciais reservadas ao uso exclusivo dos residentes;
- b) tipo II - estacionamento, corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados exclusivamente à recolha

de veículos e seus reboques, fora da via pública, ou recintos delimitados ao ar livre, para o mesmo fim;

- c) tipo III - administrativos, corresponde a edifícios ou partes de edifícios onde se desenvolvem actividades administrativas, de atendimento ao público ou de serviços, nomeadamente, Escritórios, Repartições Públicas, Tribunais, Conservatórias, Balcões de Atendimento, Notários, Gabinetes de Profissionais Liberais, Espaços de Investigação não Dedicados ao Ensino, Postos de Forças de Segurança e de Socorro, excluindo as oficinas de reparação e manutenção;
- d) tipo IV - escolares, corresponde a edifícios ou partes de edifícios onde se ministram acções de educação, ensino e formação ou exerçam actividades lúdicas ou educativas para crianças, jovens e adultos, podendo ou não incluir espaços de repouso ou de dormida afectos aos participantes nessas acções e actividades, nomeadamente escolas de todos os níveis de ensino, creches, jardins-de-infância, centros de formação, centros de ocupação de tempos livres destinados a crianças, jovens e adultos e centros de juventude;
- e) tipo V - hospitalares e lares de idosos, corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados à execução de acções de diagnóstico ou à prestação de cuidados na área da saúde, com ou sem internamento, ao apoio a pessoas idosas ou com condicionalismos decorrentes de factores de natureza física ou psíquica, ou onde se desenvolvam actividades dedicadas a essas pessoas, nomeadamente hospitais, clínicas, consultórios, policlínicas, dispensários médicos, centros de saúde, de diagnóstico, de enfermagem, de hemodiálise ou de fisioterapia, laboratórios de análises clínicas, bem como lares, albergues, residências, centros de abrigo e centros de dia;
- f) tipo VI - espectáculos e reuniões públicas, corresponde a edifícios, partes de edifícios, recintos itinerantes, provisórios e ao ar livre que recebam público, destinados a espectáculos, reuniões públicas, exibição de meios audiovisuais, bailes, jogos, conferências, palestras, culto religioso e exposições, podendo ser, ou não, polivalentes e desenvolver as actividades referidas em regime não permanente, nomeadamente teatros, cineteatros, cinemas, praças de touros, circos, salas de jogo, salões de dança, discotecas, bares com música ao vivo, estúdios de gravação, auditórios, salas de conferências, salões de eventos, templos religiosos, pavilhões multiusos e locais de exposições não classificáveis na utilização-tipo X;
- g) tipo VII - hoteleiros e restauração, corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados ao alojamento temporário, de exercício de actividades de restauração e bebidas, em regime de ocupação exclusiva ou não, nomeadamente, empreendimentos turísticos, alojamento local, estabelecimentos de restauração ou de bebidas, dormitórios e, quando não inseridos num estabelecimento escolar, residências de estudantes e acampamento de férias, ficando excluídos deste tipo os parques de campismo e caravanismo, que são considerados espaços de utilização-tipo IX;
- h) tipo VIII - comerciais e gares, corresponde a edifícios ou partes de edifícios ocupados por estabelecimentos comerciais onde são expostos e vendidos materiais, produtos, equipamentos ou outros bens, destinados ao consumo no exterior do estabelecimento, ou ocupados

por gares destinados a aceder a meios de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo, incluindo as gares intermodais, constituindo espaço de interligação entre a via pública e esses meios de transporte, com excepção das plataformas de embarque ao ar livre;

- i) tipo IX - desportivos e de lazer, corresponde a edifícios, partes de edifícios e recintos, destinados a actividades desportivas e de lazer, nomeadamente estádios, picadeiros, hipódromos, velódromos, autódromos, motódromos, kartódromos, campos de jogos, parques de campismo e caravanismo, pavilhões desportivos, piscinas, parques aquáticos, pistas de patinagem, ginásios e saunas;
- j) tipo X - museus e galerias de arte, corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados à exibição de peças do património histórico e cultural ou a actividades de exibição, demonstração e divulgação de carácter científico, cultural ou técnico, nomeadamente museus, galerias de arte, oceanários, aquários, instalações de parques zoológicos ou botânicos, espaços de exposição destinados à divulgação científica e técnica, desde que não se enquadrem nas utilizações-tipo VI e IX;
- k) tipo XI - bibliotecas e arquivos, corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados a arquivo documental, podendo disponibilizar os documentos para consulta ou visualização no próprio local ou não, nomeadamente bibliotecas, mediatecas e arquivos;
- l) tipo XII - industriais, oficinas e armazéns, corresponde a edifícios, partes de edifícios ou recintos ao ar livre, destinados ao exercício de actividades industriais ou ao armazenamento de materiais, substâncias, produtos ou equipamentos, oficinas de reparação e todos os serviços auxiliares ou complementares destas actividades;
- m) tipo XIII - outros, corresponde a edifícios, partes de edifícios ou recintos ao ar livre, que não se enquadram em nenhuma das alíneas anteriores, do presente artigo.

2. Os edifícios e recintos, atendendo ao seu uso, podem ser de utilização exclusiva, quando integram uma única utilização-tipo, ou de utilização mista, quando integram diversas utilizações-tipo.

3. Os edifícios e recintos de utilização mista devem respeitar as condições técnicas gerais e específicas definidas para cada utilização-tipo.

4. Aos espaços integrados numa dada utilização-tipo, nas condições a seguir indicadas, aplicam-se as disposições gerais e as específicas da utilização-tipo onde se inserem, não sendo aplicáveis quaisquer outras:

- a) espaços onde se desenvolvam actividades administrativas, de arquivo documental e de armazenamento necessários ao funcionamento das entidades que exploram as utilizações-tipo IV a XII, desde que sejam geridos sob a sua responsabilidade, não estejam normalmente acessíveis ao público e cada um desses espaços não possua uma área bruta superior a:
 - i. 10 % da área bruta afectada às utilizações-tipo IV a VII, IX e XI;
 - ii. 20 % da área bruta afectada às utilizações-tipo VIII, X e XII.
- b) espaços de reunião, culto religioso, conferências e palestras, ou onde se possam ministrar acções de formação, desenvolver actividades desportivas ou de lazer e, ainda, os estabelecimentos de restauração e bebidas, desde que esses espaços sejam geridos sob a responsabilidade das entidades exploradoras

de utilizações-tipo III a XII e o seu efectivo não seja superior a 200 pessoas, em edifícios, ou a 1000 pessoas, ao ar livre; e

- c) espaços comerciais, oficinas, bibliotecas e de exposição, bem como os postos médicos, de socorros e de enfermagem, desde que sejam geridos sob a responsabilidade das entidades exploradoras de utilizações-tipo III a XII e possuam uma área útil não superior a 200 m².

ARTIGO 8

(Produtos de construção)

1. Constituem produtos de construção os materiais e elementos de construção, componentes isolados ou em módulos de sistemas pré-fabricados ou instalações, destinados a ser incorporados ou aplicados, de forma permanente, nos empreendimentos de construção.

2. A qualificação da reacção ao fogo dos materiais de construção e da resistência ao fogo padrão dos elementos de construção é feita de acordo com as normas internacionais.

3. As classes de desempenho de reacção ao fogo dos materiais de construção e a classificação de desempenho de resistência ao fogo padrão constam respectivamente dos anexos I e II do presente Regulamento, que dele fazem parte integrante.

ARTIGO 9

(Classificação dos locais de risco)

1. Todos os locais dos edifícios e dos recintos, com excepção dos espaços interiores de cada fogo, e das vias horizontais e verticais de evacuação, são classificados, de acordo com a natureza do risco, do seguinte modo:

- a) local de risco A – local que não apresenta riscos especiais, no qual se verifiquem simultaneamente as seguintes condições:
 - i. o efectivo total não exceda 100 pessoas;
 - ii. o efectivo de público não exceda 50 pessoas;
 - iii. mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um alarme;
 - iv. as actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não envolvam riscos agravados de incêndio.
- b) local de risco B – local acessível ao público ou ao pessoal afecto ao estabelecimento, com um efectivo total superior a 100 pessoas ou um efectivo de público superior a 50 pessoas, no qual se verifiquem simultaneamente as seguintes condições:
 - i. mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um alarme;
 - ii. as actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não envolvam riscos agravados de incêndio;
- c) local de risco C - local que apresenta riscos agravados de eclosão e de desenvolvimento de incêndio, quer devido às actividades nele desenvolvidas, quer às características dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, designadamente à carga de incêndio;
- d) local de risco D - local de um estabelecimento com permanência de pessoas acamadas ou destinado a receber crianças com idade inferior a seis anos ou

pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um alarme;

- e) local de risco E - local de um estabelecimento destinado a dormida, em que as pessoas não apresentem as limitações indicadas nos locais de risco D; e
- f) local de risco F - local que possua meios e sistemas essenciais à continuidade de actividades sociais relevantes, nomeadamente os centros nevrálgicos de comunicação, comando e controlo.

2. Quando o efectivo de um conjunto de locais de risco A, inseridos no mesmo compartimento corta-fogo ultrapassar os valores limite constantes da alínea b) do número anterior, esse conjunto é considerado um local de risco B.

3. Os locais de risco C, referidos na alínea c) do n.º 1, compreendem, designadamente:

- a) oficinas de manutenção e reparação onde se verifique qualquer das seguintes condições:
 - i. sejam destinadas a carpintaria;
 - ii. sejam utilizadas chamas abertas, aparelhos envolvendo projecção de faíscas ou elementos incandescentes em contacto com o ar associados à presença de materiais facilmente inflamáveis.
- b) farmácias, laboratórios, oficinas e outros locais onde sejam produzidos, depositados, armazenados ou manipulados líquidos inflamáveis em quantidade superior a 10 L;
- c) cozinhas em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para confecção de alimentos ou sua conservação, com potência total útil superior a 20 kW, com excepção das incluídas no interior das habitações;
- d) locais de confecção de alimentos que recorram a combustíveis sólidos;
- e) lavandarias e rouparias com área superior a 50 m² em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para lavagem, secagem ou engomagem, com potência total útil superior a 20 kW;
- f) instalações de frio para conservação cujos aparelhos possuam potência total útil superior a 70 kW;
- g) arquivos, depósitos, armazéns e arrecadações de produtos ou material diverso com volume superior a 100 m³;
- h) reprografias com área superior a 50 m²;
- i) locais de recolha de contentores ou de compactadores de lixo com capacidade total superior a 10 m³;
- j) locais afectos a serviços técnicos em que sejam instalados equipamentos eléctricos, electromecânicos ou térmicos com potência total superior a 70 kW, ou armazenados combustíveis;
- k) locais de pintura e aplicação de vernizes;
- l) centrais de incineração;
- m) locais cobertos de estacionamento de veículos com área compreendida entre 50 m² e 200 m², com excepção dos estacionamentos individuais, em edifícios destinados à utilização-tipo referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 7;
- n) outros locais que possuam uma densidade de carga de incêndio modificada superior a 1000 MJ/m² de área útil, associada à presença de materiais facilmente inflamáveis e, ainda, os que comportem riscos de explosão.

4. Os locais de risco D, referidos na alínea d) do n.º 1 do presente artigo, compreendem, designadamente:

- a) quartos nos locais afectos à utilização-tipo V ou grupos desses quartos e respectivas circulações horizontais exclusivas;

b) enfermarias ou grupos de enfermarias e respectivas circulações horizontais exclusivas;

c) salas de estar, de refeições e de outras actividades ou grupos dessas salas e respectivas circulações horizontais exclusivas, destinadas a pessoas idosas ou doentes em locais afectos à utilização-tipo V;

d) salas de dormida, de refeições e de outras actividades destinadas a crianças com idade inferior a 6 anos ou grupos dessas salas e respectivas circulações horizontais exclusivas, em locais afectos à utilização-tipo IV; e

e) locais destinados ao ensino especial de pessoa com deficiência.

5. Os locais de risco E, referidos na alínea e) do n.º 1 do presente artigo, compreendem, designadamente:

a) quartos nos locais afectos à utilização-tipo IV não considerados na alínea d) do número anterior ou grupos desses quartos e respectivas circulações horizontais exclusivas;

b) quartos e suítes em espaços afectos à utilização-tipo VII ou grupos desses espaços e respectivas circulações horizontais exclusivas;

c) espaços turísticos destinados a alojamento, incluindo os afectos a turismo do espaço rural e de natureza; e

d) camaratas ou grupos de camaratas e respectivas circulações horizontais exclusivas.

6. Os locais de risco F, referidos na alínea f) do n.º 1 do presente artigo, compreendem, nomeadamente:

a) centros de controlo de tráfego rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo;

b) centros de gestão, coordenação ou despacho de serviços de emergência, centros de operações de socorro e centros de orientação de doentes urgentes;

c) centros de comando e controlo de serviços públicos ou privados de distribuição de água, gás e energia eléctrica;

d) centrais de comunicações das redes públicas;

e) centros de processamento e armazenamento de dados informáticos de serviços públicos com interesse social; e

f) postos de segurança, definidos no presente Regulamento.

ARTIGO 10

(Restrições do uso em locais de risco)

1. A afectação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco B acessíveis a público devem respeitar as seguintes regras:

- a) situar-se em níveis próximos das saídas para o exterior; e
- b) caso se situe abaixo das saídas para o exterior, a diferença entre a cota de nível dessas saídas e a do pavimento do local não deve ser superior a 6 m.

2. Constituem excepção ao estabelecido no número anterior os seguintes locais de risco B:

- a) espaços em anfiteatro, onde a diferença de cotas pode corresponder à média ponderada das cotas de nível das saídas do anfiteatro, tomando como pesos as unidades de passagem de cada uma delas; e
- b) plataformas de embarque afectas à utilização-tipo VIII.

3. A afectação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco C, desde que os mesmos possuam volume superior a 600 m³, ou carga de incêndio modificada superior a 20000 MJ, ou potência instalada dos seus equipamentos eléctricos e electromecânicos superior a 250 kW, ou alimentados a gás superior a 70 kW, ou estejam destinados a pintura ou aplicação de vernizes em oficinas,

ou constituam locais de produção, depósito, armazenagem ou manipulação de líquidos inflamáveis em quantidade superior a 100 L, deve respeitar as seguintes regras:

- a) situar-se ao nível do plano de referência e na periferia do edifício;
- b) não comunicar directamente com locais de risco B, D, E ou F, nem com vias verticais que sirvam outros espaços do edifício, com excepção da comunicação entre espaços cénicos isoláveis e locais de risco B.

4. A afectação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco D e E deve assegurar que os mesmos se situem ao nível ou acima do piso de saída para local seguro no exterior.

ARTIGO 11

(Categorias e factores do risco)

1. As utilizações-tipo dos edifícios e recintos em matéria de risco de incêndio podem ser da 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a categorias, nos termos dos quadros I a X do anexo III e são consideradas respectivamente de risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito elevado.

2. São factores de risco:

- a) utilização-tipo I – altura da utilização-tipo e número de pisos abaixo do plano de referência, a que se refere o quadro I;
- b) utilização-tipo II – espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e a área bruta, a que se refere o quadro II;
- c) utilizações-tipo III e X – altura da utilização-tipo e efectivo, a que se referem os quadros III e VIII, respectivamente;
- d) utilizações-tipo IV, V e VII – altura da utilização-tipo, efectivo em locais de tipo D ou E e, para a 1.^a categoria, saída independente directa ao exterior de locais do tipo D ou E, ao nível do plano de referência, a que se referem os quadros IV e VI, respectivamente;
- e) utilizações-tipo VI e IX – espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e efectivo, a que se refere o quadro V;
- f) utilização-tipo VIII – altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e efectivo, a que se refere o quadro VII;
- g) utilização-tipo XI – altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência, efectivo e carga de incêndio, calculada com base no valor de densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o quadro IX; e
- h) utilização-tipo XII – espaço coberto ou ao ar livre, número de pisos abaixo do plano de referência e densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o quadro X.

3. O efectivo dos edifícios e recintos corresponde ao somatório dos efectivos de todos os seus espaços susceptíveis de ocupação, determinados de acordo com os critérios definidos no presente Regulamento.

4. A densidade de carga de incêndio modificada a que se referem as alíneas g) e h) do n.º 2 do presente artigo é determinada com base nos critérios técnicos definidos em despacho do Comandante Nacional do Serviço Nacional de Salvação Pública.

5. O Grau de perigo de incêndio corresponde ao menor ou maior perigo de incêndio numa parte ou na totalidade de edificação em função das matérias nela armazenadas, utilizadas ou processadas.

ARTIGO 12

(Classificação do risco)

1. A categoria de risco de cada uma das utilizações-tipo é a mais baixa que satisfaça integralmente os critérios indicados nos quadros constantes do anexo II ao presente Regulamento.

2. É atribuída a categoria de risco superior a uma dada utilização-tipo, sempre que for excedido um dos valores da classificação na categoria de risco.

3. Nas utilizações de tipo IV, onde não existam locais de risco D ou E, os limites máximos do efectivo das 2.^a e 3.^a categorias de risco podem aumentar em 50 %.

4. No caso de estabelecimentos com uma única utilização-tipo distribuída por vários edifícios independentes, a categoria de risco é atribuída a cada edifício e não ao seu conjunto.

5. Os edifícios e os recintos de utilização mista são classificados na categoria de risco mais elevada das respectivas utilizações-tipo, independentemente da área ocupada por cada uma dessas utilizações.

CAPÍTULO III

Condições de Protecção Contra Incêndios em Edifícios

ARTIGO 13

(Projectos e planos de Protecção Contra Incêndios em Edifícios)

1. A responsabilidade pela elaboração dos projectos de Protecção Contra Incêndios em Edifícios (PCIE) referentes a edifícios e recintos classificados na 2.^a, 3.^a e 4.^a categorias de risco, decorrentes da aplicação do presente Regulamento, tem de ser assumida exclusivamente por um arquitecto, reconhecido pela Ordem dos Arquitectos de Moçambique (OARQ) ou por um engenheiro civil, reconhecido pela Ordem dos Engenheiros de Moçambique (OEM), ou por técnico médio em construção civil e hidráulica, reconhecido pela entidade que superintende a área de construção civil, ou por um técnico com formação específica reconhecida pelo SENSAP, com certificação de especialização declarada para o efeito nos seguintes termos:

- a) o reconhecimento directo dos associados, propostos pelas respectivas associações profissionais, desde que comprovadamente possuam um mínimo de cinco anos de experiência profissional em Protecção Contra Incêndios em Edifícios; e
- b) o reconhecimento dos associados, propostos pelas respectivas associações profissionais, que tenham concluído com aproveitamento as necessárias acções de formação na área específica de Protecção Contra Incêndios em Edifícios, cujo conteúdo programático, formadores e carga horária tenham tido parecer do SENSAP e cada uma daquelas associações profissionais.

2. Os projectos de construção e remodelação referidos no número anterior do presente artigo devem ser submetidos ao SENSAP para efeitos de parecer, em matéria de protecção contra incêndios.

3. A responsabilidade pela elaboração dos planos de segurança internos referentes a edifícios e recintos classificados na 3.^a e 4.^a categorias de risco, constituídos pelos planos de prevenção, planos de emergência internos e registos de segurança, tem de ser assumida exclusivamente por técnicos associados das OARQ, OEM e/ou reconhecidos pelo SENSAP.

4. A responsabilidade pela elaboração dos planos de segurança internos referentes a edifícios e recintos classificados na 1.^a e 2.^a categorias de risco, constituídos pelos planos de prevenção, planos de emergência internos e registos de segurança, caso aplicável,

tem de ser assumida por técnico médio em construção civil e hidráulica, reconhecido pela entidade que superintende a área de construção civil.

5. Os planos de emergência internos referidos nos n.ºs 3 e 4, do presente artigo, são objectos de aprovação pelo SENSAP.

6. O SENSAP procede ao registo actualizado dos autores de projecto e planos de Protecção Contra Incêndios em Edifícios referidos nos números anteriores e publicita a lista dos mesmos na página *web* do SENSAP.

ARTIGO 14

(Operações urbanísticas)

1. Os procedimentos administrativos respeitantes a operações urbanísticas são instruídos com um projecto de especialidade de Protecção Contra Incêndios em Edifícios, com o conteúdo descrito no anexo IV ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante.

2. As operações urbanísticas das utilizações-tipo I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria de risco, são dispensadas da apresentação de projecto de especialidade de Protecção Contra Incêndios em Edifícios, o qual é substituído por uma ficha de segurança por cada utilização-tipo, conforme modelos aprovados pelo SENSAP, com o conteúdo descrito no anexo V ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante.

3. Nas operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública devem ser cumpridas as condições de Protecção Contra Incêndios em Edifícios e Recintos.

ARTIGO 15

(Inspeções e vistorias)

1. Os edifícios ou recintos e suas frações estão sujeitos a inspeções regulares, a realizar pelo SENSAP ou pelos Corpos de Bombeiros Municipais ou Autárquicos, para verificação das condições de protecção contra incêndios, aprovadas e da execução das medidas de autoproteção.

2. Compete ao Comando Nacional do SENSAP inspeccionar e vistoriar edifícios e recintos de 3.ª e 4.ª categorias de risco.

3. Compete aos Comandos Provinciais do SENSAP inspeccionar e vistoriar edifícios e recintos de 2.ª categoria de risco.

4. Compete aos Corpos de Bombeiros Municipais ou Autárquicos inspeccionar e vistoriar edifícios e recintos de 1.ª categoria de risco.

5. Exceptuam-se do disposto no número anterior os edifícios ou recintos e suas fracções das utilizações-tipo I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria de risco.

6. As inspeções regulares referidas no n.º 1 devem ser realizadas de três em três anos, no caso da 1.ª categoria de risco, de dois em dois anos, no caso da 2.ª categoria de risco e anualmente, para a 3.ª e 4.ª categorias de risco.

7. O SENSAP pode realizar análise de riscos de incêndios, inspeções extraordinárias por iniciativa institucional e vistorias a pedido das entidades responsáveis referidas nos números 3 e 4 do artigo 17 do presente Regulamento.

8. Compete às entidades referidas nos números 3 e 4 do artigo 17 do presente Regulamento, assegurar a regularização das condições que não estejam em conformidade com o presente Regulamento dentro dos prazos fixados nos relatórios das inspeções referidas nos números anteriores.

9. O SENSAP ou os Corpos de Bombeiros Municipais ou Autárquicos podem realizar vistorias a pedido das entidades responsáveis referidas nos números 3 e 4 do artigo 17 do presente Regulamento.

ARTIGO 16

(Comércio e instalação de equipamentos de Protecção Contra Incêndios em Edifícios e Recintos)

1. A actividade de comercialização, instalação e manutenção de produtos e equipamentos de protecção contra incêndios em edifícios e recintos é feita por entidades certificadas pelo SENSAP, sem prejuízo de outras licenças, autorizações ou habilitações previstas na lei para o exercício de determinada actividade.

2. São requisitos para a certificação:

- a) carta de manifestação de interesse dirigida ao SENSAP;
- b) alvará compatível com a actividade;
- c) cópia autenticada do bilhete de identidade ou passaporte do representante;
- d) certificados de formação específica do pessoal técnico, caso aplicável;
- e) planta arquitectónica da instalação; e
- f) lista dos equipamentos, caso aplicável.

CAPÍTULO IV

Aplicação e Manutenção das Condições de Protecção Contra Incêndios em Edifícios e Recintos

ARTIGO 17

(Aplicação e verificação das condições de protecção contra incêndios em edifícios e recintos)

1. Nos edifícios e recintos em fase de projecto e construção são responsáveis pela aplicação e verificação das condições de Protecção Contra Incêndios em Edifícios e Recintos:

- a) os autores e os coordenadores dos projectos de operações urbanísticas, no que respeita à elaboração, bem como às intervenções acessórias ou complementares, no decurso da execução da obra;
- b) a empresa ou a equipa eleita para a fiscalização da obra; e
- c) o director de obra e a equipa de fiscalização de obra, quanto à conformidade da execução da obra com o projecto aprovado.

2. Os autores dos projectos, os coordenadores dos projectos, o director de obra e a equipa de fiscalização de obra, referidos nas alíneas a) e c) do número anterior subscrevem termos de responsabilidade, de que conste, respectivamente, que na elaboração do projecto e na execução e verificação da obra em conformidade com o projecto aprovado, foram cumpridas as disposições de Protecção Contra Incêndios em Edifícios.

3. A manutenção das condições de protecção contra risco de incêndio aprovadas e a execução das medidas de autoproteção aplicáveis aos edifícios ou recintos destinados à utilização-tipo I referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 7, durante todo o ciclo de vida dos mesmos, é da responsabilidade dos respectivos proprietários, com excepção das suas partes comuns na propriedade horizontal, que são da responsabilidade do gestor do condomínio.

4. Durante todo o ciclo de vida dos edifícios ou recintos que não se integrem na utilização-tipo referida no número anterior, a responsabilidade pela manutenção das condições de protecção contra risco de incêndio aprovadas e a execução das medidas de autoproteção aplicáveis é das seguintes entidades:

- a) do proprietário, no caso do edifício ou recinto estar na sua posse;
- b) de quem detiver a exploração do edifício ou do recinto; e

- c) das entidades gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços comuns, espaços partilhados ou serviços colectivos, sendo a sua responsabilidade limitada aos mesmos.

ARTIGO 18

(Manutenção das condições exteriores de protecção contra incêndios em edifícios e recintos)

As entidades referidas nos números 3 e 4 do artigo anterior, são responsáveis pela manutenção das condições exteriores de Protecção Contra Incêndios em Edifícios e Recintos, nomeadamente, no que se refere às redes de hidrantes e às vias de acesso ou estacionamento dos veículos de socorro, nas condições previstas no presente Regulamento, quando as mesmas se situem no domínio privado.

CAPÍTULO V

Condições exteriores de segurança e acessibilidade

ARTIGO 19

(Condições de Segurança)

1. Os edifícios e os recintos devem ser servidos por vias de acesso adequadas a veículos de socorro em caso de incêndio, as quais, mesmo que estejam no domínio privado, devem possuir ligação permanente à rede viária pública e respeitar as exigências constantes dos artigos seguintes deste capítulo.

2. A volumetria dos edifícios, a resistência e a reacção ao fogo das suas coberturas, paredes exteriores e seus revestimentos, os vãos abertos nas fachadas e a distância de segurança entre eles, ou com outros vãos abertos de edifícios vizinhos, devem ser estabelecidos de forma a evitar a propagação do incêndio pelo exterior, no próprio edifício, ou entre este e outros edifícios vizinhos ou outros locais de risco.

3. Nas imediações dos edifícios e dos recintos deve existir disponibilidade de água para abastecimento dos veículos de socorro no combate a incêndio.

ARTIGO 20

(Vias de acesso aos edifícios com altura não superior a 9m e a recintos ao ar livre)

1. As vias de acesso devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro a uma distância não superior a 30 m de, pelo menos, uma das saídas do edifício que faça parte dos seus caminhos de evacuação.

2. Nos edifícios situados em centros urbanos, ou em locais onde a rede viária existente não possa ser corrigida de forma a satisfazer o disposto no número anterior, a distância máxima pode ser aumentada para 50 m.

3. Sem prejuízo de disposições mais gravosas, as vias de acesso devem possuir as seguintes características:

- 3,5 m de largura útil e 4 m de altura útil;
- 11 m de raio de curvatura mínimo, medido ao eixo;
- 15% de inclinação máxima; e
- capacidade para suportar um veículo com peso total 130 kN, correspondendo a 40 kN à carga do eixo dianteiro e 90 kN à do eixo traseiro.

4. Nas vias em impasse, com excepção das utilizações-tipo da 1.^a categoria de risco sem locais de risco D, a largura útil deve ser aumentada para 7 m ou, em alternativa, devem possuir uma rotunda ou entroncamento, que permita aos veículos de socorro não percorrerem mais de 30 m em marcha atrás para inverter o sentido de marcha.

5. No caso de espaços itinerantes, provisórios e recintos ao ar livre, as vias de acesso a partir da via pública, devem ser, no mínimo, em número e largura constantes do quadro I abaixo:

Quadro I

Vias de acesso a espaços itinerantes, provisórios e recintos ao ar livre

Categoria de risco	Número de vias	Largura útil das vias
1. ^a	Uma	3,5 m
2. ^a	Duas, tão afastadas quanto possível	3,5 m
3. ^a e 4. ^a	Duas, tão afastadas quanto possível	7,0 m

6. Nas situações a que se refere o número anterior, para além da salvaguarda do espaço necessário a equipamentos de suporte ou de fixação de elementos estruturais, deve ser previsto um corredor, mantido permanentemente livre para lançamento das operações de socorro, com as seguintes características:

- comprimento não inferior a metade do perímetro do recinto; e
- largura útil não inferior a 3,5m e altura útil mínima de 4m.

ARTIGO 21

(Vias de acesso a edifícios com altura superior a 9m)

1. Sem prejuízo de disposições mais gravosas, as vias de acesso de qualquer edifício com altura superior a 9 m devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro junto às fachadas, consideradas como obrigatoriamente acessíveis nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo seguinte, e possuir as seguintes características:

- 6m, ou 10 m se for em impasse, de largura útil;
- 5m de altura útil;
- 13m de raio de curvatura mínimo medido ao eixo;
- 10% de inclinação máxima; e
- capacidade para suportar um veículo de peso total 260 kN correspondendo 90 kN ao eixo dianteiro e 170 kN ao eixo traseiro.

2. O traçado das vias em impasse deve assegurar que os veículos de socorro não percorram mais de 20 metros em marcha atrás para inverter a marcha.

3. As vias de acesso devem, junto às fachadas acessíveis e a eixo com o acesso ao átrio de entrada, dispor de uma faixa de operação destinada ao estacionamento, manobra e operação de veículos de socorro onde, para além das condições impostas no número anterior, se deve garantir também que:

- a distância, medida em planta, entre o ponto mais saliente da fachada e o bordo da faixa de operação que lhe é mais próximo, esteja compreendida entre 3 e 10m;
- a largura mínima dessa faixa seja de 7m;
- todos os pontos de penetração na fachada fiquem incluídos entre os planos verticais tirados pelos extremos da faixa de operação, perpendicularmente ao seu eixo;
- o comprimento mínimo da faixa de operação, sem prejuízo do referido na alínea anterior, seja de 15m;
- a faixa tenha em toda a sua área a capacidade para resistir ao punçãoamento causado por uma força de 170 kN distribuída numa área circular com 20 cm de diâmetro; e

- f) a faixa se mantenha permanentemente livre de árvores, candeeiros, bancos e outros obstáculos que impeçam o acesso dos veículos de socorro e nela não seja permitido estacionar qualquer outro veículo.

4. Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em zonas edificadas onde a rede viária existente não possa ser corrigida de forma a satisfazer o disposto nos números anteriores, podem ser aceites outras características das vias de acesso, desde que devidamente fundamentadas e se garanta a operacionalidade dos meios de socorro.

ARTIGO 22

(Acessibilidade às fachadas)

1. As vias e as faixas referidas nos artigos 20 e 21, para além de permitirem o acesso ao edifício através das saídas de evacuação, servem também para facilitar o acesso às fachadas e a entrada directa dos bombeiros, em todos os níveis que os seus meios manuais ou mecânicos atinjam, através dos pontos de penetração existentes.

2. Os pontos de penetração podem ser constituídos por vãos de portas ou janelas, eventualmente ligados a terraços, varandas, sacadas ou galerias, desde que permitam o acesso a todos os pisos, situados a uma altura não superior a 50m, à razão mínima de um ponto de penetração por cada 800m² de área do piso, ou fracção, que servem e possuam abertura fácil a partir do exterior ou sejam facilmente destrutíveis pelos bombeiros.

3. Nos edifícios com altura inferior a 9m, quando os pontos de penetração forem constituídos por vãos de janela, o pano de peito não deve ter espessura superior a 0,3m numa extensão de 0,5m abaixo do peitoril, de forma a permitir o engate das escadas manuais de ganchos.

4. No caso de fachadas tipo cortina, envidraçadas ou outras, que apresentem uma continuidade na vertical e em que, para cumprimento do n.º 2 do presente artigo, sejam abertos vãos para funcionar exclusivamente como pontos de penetração, esses vãos devem possuir sinalização com uma das seguintes características, de forma a permitir a sua identificação pelos bombeiros a partir da via de acesso:

- sinalização óptica de acionamento automático, em caso de incêndio, de todos os vãos acessíveis;
- sinalização indelével na fachada, junto ao pavimento exterior, do nível de referência, indicando uma prumada cujos vãos sejam todos acessíveis.

5. Em qualquer caso, os pontos de penetração devem permitir atingir os caminhos horizontais de evacuação e as suas dimensões mínimas devem ser de 1,2 x 0,6m.

6. Todos os edifícios com altura superior a 9m devem possuir, no mínimo, uma fachada acessível.

7. Todos os edifícios com utilizações-tipo da 4.ª categoria de risco devem possuir, no mínimo, duas fachadas acessíveis.

8. Os pisos ou zonas de refúgio interiores devem possuir pontos de penetração e garantir o cumprimento do disposto nos números 2 a 5 do presente artigo.

CAPÍTULO VI

Limitações à propagação do incêndio pelo exterior

ARTIGO 23

(Paredes exteriores tradicionais)

1. Os troços de elementos de fachada de construção tradicional, compreendidos entre vãos situados em pisos sucessivos da mesma prumada, pertencentes a compartimentos corta-fogo distintos, devem ter uma altura superior a 1,1m.

2. Se entre esses vãos sobrepostos existirem elementos salientes tais como palas, galerias corridas, varandas ou bacias de sacada, prolongadas mais de 1m para cada um dos lados desses vãos, ou que sejam delimitadas lateralmente por guardas opacas, o valor de 1,1m corresponde à distância entre vãos sobrepostos somada com a do balanço desses elementos, desde que estes garantam a classe de resistência ao fogo padrão EI 60.

3. Nas zonas das fachadas em que existam diedros de abertura inferior a 135° do presente Regulamento, deve ser estabelecida de cada lado da aresta do diedro uma faixa vertical, garantindo a classe de resistência ao fogo padrão indicada a seguir, de acordo com a altura do edifício:

- altura não superior a 28m – EI 30; e
- altura superior a 28m – EI 60.

4. A largura das faixas referidas no número anterior não deve ser inferior à indicada a seguir, em função do ângulo de abertura do diedro:

- ângulo de abertura não superior a 100° – 1,5m; e
- ângulo de abertura superior a 100° e não superior a 135° – 1m.

5. As larguras das faixas referidas no número anterior devem ter valores duplos dos indicados, sempre que pelo menos uma das fachadas estiver afectada à utilização-tipo XII.

6. No caso de diedros entre corpos do edifício com alturas diferentes, a faixa estabelecida no corpo mais elevado deve ser prolongada por toda a sua altura, com um máximo exigível de 8 m acima da cobertura do corpo mais baixo.

7. As disposições dos números 3 a 6 não se aplicam nas zonas de fachadas avançadas ou recuadas, no máximo de 1m, do seu plano geral, nem nas zonas das fachadas pertencentes ao mesmo compartimento corta-fogo.

8. As paredes exteriores dos edifícios em confronto com outros devem:

- garantir, no mínimo, a classe de resistência ao fogo padrão EI 60 ou REI 60 e os vãos nelas praticados devem ser guarnecidos por elementos fixos E 30, sempre que a distância entre os edifícios, com excepção dos afectos à utilização-tipo XII, for inferior à indicada no quadro II abaixo:

Quadro II

Condições de protecção de vãos de fachadas em confronto

Altura do edifício «H»	Distância mínima entre as fachadas «L»
H ≤ 9 m	L < 4 m
H > 9 m	L < 8 m

- quando um dos edifícios possuir espaços afectos à utilização-tipo XII sem comunicações interiores comuns com outra utilização-tipo, pelo menos um dos edifícios deve respeitar as condições específicas da utilização-tipo XII, constantes do artigo 301.

9. Nos edifícios com mais de um piso em elevação, a classe de reacção ao fogo dos revestimentos exteriores aplicados directamente sobre as fachadas, dos elementos transparentes

das janelas e de outros vãos, da caixilharia e dos estores ou persianas exteriores, deve ser, de acordo com a altura do edifício, igual ou superior à indicada no quadro III abaixo:

Quadro III**Reacção ao fogo de revestimentos exteriores sobre fachadas, caixilharias e estores**

Altura «H»	Fachadas sem aberturas	Fachadas com aberturas	
	Revestimentos	Revestimentos e elementos transparentes	Caixilharia e estores ou persianas
H ≤ 28 m	D-s3 d1	C-s2 d0	D-s3 d0
H > 28 m	C-s3 d1	B-s2 d0	C-s3 d0

10. Nos edifícios com mais de um piso em elevação, a classe de reacção ao fogo dos elementos de revestimento descontínuos, fixados mecanicamente ao suporte e afastados das fachadas deixando uma caixa de ar, deve respeitar os valores indicados no quadro IV abaixo:

Quadro IV**Reacção ao fogo de elementos de revestimento exterior criando caixa de ar**

Elemento	Edifícios de pequena altura	Edifícios de média altura	Edifícios de altura superior a 28m
Estrutura de suporte do sistema de isolamento.	C-s2 d0	B-s2 d0	A2-s2 d0
Revestimento da superfície externa e das que confinam o espaço de ar ventilado	C-s2 d0	B-s2 d0	A2-s2 d0
Isolante térmico	D-s3 d0	B-s2 d0	A2-s2 d0

11. Nos edifícios com mais de um piso em elevação, a classe de reacção ao fogo dos sistemas compósitos para isolamento térmico exterior com revestimento sobre isolante (etics) e do material de isolamento térmico que integra esses sistemas deve ser, pelo menos, a indicada no quadro V abaixo:

Quadro V**Reacção ao fogo dos sistemas compósitos para isolamento térmico exterior com revestimento sobre isolante «etics» e o material de isolamento térmico**

Elementos	Edifícios de pequena altura	Edifícios de média altura	Edifícios com altura superior a 28m
Sistema completo	C-s3 d0	B-s3 d0	B-s2 d0
Isolante térmico	E-d2	E-d2	B-s2 d0

12. Os sistemas de revestimentos exteriores não tradicionais, distintos dos referidos nos números 10 e 11, devem ser sujeitos a uma apreciação técnica a efectuar pelo Instituto Nacional de Normalização de Qualidade (INNOQ) ou por entidade reconhecida pelo SENSAP.

ARTIGO 24**(Paredes exteriores não tradicionais)**

1. O disposto no n.º 3 do artigo anterior aplica-se a fachadas não tradicionais.

2. Nas fachadas cortina em vidro os requisitos impostos nos números 1 e 2 do artigo anterior podem ser atingidos pela utilização de elementos interiores de construção, como por exemplo laje completada por guarda contínua interior e selagem superior.

3. Nos casos previstos no número anterior, a distância entre a fachada e estes elementos interiores de proteção não deve ser superior a 0,2m.

4. Se no cumprimento dos números 2 e 3 do presente artigo forem utilizados sistemas complementares do tipo cortina de água que respeitem as disposições deste Regulamento, a resistência ao fogo padrão dos elementos referidos no n.º 2 do artigo anterior pode ser apenas de EI 30.

5. Todas as paredes exteriores não tradicionais, distintas das referidas nos números 2 e 3 do presente artigo, devem ser sujeitas a uma apreciação técnica a efectuar pelo Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM) ou por entidade reconhecida pelo SENSAP.

ARTIGO 25**(Paredes de empena)**

1. As paredes exteriores da empena devem garantir uma resistência ao fogo padrão da classe EI 60 para edifícios de altura inferior ou igual a 28m ou da classe EI 90 nas restantes situações, excepto se for exigível uma classe mais gravosa devido às utilizações-tipo do edifício.

2. As paredes de empena devem elevar-se acima das coberturas, quando estas não garantam a resistência ao fogo padrão estabelecida no n.º 4 do artigo seguinte, formando os designados «guarda-fogos» no mínimo de 0,6m.

ARTIGO 26

(Coberturas)

1. Com excepção dos edifícios apenas com um piso acima do plano de referência ou afectos à utilização-tipo I unifamiliar, as coberturas devem possuir acessos nas seguintes condições:

- a) através de todas as escadas protegidas com ligação directa ao plano de referência, para edifícios com altura superior a 28m; e
- b) a partir das circulações verticais comuns ou de circulações horizontais que com elas comuniquem, nos restantes edifícios, podendo esse acesso ser efectuado por alçapão.

2. As coberturas de edifícios com altura superior a 28m devem ser sempre em terraço acessível.

3. Nos terraços acessíveis indicados no número anterior não é permitido qualquer tipo de construção ou equipamento, com excepção dos necessários às instalações técnicas do edifício, desde que o espaço ocupado não ultrapasse 50 % da área útil do terraço.

4. Em edifícios com altura não superior a 28m, as coberturas devem ter uma guarda exterior em toda a sua periferia, com as alturas acima delas iguais às definidas para as paredes de empena no n.º 2 do artigo anterior, independentemente da existência ou não dos «guarda-fogos».

5. No caso de as guardas previstas no número anterior possuírem elementos de fixação metálicos ou de outro tipo, o espaçamento das aberturas deve ser igual ou inferior a 0,12m.

6. A existência de vãos em paredes exteriores sobranceiros a coberturas de outros edifícios ou de outros corpos do mesmo edifício só é permitida se os materiais de revestimento forem incombustíveis.

7. No caso de existirem na própria cobertura elementos envidraçados, do tipo clarabóia ou outros, tais elementos, se situados na faixa de 4m referida no número anterior, devem ser fixos e garantir uma classe de resistência ao fogo padrão EI 60 ou superior.

8. Os elementos da estrutura da cobertura, quando esta for em terraço, devem garantir no mínimo uma classe de resistência ao fogo padrão REI, com o escalão de tempo exigido para os elementos estruturais da utilização-tipo que serve. Nos restantes casos, em edifícios de média altura, considera-se suficiente que os elementos estruturais sejam constituídos com materiais da classe de reacção ao fogo A1 ou com madeira.

9. As disposições dos números 5 e 6 não se aplicam em caso de coberturas afectas à utilização-tipo XII, devendo respeitar-se as respectivas condições específicas.

10. Os materiais de revestimento das coberturas em terraço, sem prejuízo do indicado no n.º 5 do presente artigo, devem ter uma classe de reacção ao fogo mínima igual à indicada no quadro VI abaixo:

Quadro VI

Reacção ao fogo do revestimento das coberturas em terraço

Edifícios com altura até 28m	Edifícios com altura superior a 28m
EF _L	A2 _{FL} -s1

11. O revestimento exterior de coberturas inclinadas deve ser, no mínimo, da classe de reacção ao fogo C-s2d0.

12. Os elementos de obturação dos vãos praticados na cobertura para iluminação, ventilação ou outras finalidades, e situados fora da faixa indicada no n.º 5, devem ser constituídos por materiais da classe A1.

ARTIGO 27

(Zonas de segurança)

Sem prejuízo do estabelecido no isolamento entre utilizações tipo distintas, devem ser garantidas zonas de segurança:

- a) entre qualquer posto de abastecimento de combustíveis e edifícios ou recintos ao ar livre, que respeitarão as estabelecidas na regulamentação aplicável; e
- b) entre recintos itinerantes e outras edificações, em função da altura das mesmas, excepto se as paredes exteriores destas garantirem a classe de resistência ao fogo padrão EI 60 ou REI 60 e não possuírem vãos desprotegidos, respeitando o quadro VII abaixo:

Quadro VII

Afastamento mínimo entre recintos itinerantes, ou entre estes e outras edificações

Altura da edificação	Distância
H ≤ 9 m	L ≥ 4 m
H > 9 m	L ≥ 8 m

CAPÍTULO VII

Abastecimento dos meios de socorro

ARTIGO 28

(Disponibilidade de água)

1. O fornecimento de água para abastecimento dos veículos de socorro deve ser assegurado por hidrantes exteriores, alimentados pela rede de distribuição pública ou, excepcionalmente, por rede privada, na falta de condições daquela.

2. Os modelos dos hidrantes exteriores devem ser do tipo engate instantâneo.

3. Os marcos de incêndio devem ser instalados junto ao lancil dos passeios que marginam as vias de acesso de forma que, no mínimo, fiquem localizados a uma distância não superior a 50m de qualquer das saídas do edifício que façam parte dos caminhos de evacuação e das bocas de alimentação.

4. As bocas de incêndio devem ser instaladas, embutidas em caixa própria e devidamente protegidas e sinalizadas, nas paredes exteriores do edifício ou nos muros exteriores delimitadores do condomínio ou ainda sob os passeios, junto aos lancis.

5. Nas paredes exteriores do edifício ou nos muros exteriores delimitadores do condomínio, as bocas-de-incêndio devem ser instaladas a uma cota de nível entre 0,6m e 1,0m acima do pavimento, devendo prever-se uma por cada 15m de comprimento de parede, ou fração, quando esta exceder os 7,5m.

6. Os recintos itinerantes ou ao ar livre, com excepção dos da 1.ª categoria de risco, devem ser servidos por hidrantes exteriores, protegidos nos termos do n.º 4 do presente artigo e instalados junto às vias de acesso de forma que, no mínimo, fiquem localizados a uma distância não superior à indicada no quadro VIII abaixo:

Quadro VIII**Hidrantes exteriores em recintos itinerantes ou ao ar livre.**

Categorias de risco	Tipo de hidrante	Distância
2. ^a	Boca ou marco de incêndio	150 m
3. ^a e 4. ^a	Marco de incêndio	100 m

7. No caso de recintos itinerantes ou provisórios a implantar num mesmo local por períodos não superiores a seis meses, quando não existam hidrantes, nas condições do número anterior, ou não for possível a sua instalação atempada, é admissível o recurso a outro tipo de hidrante ou à permanência de um veículo de combate a incêndios do corpo de bombeiros local, equipado com a respectiva guarnição, durante o período de abertura do recinto ao público.

8. Se não existir rede pública de abastecimento de água, os hidrantes devem ser abastecidos através de depósito de rede de incêndios com capacidade não inferior a 60m³, elevado ou dotado de sistema de bombagem, garantindo um caudal mínimo de 20 l/s por cada hidrante, com um máximo de dois, à pressão dinâmica mínima de 150 kPa.

CAPÍTULO VIII**Condições Gerais de Comportamento ao Fogo, Isolamento e Protecção****ARTIGO 29****(Condições de segurança)**

1. Os elementos estruturais de um edifício devem garantir um determinado grau de estabilidade ao fogo.

2. Os edifícios e estabelecimentos devem conter o número de compartimentos corta-fogo necessários e suficientes para garantir a protecção de determinadas áreas, impedir a propagação do incêndio ou fraccionar a carga de incêndio.

3. As Utilizações-tipo diferentes, existentes no mesmo edifício, devem constituir compartimentos corta-fogo independentes, com as excepções previstas no presente Regulamento.

Utilizações-tipo	Categorias de risco				Função de elemento estrutural
	1. ^a	2. ^a	3. ^a	4. ^a	
I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X	R 30 REI 30	R 60 REI 60	R 90 REI 90	R 120 REI 12	Apenas suporte Compartimentação e suporte
II, XI e XII	R 60 REI 60	R 90 REI 90	R 120 REI 120	R 180 REI 180	Apenas suporte Compartimentação e suporte

2. Não são feitas exigências relativas à resistência ao fogo dos elementos estruturais nos seguintes casos:

- edifícios afectos à utilização-tipo I da 1.^a categoria de risco destinados a habitação unifamiliar;
- edifícios afectos exclusivamente a uma das utilizações-tipo III a XII da 1.^a categoria de risco, apenas com um piso; e
- edifícios para alojamento em parques de campismo, conforme estabelecido nas condições específicas da utilização-tipo IX.

4. A compartimentação corta-fogo deve ser obtida pelos elementos da construção, pavimentos e paredes que, para além da capacidade de suporte, garantam a estanquidade a chamas e gases quentes e o isolamento térmico durante um determinado tempo.

5. Os elementos referidos no número anterior devem ser contínuos, atravessando pisos ou tectos falsos.

6. Nos casos em que a capacidade de suporte não esteja em causa, são admitidos outros materiais, desde que homologados, complementados ou não por sistemas activos de protecção como, por exemplo, telas batidas por cortinas de água.

7. A passagem de canalizações ou condutas através dos elementos acima referidos, deve ser selada ou ter registo corta-fogo com características de resistência ao fogo padrão iguais aos elementos que atravessam, ou a metade desse tempo se passarem em ductos e desde que a porta de acesso ao ducto garanta, também, metade desse valor.

8. Estão excluídos da exigência do número anterior os ductos ou condutas em espaços exclusivamente afectos à utilização-tipo I, de 1.^a categoria de risco.

9. As vias de evacuação interiores protegidas devem constituir sempre compartimentos corta-fogo independentes.

10. As comunicações verticais não seláveis ao nível dos pisos, tais como condutas de lixo, coretes de gás, caixas de elevadores, devem constituir compartimentos corta-fogo.

11. Os locais de risco C e F, com as excepções previstas no presente Regulamento, devem ser compartimentos corta-fogo.

CAPÍTULO IX**Resistência ao fogo de elementos estruturais e incorporados****ARTIGO 30****(Resistência ao fogo de elementos estruturais)**

1. Os elementos estruturais de edifícios, de acordo com o seu tipo devem possuir uma resistência ao fogo que garanta as suas funções de suporte de cargas, de isolamento térmico e de estanquidade durante todas as fases de combate ao incêndio, incluindo o rescaldo, ou, em alternativa, possuir a resistência ao fogo padrão mínima indicada no quadro IX abaixo:

Quadro IX**Resistência ao fogo padrão mínima de elementos estruturais de edifícios**

3. Nas tendas, os espaços destinados ao público e os caminhos de evacuação devem ser protegidos por estrutura que garanta, em caso de colapso da cobertura, a manutenção de um volume suficiente à evacuação.

4. Nas estruturas insufláveis, deve ser previsto um espaço, junto a cada saída, protegido da ruína da estrutura, com as seguintes características:

- área não inferior a 10m² por Unidade de Passagem (UP) da saída; e
- altura não inferior à do vão de saída.

ARTIGO 31

(Resistência ao fogo de elementos incorporados em instalações)

1. As cablagens eléctrica e de fibra óptica e as de sistemas de energia ou sinal, bem como os seus acessórios, tubos e meios de protecção, que sirvam os sistemas de segurança ou sejam indispensáveis para o funcionamento de locais de risco F devem ficar embebidos, ou protegidos em ducto próprio ou, em alternativa, garantir as classes de resistência, P ou PH, com os respectivos escalões de tempo exigidos no presente Regulamento.

2. Constituem excepção ao disposto no número anterior os percursos de cablagem no interior de câmaras corta-fogo e de vias de evacuação protegidas, horizontais e verticais.

CAPÍTULO X

Compartimentação geral de fogo

ARTIGO 32

(Coexistência entre utilizações-tipo distintas)

1. Não é admitida a coexistência no mesmo edifício de uma utilização-tipo XII da 3.^a ou 4.^a categoria de risco, com outra utilização-tipo, da 2.^a à 4.^a categoria de risco, com as seguintes excepções:

- a) utilização-tipo II; e
- b) utilização-tipo I, da 1.^a categoria de risco, quando destinada a proprietários ou funcionários da respectiva entidade exploradora.

2. Nas situações distintas das referidas no número anterior, a coexistência num mesmo edifício de espaços ocupados por diferentes utilizações-tipo, deve satisfazer as seguintes condições:

- a) para efeitos de isolamento e protecção, os espaços ocupados por diferentes utilizações-tipo devem ser separados por paredes e pavimentos cuja resistência ao fogo padrão, EI ou REI, seja a mais gravosa das indicadas no quadro X abaixo:

Quadro X**Escalões de tempo da resistência ao fogo de elementos de isolamento e protecção entre utilizações-tipo distintas**

Utilizações-tipo	Categorias de risco			
	1. ^a	2. ^a	3. ^a	4. ^a
I, III a X	30	60	90	120
II, XI e XII	60	90	120	180

- b) quando comuniquem com vias de evacuação protegidas, devem ser delas separados por paredes e pavimentos

cuja resistência ao fogo padrão, EI ou REI, seja a mais gravosa das indicadas nos quadros X, XIX, XX e XXI;

- c) nas condições das alíneas anteriores, os vãos de comunicação entre espaços ocupados por diferentes utilizações-tipo ou com as vias de evacuação comuns, em função das utilizações-tipo em causa e da respectiva categoria de risco, devem adoptar as soluções mais exigentes das indicadas nos quadros XIX, XX e XXI, além das indicadas no quadro XI abaixo:

Quadro XI**Protecção de vãos de comunicação entre vias de evacuação protegidas e utilizações-tipo distintas**

Utilizações-tipo	Categorias de risco			
	1. ^a	2. ^a	3. ^a	4. ^a
I, III a X	E 15 C	E 30 C	EI 45 C	CCF
II, XI e XII	E 30 C	EI 45 C	CCF	CCF

- d) sempre que os espaços ocupados por diferentes utilizações-tipo estejam situados abaixo do plano de referência, servidos por via de evacuação enclausurada que não lhes seja exclusiva, esta deve ser protegida desses espaços por câmaras corta-fogo; e
- e) embora podendo coexistir no mesmo edifício, nas condições de isolamento e protecção estabelecidas na alínea a) do presente artigo, não são permitidas comunicações interiores comuns da utilização-tipo I da 2.^a, 3.^a e 4.^a categorias de risco com utilizações-tipo V e VII a XII, de qualquer categoria de risco.

3. Em edifícios que possuam espaços destinados a turismo do espaço rural, de natureza e de habitação, podem existir comunicações interiores comuns entre aqueles espaços e outros afectos à utilização-tipo I, desde que esta seja da 1.^a categoria de risco.

4. Os escalões de tempo da resistência ao fogo de elementos de isolamento e protecção de vãos de comunicação entre vias de evacuação protegidas entre utilizações-tipo distintas devem ser certificadas segundo as normas europeias ou equivalentes.

ARTIGO 33

(Compartimentação geral corta-fogo)

1. Nos espaços cobertos, os diversos pisos devem, em regra, constituir compartimentos corta-fogo diferentes, sem prejuízo das condições de isolamento e protecção referentes a locais de risco existentes nesses pisos.

2. Os compartimentos corta-fogo a que se refere o número anterior não devem ultrapassar as áreas máximas indicadas no quadro XII abaixo:

Quadro XII
Áreas máximas de compartimentação geral corta-fogo

Utilizações-tipo	Áreas máximas de compartimento corta-fogo	Observações
I, III, VI, VII, VIII, IX e X	1600 m ²	
II	6400 m ² 3200 m ²	Acima do plano de referência Abaixo do plano de referência
IV e V (exceto pisos com locais de risco D).	1600 m ²	
IV e V (pisos em locais de risco D).	800 m ²	
XI	800 m ² 400 m ²	Acima do plano de referência Abaixo do plano de referência
XII	As estabelecidas no artigo 302	

3. Constituem excepção ao estabelecido no n.º 1, os espaços afectos à utilização-tipo I da 1.ª categoria de risco.

4. Constituem excepção ao estabelecido nos números 1 e 2 do presente artigo, os espaços afectos às utilizações-tipo a seguir indicadas, em edifícios de pequena altura, nos quais se admite que três pisos possam constituir um só compartimento corta-fogo, desde que a área útil total desses pisos não ultrapasse os valores máximos indicados no n.º 2 do presente artigo e nenhum deles ultrapasse 800m², nem se situe mais do que um piso abaixo do plano de referência:

- a) utilizações-tipo III, VII e VIII; e
- b) utilizações-tipo IV e V, com locais de risco D, apenas no piso do plano de referência.

5. Mediante justificação fundamentada, é admissível que as áreas máximas de compartimento corta-fogo constantes do n.º 2 do presente artigo possam ser ampliadas, desde que sejam protegidas por sistema de controlo de fumo cumprindo as disposições deste regulamento e garantam uma altura livre de fumo não inferior a 4 m, medida a partir do ponto do pavimento de maior cota ocupado por pessoas, nos espaços amplos cobertos:

- a) afectos à utilização-tipo VIII, nos termos constantes do capítulo XLIX; e
- b) afectos às utilizações-tipo VI, IX e X.

6. Com excepção dos espaços afectos à utilização-tipo I e locais de risco D, as áreas máximas úteis admissíveis para os compartimentos corta-fogo, quando os edifícios ou estabelecimentos são protegidos por uma rede de extinção automática de incêndio por água com cobertura total, sem que tal corresponda a uma exigência explícita do presente Regulamento, podem ser consideradas com os valores máximos duplos dos indicados nos números anteriores.

7. Sem prejuízo de condições de resistência ao fogo mais gravosas constantes deste Regulamento, os compartimentos corta-fogo a que se refere este artigo devem ser isolados por elementos de construção com uma classe de resistência EI ou REI, com um escalão de tempo mínimo de 30 minutos para as utilizações-tipo I e III a X e de 60 minutos para as restantes utilizações-tipo, dispondo no mínimo de vãos com classe de resistência ao fogo padrão de E 30.

8. Admite-se, como excepção ao número anterior, a dispensa de elementos fixos resistentes ao fogo para protecção de interligações entre pisos sobrepostos efectuadas através de

rampas, escadas rolantes, pátio interior coberto aberto ou qualquer outro acesso que não constitua via de evacuação, desde que sejam verificadas cumulativamente as seguintes condições:

- a) os compartimentos corta-fogo a ligar, por piso, não ultrapassem as áreas máximas constantes do n.º 2 do presente artigo; e
- b) nesses pisos não existam fogos de habitação, nem locais de risco D ou E;
- c) o controlo de fumo se faça obrigatoriamente por hierarquia de pressões nas condições deste Regulamento.

9. Nas situações previstas no n.º 3 do artigo 30 os compartimentos corta-fogo podem ser isolados por elementos de construção com uma classe de resistência ao fogo padrão mínima de EI 30 ou REI 30.

ARTIGO 34

(Isolamento e protecção de pátios interiores)

1. Sem prejuízo do referido no artigo anterior, são permitidos os espaços livres interiores, designados por pátios interiores ou poços de luz, desde que:

- a) as suas dimensões em planta permitam inscrever um cilindro dimensionado em função da altura do pátio H, expressa em metro, cujo diâmetro seja igual ou superior a:
 - i. H, para $H \leq 7\text{m}$, com um mínimo de 4m;
 - ii. $\sqrt{7H}$, para $H > 7\text{m}$.
- b) as paredes do edifício que confinem com esse pátio, cumpram as condições de limitação de propagação do fogo estabelecidas no artigo 23;
- c) no caso de pátios cobertos, todos os revestimentos interiores sejam, pelo menos, da classe de reacção ao fogo A2-s1d0, para tectos e paredes, e da classe CFL-s2 para os revestimentos de piso; e
- d) a envolvente de pátios interiores cobertos e fechados que os separe de locais do tipo D ou E ou de caminhos de evacuação horizontais que sirvam locais de risco D, tenham resistência ao fogo padrão da classe EI 30 ou superior.

2. A protecção da envolvente referida na alínea d) do número anterior, no caso de caminhos de evacuação que sirvam locais de risco E, sobranceiros a pátios, pode ser garantida apenas por meios activos de controlo de fumo complementados por painéis de cantonamento ou por telas accionadas por detecção automática, a localizar nessa envolvente.

CAPÍTULO XI

Isolamento e protecção de locais de risco

ARTIGO 35

(Isolamento e protecção dos locais de risco B)

Os locais de risco B devem ser separados dos locais adjacentes por elementos da construção que garantam, pelo menos, as classes de resistência ao fogo padrão indicadas no quadro XIII abaixo:

Quadro XIII**Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco B.**

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 30
Pavimentos e paredes resistentes	REI 30
Portas	E 15 C

ARTIGO 36

(Isolamento e protecção dos locais de risco C)

1. Os locais de risco C devem em regra ser separados dos espaços adjacentes por elementos da construção que garantam, pelo menos, as classes de resistência ao fogo padrão indicadas no quadro XIV abaixo:

Quadro XIV**Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco C.**

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 60
Pavimentos e paredes resistentes	REI 60
Portas	E 30 C

2. No caso de cozinhas ligadas a salas de refeições, é permitido que apenas os pavimentos, as paredes e as portas na envolvente do conjunto satisfaçam as condições requeridas no número anterior, desde que sejam observadas as disposições de controlo de fumo aplicáveis.

3. No caso dos locais técnicos e de risco agravado, ou seja, possuam volume superior a 600m³, ou carga de incêndio modificada superior a 20000MJ, ou potência instalada dos seus equipamentos eléctricos e electromecânicos superior a 250 kW, ou alimentados a gás superior a 70 kW, ou serem locais de pintura ou aplicação de vernizes em oficinas, ou constituírem locais de produção, depósito, armazenagem ou manipulação de líquidos inflamáveis em quantidade superior a 100 l, deve respeitar as regras seguintes:

- situar-se ao nível do plano de referência e na periferia do edifício; e
- não comunicar directamente com locais de risco B, D, E ou F, nem com vias verticais que sirvam outros espaços do edifício, com excepção da comunicação entre espaços cénicos isoláveis e locais de risco B.

4. Os locais previstos no número anterior devem garantir as classes de resistência ao fogo padrão mínima indicadas no quadro XV abaixo:

Quadro XV**Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco C agravado.**

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 90
Pavimentos e paredes resistentes	REI 90
Portas	E 45 C

5. Nos recintos alojados em tendas ou em estruturas insufláveis é, em geral, interdito o estabelecimento de locais de risco C, os quais devem ser dispostos no exterior, a uma distância não inferior a 5 m da sua envolvente.

6. Os locais de risco C a que se refere o número anterior, bem como os existentes nos recintos ao ar livre, devem respeitar as disposições de isolamento e protecção constantes dos números 1 e 2 do presente artigo.

7. As portas de acesso aos locais referidos no número anterior podem, no entanto, exibir uma resistência ao fogo apenas da classe E 30 C, quando se encontrem a uma distância superior a 5 m de locais acessíveis a público ou de caminhos de evacuação.

ARTIGO 37

(Isolamento e protecção dos locais de risco D)

1. Os locais de risco D devem ser separados dos locais adjacentes por elementos da construção que garantam, pelo menos, as classes de resistência ao fogo padrão indicadas no quadro XVI abaixo:

Quadro XVI**Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco D.**

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 60
Pavimentos e paredes resistentes	REI 60
Portas	E 30 C

2. Os locais acima referidos, que tenham área útil superior a 400m², devem também ser subcompartimentados por elementos da classe de resistência ao fogo padrão estabelecidas no número anterior, tornando possível a evacuação horizontal dos ocupantes por transferência de um para o outro dos subcompartimentos.

ARTIGO 38

(Isolamento e protecção dos locais de risco E)

Os locais de risco E devem ser separados dos locais adjacentes por elementos de construção, pelo menos, das classes de resistência ao fogo padrão indicadas no quadro XVII abaixo:

Quadro XVII**Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco E.**

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 30
Pavimentos e paredes resistentes	REI 30
Portas	E 15 C

ARTIGO 39

(Isolamento e protecção dos locais de risco F)

Os locais de risco F devem ser separados dos espaços adjacentes por elementos da construção que garantam, pelo menos, as classes de resistência ao fogo padrão indicadas no quadro XVIII abaixo:

Quadro XVIII

Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de locais de risco F

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 90
Pavimentos e paredes resistentes	REI 90
Portas	E 45 C

CAPÍTULO XII

Isolamento e protecção das vias de evacuação

ARTIGO 40

(Protecção das vias horizontais de evacuação)

1. É obrigatória a protecção para as seguintes vias horizontais de evacuação:
- a) vias, incluindo átrios, integradas nas comunicações comuns a diversas fracções ou utilizações-tipo da 3.ª e 4.ª categorias de risco ou quando o seu comprimento exceda 30m;

b) vias cujo comprimento seja superior a 10 m, compreendidas em pisos com uma altura acima do plano de referência superior a 28m ou em pisos abaixo daquele plano;

c) vias incluídas nos caminhos horizontais de evacuação de locais de risco B, nos casos em que esses locais não disponham de vias alternativas;

d) vias incluídas nos caminhos horizontais de evacuação de locais de risco D;

e) vias, ou troços de via, em impasse com comprimento superior a 10m, excepto se todos os locais dispuserem de saídas para outras vias de evacuação; e

f) galerias fechadas de ligação entre edifícios independentes ou entre corpos do mesmo edifício.
2. Quando interiores, de acordo com a altura do edifício em que se situem, as vias horizontais de evacuação referidas no número

anterior, que não dêem acesso directo a locais de risco C, D, E ou F, devem ser separadas dos restantes espaços do piso por paredes e portas da classe de resistência ao fogo padrão mínima indicada no quadro XIX abaixo:

Quadro XIX

Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de vias horizontais de evacuação interiores protegidas

Altura	Paredes não resistentes	Paredes resistentes	Portas
Pequena	EI 30	REI 30	E 15 C
Média ou grande	EI 60	REI 60	E 30 C
Muito grande	EI 90	REI 90	E 45 C

3. As vias horizontais de evacuação interiores que dêem acesso directo a locais de risco D ou E devem ser separadas dos restantes espaços do piso por paredes e portas cuja classe de resistência ao fogo padrão seja a maior das constantes dos quadros XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, conforme os locais de risco em causa.

ARTIGO 41

(Protecção das vias verticais de evacuação)

1. É obrigatória a protecção para todas as vias verticais de evacuação, excepto nos casos em que:
- a) sirvam em exclusivo espaços afectos à utilização-tipo I da 1.ª categoria de risco;

b) sirvam em exclusivo espaços afectos às utilizações-tipo referidas no n.º 4 do artigo 33; e

c) consistam em escadas que interligam níveis diferentes no interior de um mesmo compartimento corta-fogo.
2. As vias verticais de evacuação para as quais se obriga a protecção, enclausuradas ou ao ar livre, devem ser separadas dos restantes espaços por paredes e pavimentos apresentando classe de resistência ao fogo com um escalão de tempo não inferior ao exigido para os elementos estruturais do edifício, conforme o artigo 30.
3. Os acessos às vias referidas nos números anteriores devem ser protegidos nas condições indicadas nos seguintes quadros, em função da altura do edifício e do tipo de via, respectivamente:
- a) para o piso de saída, no quadro XX abaixo:

Quadro XX

Protecção dos acessos a vias de evacuação verticais protegidas localizados no piso de saída para o exterior

Saídas de vias enclausuradas	Via acima do plano de referência		Via abaixo do plano de referência
	Altura do piso mais elevado «H»		
	H ≤ 28 m	H > 28 m	
Directa ao exterior	Sem exigências	Sem exigências	Sem exigências
Em átrio com acesso directo ao exterior e sem ligação a outros espaços interiores com excepção de caixas de elevadores protegidas.	Sem exigências	Portas E 30 C	Portas E 30 C
Restantes situações	Portas E 30 C	Portas EI 60 C	Portas E 30 C

b) Para os restantes pisos no quadro XXI abaixo:

Quadro XXI

Protecção dos acessos a vias de evacuação verticais protegidas não localizados no piso de saída para o exterior

Tipo de via	Acesso	Via acima do plano de referência		Via abaixo do plano de referência
		Altura do piso mais elevado «H»		
		H ≤ 28 m	H > 28 m	
Enclausurada	Do interior Do exterior	Portas E 30 C Portas E 15 C	Câmaras corta-fogo Portas E 15 C	Câmaras corta-fogo Portas E 15 C
Ao ar livre	Do interior Do exterior	Portas E 30 C Sem exigências	Portas E 60 C Sem exigências	Portas E 30 C Sem exigências

4. As vias que servem pisos abaixo do plano de referência e dão acesso directo ao exterior não necessitam de protecção por câmaras corta-fogo.

ARTIGO 42

(Isolamento de outras circulações verticais)

1. As circulações verticais interiores que não constituam vias de evacuação devem, de acordo com a altura do edifício em que se situem, ser separadas dos restantes espaços por paredes e portas da classe de resistência ao fogo padrão indicadas no quadro XXII abaixo:

Quadro XXII

Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de circulações verticais que não constituem vias de evacuação

Altura	Paredes não resistentes	Paredes resistentes	Portas
Pequena ou média	EI 30	REI 30	E 15 C
Grande ou muito grande	EI 60	REI 60	E 30 C

2. No caso de escadas mecânicas ou tapetes rolantes não incluídos nas vias verticais de evacuação, o isolamento pode ser realizado por obturadores de accionamento automático em caso de incêndio.

3. Junto das escadas mecânicas ou dos tapetes rolantes deve ser afixado sinal com a inscrição «Em caso de incêndio não utilize este caminho» ou com pictograma equivalente.

ARTIGO 43

(Isolamento e Protecção das Caixas dos Elevadores)

1. As paredes e portas de patamar de isolamento das caixas de elevadores ou de baterias de elevadores devem cumprir as seguintes condições:

- garantir o disposto no n.º 1 do artigo anterior relativamente às classes de resistência ao fogo padrão até ao limite de altura de 28m do edifício que servem, desde que o piso servido de menor cota seja o imediatamente abaixo do plano de referência; e
- dispor de paredes das classes de resistência padrão EI ou REI 60 e portas de patamar E 30, quando sirvam mais do que um piso abaixo do plano de referência.

2. Nos pisos abaixo do plano de referência, os acessos aos elevadores que sirvam espaços afectos à utilização-tipo II devem

ainda ser protegidos por uma câmara corta-fogo, que pode ser comum à da caixa da escada prevista no quadro XXI.

3. As portas de patamar são obrigatoriamente de funcionamento automático.

4. Nos edifícios com altura superior a 28m os elevadores podem comunicar directamente com as circulações horizontais comuns desde que satisfeitas as condições expressas no n.º 1, com exceção dos prioritários de bombeiros que devem ser servidos por um átrio com acesso directo à câmara corta-fogo que protege a escada e contém os meios de combate a incêndio.

CAPÍTULO XIII

Isolamento e protecção de canalizações e condutas

ARTIGO 44

(Meios de isolamento)

O isolamento das condutas e das canalizações dos edifícios pode ser obtido por:

- alojamento em ductos;
- atribuição de resistência ao fogo às próprias canalizações ou condutas; e
- instalação de dispositivos no interior das condutas para obturação automática em caso de incêndio.

ARTIGO 45

(Condições de isolamento)

1. Com excepção das condutas de ventilação e tratamento de ar, devem ser alojadas em ductos as canalizações e as condutas que:

- estejam situadas em edifícios de grande altura e atravessem pavimentos ou paredes de compartimentação corta-fogo; e
- possuam diâmetro nominal superior a 315mm ou secção equivalente.

2. As canalizações e as condutas não abrangidas pelo disposto no número anterior devem ser isoladas de acordo com as disposições dos números seguintes.

3. Devem ser dotadas de meios de isolamento que garantam a classe de resistência ao fogo padrão exigida para os elementos atravessados:

- as condutas ou canalizações com diâmetro nominal superior a 75mm, ou secção equivalente, que atravessem paredes ou pavimentos de compartimentação corta-fogo ou de separação entre locais ocupados por entidades distintas;

b) as condutas que conduzam efluentes de combustão provenientes de grupos geradores, centrais térmicas, cozinhas e aparelhos de aquecimento autónomos.

4. As exigências expressas na alínea a) do número anterior são consideradas satisfeitas nos seguintes casos:

- a) condutas metálicas com ponto de fusão superior a 850 °C; e
- b) condutas de PVC da classe B com diâmetro nominal não superior a 125mm, desde que dotadas de anéis de selagem nos atravessamentos, que garantam a classe de resistência ao fogo padrão exigida para os elementos atravessados.

5. As canalizações e as condutas com diâmetro nominal superior a 125mm, ou secção equivalente, com percursos no interior de locais de risco C devem, naqueles percursos, ser dotadas de meios de isolamento nas condições do n.º 3 do presente artigo.

6. As adufas, os ramais de descarga e os tubos de queda das condutas de evacuação de lixo, devem ser estanques, construídos com materiais da classe A1 e garantir a classe de resistência ao fogo padrão EI 60 i↔o.

7. As condutas das instalações de controlo de fumo em caso de incêndio devem satisfazer as disposições dos capítulos XXVIII a XXXIX.

8. As exigências de resistência ao fogo expressas nos números anteriores podem ser asseguradas apenas nos pontos de atravessamento das paredes ou dos pavimentos no caso de condutas isoláveis por meio de dispositivos de obturação automática em caso de incêndio.

ARTIGO 46

(Características dos ductos)

1. Os ductos com secção superior a 0,2m² devem ser construídos com materiais da classe A1.

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os ductos devem, sempre que possível, ser seccionados por septos constituídos por materiais da classe A1 nos pontos de atravessamento de paredes e pavimentos de compartimentação corta-fogo ou de isolamento entre locais ocupados por entidades distintas.

3. Nos ductos destinados a alojar canalizações de líquidos e gases combustíveis:

- a) não é permitido qualquer seccionamento; e
- b) os troços verticais devem dispor de aberturas permanentes de comunicação com o exterior do edifício com área não inferior a 0,1m², situadas uma na base do ducto, acima do nível do terreno circundante, e outra no topo, ao nível da cobertura.

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 29, as portas de acesso devem ser da classe de resistência ao fogo padrão E 30 C, se a altura do edifício for menor ou igual a 28m, ou E 60 C, nas restantes situações.

ARTIGO 47

(Dispositivos de obturação automática)

O accionamento dos dispositivos no interior das condutas para obturação automática em caso de incêndio deve ser comandado por meio de dispositivos de detecção automática de incêndio, duplicados por dispositivos manuais.

ARTIGO 48

(Campo de aplicação)

1. As matérias sobre os meios de isolamento, condições de isolamento, características de ductos e dispositivos de obturação automática, dispostas nos artigos anteriores, são aplicáveis às canalizações eléctricas, de esgotos, de gases, incluindo as de ar comprimido e de vácuo, bem como a condutas de ventilação, de tratamento de ar, de evacuação de efluentes de combustão, de desenfumagem e de evacuação de lixos, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo.

2. São aplicáveis as disposições específicas do presente Regulamento relativas às instalações a que respeitam, sempre que sirvam locais de risco C ou os edifícios ultrapassem a altura de 9m ou possuam locais de risco D ou E.

3. O disposto no presente artigo não se aplica aos ductos ou condutas em espaços exclusivamente afectos à utilização-tipo I, nas condições referidas no n.º 7 do artigo 29.

CAPÍTULO XIV

Protecção de vãos interiores

ARTIGO 49

(Resistência ao fogo de portas)

A classe de resistência ao fogo padrão, EI ou E, das portas que, nos vãos abertos, isolam os compartimentos corta-fogo, deve ter um escalão de tempo igual a metade da parede em que se inserem, excepto nos casos particulares referidos no presente Regulamento.

ARTIGO 50

(Isolamento e protecção através de câmaras corta-fogo)

1. As câmaras corta-fogo devem ser separadas dos restantes espaços do edifício por elementos de construção que garantam as classes de resistência ao fogo padrão:

- a) EI 60 para as paredes não resistentes;
- b) REI 60 para os pavimentos e para as paredes resistentes; e
- c) E 30 C para as portas.

2. As câmaras corta-fogo devem dispor de meios de controlo de fumo nos termos do presente regulamento.

3. Na câmara corta-fogo não podem existir:

- a) ductos para canalizações, lixos ou para qualquer outro fim;
- b) quaisquer acessos a ductos;
- c) quaisquer canalizações de gases combustíveis ou comburentes ou de líquidos combustíveis;
- d) instalações eléctricas; e
- e) quaisquer objectos ou equipamentos, com excepção de extintores portáteis ou bocas-de-incêndio e respectiva sinalização.

4. Constituem excepção ao estabelecido na alínea d) do número anterior as instalações eléctricas que sejam necessárias à iluminação, detecção de incêndios e comando de sistemas ou dispositivos de segurança das câmaras corta-fogo, ou de comunicações em tensão reduzida.

5. Nas câmaras corta-fogo é ainda permitida a existência de canalizações de água destinadas ao combate a incêndios.

6. Nas faces exteriores das portas das câmaras deve ser afixado sinal com a inscrição «Câmara corta-fogo. Manter esta porta fechada» ou com pictograma equivalente.

ARTIGO 51

(Dispositivos de fecho e retenção das portas resistentes ao fogo)

1. As portas resistentes ao fogo de acesso ou integradas em caminhos de evacuação devem ser sempre providas de dispositivos de fecho que as reconduzam automaticamente, por meios mecânicos, à posição fechada.

2. As portas resistentes ao fogo, que por razões de exploração devam ser mantidas abertas, devem ser providas de dispositivos de retenção que as conservem normalmente naquela posição e que, em caso de incêndio, as libertem automaticamente, provocando o seu fecho por acção do dispositivo referido no número anterior, devendo ser dotadas de dispositivo selector de fecho se forem de rebater com duas folhas.

3. As portas das câmaras corta-fogo ou de acesso a vias verticais de evacuação não podem ser mantidas em situação normal na posição aberta.

4. Nas portas equipadas com dispositivos de retenção, referidas no n.º 2 do presente artigo, deve ser afixado, na face aparente quando abertas, sinal com a inscrição: «Porta corta-fogo. Não colocar obstáculos que impeçam o fecho» ou com pictograma equivalente.

ARTIGO 52

(Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento)

As portinholas de acesso a ductos de isolamento de canalizações ou condutas devem ser munidas

de dispositivos que permitam mantê-las fechadas, garantindo a classificação C.

CAPÍTULO XV

Reacção ao fogo

ARTIGO 53

(Aplicação dos materiais de construção de edifícios e recintos)

1. A classificação de reacção ao fogo dos materiais de construção de edifícios e recintos, nos termos do presente Regulamento, aplica-se aos revestimentos de vias de evacuação e câmaras corta-fogo, de locais de risco e de comunicações verticais, como caixas de elevadores, condutas e ductos, bem como a materiais de construção e revestimento de elementos de decoração e mobiliário fixo.

2. Estão isentos da aplicação destas medidas os espaços da utilização-tipo I classificados na 1.ª categoria de risco.

ARTIGO 54

(Vias de evacuação horizontais, verticais e câmaras corta-fogo)

1. As classes mínimas de reacção ao fogo dos materiais de revestimento de pavimentos, paredes, tectos e tectos falsos em vias de evacuação horizontais são as indicadas no quadro XXIII abaixo:

Quadro XXIII**Reacção ao fogo mínima dos revestimentos de vias de evacuação horizontais**

Elemento	Ao ar livre e em pisos até 9 m de altura	Em pisos entre 9 e 28m de altura	Em pisos acima de 28m de altura ou abaixo do plano de referência
Paredes e tectos	C-s3d1	C-s2d0	A2-s1d0
Pavimentos	D _{FL} -s3	C _{FL} -s2	C _{FL} -s1

2. As classes mínimas de reacção ao fogo dos materiais de revestimento de pavimentos, paredes, tectos e tectos falsos em vias de evacuação verticais e câmaras corta-fogo são as indicadas no quadro XXIV abaixo:

Quadro XXIV**Reacção ao fogo mínima dos revestimentos de vias de evacuação verticais e câmaras corta-fogo**

Elemento	Exteriores	De pequena ou média altura	De grande e muito grande altura
Paredes e tectos	B-s3d1	A2-s1d0	A1
Pavimentos	C _{FL} -s3	C _{FL} -s1	C _{FL} -s1

ARTIGO 55

(Locais de risco)

As classes mínimas de reacção ao fogo dos materiais de revestimento de pavimentos, paredes, tectos e tectos falsos de locais de risco A, B, C, D, E e F são as indicadas no quadro XXV abaixo:

Quadro XXV**Reacção ao fogo mínima dos revestimentos de locais de risco A, B, C, D, E e F**

Elemento	Locais de risco			
	A	B	C	D, E e F
Paredes e tectos	D-s2d2	A2-s1d0	A1	A1
Pavimentos	EFL-S2	CFL-S2	A1FL	CFL-S2

ARTIGO 56

(Materiais de tectos falsos)

1. Os materiais constituintes dos tectos falsos, com ou sem função de isolamento térmico ou acústico, devem ser incombustíveis.

2. Os materiais de equipamentos embutidos em tectos falsos para difusão de luz, natural ou artificial, não devem ultrapassar 25% da área total do espaço a iluminar.

ARTIGO 57

(Outras comunicações verticais dos edifícios)

1. Os materiais utilizados na construção ou no revestimento de caixas de elevadores, condutas e ductos, ou quaisquer outras comunicações verticais dos edifícios, devem ter uma reacção ao fogo da classe A1.

2. Os septos dos ductos referidos no número anterior, se existirem, devem possuir a mesma classe de reacção ao fogo que os ductos.

ARTIGO 58

(Mobiliário fixo em locais de risco B ou D)

1. Os elementos de mobiliário fixo em locais de risco B ou D devem ser construídos com materiais com uma reacção ao fogo, pelo menos, da classe C-s2 d0.

2. Os elementos de enchimento desses equipamentos podem ter uma reacção ao fogo da classe D-s3 d0, desde que o respectivo forro seja bem aderente e garanta, no mínimo, uma reacção ao fogo da classe C-s1 d0.

3. As cadeiras, as poltronas e os bancos para uso do público devem, em geral, ser construídos com materiais da classe C-s2 d0.

4. A disposição do número anterior não se aplica a cadeiras, poltronas e bancos estofados, os quais podem possuir estrutura em materiais da classe D-s2 d0, e componentes almofadados cheios com material da classe D-s3 d0, se possuírem invólucros bem aderentes ao enchimento em material da classe C-s1 d0.

5. Os elementos almofadados utilizados para melhorar o conforto dos espectadores em bancadas devem possuir invólucros e enchimento nas condições do número anterior.

ARTIGO 59

(Elementos em relevo ou suspensos)

1. Os elementos de informação, sinalização, decoração ou publicitários dispostos em relevo ou suspensos em vias de evacuação, não devem ultrapassar 20% da área da parede ou do tecto e devem possuir uma reacção ao fogo, pelo menos, da classe B-s1 d0.

2. Os mesmos elementos, quando colocados em locais de risco B, podem garantir apenas a classe C-s1 d0 de reacção ao fogo.

3. Podem ser excepcionados da exigência de desempenho de reacção ao fogo referida nos números anteriores quadros, tapeçarias, obras de arte em relevo ou suspensos em paredes, desde que o revestimento destas garanta uma reacção ao fogo da classe A1.

4. Não é permitida a existência de reposteiros ou de outros elementos suspensos, transversalmente ao sentido da evacuação, nas vias de evacuação e nas saídas de locais de risco B, C, D, E ou F.

ARTIGO 60

(Tendas e estruturas insufláveis)

1. A cobertura, a eventual cobertura dupla interior e as paredes das tendas e das estruturas insufláveis, devem ser constituídas por materiais que possuam uma reacção ao fogo, pelo menos, da classe C-s2 d0.

2. As clarabóias e faixas laterais contendo elementos transparentes podem ser constituídas por materiais que possuam uma reacção ao fogo, pelo menos, da classe D-s2 d0, se forem materiais rígidos, e D-s3 d0, se forem materiais flexíveis de espessura igual ou inferior a 5mm, desde que a sua área total não ultrapasse 20% da área total da tenda ou do insuflável e estejam afastadas umas das outras com uma distância superior a 3,5m.

3. O disposto nos artigos 58 e 59 aplica-se também às estruturas insufláveis.

ARTIGO 61

(Bancadas, palanques e estrados em estruturas insufláveis, tendas e recintos itinerantes)

1. Os palcos, estrados, palanques, plataformas, bancadas, tribunas e todos os pavimentos elevados devem ser construídos com materiais, no mínimo, da classe C-s2 d0, assentes, se existir, em estrutura construída com materiais, da classe A1.

2. Os pavimentos devem ser contínuos e os degraus das escadas ou das bancadas providos de espelho, com o fim de isolar as zonas subjacentes, devendo estas zonas ser ainda fechadas lateralmente por elementos construídos com materiais, no mínimo, da classe D-s1.

ARTIGO 62

(Materiais de correcção acústica)

Os materiais de correcção acústica devem ser construídos com materiais incombustíveis.

ARTIGO 63

(Elementos de decoração temporária)

1. As plantas artificiais, árvores de natal ou outros elementos sintéticos semelhantes, devem estar afastados de qualquer fonte de calor, a uma distância adequada à potência desta.

2. É permitida a utilização de materiais da classe de reacção ao fogo não especificada dos elementos de decoração temporária de espaços interiores destinados a festas, exposições ou outras manifestações extraordinárias, desde que aplicados em suportes da classe de reacção ao fogo D-s1 d0, no caso de tectos e paredes, ou DFL-s1, no caso de pavimentos, e sejam adoptadas as medidas de autoprotecção previstas no artigo 201 para alterações de uso, lotação ou configuração de espaços.

CAPÍTULO XVI

Condições Gerais de Evacuação

ARTIGO 64

(Condições de segurança)

1. Os espaços interiores dos edifícios e dos recintos contemplados no presente Regulamento devem ser organizados para permitir que, em caso de incêndio, os ocupantes possam alcançar um local seguro no exterior pelos seus próprios meios, de modo fácil, rápido e seguro.

2. De maneira a alcançar os objectivos definidos no número anterior:

- a) os locais de permanência, os edifícios e os recintos devem dispor de saídas, em número e largura suficientes, convenientemente distribuídas e devidamente sinalizadas;
- b) as vias de evacuação devem ter largura adequada e, quando necessário, ser protegidas contra o fogo, o fumo e os gases de combustão; e
- c) as distâncias a percorrer devem ser limitadas.

3. Nas situações particulares previstas no presente Regulamento, a evacuação pode processar-se para espaços de edifícios temporariamente seguros, designados por «zonas de refúgio».

ARTIGO 65

(Cálculo do efectivo)

1. Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, o efectivo dos edifícios e recintos é o somatório dos efectivos de todos os seus espaços susceptíveis de ocupação, determinados de acordo com os critérios enunciados nos números seguintes.

2. Com base na capacidade instalada dos diferentes espaços, devem ser considerados os valores, arredondados para o inteiro superior, resultantes da adopção dos seguintes critérios:

- a) o número de ocupantes em camas nos locais de dormida das utilizações-tipo IV, V e VII;
- b) nos apartamentos e moradias com fins turísticos, conforme a respectiva tipologia, de acordo com o quadro XXVI abaixo:

Quadro XXVI

Efectivo atendendo à tipologia dos apartamentos turísticos

T0	T1	T2	T3	T4	Tn
2	4	6	8	10	2(n+1)

c) o número de lugares nos espaços com lugares fixos de salas de conferências, reunião, salas de espetáculos, recintos desportivos, auditórios e locais de culto religioso; e

d) o número de ocupantes declarado pela respectiva entidade exploradora, com um mínimo de 0,03 pessoas por metro quadrado de área útil, nos arquivos e espaços não acessíveis a público afectos à utilização-tipo XII.

3. Com base nos índices de ocupação dos diferentes espaços, medidos em pessoas por metro quadrado, em função da sua finalidade e reportados à área útil, devem ser considerados os valores, arredondados para o inteiro superior, resultantes da aplicação dos índices constantes do quadro XXVII abaixo:

Quadro XXVII

Número de ocupantes por unidade de área em função do uso dos espaços

Espaços	Índices «pessoas/m ² »
Balneários e vestiários utilizados por público	1,00
Balneários e vestiários exclusivos para funcionários	0,30
Bares «zona de consumo com lugares em pé»	2,00
Circulações horizontais e espaços comuns de estabelecimentos comerciais.....	0,20
Espaços afectos a pistas de dança em salões e discotecas.....	3,00
Espaços de exposição de galerias de arte	0,70
Espaços de exposição de museus	0,35
Espaços de exposição destinados à divulgação científica e técnica	0,35
Espaços em oceanários, aquários, jardins e parques zoológicos ou botânicos	1,00
Espaços ocupados pelo público em outros locais de exposição ou feiras.....	3,00
Espaços reservados a lugares de pé, em edifícios, tendas ou estruturas insufláveis, de salas de conferências, de reunião e de espetáculos, de recintos desportivos «galerias, terraços e zonas de peão», auditórios ou de locais de culto religioso	3,00
Gabinets de consulta	0,30
Gabinets de escritório	0,10
Locais de venda de baixa ocupação de público	0,20
Plataformas de embarque	3,00
Salas de convívio, refeitórios e zonas de restauração e bebidas com lugares sentados, permanentes ou eventuais, com ou sem espectáculo.....	1,00
Salas de desenho e laboratórios	0,20
Salas de diagnóstico e terapêutica	0,20
Salas de escritório e secretarias	0,20
Salas de espera em gares e salas de embarques	1,00
Salas de intervenção cirúrgica e de partos.....	0,10
Salas de jogo e de diversão «espaços afectos ao público»	1,00
Salas de leituras sem lugares fixos em bibliotecas	0,20
Salas de reunião, de estudo e de leitura sem lugares fixos ou salas de estar	0,50
Zona de actividades «gimnodesportivos»	0,15

4. Com base nos índices de ocupação dos diferentes espaços, em função da sua finalidade, devem ser considerados os valores, arredondados para o inteiro superior, resultantes da aplicação dos índices constantes do quadro XXVIII abaixo:

Quadro XXVIII**Número de ocupantes por unidade de comprimento**

Espaços	Índices
Espaços com lugares sentados não individualizados de salas de conferências, de reunião e de espectáculos, de recintos desportivos e de locais de culto religioso	Duas pessoas por metro de banco ou bancada
Espaços reservados a lugares de pé numa única frente de salas de conferências, de reunião e de espectáculos, de recintos desportivos e de locais de culto religioso	Cinco pessoas por metro de frente

5. O efectivo de crianças com idade inferior a seis anos ou de pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um alarme, obtido com base no disposto nos números anteriores, deve ser corrigido pelo factor 1,3 para efeito de dimensionamento de vias de evacuação e saídas.

6. Para o cálculo do efectivo de espaços polivalentes, a densidade de ocupação a considerar deve ser a mais elevada das utilizações susceptíveis de classificação.

7. Sempre que seja previsível, para um dado local ou zona de um edifício ou de um recinto, um índice de ocupação superior aos indicados, o seu efectivo deve ser o correspondente a esse índice.

8. Nos locais de cada utilização-tipo não abrangidos pelos números 2, 3 e 4 do presente artigo, o efectivo a considerar deve ser devidamente fundamentado pelo autor do projecto.

9. Nas situações em que, numa mesma utilização-tipo, existam locais distintos que sejam ocupados pelas mesmas pessoas em horários diferentes, o efectivo total a considerar para a globalidade dessa utilização-tipo pode ter em conta que esses efectivos parciais não coexistam em simultâneo.

ARTIGO 66**(Critérios de dimensionamento)**

1. O dimensionamento dos caminhos de evacuação e das saídas deve ser feito de forma a obter, sempre que possível, uma densidade de fluxo constante de pessoas em qualquer secção das vias de evacuação no seu movimento em direcção às saídas, tendo em conta as distâncias a percorrer e as velocidades das pessoas de acordo com a sua condição física, de modo a conseguir tempos de evacuação convenientes.

2. O dimensionamento dos caminhos de evacuação e das saídas pode ser efectuado, de forma expedita, de acordo com o estipulado nos artigos seguintes.

3. O dimensionamento pode também ser efectuado com recurso a métodos ou modelos de cálculo, desde que os mesmos estejam aprovados pela entidade reguladora competente.

CAPÍTULO XVII**Evacuação dos locais****ARTIGO 67****(Lugares destinados ao público)**

1. Em salas de espectáculos, recintos e pavilhões desportivos, os lugares destinados a espectadores devem ser dispostos em filas, com excepção dos assentos de camarotes e de frisas e dos lugares em locais de risco A, desde que não sejam estabelecidos em balcão.

2. As cadeiras das filas referidas no número anterior devem ser rigidamente fixadas ao pavimento no sentido transversal dos locais.

3. Quando os assentos das cadeiras a que se refere o n.º 2 do presente artigo forem rebatíveis, devem ser providos de contrapesos que garantam o seu rápido levantamento.

4. O espaçamento mínimo entre os planos verticais que passam pelo ponto mais saliente das costas de cada lugar sentado e pelo elemento mais saliente da fila que se encontra atrás, na combinação de qualquer das posições no caso de cadeiras rebatíveis, não pode ser inferior a 0,4m.

5. No interior de edifícios, as filas de cadeiras não devem ter mais de 16 unidades entre coxias, ou de 8 unidades, no caso de serem estabelecidas entre uma coxia e uma parede ou uma vedação.

6. Excepcionalmente, é admitido que o número de cadeiras referido no número anterior possa ser superior, desde que, cumulativamente:

- a) o afastamento indicado no n.º 4 do presente artigo seja agravado, até ao máximo de 0,60m, na proporção de $n \times 0,02m$, em que n é o número excedente de cadeiras;
- b) as coxias que servem as filas possuam a largura mínima de 2 UP; e
- c) o número mínimo de saídas da sala, indicado nos quadros XXIX e XXX, seja acrescido de mais uma.

7. Em recintos itinerantes ou ao ar livre e nas salas de diversão são ainda permitidas filas de cadeiras não fixadas ao pavimento ou entre si, desde que dispostas em grupos de cinco filas de 10 unidades, no máximo, circundados por coxias.

8. Nas salas de espectáculos, nos pavilhões desportivos e nos recintos itinerantes são ainda admitidas filas de cadeiras com um máximo de 40 lugares, quando sejam satisfeitas simultaneamente as seguintes condições:

- a) o espaçamento entre filas, nos termos do n.º 4 do presente artigo não seja inferior a 0,6m;
- b) existam, de ambos os lados do local, coxias longitudinais com a largura mínima de 2 UP; e
- c) existam, ao longo de tais coxias, saídas do local, regularmente distribuídas, à razão de uma por cinco filas, com a largura mínima de 2 UP.

9. Nas salas de espectáculos, nos pavilhões desportivos e nos recintos itinerantes, os lugares em bancadas devem ser convenientemente separados por traços bem visíveis, espaçados de 50 cm, ter a altura mínima de 40cm e a profundidade de 75cm, incluindo uma faixa mais elevada de 35cm, que se destina ao assento.

10. No interior de edifícios, os locais com bancadas devem ter filas com um máximo de 40 lugares, no caso de serem estabelecidas entre coxias, ou de 20 lugares, no caso de serem estabelecidas entre uma coxia e uma parede ou uma vedação.

11. Em recintos ao ar livre, os valores máximos de lugares constantes dos números 5, 6 e 10 do presente artigo podem ser aumentados em 50%.

12. Em recintos alojados em tendas ou em estruturas insufláveis, os valores máximos de lugares constantes dos números 5, 6 e 10 do presente artigo devem ser reduzidos para metade.

13. Quando a utilização-tipo for das 3.^a ou 4.^a categorias de risco devem ainda existir coxias transversais, com largura mínima de 2 UP, condicionadas pelo número e pela disposição das saídas, à razão mínima de uma coxia por mil pessoas ou fracção.

ARTIGO 68

(Número de saídas)

1. O critério geral para cálculo do número mínimo de saídas que servem um local de um edifício ou recinto coberto, com excepção da utilização-tipo I, em função do seu efectivo, é o referido no quadro XXIX abaixo:

Quadro XXIX**Número mínimo de saídas de locais cobertos em função do efectivo**

Efectivo	Número mínimo de saídas
1 a 50	Uma
51 a 1 500	Uma por 500 pessoas ou fracção, mais uma
1 501 a 3 000	Uma por 500 pessoas ou fracção
Mais de 3 000	Número condicionado pelas distâncias a percorrer no local, com um mínimo de seis

2. O critério geral para cálculo do número mínimo de saídas que servem um local de um recinto ao ar livre, em função do seu efectivo, é o referido no quadro XXX abaixo:

Quadro XXX**Número mínimo de saídas de recintos ao ar livre em função do efectivo**

Efectivo	Número mínimo de saídas
1 a 150	Uma
151 a 4 500	Uma por 1 500 pessoas ou fracção, mais uma
4 501 a 9 000	Uma por 1 500 pessoas ou fracção
Mais de 9 000	Número condicionado pelas distâncias a percorrer no local, com um mínimo de seis

3. Não são consideradas para o número de saídas utilizáveis em caso de incêndio, as que forem dotadas de:

- portas giratórias ou de deslizamento lateral não motorizadas; e
- portas motorizadas e obstáculos de controlo de acesso excepto se, em caso de falta de energia ou de falha no sistema de comando, abrirem automaticamente por deslizamento lateral, recolha ou rotação, libertando o vão respetivo em toda a sua largura, ou poderem ser abertas por pressão manual no sentido da evacuação por rotação, segundo um ângulo não inferior a 90°.

4. Nas portas de correr dotadas de porta de homem, esta pode ser considerada para o número de saídas utilizáveis em caso de incêndio desde que cumpra as características exigidas no presente Regulamento.

5. Nos recintos itinerantes, tendas e estruturas insufláveis, os vãos de saída podem ser guarnecidos por elementos leves, desde que estes permitam, durante a presença do público, a livre circulação de pessoas.

ARTIGO 69

(Distribuição e localização de saídas)

1. As saídas que servem os diferentes espaços de um edifício ou de um recinto devem ser distintas e estar localizadas de modo a permitir a sua rápida evacuação, distribuindo entre elas o seu efectivo, na proporção das respectivas capacidades, minimizando a possibilidade de percursos em impasse.

2. As saídas devem ser afastadas umas das outras, criteriosamente distribuídas pelo perímetro dos locais que servem, de forma a prevenir o seu bloqueio simultâneo em caso de incêndio.

3. Quando o pavimento de um dado espaço coberto fechado, em anfiteatro ou outro, não for horizontal e o número de filas for superior a 12, as saídas devem ser posicionadas para que pelo menos metade da capacidade de evacuação exigida para o local seja situada abaixo do nível médio do pavimento.

ARTIGO 70

(Largura das saídas e dos caminhos de evacuação)

1. A largura útil das saídas e dos caminhos de evacuação é medida em unidades de passagem (UP) e deve ser assegurada desde o pavimento, ou dos degraus das escadas, até à altura de 2m.

2. Sem prejuízo de disposições mais gravosas referidas nos capítulos XVI a XX ou nos capítulos XLI a L, a largura mínima das saídas deve ser de 2 UP:

- nos locais em edifícios cujo efectivo seja igual ou superior a 200 pessoas; e
- nos recintos ao ar livre cujo efectivo seja igual ou superior a 600 pessoas.

3. Os caminhos de evacuação e as saídas de locais em edifícios devem, sem prejuízo de disposições mais gravosas referidas nos capítulos XVI a XX ou nos capítulos XLI a L, satisfazer os critérios do quadro XXXI abaixo:

Quadro XXXI**Número mínimo de unidades de passagem em espaços cobertos**

Efectivo	N.º mínimo de UP
1 a 50	Uma
51 a 500	Uma por 100 pessoas ou fracção, mais uma
Mais de 500	Uma por 100 pessoas ou fracção

4. Constituem excepções ao critério indicado no número anterior:

- a) as saídas de locais de risco A, cujo efectivo seja inferior a 20 pessoas ou de habitações, quando se utilizem portas de largura normalizada inferior a 1 UP;
- b) os espaços com efectivo superior a 50 pessoas em pisos abaixo do nível de saída para o exterior ou acima do plano de referência em edifícios com altura superior a 28m em que a largura mínima é de 2 UP; e
- c) os locais de risco D onde seja previsível a evacuação de pessoas em camas, em que a largura mínima é de 2 UP, com excepção daqueles em que o número dessas pessoas seja inferior a três, em que essa largura mínima pode ser reduzida para 1,1m.

5. Os caminhos de evacuação e as saídas de recintos ao ar livre devem satisfazer os critérios do quadro XXXII abaixo:

Quadro XXXII

Número mínimo de unidades de passagem em recintos ao ar livre

Efectivo	N.º mínimo de UP
1 a 150	Uma
151 a 1 500	Uma por 300 pessoas ou fracção, mais uma
Mais de 1500	Uma por 300 pessoas ou fracção

ARTIGO 71

(Distâncias a percorrer nos locais)

1. Os caminhos horizontais de evacuação devem proporcionar o acesso rápido e seguro às saídas de piso através de encaminhamentos claramente traçados, preferencialmente rectilíneos, com um número mínimo de mudanças de direcção e tão curtos quanto possível.

2. A distância máxima a percorrer nos locais de permanência em edifícios até ser atingida a saída mais próxima, para o exterior ou para uma via de evacuação protegida, deve ser de:

- a) 15m nos pontos em impasse, com excepção dos edifícios da utilização-tipo I, unifamiliares da 1.ª categoria de risco, e outras excepções constantes dos capítulos XLI a L, referentes às condições específicas das utilizações-tipo II e XII; e
- b) 30m nos pontos com acesso a saídas distintas, com excepção das utilizações-tipo II, VIII, X e XII, relativamente aos quais se deve atender ao disposto nas condições específicas dos capítulos XLI a L.

3. No caso de locais amplos cobertos, com área superior a 800m², no piso do plano de referência com saídas directas para o exterior, é admissível que a distância máxima constante na alínea b) do n.º 2, do presente artigo, seja aumentada em 50 %.

4. No caso de locais ao ar livre, são admissíveis distâncias máximas duplas das constantes no n.º 2, do presente artigo.

ARTIGO 72

(Evacuação dos locais de risco A)

1. Nos locais de risco A, o mobiliário, os equipamentos e os elementos decorativos devem ser dispostos de forma que os percursos até às saídas sejam clara e perfeitamente delineados.

2. Nos locais de risco A com área superior a 50m² a largura mínima de cada saída deve ser de 1 UP.

ARTIGO 73

(Evacuação dos locais de risco B e F)

1. Os locais de risco B e F devem satisfazer o disposto no n.º 1 do artigo anterior.

2. O mobiliário e os equipamentos dispostos nas proximidades dos percursos de acesso às saídas devem ser solidamente fixados ao pavimento ou às paredes sempre que não possuam peso ou estabilidade suficientes para prevenir o seu arrastamento ou derrube, pelos ocupantes, em caso de fuga precipitada.

3. Nos espaços amplos cobertos, afectos às utilizações-tipo e com as áreas a seguir indicadas, onde não for possível delimitar os caminhos horizontais de evacuação por meio de paredes, divisórias ou mobiliário fixo, esses caminhos devem ser claramente evidenciados, dispondo de largura adequada ao efectivo que servem, medida em números inteiros de UP:

- a) tipo II, com qualquer área;
- b) tipos III, VI, VII, VIII, X, XI e XII, com área superior a 800m²; e
- c) tipo IX, com área superior a 800m², excetuando os espaços destinados exclusivamente à prática desportiva.

4. Nos locais de risco B em espaços fechados e cobertos, servidos por mesas, em que a zona afectada à sua implantação possua uma área superior a 50m², devem ser satisfeitas as seguintes condições:

- a) quando as mesas forem fixas, deve ser garantido, para circulação de acesso, um espaçamento entre elas com largura mínima de 1,5m; e
- b) quando as mesas não forem fixas, a soma das suas áreas não pode exceder 25% da área da zona afectada à implantação das mesmas.

5. As circulações a que se refere o número anterior devem ser estabelecidas respeitando as distâncias máximas a percorrer nos locais constantes do artigo 71.

6. No caso de locais de risco B onde existam eventos:

- a) devem ser previstos espaços para os respectivos equipamentos e ductos ou tubagens para alojar os cabos correspondentes; e
- b) quando a natureza do evento obrigue o público a percorrer um determinado percurso, sempre que possível, este deve ser estabelecido em sentido único.

ARTIGO 74

(Evacuação dos locais de risco D)

1. Os locais de risco D devem satisfazer o disposto no n.º 1 do artigo 72.

2. As saídas dos locais de risco D devem conduzir, directamente ou através de outro local de risco D, a vias de evacuação protegidas ou ao exterior do edifício.

3. Em espaços afectos às utilizações-tipo VI ou IX em edifícios com efectivo superior a 1000 pessoas, ou ao ar livre com efectivo superior a 15000 pessoas, devem existir locais reservados a espectadores limitados na mobilidade ou na capacidade de reacção a um alarme, estabelecidos de modo a:

- a) serem servidos por caminhos de evacuação adequados a locais de risco D;
- b) disporem, sempre que possível, de vão de acesso directo dos respectivos lugares a esses caminhos de evacuação;
- c) preverem, junto a cada lugar de espectador nessas condições, um lugar sentado para o respectivo acompanhante.

CAPÍTULO XVIII

Vias horizontais de evacuação

ARTIGO 75

(Características das vias)

1. As vias horizontais de evacuação devem conduzir, directamente ou através de câmaras corta-fogo, as vias verticais de evacuação ou ao exterior do edifício.

2. A distância máxima a percorrer de qualquer ponto das vias horizontais de evacuação, medida segundo o seu eixo, até uma saída para o exterior ou uma via de evacuação vertical protegida, não deve exceder:

- a) 10m, em impasse, para vias que servem locais de risco D ou E;
- b) 15m, em impasse, nos restantes casos; e
- c) 30m, quando não está em impasse.

3. A distância referida na alínea c) do número anterior é reduzida para 20m:

- a) em pisos situados a uma altura superior a 28m, em relação ao plano de referência;
- b) em pisos abaixo do plano de referência, excepto na utilização-tipo II; e
- c) em vias que servem locais de risco D.

4. No caso de vias horizontais exteriores, são admissíveis distâncias máximas do dobro das constantes nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo.

5. Para determinação da largura útil mínima das vias, ou troços de via, de evacuação horizontais aplicam-se os critérios constantes dos quadros XXXI e XXXII, com excepção da utilização-tipo I, sendo considerado o efectivo dos locais servidos por essa via ou troço em função da proximidade às saídas para as vias verticais ou para o exterior.

6. Para determinação da largura útil mínima dos troços de vias que estabeleçam ligação entre vias verticais de evacuação e saídas para o exterior do edifício deve ser considerado o maior dos seguintes valores:

- a) número de utilizadores provenientes do piso de saída, nos termos do número anterior; e
- b) número de utilizadores considerados, nos termos do presente regulamento para o dimensionamento das vias verticais de evacuação servidas por esse troço.

7. Se uma via de evacuação possuir uma largura variável ao longo do seu comprimento, é tida em conta a sua menor largura para a avaliação do correspondente valor em UP.

8. A variação da largura só é permitida se ela aumentar no sentido da saída.

9. Nas vias de evacuação com mais de 1 UP é permitida a existência de elementos de decoração, placas publicitárias ou de equipamentos compreendidos nos espaços de circulação, desde que:

- a) sejam solidamente fixados às paredes ou aos pavimentos;
- b) não reduzam as larguras mínimas impostas em mais de 0,1m; e
- c) não possuam saliências susceptíveis de prender o vestuário ou os objectos normalmente transportados pelos ocupantes.

10. Também a admissibilidade de elementos de sinalização de segurança estão sujeitos às condições do número anterior.

11. A existência, numa via de evacuação, de elementos contínuos ao longo de toda a via e com uma altura máxima de 1,1 m, pode reduzir a sua largura, de cada lado, num valor máximo igual a:

- a) 0,05 m para as vias com uma UP; e
- b) 0,10 m para as vias com mais do que uma UP.

12. Os desníveis existentes nas vias horizontais de evacuação devem distar mais de 1m de qualquer saída e ser vencidos por rampa com as características definidas neste Regulamento, podendo excepcionalmente, quando não inferiores a 0,30m e não sirvam locais de risco D, ser vencidos por degraus iguais, cuja altura do espelho não seja inferior a 0,15m.

13. As rampas a que se refere o número anterior devem possuir revestimento antiderrapante, sempre que sirvam locais de risco D ou quando a sua largura for superior ou igual a 3 UP.

14. As vias horizontais de evacuação devem ser protegidas nas condições do artigo 40 e dispor de meios de controlo de fumo, nos termos do presente Regulamento.

ARTIGO 76

(Características das portas)

1. As portas utilizáveis por mais de 50 pessoas devem:

- a) abrir facilmente no sentido da evacuação;
- b) dispensar o recurso a meios de desbloqueamento de ferrolhos ou outros dispositivos de trancamento; e
- c) dispor de sinalização indicativa do modo de operar;

2. Quando as portas referidas no número anterior forem de acesso directo ao exterior, deve permanecer livre um percurso exterior que possibilite o afastamento do edifício com uma largura mínima igual à da saída e não possuir, até uma distância de 3m, quaisquer obstáculos susceptíveis de causar a queda das pessoas em evacuação.

3. As portas de saída de espaços afectos à utilização-tipo I estão dispensadas do disposto na alínea a) do n.º 1 do presente artigo.

4. Estão excepcionadas do disposto na alínea b) do n.º 1 do presente artigo, as portas:

- a) dispostas em locais destinados a tratamento psiquiátrico ou a crianças ou adolescentes, desde que esses locais sejam sujeitos a vigilância permanente e que a sua abertura imediata seja assegurada em caso de necessidade; e
- b) existentes em locais afectos às utilizações-tipo VI, VII, VIII, IX, X ou XI, cujo uso em situação distinta da de emergência possa inibir o controlo inerente à exploração desses espaços, desde que essas portas disponham de dispositivos de comando, automático e manual, devidamente sinalizados, que assegurem a sua abertura imediata em caso de necessidade.

5. As portas incluídas nas vias utilizáveis para evacuação de pessoas em cama devem comportar superfícies transparentes, à altura da visão, sem prejuízo das qualificações de resistência ao fogo que lhes sejam exigíveis.

6. As portas do tipo vaivém de duas folhas, quando a evacuação for possível nos dois sentidos, devem:

- a) comportar as superfícies transparentes referidas no número anterior;
- b) possuir batentes protegidos contra o esmagamento de mãos; e
- c) dispor de sinalização, em ambos os lados, que oriente para a abertura da folha que se apresenta à direita.

7. As portas devem ser equipadas com sistemas de abertura dotados de barras antipânico, devidamente sinalizadas, no caso de:

- a) saída de locais, utilizações-tipo ou edifícios, utilizáveis por mais de 200 pessoas; e
- b) acesso a vias verticais de evacuação, utilizáveis por mais de 50 pessoas.

8. O disposto no número anterior não se aplica aos componentes de obturação dos vãos que sejam mantidos na posição aberta durante os períodos de ocupação, desde que não sejam providos de dispositivos de fecho automático em caso de incêndio, bem como às portas que não disponham de qualquer trinco ou sistema de fecho, isto é, que possam abrir facilmente por simples pressão nas suas folhas.

9. As portas que abram para o interior de vias de evacuação devem ser recebidas, a fim de não comprometer a passagem nas vias quando se encontrem total ou parcialmente abertas.

10. Nos casos de manifesta impossibilidade do cumprimento do disposto no número anterior, nas posições intermédias de abertura as portas não devem reduzir em mais de 10% as larguras úteis mínimas impostas para as vias de evacuação no presente regulamento.

11. As portas de locais de risco C, com características constantes do n.º 3, do artigo 9, do presente Regulamento, devem abrir no sentido da saída.

12. As portas de saída para o exterior dos edifícios, com excepção dos afectos à utilização-tipo I unifamiliar, devem ser dotadas de fechadura que possibilite a sua abertura pelo exterior, encontrando-se as respectivas chaves disponíveis no posto de segurança ou na portaria, visando a sua utilização pelas equipas de segurança e pelos bombeiros.

ARTIGO 77

(Dimensionamento das câmaras corta-fogo)

1. As câmaras corta-fogo (CCF) devem ter:

- a) área mínima de 3m²;
- b) distância mínima entre portas de 1,2m;
- c) pé-direito não inferior a 2m; e
- d) dimensão linear mínima 1,40m.

2. A área mínima das câmaras utilizáveis por mais de 50 pessoas deve ser dupla da indicada na alínea a) do número anterior.

3. Em geral, a abertura das portas das câmaras deve efectuar-se:

- a) no sentido da saída, quando a câmara está integrada num caminho de evacuação; e
- b) para o interior da câmara, nos restantes casos.

CAPÍTULO XIX

Vias verticais de evacuação

ARTIGO 78

(Número e características das vias)

1. O número de vias verticais de evacuação dos edifícios deve ser o imposto pela limitação das distâncias a percorrer nos seus pisos e pelas disposições específicas do presente Regulamento.

2. Os edifícios com uma altura superior a 28m, em relação ao plano de referência, devem possuir pelo menos duas vias verticais de evacuação.

3. Sempre que sejam exigíveis duas ou mais vias verticais de evacuação que sirvam os mesmos pisos de um edifício, os vãos de acesso às escadas ou às respectivas câmaras corta-fogo, caso existam, devem estar a uma distância mínima de 10m, ligados por comunicação horizontal comum.

4. As vias verticais de evacuação devem, sempre que possível, ser contínuas ao longo da sua altura até ao piso ao nível do plano de referência mais próximo dos pisos que servem.

5. Quando, excepcionalmente, o desenvolvimento de uma via não for contínuo, os percursos horizontais de ligação devem ter traçado simples e claro, comprimento inferior a 10m e garantir o mesmo grau de isolamento e proteção que a via vertical.

6. Com a excepção prevista no número seguinte, as vias que sirvam pisos situados abaixo do piso do plano de referência não devem comunicar directamente com as que sirvam os pisos acima desse plano.

7. O disposto no número anterior é dispensado nas utilizações-tipo classificados nas 1.ª e 2.ª categorias de risco, que ocupem um número de pisos não superior a três.

8. As vias verticais de evacuação devem ser protegidas nas condições do artigo 41 e dispor de meios de controlo de fumo, nos termos do presente Regulamento.

9. A protecção exigida no número anterior pode ser dispensada nas vias situadas em edifícios de pequena altura, apenas com um piso abaixo do plano de referência e desde que não constituam a única via vertical de evacuação de locais de risco B, D, E ou F.

10. As comunicações entre vias protegidas e locais de risco C, quando permitidas nos termos do artigo 10, do presente Regulamento, devem ser estabelecidas através de câmaras corta-fogo.

11. Com excepção das vias que servem exclusivamente espaços afectos à utilização-tipo I, a largura útil em qualquer ponto das vias verticais de evacuação não deve ser inferior à correspondente a 1 UP por cada 70 utilizadores, ou fracção, com um mínimo de 2 UP em edifícios cuja altura seja superior a 28m.

12. O número de utilizadores a considerar para o dimensionamento da largura útil das vias de evacuação verticais é, em cada nível, o correspondente à maior soma dos efectivos em dois pisos consecutivos por ela servidos nesse nível.

13. No caso de pisos com acesso a mais de uma via, o número de ocupantes a evacuar por cada uma delas deve ser calculado segundo o critério estabelecido no n.º 5 do artigo 75.

ARTIGO 79

(Características das escadas)

1. As escadas incluídas nas vias verticais de evacuação devem ter as características estabelecidas no Regulamento Geral de Edificações Urbanas, complementadas pelas seguintes:

- a) número de lanços consecutivos sem mudança de direcção no percurso não superior a dois;
- b) número de degraus por lanço compreendido entre 3 e 25;
- c) em cada lanço, degraus com as mesmas dimensões em perfil; e
- d) no caso de os degraus não possuírem espelho, sobreposição mínima de 50mm entre os seus cobertores.

2. A distância mínima a percorrer nos patamares, medida no eixo da via em escadas com largura de 1 UP, e a 0,5m da face interior em escadas com largura superior, deve ser de 1m.

3. Nas escadas curvas, os lanços devem ter:

- a) declive constante;
- b) largura mínima dos cobertores dos degraus, medida a 0,6 m da face interior da escada, de 0,28m;
- c) largura máxima dos cobertores dos degraus, medida na face exterior da escada, de 0,42m.

4. Só são admitidas escadas curvas com largura inferior a 2 UP quando estabeleçam a comunicação exclusivamente entre dois pisos, localizados acima do plano de referência, e desde que:

- a) não sirvam locais de risco D ou E; e

b) exista, pelo menos, uma via de comunicação vertical que sirva esses pisos e respeite as restantes disposições do presente artigo.

5. As escadas devem ser dotadas de, pelo menos, um corrimão contínuo, o qual, nas escadas curvas, se deve situar na sua face exterior.

6. As escadas com largura igual ou superior a 3 UP devem ter corrimão de ambos os lados e os seus degraus devem possuir revestimento antiderrapante.

7. As escadas com largura superior a 5 UP devem possuir também corrimãos intermédios, de modo a que o intervalo entre dois corrimãos sucessivos não seja superior a 5 UP.

ARTIGO 80

(Rampas, escadas mecânicas e tapetes rolantes)

1. As rampas incluídas nas vias verticais de evacuação devem ter:

- a) declive máximo de 10 %, excepto nas rampas susceptíveis de utilização por pessoas com mobilidade condicionada, situação em que o declive máximo admissível é de 6 %;
- b) distância mínima de 2m a percorrer nos patamares, medida no eixo da via em rampas com largura de 1 UP, e a 0,5m da face interior em rampas com largura superior; e
- c) piso antiderrapante.

2. As escadas mecânicas e os tapetes rolantes, desde que satisfaçam o disposto nos números seguintes, são permitidos em vias verticais de evacuação sempre que os pisos que sirvam disponham de outras vias de evacuação verticais com capacidade não inferior a 70 % da capacidade exigida pelo presente Regulamento.

3. As escadas mecânicas e os tapetes rolantes incluídos nas vias de evacuação devem:

- a) operar, em exploração normal, no sentido da saída; e
- b) possuir, em cada um dos seus topos, devidamente sinalizados e de acionamento fácil e evidente, dispositivos que promovam a sua paragem;

4. A distância a percorrer nos patamares das escadas mecânicas e dos tapetes rolantes, medida no eixo da via, não pode ser inferior a 5 m, ou a 3 m, no caso de vias com a largura de 1 UP.

5. As escadas mecânicas dispostas nas vias de evacuação devem satisfazer ainda o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior.

ARTIGO 81

(Características de guardas das vias de evacuação elevadas)

1. A altura mínima das guardas das vias de evacuação elevadas, medida em relação ao pavimento ou ao focinho dos degraus da via, deve ser a indicada no quadro XXXIII abaixo:

Quadro XXXIII

Altura mínima das guardas de vias de evacuação elevadas

Diferença de cotas	Altura da guarda
Não superior a 6 m	1,0 m
Superior a 6 m	1,2 m

2. As guardas das escadas elevadas devem ser contínuas, pelo menos, entre os espelhos e os cobertores dos degraus.

3. Quando as guardas das vias de evacuação elevadas forem descontínuas, a distância na horizontal entre os prumos deve ser, no máximo, de 0,12 m.

CAPÍTULO XX

Zonas de refúgio

ARTIGO 82

(Características gerais)

1. Os edifícios de muito grande altura e todas as utilizações-tipo da 4.ª categoria de risco, ou utilizações-tipo III da 3.ª categoria de risco, que ocupem pisos com altura superior a 28m, devem possuir zonas de refúgio que:

- a) sejam localizadas no piso com altura imediatamente inferior a 28m e de dez em dez pisos, acima desse;
- b) sejam dotados de paredes de compartimentação com a classe de resistência ao fogo padrão igual à exigida para as vias horizontais de evacuação, nos termos do artigo 40, ou da utilização-tipo adjacente, se for mais exigente;
- c) comuniquem, através de câmara ou câmaras corta-fogo, com uma via vertical de evacuação protegida e com um elevador prioritário de bombeiros, conduzindo ambos a uma saída directa ao exterior no plano de referência;
- d) possuam os meios de primeira e segunda intervenção de acordo com as disposições do presente Regulamento; e
- e) disponham de meios de comunicação de emergência com o posto de segurança e de meios de comunicação directos com a rede telefónica pública.

2. As zonas de refúgio poderão ser localizadas ao ar livre, desde que permitam a permanência do efectivo que delas se sirva, a uma distância superior a 8 m de quaisquer vãos abertos em paredes confinantes, ou que esses vãos, até uma altura de 4 m do pavimento da zona, sejam protegidos por elementos com uma resistência ao fogo padrão de E 30.

3. As zonas de refúgio a que se referem os números anteriores devem possuir uma área de valor, em m², não inferior ao efectivo dos locais que servem, multiplicado pelo índice 0,2.

4. Em alternativa às zonas de refúgio a que se refere o presente artigo, podem ser estabelecidos, em cada piso, dois compartimentos corta-fogo interligados com uma câmara corta-fogo, dispondo cada um deles dos meios referidos nas alíneas b) e e) do n.º 1 do presente artigo.

CAPÍTULO XXI

Condições Gerais das Instalações Técnicas

ARTIGO 83

(Condições de segurança das instalações técnicas)

1. As instalações técnicas dos edifícios e dos recintos devem ser concebidas, alojadas e mantidas, nos termos legais, de modo que não constituam causa de incêndio nem contribuam para a sua propagação, devendo satisfazer as exigências expressas neste capítulo.

2. Para além do referido no número anterior, as instalações técnicas dos edifícios e recintos, essenciais ao funcionamento de sistemas e dispositivos de segurança e, ainda, à operacionalidade de alguns procedimentos de autoprotecção e de intervenção dos bombeiros, devem igualmente satisfazer as exigências específicas expressas neste capítulo.

CAPÍTULO XXII

Instalações de energia eléctrica

ARTIGO 84

(Isolamento de locais afectos a serviços eléctricos)

1. Os transformadores de potência, os grupos geradores, as baterias de acumuladores de capacidade superior a 1000 VAh e as unidades de alimentação ininterrupta de energia eléctrica cuja potência aparente seja superior a 40 kVA devem ser instalados em locais separados dos restantes espaços do edifício por elementos de construção que garantam as classes de resistência e de reacção ao fogo previstas para os locais de risco C, respectivamente, no n.º 1 do artigo 36 e artigo 55.

2. Os transformadores de potência e os grupos geradores poderão também ser instalados ao ar livre, em espaços delimitados por barreiras físicas que inviabilizem a entrada ou interferência de pessoas, com excepção do pessoal especializado referido no número seguinte.

3. O acesso aos locais a que se refere o presente artigo deve ser:

- a) reservado a pessoal técnico especializado adstrito à sua exploração ou manutenção; e
- b) devidamente sinalizado.

4. Os geradores eléctricos de iluminação devem estar afastados mínimo 5 m de quaisquer edifícios ou habitação quer seja convencional ou não convencional e as cablagens eléctricas devem garantir as classes de resistência, P ou PH, com os respectivos escalões de tempo exigidos no presente Regulamento.

ARTIGO 85

(Ventilação de locais afectos a serviços eléctricos)

1. Os locais afectos a serviços eléctricos devem dispor de evacuação directa do ar para o exterior do edifício sempre que:

- a) sejam postos de transformação situados em edifícios onde existam utilizações-tipo classificadas na 4.ª categoria de risco; e
- b) sejam locais que alojem as baterias de acumuladores referidas no n.º 1 do artigo anterior, situados em edifícios de qualquer altura.

2. Nos casos em que a ventilação dos locais afectos a serviços eléctricos seja realizada por meios mecânicos:

- a) a alimentação dos respectivos ventiladores deve ser apoiada por fontes de emergência, de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
- b) a paragem dos ventiladores deve provocar automaticamente a interrupção da alimentação dos dispositivos de carga das baterias.

ARTIGO 86

(Fontes centrais de energia de emergência)

1. Os edifícios e recintos que possuam utilizações-tipo das 3.ª e 4.ª categorias de risco devem ser equipados com fontes centrais de energia de emergência dotadas de sistemas que assegurem o seu arranque automático no tempo máximo de quinze segundos em caso de falha de alimentação de energia da rede pública.

2. Os edifícios e recintos que possuam utilizações-tipo das 1.ª e 2.ª categorias de risco devem ser dotados de fontes centrais de energia de emergência sempre que disponham de instalações cujo funcionamento seja necessário garantir em caso de incêndio e cuja alimentação não seja assegurada por fontes locais de emergência.

3. As fontes centrais de energia de emergência podem ser constituídas por grupos geradores ou por baterias de acumuladores

e devem apresentar autonomia suficiente para assegurar o fornecimento de energia às instalações que alimentam, nas condições mais desfavoráveis, durante, pelo menos, o tempo exigido para a maior resistência ao fogo padrão dos elementos de construção do edifício ou recinto onde se inserem, com o mínimo de uma hora.

4. Com a excepção prevista no n.º 6 do presente artigo, as fontes constituídas por grupos geradores apenas podem alimentar as seguintes instalações:

- a) iluminação de emergência e sinalização de segurança;
- b) controlo de fumo;
- c) retenção de portas resistentes ao fogo;
- d) obturação de outros vãos e condutas;
- e) pressurização de água para combate a incêndios;
- f) elevadores prioritários de bombeiros;
- g) bloqueadores de escadas mecânicas;
- h) ventilação de locais afectos a serviços eléctricos;
- i) sistemas de detecção e de alarme de incêndios, bem como, de gases combustíveis ou dispositivos independentes com a mesma finalidade;
- j) sistemas e meios de comunicação necessários à segurança contra incêndio;
- k) comandos e meios auxiliares de sistemas de extinção automática;
- l) cortinas obturadoras;
- m) pressurização de estruturas insufláveis; e
- n) sistema de bombagem para drenagem de águas residuais prevista no presente Regulamento.

5. Com a excepção prevista no n.º 6 do presente artigo, as fontes constituídas por baterias de acumuladores devem alimentar as instalações referidas nas alíneas i) e k) do número anterior e ainda podem alimentar as instalações referidas nas alíneas a), b), c), d) e g) do mesmo número, desde que estas instalações possuam potência compatível com a capacidade das baterias.

6. As fontes centrais de energia de emergência podem alimentar instalações ou equipamentos não diretamente envolvidos na segurança contra incêndio se forem reunidas as seguintes condições:

- a) o edifício disponha de mais de uma fonte central;
- b) no caso de avaria de uma delas, as restantes disponham de potência suficiente para assegurar o fornecimento de energia às instalações de segurança contra incêndio, nas condições do n.º 3 do presente artigo;
- c) as instalações de segurança contra incêndio do edifício possam ser alimentadas indistintamente por qualquer das fontes; e
- d) a avaria de qualquer das fontes não comprometa a operacionalidade das restantes.

7. Todos os dispositivos e equipamentos de segurança existentes no interior de edifícios que sejam alimentados por fontes centrais de energia, com excepção dos instalados em compartimentos técnicos que constituam compartimentos corta-fogo, devem garantir um código IP, por fabrico ou por instalação, não inferior a IP X5, para protecção das equipas de intervenção no combate a um eventual incêndio recorrendo a água.

ARTIGO 87

(Fontes locais de energia de emergência)

1. As fontes locais de energia de emergência, para apoio de instalações de potência reduzida, devem ser constituídas por baterias estanques, do tipo níquel-cádmio ou equivalente, dotadas de dispositivos de carga e regulação automáticas.

2. Os dispositivos referidos no número anterior devem:

- a) na presença de energia da fonte normal, assegurar a carga ótima dos acumuladores; e
- b) após descarga por falha de alimentação da energia da rede, promover a sua recarga automática no prazo máximo de trinta horas, período durante o qual as instalações apoiadas pelas fontes devem permanecer aptas a funcionar.

3. O tempo de autonomia a garantir pelas fontes deve ser adequado à instalação ou aos sistemas apoiados.

ARTIGO 88

(Grupos geradores accionados por motores de combustão)

1. Os grupos geradores accionados por motores de combustão quando instalados no interior de edifícios não podem estar localizados a uma cota inferior à do piso imediatamente abaixo do plano de referência, nem a uma altura, relativamente a esse plano, superior a 28 m.

2. Nos grupos geradores a que se refere o número anterior, a evacuação dos gases de escape deve ser feita para o exterior do edifício por meio de condutas estanques, construídas com materiais incombustíveis e respeitando as condições estabelecidas neste Regulamento para condutas de evacuação e aberturas de escape de efluentes de combustão.

3. Se os motores utilizarem combustíveis líquidos com ponto de inflamação inferior a 55 °C, a respectiva quantidade máxima permitida no local do grupo é de:

- a) 15 l, no caso de alimentação por gravidade; e
- b) 50 l, no caso de alimentação por bombagem a partir de reservatório não elevado.

4. Nas situações referidas na alínea b) do número anterior não é permitido o abastecimento dos reservatórios por meios automáticos.

5. Se os motores utilizarem combustíveis líquidos com ponto de inflamação igual ou superior a 55 °C, o seu armazenamento no local do grupo só é permitido se for efectuado em reservatórios fixos e em quantidades não superiores a 500 l.

6. Quando ao ar livre, os depósitos e reservatórios, com as capacidades referidas nos números 3 e 5, devem estar localizados a mais de 5m de qualquer edifício e a mais de 10m de qualquer estrutura insuflável ou tenda e ser protegidos contra a influência dos agentes atmosféricos em conjunto com as canalizações de abastecimento dos grupos.

7. Em qualquer dos casos referidos nos números anteriores deve existir uma bacia de retenção com capacidade igual ou superior à referida para o depósito e tubagens a ele ligadas.

ARTIGO 89

(Unidades de alimentação ininterrupta)

1. Os compartimentos e os espaços dos edifícios onde existam unidades de alimentação ininterrupta de energia eléctrica (UPS) devem possuir em todos os seus acessos sinalização desse facto, independentemente da potência em causa.

2. As instalações eléctricas fixas servidas por unidades de alimentação ininterrupta, devem dispor, pelo menos, de uma botoneira de corte de emergência que corte todos os circuitos alimentados com base nessas unidades.

3. As botoneiras, devidamente sinalizadas, devem localizar-se:

- a) nos acessos aos compartimentos, quando as instalações referidas no n.º 2 do presente artigo, sirvam até três compartimentos contíguos; e

- b) no acesso principal dos espaços do edifício afectos à utilização-tipo servida pelas instalações referidas no n.º 2 do presente artigo, nos restantes casos.

4. Sempre que exista posto de segurança, as botoneiras de corte também devem ser nele localizadas.

ARTIGO 90

(Quadros eléctricos e cortes de emergência)

1. Os quadros eléctricos devem ser instalados à vista ou em armários próprios para o efeito sem qualquer outra utilização, devendo ter, em ambos os casos, acesso livre de obstáculos de qualquer natureza, permitindo a sua manobra e estar devidamente sinalizados, quando não for fácil a sua identificação.

2. Os quadros eléctricos situados em locais de risco B, D, E ou F, e em vias de evacuação devem satisfazer as seguintes condições:

- a) possuir invólucros metálicos, se tiverem potência estipulada superior a 45 kVA, mas não superior a 115 kVA, excepto se, tanto a aparelhagem como o invólucro, obedecerem ao ensaio do fio incandescente de 750 °C/5 s; e
- b) satisfazer o disposto na alínea anterior e ser embebidos em alvenaria, dotados de portas da classe E 30, ou encerrados em armários garantindo classe de resistência ao fogo padrão equivalente, se tiverem potência estipulada superior a 115 kVA.

3. A potência estipulada de cada quadro deve ser entendida como a correspondente ao somatório das potências nominais dos aparelhos de protecção dos alimentadores que lhes possam fornecer energia simultaneamente.

4. No posto de segurança das utilizações-tipo II a XII da 3.ª e 4.ª categorias de risco, devem existir botoneiras de corte geral de energia eléctrica da rede e de todas as fontes centrais de alimentação de emergência, devidamente sinalizadas.

ARTIGO 91

(Protecção dos circuitos das instalações de segurança)

1. Os circuitos de alimentação das instalações referidas no n.º 4 do artigo 86 e os indispensáveis ao funcionamento de locais de risco F devem ser independentes de quaisquer outros e protegidos de forma que qualquer ruptura, sobreintensidade ou defeito de isolamento num circuito não perturbe os outros.

2. Os circuitos de alimentação de equipamento de pressurização de água para combate a incêndio e de ventiladores utilizados no controlo de fumo devem ser dimensionados para as maiores sobrecargas que os motores possam suportar e protegidos apenas contra curto-circuitos.

3. Os circuitos eléctricos ou de sinal das instalações de segurança, incluindo condutores, cabos, canalizações e acessórios e aparelhagem de ligação, devem ser constituídos, ou protegidos, por elementos que assegurem em caso de incêndio, a sua integridade durante o tempo necessário à operacionalidade das

referidas instalações, nomeadamente respeitando as disposições do artigo 31 com os escalões de tempo mínimos constantes do quadro XXXIV abaixo:

Quadro XXXIV
Escalões de tempo mínimos para protecção de circuitos eléctricos ou de sinal

Situações com instalação de energia ou de sinal [Referência às alíneas do n.º 4 do artigo 86]:	Maior categoria de risco da utilização-tipo por onde passa a instalação	Escalão de tempo «minuto»
Retenção de portas resistentes ao fogo, obturação de outros vãos e condutas, bloqueadores de escadas mecânicas, sistemas de alarme e detecção de incêndios e de gases combustíveis, ou dispositivos independentes com a mesma finalidade, e cortinas obturadoras [c), d), g), i) e l)]	1.ª ou 2.ª	15
	3.ª ou 4.ª	30
Iluminação de emergência e sinalização de segurança e comandos e meios auxiliares de sistemas de extinção automática [a) e k)]	1.ª ou 2.ª	30
	3.ª ou 4.ª	60
Controlo de fumo, pressurização de água para combate ao incêndio, ascensores prioritários de bombeiros, ventilação de locais afectos a serviços eléctricos, sistemas e meios de comunicação necessários à segurança contra incêndio, pressurização de estruturas insufláveis e sistema de bombagem para drenagem de águas residuais [b), e), f), h), j), m)]	1.ª ou 2.ª	60
	3.ª ou 4.ª	90
Locais de risco F	1.ª a 4.ª	90

4. O disposto no número anterior não se aplica aos circuitos de alimentação de fontes locais de energia de emergência com autonomia igual ou superior aos respectivos escalões de tempo referidos no número anterior, com o mínimo de uma hora.

ARTIGO 92

(Sistemas de gestão técnica centralizada)

Os sistemas de gestão técnica centralizada existentes em edifícios e recintos não devem interferir com as instalações relacionadas com a segurança contra incêndio, podendo apenas efectuar registos de ocorrências sem sobreposição, em caso algum, aos alarmes, sinalizações e comandos de sistemas e equipamentos de segurança, autónomos ou proporcionados por aquelas instalações.

ARTIGO 93

(Iluminação normal dos locais de risco B, D e F)

Nos locais de risco B, D e F, a protecção contra contactos indirectos dos circuitos de iluminação normal deve ser assegurada de modo a que um defeito de isolamento num circuito não prive o local de iluminação.

CAPÍTULO XXIII

Instalações de aquecimento

SECÇÃO I

Centrais térmicas

ARTIGO 94

(Condições de instalação e isolamento das centrais térmicas)

1. Os aparelhos ou grupos de aparelhos para aquecimento de ambiente, de água ou de outros termofluidos, que recorram

a fluidos combustíveis, com potência útil total superior a 40 kW, com excepção dos destinados exclusivamente a uma única habitação, devem ser instalados em centrais térmicas nas condições dos números seguintes.

2. Os elementos de construção das centrais térmicas devem garantir a incombustibilidade do seu material.

3. Os referidos elementos de construção devem ainda isolar a potência útil total instalada dos restantes espaços do edifício, garantindo as classes de resistência ao fogo padrão constantes do quadro XIV ou do quadro XV, respectivamente, se a potência útil total instalada não for superior a 70 kW ou for superior a 70 kW, mas não superior a 2000 kW.

4. As centrais térmicas com potência útil total instalada superior a 2000 kW não são permitidas no interior de edifícios, com excepção dos afectos exclusivamente à utilização-tipo XII, situação em que devem estar isoladas dos restantes espaços do edifício garantindo as classes de resistência ao fogo padrão constantes do quadro XV.

5. O acesso às centrais térmicas a que se refere o presente artigo deve ser:

- a) reservado a pessoal técnico especializado adstrito à sua exploração ou manutenção; e
- b) devidamente sinalizado.

ARTIGO 95

(Aparelhos de produção de calor)

1. Os aparelhos de produção de calor, instalados sobre o pavimento, devem ser montados em maciços, construídos com materiais incombustíveis, com uma altura mínima de 0,1 m.

2. Em torno dos aparelhos devem ser reservados corredores com largura adequada para assegurar a manobra dos órgãos de comando e de regulação, bem como as operações de manutenção, conservação e limpeza.

ARTIGO 96

(Ventilação e evacuação de efluentes de combustão)

1. As centrais térmicas devem dispor de sistemas de ventilação permanente, devidamente dimensionados, compreendendo bocas de admissão de ar novo e bocas de extracção do ar ambiente, convenientemente localizadas.

2. A extracção dos efluentes dos aparelhos de combustão deve processar-se em conformidade com o estabelecido no presente Regulamento para condutas de evacuação e aberturas de escape de efluentes de combustão.

ARTIGO 97

(Dispositivos de corte de emergência)

1. Nas centrais térmicas de potência útil total instalada superior a 40 kW, os circuitos de alimentação de energia eléctrica e as canalizações de abastecimento de combustível aos aparelhos devem ser equipados com dispositivos de corte, de acionamento manual, que assegurem a interrupção imediata do funcionamento dos aparelhos nelas instalados.

2. Os dispositivos referidos no número anterior devem ser acionados por órgãos de comando situados no exterior das centrais, junto dos seus acessos, em locais visíveis e convenientemente sinalizados.

3. Sempre que exista posto de segurança, os dispositivos referidos no n.º 1 do presente artigo, devem ser localizados.

ARTIGO 98

(Passagem de canalizações ou condutas)

1. As canalizações para transporte de fluidos combustíveis, canalizações eléctricas afectas a instalações de segurança ou condutas de ventilação e tratamento de ar só poderão existir no interior das centrais térmicas se as servirem em exclusivo.

2. As canalizações e condutas das instalações referidas no número anterior que atravessem espaços contíguos às centrais térmicas devem ser alojadas em ductos dotados das condições de isolamento e protecção previstas no artigo 45.

SECÇÃO II

Aparelhagem de aquecimento

ARTIGO 99

(Aparelhos de aquecimento autónomos de combustão)

1. Os aparelhos autónomos que utilizem combustíveis sólidos devem ser protegidos, de forma a prevenir contactos acidentais e projecções de partículas para o seu exterior.

2. Os aparelhos autónomos que utilizem combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, instalados sobre o pavimento devem estar afastados de quaisquer revestimentos ou elementos de decoração combustíveis de 1 m, no mínimo.

3. Os aparelhos autónomos de combustão referidos no número anterior devem estar instalados ou fixados sobre o pavimento.

4. Na ausência de regulamentação específica aplicável a aparelhos autónomos de combustão, a distância mínima dos queimadores a quaisquer elementos de construção, decoração ou mobiliário, inflamáveis deve ser de 1 m, excepto se esses elementos forem protegidos de forma eficaz com materiais isolantes térmicos da classe A1, caso em que a distância pode ser reduzida para 0,5 m.

5. No interior das estruturas insufláveis e de tendas só são permitidos aparelhos de aquecimento sem combustão.

ARTIGO 100

(Aparelhos de aquecimento de queima de combustíveis sólidos)

1. Os aparelhos de combustão que utilizam combustíveis sólidos, nomeadamente lareiras, braseiras para aquecimento ou confecção de alimentos, apenas são permitidos em habitações, excepto nos quartos, em locais de risco A, ou em locais de risco B com efectivo não superior a 200 pessoas.

2. Não devem existir quaisquer elementos combustíveis de construção, de decoração ou peças de mobiliário a uma distância inferior a 1m da envolvente exterior dos aparelhos referidos no número anterior, excepto se forem protegidos com materiais isolantes térmicos da classe A1, caso em que aquela distância pode ser reduzida para 0,5m.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que os aparelhos referidos no n.º 1 do presente artigo sejam de fogo aberto, devem neles ser interpostos meios que evitem a projecção de partículas inflamadas para o ambiente do compartimento.

4. Todos os espaços onde possam ser utilizados aparelhos de fogo aberto devem ser bem ventilados, de modo a proporcionar um número adequado de renovações por hora.

5. Em todos os espaços onde possam ser utilizados os aparelhos referidos no n.º 1 devem ser adoptadas medidas específicas de autoprotecção, nomeadamente de prevenção e de vigilância, nos termos deste Regulamento.

CAPÍTULO XXIV

Instalações de confecção e de conservação de alimentos

ARTIGO 101

(Instalação de aparelhos de confecção de alimentos)

1. Com excepção dos fogos de habitação, os aparelhos, ou grupos de aparelhos, de confecção de alimentos com potência útil total superior a 20 kW devem ser instalados em cozinhas isoladas nas condições do disposto nos números 1 e 2 do artigo 36.

2. Nos espaços acessíveis a utentes, tais como bares, os aparelhos de confecção ou de regeneração de alimentos devem ser fixos, com excepção dos que disponham de potência inferior a 4 kW.

3. Nas estruturas insufláveis são interditos quaisquer aparelhos para confecção ou reaquecimento de alimentos.

4. Nos recintos alojados em tendas, os aparelhos referidos no número anterior devem ser agrupados e condicionados de acordo com as disposições deste Regulamento respeitantes a cozinhas.

5. As cozinhas ou outros locais de confecção ou reaquecimento de alimentos, fixos ou móveis, com potência instalada não superior a 20 kW, são permitidos desde que:

- a) funcionem a gás ou a electricidade e distem 2m, no mínimo, dos espaços acessíveis ao público;
- b) o bloco de confecção possua paredes ou painéis de protecção construídos com materiais incombustíveis;
- c) as canalizações de gás sejam fixas, protegidas contra acções mecânicas, visíveis em todo o percurso e instaladas de forma a não serem atingidas por chamas ou por produtos de combustão, sendo, contudo, permitidos tubos flexíveis de comprimento até 1,5 m para ligação de garrafas de gás a um único aparelho;
- d) sejam equipados com dispositivos de corte e comando, permanentemente acessíveis e sinalizados, que assegurem, por acionamento manual, a interrupção da alimentação de combustível e de fornecimento de energia aos aparelhos; e

- e) a ventilação e extracção de fumo e vapores respeitem as disposições do artigo seguinte acrescentando todas as precauções contra o sobreaquecimento dos elementos de recobrimento de tendas.

6. São permitidos veículos ou contentores destinados à confecção ou ao reaquecimento de alimentos:

- a) no interior de edifícios, respeitando as disposições deste regulamento;
- b) nos recintos alojados em tendas, situando-se a uma distância não inferior a 5 m de quaisquer elementos estruturais ou de separação de tendas; e
- c) em recintos ao ar livre, desde que se localizem a mais de 5 m de estruturas insufláveis ou tendas.

ARTIGO 102

(Ventilação e extracção de fumo e vapores)

1. As cozinhas referidas no n.º 1 do artigo anterior devem ser dotadas de aberturas para admissão de ar directas, ou indirectas através de outros compartimentos, em quantidade necessária ao bom funcionamento dos aparelhos de queima, bem como de instalações para extracção de fumo e vapores, de modo a proporcionar um número adequado de renovações por hora.

2. As instalações de extracção referidas no número anterior devem respeitar o disposto nos artigos 105 e 106 e podem ser concebidas para funcionar como instalações de controlo de fumo em caso de incêndio, nas condições do capítulo XXXI.

3. Os apanha-fumos devem ser construídos com materiais incombustíveis.

4. O circuito de extracção deve comportar um filtro, ou uma caixa, para depósito de matérias gordurosas.

ARTIGO 103

(Dispositivos de corte e comando de emergência)

As cozinhas com potência útil total instalada superior a 20 kW devem ser equipadas com dispositivos devidamente sinalizados, instalados junto ao respectivo acesso principal, que assegurem, por acionamento manual:

- a) a interrupção da alimentação de combustível e de fornecimento de energia aos aparelhos, qualquer que seja o tipo de combustível ou energia utilizados; e
- b) o comando do sistema de controlo de fumo.

ARTIGO 104

(Instalações de frio para conservação de alimentos)

1. As instalações de frio para conservação de alimentos com potência útil total superior a 70 kW devem ser alojadas em compartimentos isolados nas condições constantes do quadro XIV.

2. Quando os compartimentos referidos no número anterior sejam contíguos a cozinhas equipadas com aparelhos com potência útil total superior a 20 kW, excepto no caso previsto no n.º 2 do artigo 36, apenas os pavimentos, as paredes e as portas da envolvente do conjunto estão obrigados a cumprir o disposto no n.º 1 desse artigo.

CAPÍTULO XXV

Evacuação de efluentes de combustão

ARTIGO 105

(Conduitas de evacuação de efluentes de combustão)

1. A extracção dos efluentes dos aparelhos de combustão deve ser feita para o exterior do edifício por meio de condutas

construídas com materiais incombustíveis, que observem o disposto no artigo 45, e ainda que:

- a) possuam reduzida permeabilidade;
- b) no caso de funcionarem em sobrepressão:
 - i. sendo interiores ao edifício, estejam alojadas em ducto devidamente ventilado; e
 - ii. sendo exteriores ao edifício, respeitem as distâncias de segurança aos vãos abertos em fachadas e coberturas constantes dos artigos 23 e 26 do presente Regulamento.

2. As condutas referidas no número anterior não devem ter percursos no interior de locais de depósito ou de armazenamento de combustíveis nem de locais de risco B, D, E ou F.

3. A extracção dos efluentes dos aparelhos de queima de combustíveis sólidos deve ser independente de condutas que sirvam chaminés e outros aparelhos produtores de gases de combustão distintos, tal como motores de combustão ou caldeiras.

4. As condutas que sirvam aparelhos de combustão de fogo aberto devem ser sempre do tipo individual.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, só são permitidas condutas colectivas de evacuação de efluentes de combustão que sirvam locais de risco A ou fogos de habitação.

6. As condutas referidas nos números anteriores devem:

- a) ter o seu lado menor não inferior a metade do maior, se forem de secção regular;
- b) servir no máximo cinco locais, excepto se destinadas exclusivamente a aparelhos a gás do tipo B, caso em que se admite um número máximo de sete; e
- c) possuir ramais de ligação com a altura máxima de um piso.

7. Só é permitida a existência de exaustores mecânicos nas condutas colectivas quando todos os aparelhos a gás do tipo B a elas ligados forem dotados de dispositivos de corte de respectiva alimentação em caso de paragem dos exaustores.

8. No caso da ventilação mecânica ser assegurada por exaustores mecânicos nos locais de captação, devem existir exaustores estáticos no topo das condutas, cujos socos que lhes servem de base devem possuir parede dupla, para evitar o arrefecimento do fumo.

ARTIGO 106

(Aberturas de escape de efluentes de combustão)

As aberturas exteriores das condutas para escape de efluentes de combustão devem ser instaladas de modo a que:

- a) estejam elevadas no mínimo 0,5 m acima da cobertura do edifício que servem;
- b) a distância, medida na horizontal, a qualquer obstáculo que lhes seja mais elevado não seja inferior à diferença de alturas, com um máximo exigível de 10 m; e
- c) o seu acesso seja garantido, para efeitos de limpeza, manutenção ou intervenção em caso de incêndio.

CAPÍTULO XXVI

Elevadores

ARTIGO 107

(Isolamento da casa das máquinas de elevadores)

As casas de máquinas de elevadores com carga nominal superior a 100 kg, quando existam, devem ser instaladas em locais próprios, reservados a pessoal especializado e isolados dos restantes espaços do edifício, com excepção da caixa do elevador ou da bateria de elevadores, por elementos de construção que garantam a classe de resistência ao fogo padrão:

- a) EI 60, para as paredes não resistentes;

- b) REI 60, para os pavimentos e as paredes resistentes; e
- c) E 30 C, para as portas.

ARTIGO 108

(Indicativos de segurança de elevadores)

Junto dos acessos aos elevadores deve ser afixado o sinal com a inscrição: «Não utilizar o elevador em caso de incêndio» ou com pictograma equivalente.

ARTIGO 109

(Dispositivo de chamada de elevadores em caso de incêndio)

1. Os elevadores devem ser equipados com dispositivos de chamada em caso de incêndio, accionáveis por operação de uma fechadura localizada junto das portas de patamar do piso do plano de referência, mediante uso de chave especial, e automaticamente, a partir de sinal proveniente do quadro de sinalização e comando do sistema de alarme de incêndio, quando exista.

2. A chave referida no número anterior deve estar localizada junto à porta de patamar do piso do plano de referência, alojada em caixa protegida contra o uso abusivo e sinalizada com a frase «Chave de manobra de emergência do elevador», devendo o posto de segurança, caso exista, dispor de uma cópia dessa chave.

3. O accionamento do dispositivo referido no n.º 1 do presente artigo deve ter o efeito de:

- a) enviar as cabinas para o piso do plano de referência, onde devem ficar estacionadas com as portas abertas;
- b) anular todas as ordens de envio ou de chamada eventualmente registadas; e
- c) neutralizar os botões de chamada dos patamares, os botões de envio e de paragem das cabinas e os dispositivos de comando de abertura das portas.

4. Se, no momento do accionamento do dispositivo, qualquer das cabinas se encontrar em marcha, afastando-se do piso do plano de referência, deve parar, sem abertura das portas e, em seguida, ser enviada para o piso referido.

5. Se, no momento do accionamento do dispositivo, um ascensor estiver em serviço de inspecção ou de manobra de socorro, deve soar na cabina um sinal de aviso.

6. Se, no momento do accionamento do dispositivo, um ascensor estiver eventualmente bloqueado pela actuação de um dispositivo de segurança, deve manter-se imobilizado.

ARTIGO 110

(Elevador para uso dos bombeiros em caso de incêndio)

1. Os edifícios de altura superior a 28 m ou com mais de dois pisos abaixo do plano de referência devem ser servidos por, pelo menos, um ascensor destinado a uso prioritário dos bombeiros em caso de incêndio, respeitando as condições dos números seguintes.

2. Os elevadores devem servir:

- a) todos os pisos do edifício e cada compartimento corta-fogo neles estabelecidos por via da compartimentação geral; e
- b) as zonas de refúgio referidas no artigo 82 do presente Regulamento.

3. Cada elevador deve ser equipado com um dispositivo complementar ao de chamada indicado no artigo anterior,

constituído por um interruptor accionado por chave própria, colocado no piso do nível de referência, que desencadeia uma segunda actuação e o coloca ao serviço exclusivo dos bombeiros, restabelecendo a operacionalidade dos botões de envio da cabina e dos dispositivos de comando de abertura das portas.

4. A chave de manobra da fechadura referida no número anterior e a respectiva cópia devem estar localizadas nos pontos e com as condições referidos no n.º 2 do artigo anterior.

5. O elevador deve ainda:

- a) ter capacidade de carga nominal não inferior a 630 kg ou, quando se destine a apoiar a evacuação de pessoas em macas ou camas ou se trate de um ascensor de acesso duplo, não inferior a 1 000 kg;
- b) ter dimensões mínimas de 1,1m x 1,4m ou, quando se destine a apoiar a evacuação, de pessoas em macas ou camas, de 1,1m x 2,1m;
- c) ter portas de patamar e de cabina, deslizantes de funcionamento automático, com largura não inferior a 0,8 m ou, quando se destine a apoiar a evacuação, de pessoas em macas ou camas, não inferior a 1,1 m;
- d) ter um alçapão de socorro instalado no tecto da cabina, com pontos de abertura ou fecho claramente identificados e cujo acesso não esteja obstruído por qualquer elemento ou dispositivo, com as dimensões mínimas de 0,5m x 0,7m, com excepção dos elevadores de 630 kg, em que tais dimensões devem ser de 0,4m x 0,5m;
- e) ter na cabina meios de acesso que permitam a abertura completa do alçapão de socorro a partir do interior, por exemplo com a ajuda de um ou vários degraus escamoteáveis com um passo máximo de 0,4m e capazes de suportar uma carga de 1200 N;
- f) ter no interior ou no exterior da cabina escada que permita ao bombeiro eventualmente encarcerado o seu auto-socorro até ao patamar mais próximo;
- g) efectuar o percurso entre o piso do plano de referência e o piso mais afastado deste, num tempo não superior a sessenta segundos após o fecho das portas;
- h) ser dotado de um sistema de intercomunicação entre a cabina e o piso do plano de referência e o posto de segurança, quando exista; e
- i) ser apoiado por fontes de energia de emergência, nas condições do artigo 86 do presente regulamento.

6. A caixa de cada elevador deve ser independente, possuindo as condições de isolamento e protecção definidas no artigo 43 do presente Regulamento.

7. O equipamento eléctrico:

- a) quando localizado, na caixa do elevador e na cabina, até 1 m de uma parede da caixa que contenha portas de patamar, deve estar protegido contra gotas e salpicos, ou ser provido de protecções de pelo menos IP X3; e
- b) quando localizado a menos de 1m do fundo do poço, deve possuir um grau de protecção IP 67.

8. No patamar de acesso ao elevador localizado no plano de referência deve ser afixado o sinal com a inscrição «elevador prioritário de bombeiros» ou pictograma equivalente.

9. O poço de cada elevador deve ser equipado com meios apropriados para impedir o aumento do nível da água acima do nível dos amortecedores da cabina completamente comprimidos, podendo ser adotado um sistema de drenagem conforme previsto neste Regulamento.

ARTIGO 111

(Dispositivos de segurança contra a elevação anormal de temperatura)

1. Os elevadores prioritários para bombeiros devem ser equipados com dispositivos de segurança, que produzam efeitos idênticos aos indicados no artigo 109 do presente regulamento por acção de detectores automáticos de incêndio, os quais devem ser integrados nas instalações de alarme dos edifícios, quando existam.

2. Os dispositivos de segurança referidos no número anterior correspondem a detectores de temperatura e de fumo que devem ser, respectivamente:

- a) regulados para 70°C, instalados por cima das vergas das portas de patamar, excepto se o acesso ao átrio for efectuado por câmara corta-fogo; e
- b) instalados na casa das máquinas dos ascensores ou, caso esta não exista, no topo da caixa do elevador.

CAPÍTULO XXVII

Líquidos e gases combustíveis

ARTIGO 112

(Armazenamento e locais de utilização de líquidos e gases combustíveis)

1. Para satisfação das exigências de segurança aplicáveis a este tipo de instalações, deve ser observado o que estabelece a legislação específica.

2. Os espaços que contenham líquidos ou gases combustíveis são classificados em locais de utilização ou de armazenamento de acordo com o quadro XXXV abaixo:

Quadro XXXV**Classificação dos espaços em função da quantidade de líquidos ou gases combustíveis que contenham**

Classificação	Líquidos combustíveis: Volume «V»			Gases combustíveis: Capacidade total dos recipientes «C»
	Ponto de inflamação «Pi»			
	Pi < 21 °C	21 °C ≤ Pi < 55 °C	Pi ≥ 55 °C	
Utilização	V ≤ 20 l	V ≤ 100 l	V ≤ 500 l	C ≤ 106 dm³
Armazenamento	V > 20 l	V > 100 l	V > 500 l	C > 106 dm³

3. Os locais de armazenamento, de acordo com o número anterior, são considerados espaços da utilização-tipo XII e devem satisfazer as disposições específicas constantes do capítulo L.

4. É interdito o depósito, manuseamento e utilização de líquidos ou gases combustíveis, em qualquer quantidade, em:

- a) vias de evacuação, horizontais e verticais;
- b) locais de risco D, excepto para o caso de líquidos inflamáveis na quantidade exclusivamente necessária a um dia de actividade de cada local; e
- c) locais de risco E e F.

5. Nos locais de utilização no interior dos edifícios e dos recintos só é permitida a existência de gases combustíveis nas situações exclusivamente referentes a garrafas ou cartuchos:

- a) de GPL, nas habitações ou por compartimento corta-fogo nas utilizações-tipo III a XII, no número máximo de quatro garrafas, cheias ou vazias, ou em cartuchos, em qualquer dos casos com capacidade global não superior a 106dm³; e
- b) de gás distinto do GPL, por compartimento corta-fogo nas utilizações-tipo III a XI, no número máximo de duas garrafas, cheias ou vazias, com capacidade global não superior a 106dm³, necessárias ao funcionamento de aparelhos, nos locais e nas condições em que tal seja permitido nos termos do presente Regulamento e da legislação específica aplicável.

6. Com excepção do interior das habitações, devem ser devidamente sinalizados, indicando o perigo inerente e a proibição de fumar, fazer lume ou usar objectos susceptíveis de causar combustão:

- a) todos os espaços que contenham gases combustíveis; e
- b) todos os espaços que contenham um volume total de líquidos combustíveis superior a:
 - i. 10 l, se o seu ponto de inflamação for inferior a 21 °C;
 - ii. 50 l, se o seu ponto de inflamação for igual ou superior a 21 °C e menor que 55 °C;

iii. 250 l, se o seu ponto de inflamação for igual ou superior a 55 °C.

7. Devem ser dotados de ventilação natural permanente por meio de aberturas inferiores e superiores criteriosamente distribuídas, com secção total não inferior a 1% da sua área, com um mínimo de 0,1m², todos os espaços referidos no número anterior, independentemente de serem considerados locais de risco C ou não, sempre que:

- a) estejam afectos às utilizações-tipo III a XI; e
- b) estejam afectos à utilização-tipo XII e constituam armazéns desses produtos, casos em que devem cumprir as disposições específicas constantes do capítulo L.

8. É proibida a instalação de reservatórios, enterrados ou não, ou de quaisquer outros depósitos de combustíveis, líquidos ou gasosos, debaixo de edifícios ou recintos, com excepção dos depósitos de gásóleo com capacidade inferior a 500 l, instalados nas condições previstas no presente Regulamento e necessários para garantir o funcionamento de grupos geradores de energia eléctrica.

ARTIGO 113

(Instalações de utilização de líquidos e gases combustíveis)

1. As canalizações de líquidos e gases combustíveis no interior de edifícios, entre os locais de utilização e os que contêm os reservatórios ou entre estes e eventuais pontos de abastecimento exteriores, independentemente da potência dos equipamentos alimentados, devem cumprir as disposições do presente Regulamento, nomeadamente, no que se refere aos condicionalismos da sua instalação e ao isolamento e protecção em ductos.

2. Na mesma utilização-tipo não é permitida a existência de instalações de utilização de gases combustíveis provenientes de redes ou fontes centrais, que utilizem gases de famílias distintas, como gás natural e gás de petróleo liquefeito.

3. Os locais de utilização de fluidos combustíveis existentes nos edifícios e recintos são classificados, para todos os efeitos previstos no presente Regulamento, locais de risco C desde que contenham:

- a) reservatórios de combustíveis líquidos; e
- b) equipamentos a gás cuja potência total seja superior a 40 kW.

4. Todos os locais de utilização e os que contêm os reservatórios da instalação devem dispor de válvula de corte de emergência da alimentação ou do fornecimento de combustível.

5. As válvulas a que se refere o número anterior devem estar devidamente sinalizadas e permanentemente acessíveis e estarem localizadas no exterior dos compartimentos, com excepção para os locais de utilização que também incluam o seu reservatório exclusivo, situação em que se poderão localizar no seu interior.

6. Nas centrais térmicas não é permitido o emprego, como combustível, de líquidos inflamáveis com ponto de inflamação inferior a 55 °C nem o armazenamento de matérias inflamáveis.

CAPÍTULO XXVIII

Condições Gerais de Sinalização, Equipamentos e Sistemas de Segurança

ARTIGO 114

(Condições gerais de sinalização)

1. O sistema de sinalização de segurança contra incêndio (e outros acidentes) deve assegurar, de uma maneira coerente, contínua e suficiente, a indicação aos ocupantes, sejam público ou não, e às equipas de intervenção, sejam internas ou externas, de como evacuar em segurança um edifício ou recinto, ou nele intervirem, em complementaridade aos outros meios passivos e activos de protecção contra incêndio.

2. A informação contida na sinalização de emergência deve ser disponibilizada a todas as pessoas a quem essa informação seja essencial numa situação de perigo ou de prevenção relativamente a um perigo.

3. Na linha de visão das pessoas, não devem ser dispostas placas, publicitárias ou não, nem outros objectos, que, pela intensidade da sua iluminação ou pela sua forma, cores ou dimensões, possam ocultar os dispositivos de sinalização ou iludir os ocupantes, confundindo-os.

4. Todos os edifícios ou recintos, com excepção dos espaços comuns da utilização-tipo I da 1.ª categoria e dos fogos de habitação situados em edifícios de qualquer categoria, devem dispor da sinalização adequada, em conformidade com o disposto nos artigos seguintes.

ARTIGO 115

(Dimensões, formatos e materiais)

1. As placas devem ter áreas (A) não inferiores às determinadas em função da distância (d) a que devem ser vistas, com um mínimo de 6m e um máximo de 50m, conforme a expressão $A \geq d^2/2000$.

2. As placas de sinalização indicam respectivamente proibição, perigo, emergência e meios de intervenção, consoante o seu formato e cor, devendo ser de material rígido fotoluminescente.

ARTIGO 116

(Distribuição e visibilidade das placas de sinalização)

1. A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a informação que contém deva ser conhecida, podendo, com esse objectivo:

- a) ser paralela às paredes com informação numa só face;

b) ser perpendicular às mesmas paredes, ou suspensa do tecto, com informação em dupla face; e

c) fazer um ângulo de 45° com a parede, com informação nas duas faces exteriores.

2. As placas que fiquem salientes relativamente aos elementos de construção que as suportam, devem ser fixadas a uma altura igual ou superior a 2,1m e não superior a 3m, excepto em espaços amplos mediante justificação fundamentada.

ARTIGO 117

(Localização das placas de sinalização)

1. A sinalização dentro dos locais de permanência deve ser claramente distinguível de qualquer ponto desse local cuja linha de observação relativamente à placa faça um ângulo superior a 45° com a parede onde se localiza o objecto, elemento ou equipamento sinalizado.

2. Toda a sinalização referente às indicações de evacuação e localização de meios de intervenção, alarme e alerta, quando colocada nas vias de evacuação, deve estar na perpendicular ao sentido das fugas possíveis nessas vias.

3. Nos locais de mudança de direcção das vias referidas deve ser colocada sinalização adequada ao sentido da fuga a tomar, de forma inequívoca.

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do presente artigo, a distância de colocação das placas nas vias de evacuação e nos locais de permanência deve variar entre 6 e 30m.

5. Sem prejuízo do referido no número anterior, nos locais de permanência e nas vias horizontais de evacuação acessíveis a público deve ser visível uma placa indicadora de saída ou de sentido de evacuação, pelo menos, a partir de qualquer ponto susceptível de ocupação.

6. Nas vias verticais de evacuação devem ser montadas placas, pelo menos, no patamar de acesso, indicando o número do andar ou a saída, se for o caso, e no patamar intermédio, indicando o sentido da evacuação.

7. As placas de sinalização devem ser colocadas o mais próximo possível das fontes luminosas existentes, a uma distância inferior a 2m em projecção horizontal, mas não coladas sobre os aparelhos.

8. Exceptuam-se, relativamente ao determinado no número anterior, a sinalização colocada directamente sobre os difusores de uma ou de duas faces:

- a) em vias de evacuação; e
- b) em locais da 1.ª categoria de risco das utilizações-tipo III a XI, desde que a colagem dos pictogramas sobre os equipamentos não prejudique os níveis de iluminação mínimos a garantir nem as dimensões mínimas legais das placas face às distâncias de visibilidade.

9. Nos recintos itinerantes, os cabos de fixação e de contraventamento da estrutura situados a uma altura inferior a 2m devem ser sinalizados ou protegidos por revestimentos, de forma a não constituírem obstáculo para a evacuação.

10. Nos recintos itinerantes, as saídas devem ser convenientemente assinaladas, tanto do lado interior, como do exterior, por faixas contrastantes com a cor de fundo, de largura não inferior a 0,2m.

CAPÍTULO XXIX

Iluminação de emergência

ARTIGO 118

(Condições gerais de iluminação de emergência)

1. Os espaços de edifícios e recintos, com excepção dos afectos à utilização-tipo I da 1.ª categoria de risco e das habitações situadas em edifícios de qualquer categoria de risco, para além de

possuírem iluminação normal, devem também ser dotados de um sistema de iluminação de emergência de segurança e, em alguns casos, de um sistema de iluminação de substituição.

2. A iluminação de emergência compreende a:

- a) iluminação de ambiente, destinada a iluminar os locais de permanência habitual de pessoas, evitando situações de pânico; e
- b) iluminação de balizagem ou circulação, com o objectivo de facilitar a visibilidade no encaminhamento seguro das pessoas até uma zona de segurança e, ainda, possibilitar a execução das manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos meios de socorro.

3. A iluminação de substituição, quando existir, deve ter uma fonte diferente da de emergência.

ARTIGO 119

(Iluminação de ambiente e de balizagem ou circulação)

1. Nas instalações de iluminação de ambiente e de balizagem ou circulação, as lâmpadas de descarga, quando existam, devem possuir tempos de arranque não superiores a:

- a) cinco segundos para atingir 50 % da intensidade de iluminação; e
- b) sessenta segundos para atingir 100 % da intensidade de iluminação.

2. A autonomia de funcionamento da iluminação de ambiente e de balizagem ou circulação deve ser a adequada ao tempo de evacuação dos espaços que serve, com um mínimo de 15 minutos.

3. Nos locais de risco B, C, D e F, bem como nos de risco E, com excepção de quartos, e nas zonas de vestuários ou sanitários públicos com área superior a 10 m² e os destinados a utentes com mobilidade condicionada, devem ser instalados aparelhos de iluminação de ambiente.

4. A iluminação de ambiente deve garantir níveis de iluminância tão uniformes quanto possível, com um valor mínimo de 1 lux, medido no pavimento.

5. Na iluminação de balizagem ou de circulação os dispositivos devem garantir 5 lux, medidos a 1m do pavimento ou obstáculo a identificar, e, sem prejuízo do referido no n.º 7 do artigo 117 do presente Regulamento, ser colocados a menos de 2m em projecção horizontal:

- a) da intersecção de corredores;
- b) de mudanças de direcção de vias de comunicação;
- c) de patamares de acesso e intermédios de vias verticais;
- d) de câmaras corta-fogo;
- e) de botões de alarme;
- f) de comandos de equipamentos de segurança;
- g) de meios de primeira intervenção; e
- h) de saídas.

ARTIGO 120

(Utilização de blocos autónomos)

1. Nas utilizações-tipo IV a VI, VIII, X e XI, com excepção dos espaços destinados a dormida em locais de risco D e E, os blocos autónomos, quando instalados, devem ser sempre do tipo permanente, independentemente da categoria de risco.

2. Nos casos não referidos no número anterior, é obrigatória a utilização de blocos permanentes ou de luz mantida apenas quando sirva para iluminação de placas indicadoras de saída ou quando lhes sirva de suporte.

3. Nas salas de espetáculos ou noutros locais onde seja necessário o obscurecimento total para o desenvolvimento das actividades normais, os blocos autónomos a que se referem os

números 1 e 2 do presente artigo poderão possuir dispositivo que reduza a sua intensidade de iluminação durante os períodos de obscurecimento, desde que adquiram automaticamente a intensidade de iluminação normal:

- a) quando for ligada a iluminação de ambiente e circulação do espaço que servem; e
- b) por accionamento a partir da central do sistema de alarme.

CAPÍTULO XXX

Deteção, alarme e alerta

ARTIGO 121

(Condições de segurança para detecção, alarme e alerta)

1. Os edifícios devem ser equipados com instalações que permitam detectar o incêndio e, em caso de emergência, difundir o alarme para os seus ocupantes, alertar os bombeiros e accionar sistemas e equipamentos de segurança.

2. Estão isentos da obrigatoriedade de instalação de alarme os recintos ao ar livre e os itinerantes ou provisórios.

3. Estão isentos de cobertura por detectores automáticos de incêndio os espaços que cumulativamente:

- a) estejam protegidos totalmente por sistema fixo de extinção automática de incêndios por água que respeite as disposições deste Regulamento, incluindo as referentes à difusão do alarme; e
- b) não possuam controlo de fumo por meios activos.

ARTIGO 122

(Composição das instalações)

As instalações de detecção, alarme e alerta na sua versão mais completa são constituídas por:

- a) dispositivos de accionamento do alarme de operação manual, designados «botões de alarme»;
- b) dispositivos de actuação automática, designados «detectores de incêndio»;
- c) centrais e quadros de sinalização e comando;
- d) sinalizadores de alarme restrito;
- e) difusores de alarme geral;
- f) equipamentos de transmissão automática do sinal ou mensagem de alerta;
- g) telefones para transmissão manual do alerta;
- h) dispositivos de comando de sistemas e equipamentos de segurança; e
- i) fontes locais de energia de emergência.

ARTIGO 123

(Princípios de funcionamento das instalações)

1. Nos períodos de exploração as instalações devem estar no estado de vigília, facto que deve ser sinalizado na central, quando exista.

2. A actuação de um dispositivo de accionamento do alarme deve provocar, de imediato, o funcionamento do alarme restrito e, eventualmente, o accionamento dos dispositivos de comando de sistemas e equipamentos de segurança.

3. Nos edifícios que não disponham de meios humanos para explorar uma situação de alarme restrito, a actuação de um dispositivo de accionamento do alarme deve provocar, de imediato, o funcionamento do alarme geral.

4. Nos edifícios que disponham de meios humanos para explorar uma situação de alarme restrito, deve existir uma temporização entre os alarmes restrito e geral, de modo a permitir a intervenção do pessoal afecto à segurança, para eventual extinção da causa que lhe deu origem, sem proceder à evacuação.

5. A temporização referida no número anterior deve ter duração adaptada às características do edifício e da sua exploração, devendo ainda ser previstos meios de proceder à sua anulação sempre que seja considerado oportuno.

6. O alarme geral deve ser claramente audível em todos os locais do edifício, ter a possibilidade de soar durante o tempo necessário à evacuação dos seus ocupantes, com um mínimo de cinco minutos, e de ser ligado ou desligado a qualquer momento.

7. Uma vez desencadeados, os processos de alarme e as acções de comando das instalações de segurança não devem ser interrompidos em caso de ocorrência de rupturas, sobreintensidades ou defeitos de isolamento nos circuitos dos dispositivos de accionamento.

8. A transmissão do alerta, quando automática, deve ser simultânea com a difusão do alarme geral.

ARTIGO 124

(Dispositivos de accionamento manual do alarme)

Os dispositivos de accionamento manual do alarme devem ser instalados nos caminhos horizontais de evacuação, sempre que possível junto às saídas dos pisos e a locais sujeitos a riscos especiais, a cerca de 1,5m do pavimento, devidamente sinalizados, não podendo ser ocultados por quaisquer elementos decorativos ou outros, nem por portas, quando abertas.

ARTIGO 125

(Detectores automáticos)

Os dispositivos de detecção automática devem ser seleccionados e colocados em função das características do espaço a proteger, do seu conteúdo e da actividade exercida, cobrindo convenientemente a área em causa.

ARTIGO 126

(Difusores de alarme geral)

1. Os difusores de alarme geral devem, sempre que possível, ser instalados fora do alcance dos ocupantes e, no caso de se situarem a uma altura do pavimento inferior a 2,25m, ser protegidos por elementos que os resguardem de danos acidentais.

2. O sinal emitido deve ser inconfundível com qualquer outro e audível em todos os locais do edifício ou recinto a que seja destinado.

3. No caso de difusores de alarme geral integrados em unidades autónomas, estas devem assegurar a:

- a) alimentação dos difusores em caso de falha no abastecimento de energia da rede, nas condições do artigo 86; e
- b) interrupção do sinal de alarme geral, quer por meios manuais, quer de forma automática, após um tempo determinado.

4. Nos espaços equipados com instalações de sonorização, com excepção das utilizações-tipo I, V e VII, o sinal de alarme geral para execução da evacuação total ou parcial do público pode consistir numa mensagem gravada, activada após a interrupção do programa normal, de modo automático ou manual, a partir do posto de segurança, devendo constar o seu conteúdo e actuação no plano de emergência interno referido no artigo 211.

5. Os meios de difusão do alarme em caso de incêndio dos locais referidos no número anterior, cujo efectivo seja superior a 200 pessoas e durante a permanência de público nesses locais, devem ser concebidos de modo a não causarem pânico.

6. A difusão da mensagem a que se refere o n.º 4 do presente artigo deve ser precedida da ligação dos aparelhos de iluminação de emergência de ambiente e balizagem ou circulação.

ARTIGO 127

(Centrais de sinalização e comando)

1. As centrais de sinalização e comando das instalações devem ser situadas em locais reservados ao pessoal afecto à segurança do edifício, nomeadamente no posto de segurança, quando existir, e assegurar:

- a) a alimentação dos dispositivos de accionamento do alarme;
- b) a alimentação dos difusores de alarme geral, no caso de estes não serem constituídos por unidades autónomas;
- c) a sinalização de presença de energia de rede e de avaria da fonte de energia autónoma;
- d) a sinalização sonora e óptica dos alarmes restrito e geral e do alerta;
- e) a sinalização do estado de vigília das instalações;
- f) a sinalização de avaria, teste ou desactivação de circuitos dos dispositivos de accionamento de alarme;
- g) o comando de accionamento e de interrupção do alarme geral;
- h) a temporização do sinal de alarme geral, quando exigido;
- i) o comando dos sistemas e equipamentos de segurança do edifício, quando exigido; e
- j) o comando de accionamento do alerta.

2. Quando a central de sinalização e comando não puder ficar localizada junto do posto do vigilante responsável pela segurança, deve equipar-se o sistema com um quadro repetidor daquela unidade, instalado num local vigiado em permanência.

ARTIGO 128

(Fontes de energia de emergência)

1. As fontes de energia de emergência devem assegurar o funcionamento das instalações de alarme no caso de falha na alimentação de energia da rede pública, nas condições do artigo 86.

2. As fontes devem ser incorporadas na central, ou nas unidades autónomas de alarme, e assegurar:

- a) em utilizações-tipo não vigiadas em permanência, o funcionamento do sistema no estado de vigília por um período mínimo de 72 horas, seguido de um período de 30 minutos no estado de alarme geral; e
- b) em utilizações-tipo vigiadas em permanência, o funcionamento do sistema no estado de vigília por um período mínimo de 12 horas, seguido de um período de cinco minutos no estado de alarme geral.

3. As fontes de energia de emergência que apoiam as instalações de detecção, alarme e alerta não podem servir quaisquer outras instalações.

ARTIGO 129

(Concepção das instalações de alerta)

1. Os sistemas de transmissão do alerta podem ser automáticos ou manuais.

2. O sistema automático deve ser efectuado através de rede telefónica privativa ou comutada, pública ou privada.

3. O sistema de alerta automático pode, ainda, ser efectuado através de rede rádio, desde que os respectivos equipamentos terminais possuam fonte de energia de emergência com capacidade compatível com os períodos constantes do n.º 2 do artigo anterior.

4. O sistema de alerta automático, em função da organização e gestão da segurança, pode ser dispensado nas utilizações-tipo que possuam posto de segurança guarnecido em permanência, devendo tal facto estar referenciado no plano de emergência interno referido no artigo 211.
5. O sistema de alerta manual consiste em postos telefónicos ligados à rede pública, eficazmente sinalizados e sempre disponíveis, localizados junto à central de sinalização e comando.
6. Nos postos referidos no número anterior, nas recepções, no patamares dos edifícios deve ser afixado de forma clara o número de telefone de bombeiros a alertar.

ARTIGO 130

(Configurações das instalações de alarme)

Para efeitos de concepção dos sistemas de alarme são consideradas as três configurações indicadas no quadro XXXVI abaixo:

Quadro XXXVI

Configurações das instalações de alarme

Componentes e funcionalidade				
Botões de acionamento de alarme		1	2	3
Detectores automáticos		•	•	•
Central de sinalização e comando	Temporizações		•	•
	Alerta automático			•
	Comandos		•	•
	Fonte local de alimentação de emergência	•	•	•
	Total			•
Proteção	Parcial	•	•	
	No interior	•	•	•
Difusão do alarme	No exterior	•	•	•
			•	

ARTIGO 131

(Configurações na utilização-tipo I)

1. Estão isentas de obrigatoriedade de instalação de alarme as utilizações-tipo I das 1.ª ou 2.ª categorias de risco.
2. Estão também isentos os fogos de habitação, qualquer que seja a categoria de risco do edifício onde se localizem.
3. Nos edifícios das 3.ª ou 4.ª categorias de risco, e sem prejuízo do referido no número anterior, deve ser instalado um sistema de alarme da configuração 2, com alerta automático, no caso da 4.ª categoria de risco.

ARTIGO 132

(Configurações na utilização-tipo II)

1. A utilização-tipo II em espaços cobertos e fechados, quando exclusiva, deve ser dotada de uma instalação de alarme da configuração 3.
2. Se o edifício onde se insere estiver isento da obrigatoriedade de instalação de alarme, a utilização-tipo II pode garantir somente a configuração 2, com difusores de alarme exteriores nas caixas de escada e nas circulações comuns do edifício.
3. Nos parques automáticos é dispensável a existência de sistema automático de detecção sempre que a desenfumagem se efectue por meios passivos.

ARTIGO 133

(Configurações nas utilizações-tipo III, VIII, IX e X)

As utilizações-tipo III, VIII, IX e X devem ser dotadas de instalações de alarme da configuração 1, quando forem da 1.ª categoria de risco, e da configuração 3, nos restantes casos.

ARTIGO 134

(Configurações nas utilizações-tipo IV, V, VI, VII, XI e XII)

1. As utilizações-tipo IV, V, VI, VII, XI e XII, com as excepções previstas no número seguinte, devem ser dotadas de instalações de alarme da configuração 3.
2. Constituem excepção ao constante do número anterior:
- a) as utilizações-tipo VII da 1.ª categoria de risco, que podem ser dotadas de um sistema de alarme da configuração 1;
 - b) as utilizações-tipo da 1.ª categoria de risco, exclusivamente acima do solo, que podem ser dotadas de um sistema de alarme da configuração 2;
 - c) os espaços de turismo do espaço rural, de natureza e de habitação da 1.ª categoria de risco, exclusivamente acima do solo, que podem ser dotados de um sistema de alarme da configuração 1, se o efectivo em locais de risco E não exceder 20 pessoas.

ARTIGO 135

(Configuração nos edifícios de utilização mista)

1. Nos edifícios de utilização mista sem comunicações interiores comuns às diversas utilizações-tipo, aplica-se a cada uma delas a configuração do sistema de alarme que lhe corresponderia em caso de ocupação exclusiva, conforme o determinado nos artigos anteriores.
2. Nos edifícios de utilização mista com comunicações interiores comuns, as instalações de alarme das utilizações-tipo da 2.ª categoria de risco ou superior devem ser da configuração 3, com excepção das do tipo I e II, devendo existir ainda um quadro de sinalização e, eventualmente, de comando, que centralize todas as informações, localizado no posto de segurança.
3. Quando um edifício de utilização mista incluir a utilização-tipo I e dispuser de comunicações interiores comuns com as

outras utilizações-tipo, estas devem ser dotadas de um sistema de alarme, pelo menos, da configuração 2, com um difusor de alarme instalado na caixa de escada.

4. Se a escada referida no número anterior for enclausurada, deve ser instalado um difusor de alarme em cada patamar de acesso aos fogos.

ARTIGO 136

(Locais de risco C e F)

Os locais de risco C e F, independentemente da sua localização e da utilização-tipo onde se inserem, devem sempre possuir ou inserir-se em sistema de alarme, pelo menos, da configuração 2.

ARTIGO 137

(Pavimentos e tectos falsos)

1. Os espaços confinados, designadamente delimitados por tectos falsos com mais de 0,8m de altura ou por pavimentos sobrelevados em mais de 0,2m, devem possuir detecção automática de incêndios, desde que neles passem cablagens ou sejam instalados equipamento ou condutas suscetíveis de causar ou propagar incêndios ou fumo.

2. Quando os espaços referidos no número anterior forem protegidos por detectores pontuais, mesmo que sejam integrados em sistemas endereçáveis, deve existir, em local visível, sinalização óptica desses detectores.

CAPÍTULO XXXI

Controlo de fumo

ARTIGO 138

(Condições de segurança para controlo de fumo)

Os edifícios devem ser dotados de meios que promovam a libertação para o exterior do fumo e dos gases tóxicos ou corrosivos, reduzindo a contaminação e a temperatura dos espaços e mantendo condições de visibilidade, nomeadamente nas vias de evacuação.

ARTIGO 139

(Métodos de controlo de fumo)

1. O controlo do fumo produzido no incêndio pode ser realizado por varrimento ou pelo estabelecimento de uma hierarquia relativa de pressões, com subpressão num local sinistrado relativamente aos locais adjacentes, com o objectivo de os proteger da intrusão do fumo.

2. A desenfumagem pode ser passiva, quando realizada por tiragem térmica natural, ou activa, nos casos em que se utilizem meios mecânicos.

3. As instalações de desenfumagem passiva compreendem aberturas para admissão de ar e aberturas para libertação do fumo, ligadas ao exterior, quer directamente, quer através de condutas.

4. Não é permitido o recurso a desenfumagem passiva em locais amplos cobertos, incluindo pátios interiores e átrios, com altura superior a 12m.

5. Nas instalações de desenfumagem activa, o fumo é extraído por meios mecânicos e a admissão de ar pode ser natural ou realizada por insuflação mecânica.

6. As instalações de ventilação e de tratamento de ar dos edifícios podem participar no controlo do fumo produzido no incêndio, desde que sejam satisfeitas as exigências expressas neste capítulo.

ARTIGO 140

(Exigências de estabelecimento de instalações de controlo de fumo)

1. Devem ser dotados de instalações de controlo de fumo:

- a) as vias verticais de evacuação enclausuradas;
- b) as câmaras corta-fogo;
- c) as vias horizontais a que se refere o n.º 1 do artigo 40 do presente Regulamento;
- d) os pisos situados no subsolo, desde que sejam acessíveis a público ou que tenham área superior a 200 m², independentemente da sua ocupação;
- e) os locais de risco B com efectivo superior a 500 pessoas;
- f) os locais de risco C referidos no n.º 3 do artigo 9 do presente Regulamento;
- g) as cozinhas na situação prevista no n.º 2 do artigo 36 do presente Regulamento;
- h) os átrios e corredores adjacentes a pátios interiores, nas condições previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 34 do presente Regulamento, no caso de serem cobertos;
- i) os espaços cobertos afectos à utilização-tipo II;
- j) os espaços afectos à utilização-tipo XII, cumprindo as respectivas condições específicas; e
- k) os espaços cénicos isoláveis, cumprindo as respectivas condições específicas.

2. O controlo de fumo em vias verticais enclausuradas de evacuação de edifícios com altura superior a 28m deve ser efectuado por sistemas de sobrepressão, que devem ser duplicados por sistemas de desenfumagem passiva de emergência com manobra reservada aos bombeiros.

3. O controlo de fumo em vias de evacuação horizontais enclausuradas de edifícios com altura superior a 28m deve ser efectuado por sistemas activos de arranque automático, podendo a admissão de ar ser efectuada a partir do exterior ou pela câmara corta-fogo.

4. O controlo de fumo em cozinhas, na situação prevista no n.º 2 do artigo 36 do presente Regulamento, deve ser efectuado por sistemas de desenfumagem activa, devendo ser instalados painéis de cantonamento dispostos entre as cozinhas e as salas de refeições.

5. O controlo de fumo em pisos enterrados, sendo mais do que um piso abaixo do plano de referência, faz-se sempre por recurso a meios activos, de preferência por hierarquia de pressões.

6. As escadas que servem pisos no subsolo, desde que a sua saída não seja directamente no exterior, devem ser pressurizadas.

7. Nos recintos itinerantes ou provisórios, a entidade fiscalizadora competente pode exigir a instalação de meios de desenfumagem activa, nos casos em que sejam previstos períodos de implantação do recinto no mesmo local, superiores a seis meses.

ARTIGO 141

(Localização das tomadas exteriores de ar e das aberturas para descarga de fumo)

1. As tomadas exteriores de ar, através de vãos de fachada ou bocas de condutas, devem ser dispostas em zonas resguardadas do fumo produzido pelo incêndio.

2. As aberturas para descarga do fumo, através de exutores, vãos de fachada e bocas de condutas, devem ser dispostas de acordo com as exigências expressas no presente Regulamento para as clarabóias em coberturas, ou para as aberturas de escape de efluentes de combustão, consoante o caso.

3. Nas instalações de controlo de fumo podem ser considerados os vãos de fachada que possam abrir segundo um ângulo superior a 60°, devendo situar-se no terço superior do espaço quando se destinem à evacuação do fumo.

ARTIGO 142

(Características das bocas de ventilação interiores)

1. As bocas de admissão de ar e as de extracção de fumo dispostas no interior do edifício devem permanecer normalmente fechadas por obturadores, excepto nos casos em que sirvam condutas exclusivas de um piso nas instalações de ventilação e de tratamento de ar que participem no controlo de fumo.

2. Os obturadores referidos no número anterior devem ser construídos com materiais incombustíveis.

ARTIGO 143

(Características das condutas)

1. As condutas das instalações devem ser construídas com materiais incombustíveis e garantir classe de resistência ao fogo padrão igual à maior das requeridas para as paredes ou pavimentos que atravessem, mas não inferior a EI 15, ou ser protegidas por elementos da mesma classe.

2. No caso de alojamento das condutas em ductos, estes só podem conter quaisquer outras canalizações ou condutas se aquelas assegurarem a resistência ao fogo exigida no número anterior.

ARTIGO 144

(Determinação da área útil de exdutores, vãos e aberturas de saída de fumo)

A área útil dos exdutores e a sua aplicação devem obedecer às normas internacionais, relativamente aos sistemas para controlo de fumo e de calor, bem como as especificações para fumo natural e ventiladores para extracção de calor.

ARTIGO 145

(Sistemas de comando de instalações)

1. As instalações de controlo de fumo devem ser dotadas de sistemas de comando manual, duplicados por comandos automáticos quando exigido, de forma a assegurar:

- a) a abertura apenas dos obturadores das bocas, de insuflação ou de extracção, ou dos exdutores do local ou da via sinistrada;
- b) a paragem das instalações de ventilação ou de tratamento de ar, quando existam, a menos que essas instalações participem no controlo de fumo; e
- c) o arranque dos ventiladores de controlo de fumo, quando existam.

2. Nos sistemas de comando manual, os dispositivos de abertura devem ser acionáveis por comandos devidamente sinalizados, dispostos na proximidade dos acessos aos locais, duplicados no posto de segurança, quando este exista.

3. Os sistemas de comando automático devem compreender detectores de fumo, quer autónomos, quer integrados em instalações de alarme centralizadas, montados nos locais ou nas vias.

4. Nos locais ou vias de evacuação para os quais se exigem instalações de alarme compreendendo detectores automáticos de incêndio, as instalações de controlo de fumo devem ser dotadas de comando automático.

5. Nas instalações dotadas de comando automático deve ser assegurado que a entrada em funcionamento da instalação num local ou num cantão bloqueie a possibilidade de activação automática da mesma instalação noutro local, devendo contudo permanecer a possibilidade de controlo de fumo noutros locais, por comando manual.

6. A restituição dos obturadores, ou dos exdutores, à sua posição inicial deve ser efectuada, em qualquer caso, por dispositivos de accionamento manual.

7. Nos locais equipados com sistemas de extinção automática por água deve ser assegurado que as instalações de desfumagem entrem em funcionamento antes daqueles.

SECÇÃO I

Instalações de desfumagem passiva

ARTIGO 146

(Admissão de ar)

A admissão de ar para desfumagem pode ser realizada por meio de:

- a) vãos dispostos em paredes exteriores, cuja parte superior se situe a uma altura até 1m do pavimento, ou confinando com locais amplamente arejados; e
- b) bocas de admissão, ligadas a tomadas exteriores de ar eventualmente através de condutas.

ARTIGO 147

(Evacuação de fumo)

1. A evacuação do fumo pode ser realizada por meio de:

- a) vãos dispostos em paredes exteriores cuja parte inferior se situe, pelo menos, a uma altura de 1,8m do pavimento;
- b) exdutores de fumo; e
- c) bocas de extracção cuja parte inferior se situe, pelo menos, a uma altura de 1,8m do pavimento, ligadas a aberturas exteriores, eventualmente através de condutas.

2. As condutas das instalações de desfumagem passiva devem possuir:

- a) secção mínima igual ao somatório das áreas livres das bocas que servem em cada piso; e
- b) relação entre dimensões transversais não superior a dois, exigência que também se aplica às bocas que servem.

3. As condutas colectoras verticais não devem comportar mais de dois desvios, devendo qualquer deles fazer com a vertical um ângulo máximo de 20°.

4. Em cada piso, o comprimento dos ramais horizontais de ligação à conduta colectora vertical não deve exceder 2m, a menos que seja justificado pelo cálculo que a tiragem requerida é assegurada.

5. Para os cálculos referidos no número anterior, o fumo deve ser considerado à temperatura de 70 °C, o ar exterior à temperatura de 15 °C e a velocidade nula.

SECÇÃO II

Instalações de desfumagem activa

ARTIGO 148

(Admissão de ar para desfumagem activa)

1. A admissão de ar para desfumagem activa pode ser realizada por meios naturais ou mecânicos, em conformidade com os números seguintes.

2. Os meios naturais de admissão de ar devem ser estabelecidos nas condições indicadas no artigo 141 do presente Regulamento.

3. A admissão de ar por meios mecânicos deve ser realizada por bocas de insuflação cuja parte mais elevada se situe, no máximo, a 1m do pavimento.

4. As condutas de admissão de ar por meios naturais devem satisfazer as disposições dos números 2, 3 e 4 do artigo anterior.

ARTIGO 149

(Extracção de fumo)

1. A extracção do fumo pode ser realizada por ventiladores ou bocas cuja parte inferior se situe, pelo menos, a uma altura de 1,8m do pavimento, ligadas a ventiladores através de condutas.

2. As condutas de insuflação de ar forçado e de extracção de fumo devem apresentar um caudal total de fuga inferior a 20 % do caudal a exigir no piso mais desfavorável.

3. Os ventiladores de extracção do fumo devem resistir, sem alterações sensíveis do seu regime de funcionamento, à passagem de fumo a uma temperatura de 400 °C, durante uma hora, em edifícios com altura não superior a 28m, e durante duas horas em edifícios com altura superior a 28m ou em pisos enterrados.

4. A certificação das características exigidas no número anterior deve ser feita por organismo reconhecido e/ou acreditado pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade.

5. Os dispositivos de ligação dos ventiladores às condutas devem ser constituídos por materiais incombustíveis.

6. A posição dos aparelhos de comando dos ventiladores deve ser sinalizada no posto de segurança, quando exista.

ARTIGO 150

(Condicionantes ao dimensionamento)

Para efeitos de dimensionamento, a velocidade do ar nas bocas de insuflação deve ser inferior a 5m/s e o seu caudal deve ser da ordem de 60 % do caudal das bocas de extracção, à temperatura de 20 °C.

ARTIGO 151

(Sistemas de comando das instalações de desenfumagem activa)

1. Os sistemas de comando das instalações de desenfumagem activa devem assegurar que os ventiladores de extracção de fumo só entrem em funcionamento após a abertura dos obturadores das bocas de admissão e de extracção dos espaços interessados.

2. O accionamento dos ventiladores deve ser garantido, mesmo que a abertura dos obturadores não chegue ao fim de curso.

3. Sempre que os sistemas de ventilação ou de tratamento de ar do edifício participem no controlo de fumo, deve ser assegurada a obturação de todas as bocas, abertas em exploração normal, que possam permitir o escoamento do fumo para zonas do edifício não sinistradas.

ARTIGO 152

(Alimentação dos ventiladores de fumo)

A alimentação dos ventiladores envolvidos no controlo de fumo deve ser feita a partir do quadro de colunas ou do quadro geral da utilização-tipo e apoiada por fontes de energia de emergência, nas condições previstas no artigo 86 do presente Regulamento.

SECÇÃO III

Controlo de fumo nos pátios interiores e pisos ou vias circundantes

ARTIGO 153

(Controlo de fumo nos pátios interiores e pisos)

1. O controlo de fumo nos pátios interiores cobertos prolongados até ao topo do edifício pode ser realizado por desenfumagem passiva ou activa.

2. Consideram-se naturalmente desenfumados os pátios descobertos.

ARTIGO 154

(Instalações de desenfumagem dos pátios interiores)

1. Nas instalações de desenfumagem passiva, as aberturas para admissão de ar devem ser colocadas na zona inferior do pátio e o mais baixo possível.

2. As aberturas para evacuação de fumo devem consistir em exdutores dispostos na sua cobertura.

3. A área total útil das aberturas para evacuação não deve ser inferior a 5 % da maior das secções horizontais do pátio, medidas em planta.

4. As instalações devem dispor de:

- a) comando automático a partir de detectores ópticos lineares de absorção instalados na zona superior do pátio e, no caso de pátios com altura superior a 12m, de detectores idênticos instalados a média altura;
- b) comando manual de recurso, devidamente sinalizado, accionável a partir do piso principal.

5. Devem ser dispostos painéis de cantonamento ao longo do perímetro do pátio que confine com vias horizontais servindo locais de risco A ou B, para garantir uma altura livre de fumos mínima de 2m, na desenfumagem dessas vias.

6. São permitidas instalações de desenfumagem activa, desde que produzam resultados equivalentes aos das instalações referidas nos números anteriores.

7. No caso de existirem espaços do edifício com aberturas para o pátio dotados de instalações de desenfumagem activa, devem ser previstos painéis de cantonamento entre tais espaços e o pátio.

ARTIGO 155

(Instalações de desenfumagem nos pisos ou vias circundantes de pátios interiores cobertos)

1. O controlo de fumo nos pisos dos pátios interiores cobertos abertos pode efectuar-se por meios activos e por hierarquização de pressões, mantendo o piso sinistrado em depressão relativamente aos restantes, devendo ser cumprido o referido no n.º 7 do artigo anterior.

2. Quando nos pátios interiores cobertos fechados existirem locais de risco D e E, as vias horizontais de evacuação que os circundam devem cumprir as disposições aplicáveis constantes do artigo 35 do presente Regulamento e ser desenfumadas.

SECÇÃO IV

Controlo de fumo nos locais sinistrados

ARTIGO 156

(Métodos de Controlo de fumo nos locais sinistrados)

O controlo de fumo nos locais sinistrados pode ser realizado por desenfumagem passiva ou activa.

ARTIGO 157

(Instalações de desenfumagem passiva)

1. Nas instalações de desenfumagem passiva, as aberturas para admissão de ar devem ser instaladas totalmente na zona livre de fumo e o mais baixo possível, enquanto que as aberturas para evacuação de fumo se devem dispor totalmente na zona enfumada e o mais alto possível.

2. O somatório das áreas livres das aberturas para admissão de ar deve situar-se entre metade e a totalidade do somatório das áreas livres das aberturas para evacuação de fumo.

3. Se o declive do tecto não for superior a 10 %, a distância, medida em planta, de um ponto do local a uma abertura de evacuação de fumo não deve ser superior a sete vezes o pé-direito de referência, com um máximo de 30m.

4. Se o declive do tecto for superior a 10 %, as aberturas para evacuação devem ser localizadas integralmente acima do pé-direito de referência e o mais alto possível.

5. No caso de bocas de evacuação ligadas a condutas verticais, o comprimento das condutas deve ser inferior a 40 vezes a razão entre a sua secção e o seu perímetro.

6. Consideram-se naturalmente ventilados e desenfumados por meios passivos:

- a) os locais que apresentem fenestração directa para o exterior, desde que os respectivos vãos possam ser facilmente abertos e as vias de acesso sejam desenfumadas;
- b) os pisos dos parques de estacionamento cobertos abertos;
- c) os pisos dos parques de estacionamento semi-enterrados onde, sobre duas fachadas opostas, seja possível garantir aberturas de admissão de ar, ventilação baixa, e saída de fumo, ventilação alta, cujas bocas em ambos os casos tenham dimensões superiores a 0,06m² por lugar de estacionamento, em condições que garantam um adequado varrimento; e
- d) os parques de estacionamento da 1.ª categoria de risco, desde que possuam condições para garantir um adequado varrimento.

ARTIGO 158

(Instalações de desenfumagem activa)

1. Os sistemas de desenfumagem activa devem ser realizados de acordo com o disposto nos números 1, 3 e 4 do artigo anterior e ainda com as disposições constantes dos números seguintes.

2. As bocas de extracção devem ser distribuídas à razão de uma por cada 320m² de área do local e proporcionar um caudal de 1m³/s por cada 100m² de área do local, com um mínimo de 1,5m³/s.

3. Os sistemas de desenfumagem activa comuns a vários locais devem ser dimensionados para a soma dos caudais exigidos para os dois locais de maiores dimensões.

4. Os sistemas de climatização ou controlo ambiental podem ser utilizados para efeitos de controlo de fumo, desde que cumpram o disposto no presente Regulamento.

5. Nos pisos dos parques de estacionamento cobertos fechados:

- a) a extracção de fumo em caso de incêndio deve ser activada com um caudal de 600m³/hora por veículo no compartimento corta-fogo sinistrado;
- b) a insuflação deve ser parada no compartimento corta-fogo sinistrado e ser accionada nos compartimentos corta-fogo adjacentes que comuniquem com o sinistrado, com caudais iguais a 60% da extracção do piso sinistrado;

c) no caso particular de compartimentos corta-fogo que não possuam, no seu interior, rampas de comunicação a outros pisos, a desenfumagem tem de ser efectuada, nesse compartimento, por insuflação ou extracção com os caudais referidos nas alíneas anteriores; e

d) o sistema de controlo de fumo pode recorrer ao sistema de ventilação para controlo de poluição por meios activos referido nos artigo 187 do presente Regulamento, desde que disponha das características exigidas no presente regulamento para o controlo de fumo.

SECÇÃO V

Controlo de fumo nas vias horizontais de evacuação

ARTIGO 159

(Métodos de Controlo de fumo nas vias horizontais de evacuação)

O controlo de fumo nas vias horizontais de evacuação pode ser realizado por desenfumagem passiva, por desenfumagem activa ou por sobrepressão relativamente ao local sinistrado.

ARTIGO 160

(Controlo por desenfumagem passiva)

1. Nas instalações de desenfumagem passiva, as aberturas para admissão de ar e evacuação de fumo devem ser alternadamente distribuídas.

2. A distância máxima, medida segundo o eixo da circulação, entre duas aberturas consecutivas de admissão e evacuação deve ser de 10m nos percursos em linha recta e de 7m nos restantes percursos.

3. Qualquer saída de um local de risco não situada entre uma abertura de admissão e outra de escape deve distar, no máximo, 5m desta última.

4. As aberturas para admissão de ar não devem ser em número inferior às destinadas ao escape de fumo e qualquer destas últimas aberturas deve ter a área livre mínima de 0,10m² por unidade de passagem de largura da via.

5. Os vãos de fachada podem ser equiparados a bocas de admissão e extracção simultâneas, sendo a área livre considerada para extracção compreendida na zona definida no n.º 1 do artigo 149 do presente Regulamento e a área livre considerada para admissão compreendida fora daquela zona.

6. No posicionamento dos vãos de fachada deve ter-se em conta a eventual acção do vento, dispondo-os de forma a permitirem o varrimento das vias horizontais de evacuação por acção das diferenças de pressão estabelecidas pelo vento em fachadas diferentes.

7. Não é permitido efectuar ligações a uma mesma conduta vertical destinada a evacuação de fumo por meios passivos em mais do que cinco pisos sucessivos.

ARTIGO 161

(Controlo por desenfumagem activa)

1. Nas instalações de desenfumagem activa, as bocas para admissão de ar e extracção de fumo devem ser distribuídas nas condições dos números 1 e 2 do artigo anterior e qualquer saída de um local de risco não situada entre uma boca de insuflação e outra de extracção deve distar, no máximo, 5m de uma dessas bocas.

2. A distância máxima, medida segundo o eixo da circulação, entre duas aberturas consecutivas de admissão e extracção deve ser de 15m nos percursos em linha recta e de 10m nos restantes percursos.

3. No caso de admissão natural:

- a) as zonas da circulação compreendidas entre uma abertura para admissão de ar e uma boca de extracção de fumo devem ser varridas por um caudal de extracção não inferior a 0,5m³/s por unidade de passagem da circulação; e
- b) a área livre dos vãos de parede, para a admissão de ar, deve situar-se na metade inferior do pé-direito de referência.

4. No caso de insuflação mecânica:

- a) a velocidade de admissão deve estar compreendida entre 2 a 5m/s; e
- b) o caudal de extracção deve ser igual a 1,3 vezes o de admissão.

5. No caso de serem utilizados vãos de parede para admissão de ar, a respectiva área livre considerada deve situar-se na metade inferior do pé-direito de referência.

6. Quando o sistema funcionar, a diferença de pressão entre a via horizontal e os caminhos verticais protegidos a que dê acesso deve ser inferior a 80 Pa, com todas as portas de comunicação fechadas.

ARTIGO 162

(Controlo por sobrepressão)

1. O controlo de fumo por sobrepressão de vias horizontais enclausuradas relativamente aos locais sinistrados apenas é permitido se estes dispuserem de uma instalação de escape de fumo própria, devendo ser estabelecida uma diferença de pressões da ordem de 20 Pa entre as vias e aqueles locais.

2. Quando a comunicação entre o local e a via seja dotada de câmara corta-fogo, a diferença de pressões referida deve ser criada na câmara e, nestes casos, as próprias vias devem dispor de instalações de desenfumagem.

3. Quando exista uma câmara corta-fogo a interligar dois locais e não possa ser desenfumada por meios passivos nos termos deste Regulamento, a câmara deve ser pressurizada entre 20 e 80 Pa relativamente aos referidos locais e garantida uma velocidade de passagem do ar não inferior a 0,5m/s com uma porta aberta.

4. As galerias fechadas de ligação entre edifícios independentes ou entre corpos do mesmo edifício devem ser pressurizadas e as vias que lhes dão acesso devem dispor das próprias instalações de desenfumagem.

SECÇÃO VI

Controlo de fumo nas vias verticais de evacuação

ARTIGO 163

(Métodos de Controlo de fumo nas vias verticais de evacuação)

1. O controlo de fumo nas vias verticais de evacuação, normalmente caixas de escada, apenas pode ser realizado por desenfumagem passiva ou por sobrepressão relativamente aos espaços adjacentes.

2. Não é permitida a extracção forçada de fumo em vias verticais de evacuação.

ARTIGO 164

(Controlo por desenfumagem passiva)

1. Nas instalações de desenfumagem passiva, o arejamento deve ser assegurado por aberturas dispostas no topo e na base das vias verticais, nos termos dos números 2 a 6 do presente artigo.

2. A abertura superior deve ser permanente, ou estar equipada com um exutor de fumo, e ter uma área livre não inferior a 1m².

3. O exutor referido no número anterior pode permanecer normalmente fechado, devendo ser dotado de um dispositivo de comando manual de abertura, instalado no interior da escada ao nível do acesso.

4. O somatório das áreas livres das aberturas inferiores deve ser, no mínimo, igual à da abertura superior.

5. É admissível o recurso à desenfumagem passiva para a desenfumagem das escadas servindo pisos enterrados e com saída directa no exterior, desde que:

- a) exista uma grelha permanente com 1 m² de área útil ao nível da saída, na parte superior da porta ou junto à laje de tecto; e
- b) seja admitido, na parte inferior do piso de cota mais baixa, um caudal de ar de compensação não inferior a 0,8m³/s, ou exista admissão do ar por meios passivos devidamente dimensionada.

6. Nos casos em que seja exigida câmara corta-fogo, esta se situar abaixo do nível de referência e exista um único piso enterrado, a câmara pode ser considerada ventilada e desenfumada se existirem condutas de entrada e saída de ar com dimensões iguais ou superiores a 0,1m².

7. Admite-se que, nas instalações de desenfumagem passiva, o arejamento possa ser assegurado exclusivamente por vãos dispostos em todos os patamares intermédios, cujas áreas úteis por patamar sejam superiores a 0,25m².

8. No caso previsto no número anterior, os vãos devem estar permanentemente abertos ou possuir abertura simultânea em caso de incêndio, de modo automático ou por comando do piso de acesso, devidamente sinalizado.

ARTIGO 165

(Controlo de fumo por sobrepressão)

1. Nas instalações de controlo por sobrepressão, a introdução do fumo nas vias verticais é limitada pelo estabelecimento de uma sobrepressão nas mesmas, a qual pode ser realizada por:

- a) insuflação de ar nas vias verticais de forma a estabelecer uma diferença de pressão entre a via vertical e os espaços adjacentes a esta no piso sinistrado, compreendida entre os 20 e os 80 Pa; e
- b) combinação da insuflação de ar nas vias verticais e controlo de fumo no espaço adjacente a esta, de modo a estabelecer a diferença de pressões referida na alínea a) do n.º 1 do presente artigo.

2. A diferença de pressões referida na alínea a) do número anterior deve ser obtida com todas as portas de acesso à escada fechadas.

3. Quando existir câmara corta-fogo de acesso à escada a sua pressão deve ser intermédia entre a da via vertical e os espaços com que comunica.

4. Em edifícios de grande altura, as instalações de controlo de fumos por sobrepressão pode ser realizada por:

- a) insuflação de ar nas vias verticais, insuflação independente nas câmaras corta-fogo e controlo de fumo no espaço a elas adjacente do piso sinistrado; e
- b) insuflação de ar nas vias verticais, insuflação independente nas câmaras corta-fogo e a passagem de ar para os corredores, através de grelha dotada de registo corta-fogo de guilhotina calibrado para 70°C, associada a extracção no espaço adjacente do piso sinistrado.

5. Os caudais de insuflação das instalações de controlo de fumo por sobrepressão referidas devem permitir:

- a) uma velocidade de passagem do ar, na porta de acesso à escada quando esta estiver aberta, não inferior a 0,50m/s, se não existir câmara corta-fogo; e

b) nas vias verticais com câmara corta-fogo, uma velocidade de passagem do ar entre a câmara e os espaços adjacentes do piso sinistrado não inferior a 1m/s, se as duas portas se encontrarem abertas.

6. No topo da via vertical, deve ser ainda instalado um exutor de fumo de socorro, com 1m² de área útil que satisfaça o disposto do n.º 3 do artigo anterior, de activação alternativa, cuja abertura deve ser apenas facultada aos delegados de segurança e aos bombeiros.

7. No caso de escadas pressurizadas que sirvam pisos enterrados e sejam regulamentarmente exigidas câmaras corta-fogo, estas:

- a) devem ser pressurizadas nos termos dos números anteriores; e
- b) no caso de servirem espaços da utilização-tipo II, podem possuir sistema que garanta uma renovação horária equivalente a cinco volumes, no mínimo, e uma diferença de pressão entre a câmara e os locais adjacentes que não ultrapasse 80 Pa.

CAPÍTULO XXXII

Meios de intervenção em incêndios

ARTIGO 166

(Condições de meios de intervenção)

1. Os edifícios devem dispor no seu interior de meios próprios de intervenção que permitam a actuação imediata sobre focos de incêndio pelos seus ocupantes e que facilitem aos bombeiros o lançamento rápido das operações de socorro.

2. Os meios de extinção a aplicar no interior dos edifícios podem ser:

- a) extintores portáteis e móveis, redes de incêndio armadas e outros meios de primeira intervenção;
- b) redes húmidas para a segunda intervenção; e
- c) outros meios, de acordo com as disposições do presente regulamento.

SECÇÃO I

Meios de primeira intervenção

ARTIGO 167

(Extintores portáteis e móveis)

1. As utilizações-tipo, com excepção da utilização-tipo I, de 1.ª e 2.ª categorias de risco, sem prejuízo das especificações do presente regulamento para os locais de risco, devem ser equipadas com extintores, com o selo de segurança do SENSAP, devidamente dimensionados e adequadamente distribuídos, em edifícios e nos recintos alojados em tendas ou em estruturas insufláveis, de forma que a distância a percorrer de qualquer saída de um local de risco para os caminhos de evacuação até ao extintor mais próximo não exceda 15m.

2. Na ausência de outro critério de dimensionamento devidamente justificado, os extintores devem ser calculados à razão de:

- a) 18 l de agente extintor padrão por 500m² ou fracção de área de pavimento do piso em que se situem; e
- b) um por cada 200m² de pavimento do piso ou fracção, com um mínimo de dois por piso.

3. Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados e instalados em locais bem visíveis, colocados em suporte próprio de modo a que a sua base fique a uma altura não superior a 1,2m do pavimento e localizados preferencialmente:

- a) nas comunicações horizontais ou, em alternativa, no interior das câmaras corta-fogo, quando existam; e
- b) no interior dos grandes espaços e junto às suas saídas.

4. Devem ser dotados de extintores todos os locais de risco C e F.

5. As cozinhas e os laboratórios considerados como locais de risco C, nos termos do presente Regulamento, devem ser dotados de mantas ignífugas em complemento dos extintores.

6. Nas centrais térmicas com potência útil superior a 70 kW devem ser instalados, enquanto meios adicionais de primeira intervenção:

a) nos casos de combustível sólido ou líquido:

- i. um recipiente com 100 kg de areia e uma pá;
- ii. extintores de eficácia mínima 34 B, à razão de dois por queimador, com um máximo exigível de quatro. e

b) nos casos de combustível gasoso, um extintor de pó químico ABC, de eficácia mínima 5A/34B.

7. Os recintos alojados em tendas ou em estruturas insufláveis devem ser dotados de extintores portáteis de acordo com o estabelecido neste Regulamento, devendo ainda possuir extintores móveis de Pó ABC com a capacidade mínima de 50 kg, à razão de um por cada 8 extintores portáteis ou fracção.

8. Nos recintos ao ar livre, apenas é exigida a instalação de extintores em locais de risco C, sem prejuízo de exigências específicas mais gravosas constantes dos capítulos XLI a L.

9. Em torno dos extintores deve existir um espaço desimpedido e livre de quaisquer elementos que possam comprometer o seu acesso, com um raio mínimo, medido em planta, de 1m e altura de 2m.

ARTIGO 168

(Utilização de rede de incêndios armada do tipo carretel)

Devem ser servidos por redes de incêndio armadas, guarnecidas com bocas-de-incêndio do tipo carretel, devidamente distribuídas e sinalizadas nos termos do presente Regulamento:

- a) as utilizações-tipo II a VIII, XI e XII, da 2.ª categoria de risco ou superior, com excepção das disposições específicas para as utilizações-tipo VII e VIII constantes dos capítulos XLI a L;
- b) as utilizações-tipo II da 1.ª categoria de risco, que ocupem espaços cobertos cuja área seja superior a 500m²;
- c) as utilizações-tipo I, IX e X, da 3.ª categoria de risco ou superior; e
- d) os locais que possam receber mais de 200 pessoas.

ARTIGO 169

(Número e localização das bocas-de-incêndio do tipo carretel)

As bocas-de-incêndio devem ser dispostas nos seguintes termos:

- a) o comprimento das mangueiras utilizadas permita atingir, no mínimo, por uma agulheta, uma distância não superior a 5m de todos os pontos do espaço a proteger;
- b) a distância entre as bocas não seja superior ao dobro do comprimento das mangueiras utilizadas;
- c) exista uma boca-de-incêndio nos caminhos horizontais de evacuação junto à saída para os caminhos verticais, a uma distância inferior a 3m do respectivo vão de transição; e

- d) exista uma boca-de-incêndio junto à saída de locais que possam receber mais de 200 pessoas.

ARTIGO 170

(Características das bocas-de-incêndio do tipo carretel)

1. Para além do disposto no artigo 168, os carretéis de incêndio devem ainda assegurar que:

- a) o seu manípulo de manobra se situa a uma altura do pavimento não superior a 1,50m;
- b) os carretéis de tambor fixo são exclusivamente para instalação à face da parede e possuem guia de roletes omnidirecional;
- c) os carretéis encastrados, com ou sem armário, são do tipo de rodar ou de pivotar; e
- d) os armários são sempre do tipo homologado, por entidades reconhecidas e/ou certificadas pela entidade nacional que superintende a área de certificação de produtos, em conjunto com o carretel e a respectiva porta, instalada à face da parede ou saliente desta, de modo a que possa rodar 170° na sua abertura.

2. A eixo com os carretéis, instalados ou não em armário, deve existir um espaço desimpedido e livre de quaisquer elementos que possam comprometer o seu acesso ou a sua manobra, com um raio mínimo, medido em planta, de 1m e altura de 2m.

ARTIGO 171

(Alimentação das redes de incêndio armadas do tipo carretel)

1. A rede de alimentação das bocas-de-incêndio deve garantir, em cada boca-de-incêndio em funcionamento, com metade das bocas abertas, até um máximo exigível de quatro, uma pressão dinâmica mínima de 250 kPa e um caudal instantâneo mínimo de 1,5 l/s.

2. A alimentação das bocas-de-incêndio deve, em geral, ser assegurada por canalizações independentes a partir do ramal de ligação do edifício à rede pública.

3. Admite-se que, em zonas onde o sistema de abastecimento público apresente garantias de continuidade de pressão e caudal, as bocas-de-incêndio possam ser alimentadas pela rede pública, para as utilizações-tipo das 1.ª e 2.ª categorias de risco.

4. Nos restantes casos, as condições de pressão e de caudal devem ser asseguradas por depósito privativo associado a grupos sobrepessores que, quando accionados a energia eléctrica, devem ser apoiados por fontes de energia de emergência, nas condições do artigo 86 do presente Regulamento.

5. A pressão da água nas redes de incêndio deve ser indicada por meio de manómetros instalados nos seus pontos mais desfavoráveis.

SECÇÃO II

Meios de segunda intervenção

ARTIGO 172

(Redes húmidas)

1. As utilizações-tipo I e II da 2.ª categoria de risco devem ser servidas por redes húmidas.

2. As utilizações-tipo da 3.ª categoria de risco ou superior devem ser servidas por redes húmidas, com as excepções previstas para a utilização-tipo VIII, constantes das disposições específicas dos capítulos XLI a L.

3. Nas utilizações-tipo IV, V, VI, VIII e XII da 4.ª categoria de risco, as bocas-de-incêndio da rede húmida devem ser armadas do tipo teatro.

4. A rede húmida deve manter-se permanentemente em carga, com água proveniente de um depósito privativo do serviço de incêndios, pressurizada através de um grupo sobrepessor próprio, funcionando em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo anterior.

5. A rede húmida deve ter a possibilidade de alimentação alternativa pelos bombeiros, através de tubo seco, de diâmetro apropriado, ligado ao colector de saída das bombas sobrepessoras.

6. As redes húmidas devem ser do tipo homologadas por entidades reconhecidas e/ou certificadas pelo entidade nacional que superintende a área de certificação de produtos.

ARTIGO 173

(Localização das bocas de piso e de alimentação)

1. As bocas-de-incêndio devem ser dispostas, no mínimo, nos patamares de acesso das comunicações verticais, ou nas câmaras corta-fogo, quando existam, em todos os pisos, excepto no piso do plano de referência desde que devidamente sinalizadas.

2. As bocas-de-incêndio devem ser duplas, com acoplamento do engate instantâneo, com o diâmetro de junção DN 52mm, tendo o respectivo eixo uma cota relativamente ao pavimento variando entre 0,8m e 1,2m.

3. Admite-se a localização das bocas-de-incêndio à vista, dentro de nichos ou dentro de armários, desde que devidamente sinalizados e a distância entre o eixo das bocas e a parte inferior dos nichos ou armários seja, no mínimo, de 0,5m.

4. A boca siamesa de alimentação deve estar devidamente sinalizada e localizar-se no exterior do edifício junto a um ponto de acesso dos bombeiros, no plano de referência, de forma que a distância à coluna vertical não exceda, em regra, 14m.

ARTIGO 174

(Características e localização das bocas-de-incêndio armadas do tipo teatro)

As bocas-de-incêndio tipo teatro, com mangueiras flexíveis e diâmetros de 50 ou 75mm, devem estar devidamente sinalizadas e localizar-se, por ordem de prioridade, na caixa da escada, em câmaras corta-fogo, se existirem, noutros locais, permitindo que o combate a um eventual incêndio se faça sempre a partir de um local protegido.

ARTIGO 175

(Depósito da rede de incêndios e central de bombagem)

1. O depósito privativo do serviço de incêndios pode ser elevado ou enterrado.

2. A capacidade do depósito e a potência do grupo sobrepessor devem ser calculadas com base no caudal máximo exigível para a operação simultânea dos sistemas de extinção manuais e automáticos, durante o período de tempo adequado à categoria de risco da utilização-tipo, em conformidade com as normas nacionais e/ou internacionais.

3. Para os efeitos do número anterior, quando existam bocas-de-incêndio de 2.ª intervenção em redes húmidas, os valores mínimos de caudal e pressão a considerar na boca-de-incêndio mais desfavorável são, respectivamente, de 4 l/s e 350 kPa, com metade delas em funcionamento, num máximo de quatro.

4. As instalações de centrais de bombagem são consideradas locais de risco F.

CAPÍTULO XXXIII

Sistemas fixos de extinção automática de incêndios

ARTIGO 176

(Sistemas fixos de extinção automática de incêndios)

1. Os sistemas fixos de extinção automática de incêndios têm como objectivos, na área por eles protegida, a circunscrição e extinção de um incêndio através da descarga automática de um produto extintor, podendo, adicionalmente efectuar a detecção e proteger as estruturas.
2. Os sistemas fixos de extinção automática de incêndios podem utilizar como agente extintor a água, produtos espumíferos, pó químico, dióxido de carbono ou outros gases extintores, desde que homologados e adequados à classe de fogo a que se destinam.
3. Os sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agentes extintores gasosos ou outros, prejudiciais à saúde quando inalados, devem ser utilizados somente em espaços confinados, de acesso vedado ao público, e a sua difusão deve ser antecedida de um sinal de alarme e de temporização que permitam a evacuação das pessoas eventualmente presentes.
4. A concepção e a instalação dos sistemas obedecem ao estabelecido nos artigos seguintes sobre a matéria e demais legislação aplicável.
5. Sempre que os espaços afectos a uma dada utilização-tipo forem, parcial ou totalmente, protegidos por sistema automático de extinção, as informações de alarme deste sistema devem ser associadas ao alarme do sistema automático de detecção de incêndios que cobre esses espaços.

SECÇÃO I

Sistemas fixos de extinção automática de incêndios por água

ARTIGO 177

(Utilização de sistemas fixos de extinção automática de incêndios por água)

1. Os sistemas fixos de extinção automática de incêndios por água devem ser utilizados através de aspersores, designados «*sprinklers*»:
- a) nas utilizações-tipo referidas no n.º 6 do artigo 33 do presente Regulamento, com o objectivo de duplicar a área de compartimentação de fogo;
 - b) na utilização-tipo II da 2.ª categoria de risco ou superior, com dois ou mais pisos abaixo do plano de referência;

- c) nas utilizações-tipo III, VI, VII e VIII, da 3.ª categoria de risco ou superior, em edifícios, com as excepções para a utilização-tipo VIII, constantes das disposições específicas do capítulo XLVI;
 - d) na utilização-tipo XII da 2.ª categoria de risco ou superior;
 - e) nos locais adjacentes a pátios interiores cuja altura seja superior a 20m; e
 - f) nos locais considerados de difícil acesso e elevada carga de incêndio.
2. Podem ainda ser utilizados sistemas fixos de extinção automática por água como medida compensatória, nos casos de:
- a) postos de transformação existentes, cuja localização não esteja conforme com os termos do presente Regulamento e cujos transformadores ou dispositivos de corte utilizem como dieléctrico líquidos inflamáveis;
 - b) aberturas em paredes ou pavimentos resistentes ao fogo, designadamente quando através delas possam passar meios de transporte móveis;
 - c) locais de fabrico, armazenagem ou manipulação de produtos não reagentes com a água de forma perigosa;
 - d) depósitos de líquidos ou gases inflamáveis;
 - e) equipamentos industriais; e
 - f) todos os locais existentes que não possam cumprir integralmente as medidas passivas de segurança estipuladas no presente Regulamento.

ARTIGO 178

(Características dos sistemas fixos de extinção automática por água)

1. São aceites os sistemas do tipo normal húmido, tipo pré-acção e do tipo dilúvio, podendo ser de aplicação local, cobertura parcial ou total, em função dos riscos e das disposições construtivas dos espaços.
2. Os sistemas a utilizar referidos no artigo anterior são do tipo normal húmido com excepção das caixas de palco com área superior a 50m² de espaços cénicos isoláveis, onde o sistema a utilizar, deve ser do tipo dilúvio, nas condições específicas previstas nos capítulos XLI a L.
3. Os sistemas fixos de extinção automática por água devem:
- a) sem prejuízo de outros valores mais gravosos estabelecidos em legislação própria, respeitar os valores constantes do quadro XXXVII abaixo:

Quadro XXXVII

CrITÉRIOS de dimensionamento de sistemas fixos de extinção automática por água

Utilização-tipo	Densidade de descarga (l/min/m²)	Área de operação (m²)	N.º de aspersores em funcionamento simultâneo	Calibre dos aspersores (mm)	Tempo de descarga (min)
II	5	144	12	15	60
III, VI, VII, VIII	5	216	18	15	60
XII*	10	260	29	20	90

* Incluindo sistemas tipo dilúvio previstos para a utilização-tipo VI, com um tempo de descarga de 30 minutos.

- b) utilizar aspersores calibrados, usualmente para 68 °C, salvo justificação em contrário;
- c) dispor de alimentação de água através de um depósito privativo do serviço de incêndios e central de bombagem, com as características referidas no presente Regulamento, com excepção para a capacidade máxima do depósito que deve ser em função do caudal estimado para o sistema, de acordo com a alínea a),

adicionado ao previsto para o funcionamento da rede de incêndios armada.

4. Não se aplica o disposto na alínea c) do número anterior à utilização-tipo II da 2.ª categoria, quando exclusiva ou quando complementar de outra utilização-tipo cuja categoria não exija, por si só, a construção de um depósito privativo do serviço de incêndios.

5. Os postos de comando dos sistemas devem estar situados em locais acessíveis aos meios de socorro dos bombeiros e devidamente sinalizados.

SECÇÃO II

Sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água

ARTIGO 179

(Utilização de sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água)

1. Os sistemas fixos com agentes extintores diferentes da água, devem ser utilizados em conformidade com o referido nos números 2 e 3 do artigo 176 do presente Regulamento, sempre que tal se justifique em função da classe de fogo e do risco envolvido.

2. Devem ser protegidos por sistemas deste tipo as cozinhas cuja potência total instalada nos aparelhos de confecção de alimentos seja superior a 70 kW.

3. Poderão também ser propostos sistemas deste tipo como medida compensatória, nas condições referidas no n.º 2 do artigo 177 do presente Regulamento.

ARTIGO 180

(Caracterização dos sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agente extintor diferente da água)

1. Nas instalações fixas de extinção automática por meio de agentes extintores diferentes da água podem ser utilizados sistemas de aplicação local e sistemas de inundação total.

2. Só são admissíveis sistemas de aplicação local se os extintores de funcionamento automático ficarem orientados para o elemento a proteger e cobrirem toda a extensão do mesmo.

3. A abertura dos sistemas referidos no número anterior deve ser por rebentamento de ampola, sonda térmica ou fusão de um elemento e revelado através de um sinal óptico e acústico.

4. Os sistemas fixos de extinção automática de incêndios por meio de agentes extintores gasosos são compostos, fundamentalmente, por:

- a) mecanismos de disparo;
- b) equipamento de controlo e sinalização;
- c) recipientes para armazenamento do agente extintor e, quando aplicável, do propulsor;
- d) redes de condutas para o agente extintor; e
- e) difusores de descarga.

5. Os mecanismos de disparo podem ser activados por meio de detectores de fumo, de fusíveis, termómetros de contacto ou termóstatos.

6. Em local adequado e facilmente acessível, próximo da área protegida pela instalação, mas exterior a ela, deve ser colocado, pelo menos, um dispositivo que permita accionar o disparo manual, devidamente sinalizado.

7. A quantidade de agente extintor contida nos recipientes deve ser suficiente para assegurar a extinção do incêndio e as concentrações de aplicação devem ser definidas em função do risco total, mediante justificação adequada.

8. Os sistemas de inundação total por agentes gasosos devem:

- a) assegurar que os vãos existentes nos locais a proteger, em princípio, fecham automaticamente, em caso de incêndio ou, caso tal não aconteça, as dotações referidas no número anterior são aumentadas de forma a obter o mesmo efeito;
- b) incluir um mecanismo de pré-alarme de extinção cujo accionamento, em função do agente extintor, pode implicar ou não uma temporização, para garantir a prévia evacuação dos ocupantes do local; e

c) garantir que a temporização máxima a que se refere a alínea anterior não é superior a 60 segundos.

9. Os locais de armazenagem dos produtos extintores gasosos, destinados a alimentar as instalações fixas de extinção automática de incêndios, devem ser considerados locais que apresentam risco para as pessoas e ser sujeitos a cuidados especiais, dependentes da natureza dos produtos em causa.

CAPÍTULO XXXIV

Sistemas de cortina de água

ARTIGO 181

(Finalidade dos Sistemas de Cortina de Água)

1. Os sistemas automáticos fixos do tipo cortina de água são considerados complementares dos elementos de construção irrigados, com o objectivo de melhorar a resistência ao fogo destes, pelo que não é aceite:

- a) a substituição de elementos resistentes ao fogo exclusivamente por sistemas do tipo cortina de água; e
- b) a existência de barreiras ao fumo compostas exclusivamente por sistemas do tipo cortina de água.

2. A utilização de cortinas de água em situações não previstas no artigo 182 do presente Regulamento carece de autorização da respectiva entidade fiscalizadora competente.

ARTIGO 182

(Utilização de sistemas do tipo cortina de água)

1. Os sistemas do tipo cortina de água nas fachadas cortina envidraçadas, devem ser instalados nas condições estabelecidas no n.º 5 do artigo 24 do presente Regulamento, bem como nas situações específicas mencionadas nos capítulos XLI a L, respeitantes às utilizações-tipo II, VI e VIII.

2. Os sistemas fixos do tipo cortina de água, podem ser utilizados como medida compensatória, nas condições referidas no n.º 2 do artigo anterior:

- a) na protecção de vãos abertos em edifícios ou estabelecimentos existentes, com elevado risco de incêndio; e
- b) nos locais de elevado risco de eclosão de incêndio ou explosão, quando expostos a fogos externos ou calor intenso.

ARTIGO 183

(Condições para implantação de sistemas do tipo cortina de água)

Na implantação de sistemas de irrigação do tipo cortina de água, deve se observar as seguintes condições:

- a) o caudal mínimo deve ser de 10 l/min/m² da superfície do vão a irrigar;
- b) o comando automático deve ser complementado por um comando manual a partir do posto de segurança; e
- c) quando exista o depósito privativo do serviço de incêndios, a alimentação dos sistemas deve ser feita através deste.

CAPÍTULO XXXV

Controlo de poluição de ar

ARTIGO 184

(Limites de poluição de ar)

1. O teor de monóxido de carbono (CO) existente no ar não deve exceder 50 ppm em valores médios durante oito horas, nem 200 ppm em valores instantâneos.

2. Quando atingida a concentração de 200 ppm, as pessoas devem ser avisadas através de um alarme óptico e acústico que indique «Atmosfera Saturada-CO» junto às entradas do espaço em questão, por cima das portas de acesso.

3. O sistema de controlo da poluição deve dispor de:

- a) sistema automático de detecção de monóxido de carbono, cujos detectores devem ser instalados a uma altura de 1,5 m do pavimento e distribuídos uniformemente de modo a cobrir áreas inferiores a 400m² por cada detector;
- b) alimentação do sistema de detecção de CO e alarme através de uma fonte local de energia, capaz de garantir o funcionamento do sistema por um período não inferior a 60 minutos em caso de falha de energia da rede; e
- c) instalação de ventilação, por meios passivos ou activos, nas condições expressas no presente Regulamento.

4. Nos locais onde se preveja a emissão de gases poluentes distintos do monóxido de carbono, cabe à entidade responsável pelo projecto ou pela exploração do local alertar para o facto e propor a fixação de limites de teor máximo admissíveis.

ARTIGO 185

(Utilização de sistemas de controlo de poluição)

É obrigatória a existência de sistemas de controlo de poluição:

- a) nos espaços cobertos fechados afectos à utilização-tipo II; e
- b) nos espaços afectos à utilização-tipo VIII:
 - i. cobertos e fechados, destinados ao embarque e desembarque em veículos pesados de transporte rodoviário de passageiros, bem como ao estacionamento destes veículos;
 - ii. que sejam plataformas de embarque cobertas em gares subterrâneas ou mistas, de transporte ferroviário que utilize locomotivas a gasóleo.

ARTIGO 186

(Ventilação por meios passivos para controlo da poluição)

1. Nos espaços afectos à utilização-tipo II, em pisos acima do nível de referência ou no piso imediatamente abaixo desse nível, é admissível que a ventilação para controlo da poluição se faça por meios passivos.

2. Considera-se este controlo satisfeito com o cumprimento integral do determinado no n.º 6 do artigo 157, conjugado com o n.º 6 do artigo 164, ambos do presente Regulamento.

ARTIGO 187

(Ventilação por meios activos para controlo da poluição)

1. O sistema de ventilação por meios activos para controlo da poluição deve garantir:

- a) em espaços cobertos fechados afectos à utilização-tipo II, caudais de extracção mínimos de 300 m³/hora por veículo ou 600m³/hora por veículo, respectivamente para concentrações de monóxido de carbono de 50 ppm e 100 ppm; e
- b) em espaços afectos à utilização-tipo VIII o cumprimento das respectivas condições específicas de segurança.

2. As instalações de ventilação mecânica devem ser accionadas automaticamente por activação da central de controlo de monóxido de carbono e manualmente por comando, bem protegido e sinalizado, situado no posto de segurança.

3. Em espaços afectos à utilização-tipo II e em gares para veículos pesados de transporte rodoviário de passageiros, o comando referido no número anterior deve estar também situado junto à entrada de veículos no plano de referência.

4. A ventilação das câmaras corta-fogo de acesso a espaços sujeitos a controlo de poluição pode ser garantida com base numa renovação de cinco volumes por hora.

CAPÍTULO XXXVI

Detecção automática de gás combustível

ARTIGO 188

(Utilização de sistemas automáticos de detecção de gás combustível)

Os sistemas automáticos de detecção de gás combustível, devem ser instalados em:

- a) locais de risco C, onde funcionem aparelhos de queima desse tipo de gás ou sejam locais de armazenamento referidos no quadro XXXV;
- b) ductos, instalados em edifícios ou estabelecimentos da 2.ª categoria de risco ou superior, que contenham canalizações de gás combustível;
- c) locais cobertos, em edifícios ou recintos, onde se preveja o estacionamento de veículos que utilizem gases combustíveis; e
- d) locais ao ar livre, quando os gases a que se refere a alínea anterior forem mais densos do que o ar e existam barreiras físicas que impeçam a sua adequada ventilação natural.

ARTIGO 189

(Características dos sistemas automáticos de detecção de gás combustível)

1. Um sistema automático de detecção de gás combustível deve ser constituído por unidades de controlo e sinalização, detectores, sinalizadores óptico-acústicos, transmissores de dados, cabos, canalizações e acessórios compatíveis entre si e devidamente homologados.

2. A instalação destes sistemas deve ser efectuada de forma que a detecção do gás provoque o corte automático do fornecimento do mesmo.

3. O corte automático referido no número anterior deve ser completado por um sistema de corte manual à saída das instalações, numa zona de fácil acesso e bem sinalizada.

4. Os sinalizadores, a colocar no exterior e interior dos locais mencionados na alínea a) do artigo anterior, devem conter no difusor, bem visível, a inscrição «Atmosfera perigosa» e a indicação do tipo de gás.

CAPÍTULO XXXVII

Águas residuais da extinção de incêndios

ARTIGO 190

(Drenagem de águas residuais da extinção de incêndios)

1. Nos pisos enterrados deve ser assegurado o escoamento de águas provenientes da extinção de incêndios para ralos ligados aos colectores de águas residuais do edifício, através duma rede de caleiras.

2. Para o cálculo dos caudais mínimos a escoar devem ser tidos em consideração os valores debitados pelas redes de extinção automática ou cortinas de água eventualmente existentes, aos quais deve ser adicionado o valor mínimo de 500 l/min correspondente aos meios de extinção manuais.

3. Sem prejuízo do referido no número anterior, nos pisos enterrados da utilização-tipo II, o número mínimo de ralos a prever em cada piso deve ser de um por cada 40 veículos.

4. A fim de evitar o escoamento de água derramada nos pisos enterrados para as rampas ou escadas de ligação entre eles, estas devem ser sobrelevadas, com um declive mínimo de 2 %, nas zonas de transição e o sentido do escoamento deve ser o oposto ao acesso às mesmas.

ARTIGO 191

(Fossas de retenção)

1. A água derramada nos pisos enterrados deve ser conduzida para fossas de retenção de líquidos inflamáveis ligadas a caixas de visita e estas ao colectador de rede pública de águas residuais.

2. As fossas de retenção de líquidos inflamáveis devem ter uma capacidade calculada para armazenar os caudais a que se refere o n.º 2 do artigo anterior durante o período de uma hora.

3. Sem prejuízo do mencionado no número anterior, nos pisos enterrados de utilização-tipo II, as fossas de retenção de líquidos inflamáveis devem ter uma capacidade não inferior a 0,5m³ por cada 1000m² ou fracção do maior compartimento corta-fogo.

ARTIGO 192

(Limpeza das fossas)

As lamas e líquidos inflamáveis retidos nas fossas devem ser retirados com a frequência necessária para manter o bom funcionamento da instalação e ser sujeitos a tratamento adequado.

CAPÍTULO XXXVIII

Posto de segurança

ARTIGO 193

(Categorias de risco a possuírem Posto de segurança)

1. Deve ser previsto um posto de segurança, destinado a centralizar toda a informação de segurança e os meios principais de recepção e difusão de alarmes e de transmissão do alerta, bem como coordenar os meios operacionais e logísticos em caso de emergência, nos espaços afectos:

- a) à utilização-tipo I das 3.ª e 4.ª categorias de risco;
- b) às utilizações-tipo II a XII da 2.ª categoria de risco ou superior; e
- c) às utilizações-tipo da 1.ª categoria que incluam locais de risco D.

2. O posto de segurança pode ser estabelecido na recepção ou na portaria, desde que localizado junto a um acesso principal, sempre que possível em local com ingresso reservado e resguardado ou protegido do fogo e guarnecido em conformidade com as disposições de organização de segurança do presente Regulamento.

3. No caso de existirem espaços afectos a mais do que uma utilização-tipo, nas circunstâncias mencionadas no n.º 1 do presente artigo, num mesmo edifício ou recinto, pode existir um único posto de segurança para a globalidade das utilizações-tipo, desde que nele seja possível individualizar a supervisão, comando e controlo para cada uma delas.

4. Nas situações em que são cobertas utilizações-tipo da 4.ª categoria, ou da 3.ª categoria com locais de risco D e E:

- a) posto de segurança deve, para todos os efeitos previstos neste Regulamento, ser considerado um local de risco F, com excepção da utilização-tipo I, quando exclusiva, e dos recintos ao ar livre, dos provisórios, bem como das estruturas insufláveis;

b) deve existir comunicação oral entre o posto de segurança e todos os pisos, zonas de refúgio, casas de máquinas de elevadores, compartimentos de fontes centrais de alimentação de energia eléctrica de emergência, central de bombagem para serviço de incêndios, ascensores e seu átrio de acesso no nível dos planos de referência e locais de risco D e E existentes, garantida através de meios distintos das redes telefónicas públicas.

5. No posto de segurança deve existir um chaveiro de segurança contendo as chaves de reserva para abertura de todos os acessos do espaço que serve, bem como dos seus compartimentos e acessos a instalações técnicas e de segurança, com excepção dos espaços no interior de fogos de habitação.

6. No posto de segurança deve também existir um exemplar do plano de prevenção e do plano de emergência interno.

7. Sempre que um posto de segurança sirva diversos edifícios afectos a uma dada utilização-tipo, gerida pela mesma entidade, devem existir meios de comunicação oral entre o posto de segurança e as recepções ou portarias dos restantes edifícios, garantidos através de meios distintos das redes telefónicas públicas.

CAPÍTULO XXXIX

Instalações acessórias

ARTIGO 194

(Instalações de pára-raios)

Os edifícios em relação aos quais as descargas atmosféricas constituem um risco significativo de incêndio devem ser dotados de uma instalação de pára-raios, de acordo com os critérios técnicos aplicáveis.

ARTIGO 195

(Sinalização óptica para a aviação)

Os edifícios com altura superior a 28 m, que possuam posição dominante na volumetria urbana ou natural envolvente, devem ser dotados de uma instalação de sinalização óptica para a aviação, de acordo com os critérios técnicos aplicáveis.

CAPÍTULO XL

Medidas de Autoprotecção em edifícios e recintos

ARTIGO 196

(Condições Gerais de Autoprotecção)

1. Os edifícios, os estabelecimentos e os recintos devem, no decurso da exploração dos respectivos espaços, serem dotados de medidas de organização e gestão da segurança, designadas por medidas de autoprotecção.

2. As medidas de autoprotecção a que se refere o número anterior devem ser adaptadas às condições reais de exploração de cada utilização-tipo e proporcionadas à sua categoria de risco, nos termos do presente regulamento.

3. Em edifícios e recintos existentes à data da entrada em vigor do presente Regulamento, onde as características construtivas ou os equipamentos e sistemas de segurança apresentem graves desconformidades com o disposto no presente regulamento, podem ser exigidas medidas compensatórias de autoprotecção mais gravosas do que as constantes deste capítulo, sempre que a entidade competente o entenda.

ARTIGO 197

(Medidas de autoprotecção)

1. A autoprotecção e a gestão de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, durante a exploração ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do presente regulamento, baseiam-se nas seguintes medidas:

- a) medidas preventivas, que tomam a forma de procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, conforme a categoria de risco;
- b) medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de procedimentos de emergência ou de planos de emergência interno, conforme a categoria de risco;
- c) registo de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspecção, e relação de todas as acções de manutenção e ocorrências directa ou indirectamente relacionadas com a PCIE;
- d) formação em PCIE, sob a forma de acções destinadas a todos os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras, ou de formação específica, destinada aos delegados de segurança e outros elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio; e
- e) simulacros, para teste do plano de emergência interno e treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos.

2. O plano de segurança interno é constituído pelo plano de prevenção, pelo plano de emergência interno e pelos registos de segurança.

3. Os simulacros de incêndio são realizados com a periodicidade máxima, definida no artigo 213, do presente Regulamento.

4. As medidas de autoprotecção respeitantes a cada utilização-tipo, de acordo com a respectiva categoria de risco são as definidas no artigo 204, do presente Regulamento.

ARTIGO 201

(Alterações de uso, de lotação ou de configuração dos espaços)

1. Os locais de cada utilização-tipo devem ter uso e lotação compatíveis com as finalidades para que foram concebidos.

2. Os responsáveis dos edifícios ou recintos que sofram alterações de uso ou de lotação que impliquem alteração da equipa de segurança e da configuração do plano de segurança interno, devem actualizar os documentos referidos no n.º 2 do artigo 209 e o n.º 8 do artigo 211, ambos do presente Regulamento.

ARTIGO 198

(Implementação das medidas de autoprotecção)

1. As medidas de autoprotecção aplicam-se a todos os edifícios e recintos, incluindo os existentes à data da entrada em vigor do presente Regulamento.

2. As alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo anterior não são aplicáveis às utilizações-tipo I referidas na alínea a) do n.º 1 do artigo 7 do presente Regulamento, salvo em caso de risco significativo devidamente fundamentado, de acordo com os critérios definidos no presente Regulamento.

3. Na fase de concepção das medidas de autoprotecção, podem ser solicitadas ao SENSAP consultas prévias sobre a adequação das propostas de solução para satisfação das exigências de protecção contra incêndio.

ARTIGO 199

(Delegado de segurança)

1. A entidade responsável nos termos dos números 3 e 4 do artigo 17 do presente regulamento designa um delegado de segurança para executar as medidas de autoprotecção.

2. O delegado de segurança age em representação da entidade responsável, ficando esta integralmente obrigada ao cumprimento das condições de PCIE, previstas no presente Regulamento.

ARTIGO 200

(Responsável pela segurança)

1. O responsável pela segurança (RS) contra incêndio perante a entidade competente é a pessoa individual ou colectiva, conforme se indica no quadro XXXVIII abaixo:

Quadro XXXVIII**Responsáveis de segurança por utilização-tipo**

Utilizações-tipo	Ocupação	Responsável de segurança «RS»
I	Interior das habitações Espaços comuns	Proprietário Administração do condomínio
II a XII	Cada utilização-tipo Espaços comuns a várias utilizações-tipo	Proprietário ou entidade exploradora de cada utilização-tipo Entidade gestora dos espaços comuns a várias utilizações-tipo

2. O responsável pela segurança (RS) designa um delegado de segurança para executar as medidas de autoprotecção, em representação daquele.

3. Durante a intervenção dos bombeiros, o respectivo comandante das operações de socorro é responsável pelas operações, devendo o responsável pela segurança (RS) prestar toda a colaboração solicitada.

4. O responsável pela segurança (RS) em utilizações-tipo de 3.ª e 4.ª categorias de risco deverá ser cadastrado no SENSAP.

3. No caso de cedência temporária a terceiros, apenas deve ser permitido aos utilizadores eventuais o acesso aos locais estritamente necessários, devendo os restantes ser vedados mediante sinalização adequada, sem prejuízo da manutenção dos caminhos de evacuação.

4. Nas mudanças de uso, os materiais a aplicar devem respeitar as limitações de reacção ao fogo impostas no presente regulamento, com as excepções previstas no número seguinte, no que se refere a operações de modificação de acabamentos, mobiliário fixo ou decoração.

5. As medidas de autoprotecção a adotar para elementos de decoração temporária são:

- a) o afastamento adequado de fontes de calor dos materiais com classe de reacção ao fogo não especificada;
- b) a disponibilidade de meios de primeira intervenção suplementares apropriados; e
- c) a interdição, nos espaços envolvidos, do uso de chama aberta, de elementos incandescentes não protegidos ou de aparelhos ou equipamentos susceptíveis de produzir faíscas.

6. Os elementos de decoração temporária referidos no número anterior devem ser desmontados num prazo não superior a 48 horas após as manifestações que os justificaram.

ARTIGO 202

(Pareceres do SENSAP)

Os pareceres do SENSAP relativos aos planos de segurança internos são condicionados à efectiva implementação dos mesmos, devendo o Responsável pela Segurança, através do delegado de segurança, executar as medidas de autoprotecção e testar a sua operacionalidade em simulacros a realizar dentro dos prazos estabelecidos.

ARTIGO 203

(Execução de trabalhos)

1. Os trabalhos em obras de conservação, de alteração, de manutenção ou reparação em edifícios e recintos, que envolvam procedimentos que possam prejudicar a evacuação dos ocupantes devem ser realizados fora dos períodos de funcionamento dos espaços.

2. No caso de manifesta impossibilidade de satisfação do disposto no número anterior, devem ser previamente implementados meios de evacuação alternativos satisfazendo as disposições do presente Regulamento.

3. Os trabalhos em obras que envolvam a utilização de substâncias, materiais, equipamentos ou processos que

apresentem riscos de incêndio ou de explosão, nomeadamente pela produção de chama aberta, faíscas ou elementos incandescentes em contacto com o ar, associados à presença de materiais facilmente inflamáveis, carecem de autorização expressa do Responsável pela Segurança, devendo a zona de intervenção ser convenientemente isolada e dotada dos meios de intervenção e de socorro suplementares apropriados ao risco em causa.

4. Para efeitos da autorização a que se refere o número anterior, deve ser prestada e registada a informação sobre:

- a) os locais para onde se pretende a execução dos trabalhos;
- b) a natureza das operações previstas e os meios a empregar na sua execução;
- c) a data de início e a duração dos mesmos;
- d) eventuais meios de segurança compensatórios ou suplementares a implementar; e
- e) ajustamentos porventura necessários dos procedimentos de prevenção.

ARTIGO 204

(Concretização das medidas de autoprotecção)

1. As medidas de autoprotecção, exigíveis para cada categoria de risco nas diversas utilizações-tipo, são as constantes do quadro XXXIX abaixo:

Quadro XXXIX

Medidas de autoprotecção exigíveis

Utilização-tipo	Categoria de risco	Medidas de autoprotecção [Referência ao artigo aplicável]						
		Registo de Segurança [Artigo 207]	Procedimentos de prevenção [Artigo 208]	Plano de prevenção [Artigo 209] *	Procedimentos em caso de emergência [Artigo 210] *	Plano de emergência interno [artigo 211] *	Ações de sensibilização e formação em PCIE [Artigo 212]	Simulacros [Artigo 213]
I	3. ^a «apenas para os espaços comuns»	•	•		•		•	
	4. ^a «apenas para os espaços comuns»	•		•		•	•	•
II	1. ^a	•	•					
	2. ^a	•	•		•		•	
	3. ^a e 4. ^a	•		•		•	•	•
III, VI, VIII, IX, X, XI e XII	1. ^a	•	•					
	2. ^a	•		•	•		•	•
	3. ^a e 4. ^a	•		•		•	•	•
IV, V e VII	1. ^a «sem locais de risco D ou E»	•	•					
	1. ^a «com locais de risco D ou E» e 2. ^a «sem locais de risco D ou E»	•		•	•		•	
	2. ^a «com locais de risco D ou E», 3. ^a e 4. ^a	•		•		•	•	•

2. Nos imóveis de manifesto interesse histórico ou cultural ou nos espaços que contenham documentos ou peças com esse interesse, as medidas de autoprotecção devem incluir os procedimentos de prevenção e de actuação com o objectivo de os proteger.

3. As medidas de autoprotecção são auditáveis a qualquer momento, pelo que o Responsável pela Segurança deve fornecer a documentação e facultar o acesso a todos os espaços dos edifícios e recintos à entidade competente.

4. Constituem excepção ao estabelecido no número anterior o acesso a fogos de habitação.

ARTIGO 205

(Instruções de segurança)

1. Independentemente da categoria de risco, devem ser elaboradas e afixadas instruções de segurança especificamente destinadas aos ocupantes dos locais de risco C, D, E e F.

2. As instruções de segurança a que se refere o número anterior devem:

- a) conter os procedimentos de prevenção e os procedimentos em caso de emergência aplicáveis ao espaço em questão;
- b) ser afixadas em locais visíveis, designadamente na face interior das portas de acesso aos locais a que se referem;
- c) nos locais de risco D e E, ser acompanhadas de uma planta de emergência simplificada, onde constem as vias de evacuação que servem esses locais, bem como os meios de alarme e os de primeira intervenção.

3. Quando numa dada utilização-tipo não for exigível, nos termos do presente Regulamento, procedimentos ou plano de emergência interno, devem ser afixadas, nos mesmos locais, instruções de segurança simplificadas, incluindo:

- a) procedimentos de alarme, a cumprir em caso de detecção ou percepção de um incêndio;
- b) procedimentos de alerta;
- c) técnicas de utilização dos meios de primeira intervenção e de outros meios de actuação em caso de incêndio que sirvam os espaços da utilização-tipo.

4. Devem ainda existir instruções gerais de segurança nas plantas de emergência.

ARTIGO 206

(Organização da segurança)

1. Para concretização das medidas de autoprotecção, o responsável pela segurança estabelece a organização necessária, recorrendo a funcionários, trabalhadores e colaboradores das entidades exploradoras dos espaços ou a terceiros.

2. Os elementos integrantes das equipas de segurança da utilização-tipo respondem perante o responsável da segurança, relativamente ao cumprimento das tarefas que lhes forem cometidas na organização de segurança estabelecida.

3. Durante os períodos de funcionamento das utilizações-tipo deve ser assegurada a presença simultânea do número mínimo de elementos da equipa de segurança que constam do quadro XL abaixo:

Quadro XL

Configuração das equipas de segurança

Utilizações-tipo	Categorias de risco	N.º mínimo de elementos da equipa
I	3. ^a e 4. ^a	Um
II	1. ^a e 2. ^a 3. ^a e 4. ^a	Um Dois
III, VIII, X, XI e XII	1. ^a 2. ^a 3. ^a 4. ^a	Um Três Cinco Oito
IV e V	1. ^a «sem locais de risco D ou E» 1. ^a «com locais de risco D ou E» e 2. ^a «sem locais de risco D ou E» 2. ^a «com locais de risco D ou E» 3. ^a 4. ^a	Dois Três Seis Oito Doze
VI e IX	1. ^a 2. ^a 3. ^a 4. ^a	Dois Três Seis Dez
VII	1. ^a «sem locais de risco E» 1. ^a «com locais de risco E» e 2. ^a «sem locais de risco E» 2. ^a «com locais de risco E» e 3. ^a e 4. ^a	Um Três Cinco Oito

4. Durante os períodos de funcionamento das utilizações-tipo, o posto de segurança que as supervisiona deve ser mantido ocupado, em permanência, no mínimo por um agente de segurança.

5. Nas situações em que seja exigível a existência de um plano de emergência interno, deve ser implementado um Serviço de Segurança contra Incêndio (SSI), constituído por um delegado de segurança com as funções de chefe de equipa e pelo número de elementos adequados à dimensão da utilização-tipo e categoria de risco, com a configuração mínima constante do quadro XL.

6. Nos estabelecimentos que recebem público das 3.^a e 4.^a categorias de risco, o delegado de segurança, que chefia a equipa, deve desempenhar as suas funções enquanto houver público presente, podendo os restantes agentes de segurança ocupar-

se habitualmente com outras tarefas, desde que se encontrem permanentemente susceptíveis de contacto com o posto de segurança e rapidamente mobilizáveis.

7. O SSI deve ser constituído, por iniciativa do responsável de segurança, por pessoas de reconhecida competência em matéria de PCIE, de acordo com padrões de certificação para os vários perfis funcionais a integrar.

ARTIGO 207

(Registos de segurança)

1. O responsável de segurança deve garantir a existência de registos de segurança, destinados à inscrição de ocorrências

relevantes e à guarda de relatórios relacionados com a segurança contra incêndio, devendo constar:

- a) relatórios de vistoria e de inspecção ou fiscalização de condições de segurança realizadas por entidades externas, nomeadamente pelas autoridades competentes;
- b) informação sobre as anomalias observadas nas operações de verificação, conservação ou manutenção das instalações técnicas, dos sistemas e dos equipamentos de segurança, incluindo a sua descrição, impacte, datas da sua detecção e duração da respectiva reparação;
- c) relação de todas as acções de manutenção efectuadas em instalações técnicas, dos sistemas e dos equipamentos de segurança, com indicação do elemento intervencionado, tipo e motivo de acção efectuada, data e responsável;
- d) descrição sumária das modificações, alterações e trabalhos perigosos efectuados nos espaços da utilização-tipo, com indicação das datas de seu início e finalização;
- e) relatórios de ocorrências, directa ou indirectamente relacionados com a segurança contra incêndio, tais como alarmes intempestivos ou falsos, princípios de incêndio ou actuação de equipas de intervenção da utilização-tipo;
- f) cópia dos relatórios de intervenção dos bombeiros, em incêndios ou outras emergências na entidade; e
- g) relatórios sucintos das acções de formação e dos simulacros, previstos respectivamente nos artigos 212 e 213 do presente Regulamento, com menção dos aspectos mais relevantes.

2. Os registos de segurança devem ser arquivados de modo a facilitar as auditorias nos termos do n.º 3 do artigo 204 do presente Regulamento, pelo período de 10 anos.

ARTIGO 208

(Procedimentos de prevenção)

1. Para as utilizações-tipo devem ser definidas e cumpridas regras de exploração e de comportamento, que constituem o conjunto de procedimentos de prevenção a adoptar pelos ocupantes, destinados a garantir a manutenção das condições de segurança nos domínios constantes dos números seguintes.

2. Os procedimentos de exploração e utilização dos espaços devem garantir a:

- a) acessibilidade dos meios de socorro aos espaços da utilização-tipo;
- b) acessibilidade dos veículos de socorro dos bombeiros aos meios de abastecimento de água, designadamente hidrantes exteriores;
- c) praticabilidade dos caminhos de evacuação;
- d) eficácia da estabilidade ao fogo e dos meios de compartimentação, isolamento e protecção;
- e) acessibilidade aos meios de alarme e de intervenção em caso de emergência;
- f) vigilância dos espaços, em especial os de maior risco de incêndio e os que estão normalmente desocupados;
- g) conservação dos espaços em condições de limpeza e arrumação adequadas;
- h) segurança na produção, na manipulação e no armazenamento de matérias e substâncias perigosas; e
- i) segurança em todos os trabalhos de manutenção, recuperação, beneficiação, alteração ou remodelação

de sistemas ou das instalações, que impliquem um risco agravado de incêndio, introduzam limitações em sistemas de segurança instalados ou que possam afectar a evacuação dos ocupantes.

3. Os procedimentos de exploração e de utilização das instalações técnicas, equipamentos e sistemas, nomeadamente dos referidos nos capítulos XXI a XXVII e XXVIII a XXXIX do presente regulamento, devem incluir as respectivas instruções de funcionamento, os procedimentos de segurança, a descrição dos comandos e de eventuais alarmes, bem como dos sintomas e indicadores de avaria que os caracterizam.

4. Os procedimentos de conservação e de manutenção das instalações técnicas, dispositivos, equipamentos e sistemas existentes na utilização-tipo, devem ser baseados em programas com estipulação de calendários e listas de testes de verificação periódica, designadamente os referidos nos capítulos XXI a XXVII e XXVIII a XXXIX do presente regulamento.

5. Constituem excepção ao estabelecido no número anterior os hidrantes exteriores, quando não se encontrem sob a responsabilidade da entidade exploradora da utilização-tipo.

6. Nas zonas limítrofes ou interiores de áreas florestadas, qualquer edifício ou zona urbanizada deve permanecer livre de mato com continuidade horizontal susceptível de facilitar a propagação de um incêndio, a uma distância de 50 m do edificado.

ARTIGO 209

(Plano de prevenção)

1. O plano de prevenção, quando exigido nos termos do presente Regulamento, deve conter informações relativas a:

- a) identificação da utilização-tipo;
- b) data da sua entrada em funcionamento;
- c) identificação do responsável de segurança;
- d) identificação de eventuais delegados de segurança;
- e) por plantas, à escala de 1:100 ou 1:200 com a representação inequívoca, recorrendo à simbologia constante das normas europeias ou equiparadas, reconhecidas pela entidade fiscalizadora, nos seguintes aspectos:
 - i. classificação de risco e efectivo previsto para cada local, de acordo com o disposto neste regulamento;
 - ii. vias horizontais e verticais de evacuação, incluindo os eventuais percursos em comunicações comuns;
 - iii. localização de todos os dispositivos e equipamentos ligados à segurança contra incêndio. e
- c) Procedimentos de prevenção a que se refere no artigo anterior.

2. O plano de prevenção e os seus anexos devem ser actualizados sempre que as modificações ou alterações efectuadas na utilização-tipo o justifiquem e estão sujeitos a verificação durante as inspecções regulares e extraordinárias.

3. No posto de segurança deve estar disponível um exemplar do plano de prevenção.

ARTIGO 210

(Procedimentos em caso de emergência)

1. Para as utilizações-tipo devem ser definidos e cumpridos os procedimentos e as técnicas de actuação em caso de emergência, a adoptar pelos ocupantes, contemplando no mínimo:

- a) os procedimentos de alarme, a cumprir em caso de detecção ou percepção de um incêndio;
- b) os procedimentos de alerta;
- c) os procedimentos a adoptar para garantir a evacuação rápida e segura dos espaços em risco;

- d) as técnicas de utilização dos meios de primeira intervenção e de outros meios de actuação em caso de incêndio que sirvam os espaços da utilização-tipo; e
- e) os procedimentos de recepção e encaminhamento dos bombeiros.

2. Com excepção das situações em que, pela idade ou condições físicas, tal não for possível, todos os ocupantes, que não pertençam ao público, devem ser capazes de cumprir, por si só, os procedimentos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior, neste caso apenas relativamente aos extintores portáteis.

ARTIGO 211

(Plano de emergência interno)

1. O plano de emergência interno do edifício ou recinto tem como objectivos:

- a) sistematizar a evacuação enquadrada dos ocupantes da utilização-tipo, que se encontrem em risco; e
- b) limitar a propagação e as consequências dos incêndios, recorrendo a meios próprios.

2. No plano de emergência interno deve constar:

- a) a definição da organização a adoptar em caso de emergência;
- b) a indicação das entidades internas e externas a contactar em situação de emergência;
- c) o plano de actuação;
- d) o plano de evacuação;
- e) o anexo com as instruções de segurança a que se refere o artigo 205 do presente Regulamento; e
- f) o anexo com as plantas de emergência, podendo ser acompanhadas por esquemas de emergência.

3. A organização em situação de emergência deve contemplar:

- a) os organogramas hierárquicos e funcionais do SSI cobrindo as várias fases do desenvolvimento de uma situação de emergência, nomeadamente as actividades descritas nos números 4 e 5 do presente artigo; e
- b) a identificação dos delegados e agentes de segurança componentes das várias equipas de intervenção, respectivas missões e responsabilidades, a concretizar em situações de emergência.

4. O plano de actuação deve contemplar a organização das operações a desencadear por delegados e agentes de segurança em caso de ocorrência de uma situação perigosa e os procedimentos a observar, incluindo:

- a) o conhecimento prévio dos riscos presentes nos espaços afectos à utilização-tipo, nomeadamente nos locais de risco C, D e F;
- b) os procedimentos a adoptar em caso de detecção ou percepção de um alarme de incêndio;
- c) a planificação da difusão dos alarmes restritos e geral e a transmissão do alerta;
- d) a coordenação das operações previstas no plano de evacuação;
- e) a activação dos meios de primeira intervenção que sirvam os espaços da utilização-tipo, apropriados a cada circunstância, incluindo as técnicas de utilização desses meios;
- f) a execução da manobra dos dispositivos de segurança, designadamente de corte da alimentação de energia eléctrica e de combustíveis, de fecho de portas resistentes ao fogo e das instalações de controlo de fumo;
- g) a prestação de primeiros socorros;

- h) a protecção de locais de risco e de pontos nevralgicos da utilização-tipo;
- i) o acolhimento, informação, orientação e apoio dos bombeiros; e
- j) a reposição das condições de segurança após uma situação de emergência.

5. O plano de evacuação deve contemplar as instruções e os procedimentos, a observar por todo o pessoal da utilização-tipo, relativos à articulação das operações destinadas a garantir a evacuação ordenada, total ou parcial, dos espaços considerados em risco pelo responsável de segurança e deve incluir:

- a) o encaminhamento rápido e seguro dos ocupantes desses espaços para o exterior ou para uma zona segura, mediante referenciação de vias de evacuação, zonas de refúgio e pontos de encontro;
- b) o auxílio a pessoas com capacidades limitadas ou em dificuldade, de forma a assegurar que ninguém fique bloqueado; e
- c) a confirmação da evacuação total dos espaços e garantia de que ninguém a eles regressa.

6. As plantas de emergência, a elaborar para cada piso da utilização-tipo, quer em edifícios quer em recintos, devem:

- a) ser afixadas em posições estratégicas junto aos acessos principais do piso a que se referem; e
- b) ser afixadas nos locais de risco D e E e nas zonas de refúgio.

7. Quando solicitado, devem ser disponibilizadas cópias das plantas de emergência as entidades competentes, em cuja área de actuação própria se inserem os espaços afectos à utilização-tipo.

8. O plano de emergência interno e os seus anexos devem ser actualizados sempre que as modificações ou alterações efectuadas na utilização-tipo o justifiquem e estão sujeitos a verificação durante as inspecções regulares e extraordinárias.

9. No posto de segurança deve estar disponível um exemplar do plano de emergência interno.

ARTIGO 212

(Formação em segurança contra incêndio)

1. Devem possuir formação no domínio da segurança contra incêndio:

- a) os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras dos espaços afectos às utilizações-tipo;
- b) todas as pessoas que exerçam actividades profissionais por períodos superiores a 30 dias por ano nos espaços afectos às utilizações-tipo; e
- c) todos os elementos com atribuições previstas nas actividades de autoprotecção.

2. Nas acções de formação a que se refere o número anterior, a definir em programa estabelecido por cada responsável de segurança nos termos do presente Regulamento, devem consistir em matérias sobre:

- a) sensibilização para a segurança contra incêndio, constantes de sessões informativas que devem cobrir o universo dos destinatários referidos n.º 1, com o objectivo de promover:
 - i. a familiarização com os espaços da utilização-tipo e identificação dos respectivos riscos de incêndio;
 - ii. cumprimento dos procedimentos genéricos de prevenção contra incêndios ou, caso exista, do plano de prevenção;
 - iii. cumprimento dos procedimentos de alarme;

- iv. cumprimento dos procedimentos gerais de actuação em caso de emergência, nomeadamente os de evacuação;
 - v. instrução de técnicas básicas de utilização dos meios de primeira intervenção, nomeadamente os extintores portáteis.
- b) formação específica destinada aos elementos que, na sua actividade profissional normal, lidam com situações de maior risco de incêndio, nomeadamente os que a exercem em locais de risco C, D ou F; e
- c) formação específica para os elementos que possuem atribuições especiais de actuação em caso de emergência, nomeadamente para:
- i. a emissão do alerta;
 - ii. a evacuação;
 - iii. a utilização dos comandos de meios de actuação em caso de incêndio e de segunda intervenção, que sirvam os espaços da utilização-tipo;
 - iv. a recepção e o encaminhamento dos bombeiros;
 - v. a direcção das operações de emergência;
 - vi. outras actividades previstas no plano de emergência interno, quando exista.
3. As acções de sensibilização a que se refere a alínea a) do número anterior devem ser programadas de modo a que:
- a) incluam como destinatários, nas utilizações-tipo I das 3.^a e 4.^a categorias de risco, os ocupantes dos fogos de habitação;
 - b) incluam como destinatários, nas utilizações-tipo IV, os alunos e formandos que nelas permaneçam por um período superior a 30 dias;

- c) incluam como destinatários, nas utilizações-tipo IX, os frequentadores dos espaços que neles permaneçam por um período superior a 30 dias; e
- d) os seus destinatários as tenham frequentado no prazo máximo de 60 dias após a sua entrada em serviço nos espaços da utilização-tipo, com excepção dos referidos da alínea b) em que as acções devem ser realizadas no primeiro período do ano escolar.

4. As acções de sensibilização para os destinatários referidos nas alíneas b) e c) do número anterior podem não incluir as instruções de técnicas de utilização dos meios de primeira intervenção.

ARTIGO 213

(Simulacros)

1. Nas utilizações-tipo que possuam plano de emergência interno devem ser realizados exercícios com os objectivos de teste do referido plano e de treino dos ocupantes, com destaque para as equipas referidas no n.º 3 do artigo 211 do presente Regulamento, com vista à criação de rotinas de comportamento e de actuação, bem como ao aperfeiçoamento dos procedimentos em causa.

2. Na realização dos simulacros:

- a) devem ser observados os períodos máximos entre exercícios, constantes do quadro XLI abaixo:

Quadro XLI

Periodicidade da realização de simulacros

Utilizações-tipo	Categoria de risco	Períodos máximos entre exercícios
I	4. ^a	Dois anos
II	3. ^a e 4. ^a	Dois anos
VI e IX	2. ^a e 3. ^a	Dois anos
VI e IX	4. ^a	Um ano
III, VIII, X, XI e XII	2. ^a e 3. ^a	Dois anos
III, VIII, X, XI e XII	4. ^a	Um ano
IV, V e VII	2. ^a «com locais de risco D ou E» e 3. ^a e 4. ^a	Um ano

- b) nas utilizações-tipo IV deve ser sempre realizado um exercício no início do ano escolar;
- c) os exercícios devem ser devidamente planeados, executados e avaliados, com a colaboração eventual do corpo de bombeiros em cuja área de actuação própria se situe a utilização-tipo e de coordenadores ou de delegados da protecção civil;
- d) a execução dos simulacros deve ser acompanhada por observadores que colaborarão na avaliação dos mesmos, tarefa que pode ser desenvolvida pelas entidades referidas na alínea anterior; e
- e) deve ser sempre dada informação prévia aos ocupantes da realização de exercícios, podendo não ser rigorosamente estabelecida a data e ou hora programadas.

3. Quando as características dos ocupantes inviabilizem a realização de exercícios de evacuação, devem ser realizados exercícios de quadros que os substituam e reforçadas as medidas de segurança, designadamente nos domínios da vigilância do fogo e das instruções de segurança.

CAPÍTULO XLI

Condições Específicas das Utilização-Tipo I «Habitacionais»

ARTIGO 214

(Localização dos fogos)

1. Em fogos de habitação unifamiliar, ou multifamiliar, não é permitida a existência de quartos de dormir abaixo do piso de saída.

2. Sem prejuízo das habitações existentes antes, da construção da rede eléctrica, é proibido fazer qualquer outro tipo de construção debaixo de cabos de média e alta tensão.

ARTIGO 215

(Arrecadações de condóminos)

1. Nas arrecadações dos condóminos é proibido armazenar:

- a) líquidos combustíveis cujo ponto de inflamação seja inferior a 21 °C;

- b) líquidos combustíveis cujo ponto de inflamação esteja compreendido entre 21 e 55 °C, em quantidades superiores a 10 l;
- c) líquidos combustíveis cujo ponto de inflamação seja superior a 55 °C, em quantidades superiores a 20 l; e
- d) gases combustíveis ou tóxicos.
2. As arrecadações dos condóminos devem constituir um ou mais núcleos e não poderão localizar-se aleatória e isoladamente, designadamente em espaços reservados à utilização-tipo II «parque de estacionamento» quando exista.
3. Os núcleos a que se refere o número anterior devem constituir um compartimento corta-fogo independente e ser convenientemente ventilados, no mínimo, conforme se explicita no n.º 13 deste artigo.
4. A envolvente do compartimento corta-fogo a que se refere o número anterior deve possuir uma resistência ao fogo padrão, com um mínimo de EI 60 e os vãos de acesso ao núcleo devem ser da classe de resistência ao fogo padrão EI 30 C ou superior.
5. A área máxima autorizada para a compartimentação de fogo é de 800m².
6. Quando a área do compartimento corta-fogo ultrapassar 400m², a via horizontal dentro desse espaço deve ser desenfumada.
7. A distância máxima a percorrer na horizontal, dentro deste compartimento corta-fogo, deve ser de 30 m quando exista mais do que uma saída e de 15m quando em impasse.
8. A largura mínima do caminho horizontal de evacuação deve ser de 1 UP.
9. Quando a totalidade de um piso for ocupada por núcleos de arrecadações, os vãos de acesso às vias verticais devem ser protegidos:
- a) através de portas EI 60 C, no caso de se tratar do último piso do edifício; e
 - b) através de câmara corta-fogo dotada de portas EI 30 C, nos restantes pisos.
10. Quando o núcleo de arrecadações ocupar um espaço predominantemente afecto à utilização-tipo II, o acesso é sempre efectuado através do espaço destinado a esta última e os respectivos vãos de passagem devem ser protegidos como indicado na alínea a) do número anterior, sendo interdito o acesso directo do núcleo de arrecadações às câmaras corta-fogo ou às escadas que servem a utilização-tipo II.
11. As arrecadações integradas nestes núcleos devem possuir paredes da classe de resistência ao fogo padrão EI ou REI 30 ou superior, nada sendo exigível relativamente às respetivas portas.
12. Os materiais de revestimento de paredes e tetos devem ser incombustíveis.
13. Considera-se que a ventilação e a desenfumagem podem ser executadas por meios passivos, através de aberturas nos extremos dos corredores, com área de 0,2m² por cada 50m² de área do compartimento, ou por meios activos.
14. Os núcleos de arrecadações, obedecendo às respectivas condições técnicas expressas neste regulamento, devem ser dotados de:
- a) iluminação de emergência;
 - b) sinalização;
 - c) sistema de alarme da configuração 2;
 - d) extintores; e
 - e) rede de incêndios armada com bocas-de-incêndio do tipo carretel, se a sua área bruta for superior a 400m².
15. As arrecadações isoladas só podem aceitar-se a título excepcional, devidamente justificado, devendo ser consideradas como local de risco C e, como tal, ser protegidas.

ARTIGO 216

(Salas de condomínio)

1. As salas de condomínio devem situar-se no piso de saída do edifício ou o mais próximo possível deste.
2. As salas de condomínio devem ser separadas do resto do edifício por elementos de construção da classe incombustível.
3. As saídas das salas devem possuir, no mínimo, 1 UP e os seus vãos, quando interiores, devem ser dotados de portas EI 30 de fecho automático.
4. As salas de condomínio com área superior a 50m² devem possuir duas saídas distintas.
5. As salas de condomínio com área superior a 200m² devem ser tratadas como utilização-tipo VI.
6. Na generalidade, as salas de condomínio, respeitando as respectivas condições técnicas expressas neste Regulamento, devem ser dotadas de:
 - a) iluminação de emergência;
 - b) sinalização;
 - c) sistema de alarme da configuração 2;
 - d) extintores; e
 - e) rede de incêndios armada com bocas-de-incêndio do tipo carretel, se a sua área bruta for superior a 200 m².

ARTIGO 217

(Estacionamentos cobertos)

1. Os estacionamentos individuais cobertos devem ser separados do resto do edifício por elementos da construção da classe de resistência ao fogo não inferior a EI ou REI 30.
2. Se existirem vãos de ligação entre os estacionamentos individuais cobertos e os restantes espaços da utilização-tipo I, eles devem ser dotados de portas da classe de resistência E 15 C nas unifamiliares e E 30 C nos restantes casos.
3. Os estacionamentos colectivos cobertos são considerados locais de risco C, devendo ser protegidos nas condições técnicas expressas no presente Regulamento.
4. Os estacionamentos cobertos, individuais ou colectivos, devem ser dotados de extintores portáteis nas condições técnicas expressas no presente Regulamento.
5. Nos estacionamentos cobertos colectivos é permitida a instalação de monta-carros em substituição de rampas, desde que:
 - a) o número máximo de pisos servidos seja de três;
 - b) a capacidade máxima do parque seja de 50 veículos; e
 - c) cada monta-carros sirva, no máximo, 25 lugares de estacionamento.

ARTIGO 218

(Isolamento relativamente a outras utilizações-tipo)

Nas utilizações-tipo I da 1.ª categoria de risco, unifamiliares, é permitida a comunicação com espaços das utilizações-tipo VII e VIII também da 1.ª categoria de risco desde que os respectivos vãos de ligação sejam protegidos por portas E 30 C.

ARTIGO 219

(Vias de evacuação)

Com exclusão das vias interiores das habitações, a largura mínima das vias de evacuação que sirvam exclusivamente espaços afectos à utilização-tipo I devem respeitar 1,2m, para a 1.ª categoria de risco, e 1,4m para as restantes categorias de risco.

ARTIGO 220

(Cozinhas e arrecadações, casa de moageiras de cereais, garagens e casas de dormir construídas de material não convencional)

1. As cozinhas, arrecadações, casa de moageiras de cereais que usam combustíveis líquidos, garagens e casas de dormir, de construção por material não convencional, devem constituir núcleos independentes e isolados com 15m de distâncias mínimas de separação entre elas.

2. As cozinhas podem estar a uma distância mínima de 10m de casas de dormir quando as suas paredes e tectos são revestidas de material convencional.

3. Nas cozinhas, casa de moageiras de cereais, garagens e casas de dormir é proibido armazenar:

- a) líquidos combustíveis cujo ponto de inflamação seja inferior a 21 °C;
- b) líquidos combustíveis cujo ponto de inflamação esteja compreendido entre 21 e 55 °C, em quantidades superiores a 10 l;
- c) líquidos combustíveis cujo ponto de inflamação seja superior a 55 °C, em quantidades superiores a 20 l; e
- d) gases combustíveis ou tóxicos.

ARTIGO 221

(Localização dos aparelhos de iluminação e de aquecimento)

1. Os aparelhos de iluminação e de aquecimento que utilizem combustíveis líquidos, combustíveis sólidos de origem vegetal ou fóssil, ou ceras, ou de outra natureza colocados sobre o pavimento devem estar afastados das paredes, mobiliário, de quaisquer revestimentos ou elementos de decoração combustíveis, no mínimo, 1m de distância.

2. Os aparelhos referidos no número anterior devem estar colocados em recipiente próprio, incombustível, ou fixados sobre o pavimento.

3. Os aparelhos de iluminação e de confecção de alimentos que utilizem gases combustíveis, combustíveis líquidos e/ou sólidos que, por sua natureza projectam partículas devem estar afastados de quaisquer elementos de construção, decoração ou mobiliário, inflamáveis, no mínimo, a 1,5m de distância.

4. É proibido a utilização de qualquer aparelho de iluminação que use chama aberta:

- a) nas arrecadações;
- b) na casa de moageiras de cereais que usam combustíveis líquidos; e
- c) nas garagens.

5. As velas de cera usadas para iluminação devem ser afixadas em areia contida em recipiente, incombustível, de forma com que a cera goteje sobre a areia e observarem o disposto no n.º 3 deste artigo.

6. Os candeeiros de fabrico caseiro devem ser usados em observância às normas de segurança e afastados de quaisquer elementos segundo o exposto n.º 3 deste artigo.

7. As baterias e painéis solares usados como fontes de energia devem distar 0,5m, no mínimo, das paredes da habitação na qual estiverem instalados.

8. Os aparelhos de aquecimento eléctrico devem distar 0,5m, no mínimo, da parede de casa de dormir.

ARTIGO 222

(Instalações eléctricas)

1. Nas habitações construídas de material não convencional os quadros eléctricos devem ser afixados em tábua de madeira de modo a não existir contacto físico entre o quadro eléctrico e a parede da casa.

2. Os cabos de instalação eléctrica, as caixas de derivação, as caixas de aparelhagem, as tomadas e os interruptores devem ser afixados em ripas, tábuas ou estacas de madeira, de forma a não existir contacto físico entre o material eléctrico com canicho, ou capim ou outro material de fácil ignição.

CAPÍTULO XLII

Condições específicas da Utilização-tipo II «Estacionamentos

ARTIGO 223

(Proibição de construção em Utilização-tipo II «Estacionamentos»)

1. Nos parques de estacionamento cobertos não é permitida a existência de:

- a) garagens;
- b) postos de abastecimento de combustíveis; e
- c) oficinas de reparação.

2. Constituem excepção à alínea c) do número anterior as oficinas destinadas exclusivamente a:

- a) lavagens auto; e
- b) mudanças de óleo ou reparação e mudança de pneus, desde que os produtos destinados à sua actividade, quando armazenados no interior do parque, o sejam em compartimentos com volume inferior a 50m³, considerados locais de risco C para todos os efeitos estabelecidos no presente Regulamento.

3. Nos parques não é permitido o estacionamento de:

- a) veículos de transporte de matérias explosivas; e
- b) veículos de transporte de matérias perigosas, com excepção dos parques ao ar livre, desde que distem mais de 50 m de qualquer espaço afecto às utilizações-tipo I, III ou VI a XI, ou mais de 100 m de qualquer espaço afecto às utilizações-tipo IV e V.

ARTIGO 224

(Acessibilidade e disponibilidade de água)

1. Os parques de estacionamento exteriores devem ser servidos, no mínimo, por uma via de acesso que respeite as condições estabelecidas no artigo 20 do presente Regulamento.

2. Os parques de estacionamento ao ar livre devem ser servidos por marcos de incêndio instalados junto às vias de acesso e, se necessário, noutros pontos, de forma que, no mínimo, fiquem localizados a uma distância não superior a 100m de qualquer ponto do parque.

ARTIGO 225

(Isolamento e protecção)

1. Os vãos existentes nas paredes de compartimentação geral corta-fogo referidas no artigo 33 do presente regulamento, indispensáveis à passagem de veículos em condições normais de exploração, devem ser fechados por portões de correr, painéis ou telas, incombustíveis, de abertura manual e fecho automático accionado pelo sistema automático de detecção de incêndios.

2. Nos silos e parques automáticos, a ligação entre pisos cobertos, ou compartimentos corta-fogo resultantes da compartimentação de fogo do piso, e as escadas protegidas que os servem, enclausuradas ou não, deve ser realizada, em cada piso e para cada escada, através de porta de batente, pelo menos, da classe de resistência ao fogo padrão E 30 C, que abra no sentido da evacuação.

3. As caixas dos monta-carros devem ser separadas do resto do edifício por paredes de classe de resistência ao fogo igual à

indicada no Regulamento para os pavimentos dos pisos servidos, e a ligação entre pisos e monta-carros deve ser realizada, em cada piso e para cada monta-carros, através de porta da classe de resistência ao fogo padrão não inferior a EI 30 C.

4. As condutas de água não permanentemente cheias, estabelecidas à vista no interior dos parques, devem ser construídas com materiais incombustíveis.

5. As condutas de líquidos inflamáveis, estabelecidas no interior dos parques, devem ficar protegidas dentro de ductos de classe de resistência ao fogo padrão não inferior a REI 120, construídas com materiais incombustíveis, sendo os ductos preenchidos com materiais a granel da mesma classe de reacção ao fogo.

6. Nos parques de área bruta total não superior a 6000m², as condutas de gases combustíveis, estabelecidas no interior dos parques, devem ficar protegidas dentro dos ductos de classe de resistência ao fogo padrão não inferior a REI 120, construídos com materiais incombustíveis e os ductos devem ser bem ventilados nas condições previstas no presente Regulamento.

7. Nos parques de área bruta superior a 6000m², o estabelecimento de condutas de gases combustíveis é interdito, mesmo que protegidas em ductos.

8. Está sujeito aos condicionamentos indicados nos n.ºs 4 e 5 do presente artigo o estabelecimento, no interior dos parques, de condutas de água sobreaquecida a mais de 110 °C e de condutas de vapor de água a pressão superior a 500 kPa.

ARTIGO 226

(Evacuação)

1. Nos parques de estacionamento cobertos, a distância máxima a percorrer até se atingir a saída mais próxima, para o exterior ou para uma via de evacuação protegida, medida segundo os eixos dos caminhos de evacuação, deve ser de 25m nos pontos em impasse e de 40m nos pontos com acesso a saídas distintas.

2. Nos parques de estacionamento os espaços demarcados para arrumo de carrinhos de transporte, quando existam, devem ser sinalizados e protegidos contra choques de veículos e não podem prejudicar a evacuação.

3. Nos parques de estacionamento cobertos ou ao ar livre os espaços de estacionamento devem estar devidamente demarcados e os veículos estacionados no sentido da evacuação.

ARTIGO 227

(Caminhos horizontais de evacuação)

1. Os caminhos de evacuação referidos no n.º 1 do artigo anterior, devem ser evidenciados nos termos do n.º 3 do artigo 73 do presente Regulamento e possuir a largura mínima de uma UP.

2. Nos pisos ou compartimentos corta-fogo que têm ligação directa ao exterior através de rampa destinada ao acesso de veículos, a evacuação pode efectuar-se através de passeio, marginando a rampa, de largura não inferior a uma UP e sobrelevado 0,08m relativamente a ela.

3. A saída para o exterior, no caso do número anterior, deve ser assegurada permanentemente, quer por porta independente, quer por porta de homem instalada no próprio portão de acesso dos veículos, se for o caso.

4. As portas referidas no número anterior devem abrir no sentido da evacuação e ser providas de fechadura, accionável por trinco do interior e chave do exterior.

ARTIGO 228

(Câmaras corta-fogo)

As câmaras corta-fogo que estabeleçam a comunicação entre espaços afectos à utilizações-tipo II e VIII, ao mesmo nível ou através de rampas de escadas ou tapetes rolantes, onde seja prevista a circulação de carrinhos de transporte devem, na generalidade, satisfazer condições do n.º 1 do artigo 77 do presente Regulamento, excepto no que respeita à área mínima de 12m² e à dimensão linear mínima de 3m.

ARTIGO 229

(Instalações técnicas)

1. Nos locais onde se exerçam actividades que interessam à segurança, nomeadamente, os locais de serviço de exploração, deve prever-se a instalação de aparelhos de iluminação de potência adequada àquelas actividades e às dimensões do local, com um mínimo de dois aparelhos, de maneira a garantir a iluminação ambiente.

2. Os monta-carros devem satisfazer as condições técnicas estabelecidas no regulamento relativamente aos restantes elevadores.

ARTIGO 230

(Estacionamento de veículos a GPL)

1. É proibido o estacionamento de veículos a GPL nos parques cobertos fechados.

2. Nos parques cobertos abertos apenas é permitido o seu estacionamento se:

- a) as aberturas permanentes estejam situadas em fachadas opostas; e
- b) existir ventilação natural junto ao pavimento e esteja garantido o varrimento de todos os espaços.

ARTIGO 231

(Iluminação de emergência)

1. A ligação e corte das instalações de iluminação de segurança devem poder ser feitos manualmente, por comando localizado no posto de segurança.

2. Nos casos em que os caminhos horizontais de evacuação estejam exclusivamente assinalados através de passadeiras pintadas nos pavimentos, os dispositivos de iluminação devem ser distribuídos de modo a garantir o nível médio de iluminância de 10 lux, medido num plano situado a 1m do pavimento, e, se necessário, ser devidamente protegidos contra acções dinâmicas.

ARTIGO 232

(Meios de intervenção)

1. Nos parques automáticos os meios de primeira intervenção devem ser constituídos por extintores móveis de CO₂ ou pó químico seco ABC, localizados, em cada piso, junto ao acesso a cada uma das escadas existentes.

2. Nos parques de estacionamento exteriores os meios de primeira intervenção devem ser constituídos, no mínimo, por um extintor portátil com eficácia mínima de 21 A/113 B/C e um móvel de CO₂ ou pó químico seco ABC, localizados no posto de controlo do parque.

3. Os elementos destinados ao fecho de vãos, referidos no n.º 2 do artigo 225 do presente regulamento, quando não possuírem a classe de resistência ao fogo padrão mínima de E 30, devem ser complementados por uma cortina de água com as características definidas no presente Regulamento.

4. Em todos os pisos dos parques automáticos deve existir protecção através de sistemas fixos de extinção automática de incêndios por água, nas condições expressas no presente Regulamento.

ARTIGO 233

(Drenagem)

Nas prumadas das cortinas de água referidas no n.º 3 do artigo anterior, devem ser previstas caleiras, a toda a largura daquelas, nas condições expressas no presente Regulamento.

ARTIGO 234

(Autoprotecção)

Nos parques automáticos, independentemente da sua categoria de risco, a equipa de segurança referida no artigo 206 do presente Regulamento deve ser constituída, no mínimo, por dois elementos.

CAPÍTULO XLIII

Condições específicas da Utilização-tipo V «Hospitalares e lares de idosos»

ARTIGO 235

(Locais de risco específicos)

1. No âmbito da utilização-tipo V são considerados locais de risco específico:

a) de risco C:

- i. as centrais de desinfectação e esterilização em que seja utilizado óxido de acetileno; e
- ii. as centrais e os depósitos de recipientes portáteis, fixos ou móveis de gases medicinais com capacidade total superior a 100 l.

b) de risco D, os locais de:

- i. internamento;
- ii. cuidados intensivos e/ou especiais;
- iii. blocos operatórios e/ou de partos;
- iv. hemodiálise;
- v. cirurgia ambulatória;
- vi. hospital de dia;
- vii. exames especiais;
- viii. imagiologia;
- ix. radioterapia;
- x. fisioterapia;
- xi. urgências;
- xii. neonatologia;
- xiii. berçários;
- xiv. banco de leite; e
- xv. casa de Mãe-Espera.

c) a casa Mãe-Espera construída de material não convencional deve, no mínimo, distar 10 m, de qualquer outra construção.

ARTIGO 236

(Localização dos locais de risco D)

1. Para além das especificações constantes do artigo anterior e de outras previstas no presente Regulamento são também locais de risco D:

a) os espaços de internamento de doentes ou de alojamento de idosos ou destinados a pessoas cuja mobilidade ou capacidades de percepção e reacção a um alarme sejam

mais limitadas, ou ocupados por crianças até seis anos de idade, devem situar-se em pisos próximos do piso de saída para o exterior do edifício; e

b) os blocos operatórios, os blocos de partos e as unidades de cuidados intensivos não devem ser contíguos a locais de risco C.

2. Aos serviços de diagnóstico e de tratamento que dispõem de equipamentos que, pelas suas características, devam ser instalados em cave.

ARTIGO 237

(Isolamento e protecção)

1. Os blocos operatórios, os blocos de partos e as unidades de cuidados intensivos devem, para efeito de isolamento e protecção, ser separados dos espaços adjacentes por elementos de construção que garantam as classes de resistência ao fogo padrão indicadas no quadro XLII abaixo:

Quadro XLII

Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de blocos operatórios, blocos de partos e unidades de cuidados intensivos

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 90
Pavimentos e paredes resistentes	REI 90
Portas	E 45 C

2. Os locais referidos no número anterior e os espaços de neonatologia se possuírem área superior a 200 m² devem ser subdivididos, no mínimo, em dois compartimentos corta-fogo, tornando possível a evacuação horizontal dos ocupantes por transferência entre eles.

ARTIGO 238

(Cálculo do efectivo)

O efectivo de pessoas acamadas ou limitadas na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um alarme, obtido com base no disposto no artigo 65 do presente Regulamento, deve ser corrigido pelo factor 1,3 para efeito de dimensionamento de vias de evacuação e saídas.

ARTIGO 239

(Câmaras corta-fogo)

1. As câmaras corta-fogo por onde seja previsível a evacuação de pessoas em camas devem, na generalidade, satisfazer as condições previstas no n.º 1 do artigo 77 do presente Regulamento.

2. Devem ter, no entanto, área mínima de 6m², distância mínima entre portas de 3 m e largura mínima das portas de 1,2m.

ARTIGO 240

(Instalações eléctricas)

1. Os circuitos de alimentação das instalações indispensáveis ao funcionamento de locais de blocos operatórios, blocos de partos e unidades de cuidados intensivos, devem ser independentes de quaisquer outros e protegidos de forma que qualquer ruptura, sobreintensidade ou defeito de isolamento num circuito não perturbe outros circuitos.

2. Os circuitos eléctricos e respectivas canalizações, das instalações a que se refere o número anterior, devem ser constituídos, ou protegidos, por elementos que assegurem, em caso de incêndio, a sua integridade durante o tempo necessário à operacionalidade das referidas instalações, nomeadamente respeitando as disposições do artigo 31 do presente Regulamento com o escalão de tempo mínimo de 90 minutos.

3. O escalão de tempo mínimo a que se refere o número anterior não se aplica aos circuitos de alimentação de fontes locais de energia de emergência com autonomia igual ou superior a essa duração.

ARTIGO 241

(Elevadores)

Os elevadores destinados à evacuação de pessoas em camas, com assistência médica, para além de satisfazerem as condições constantes do presente Regulamento relativas aos elevadores, devem ainda:

- a) possuir acesso protegido por câmara corta-fogo em todos os pisos, com excepção dos átrios de acesso directo ao exterior e sem ligação a outros espaços interiores distintos de caixas de escadas protegidas;
- b) ter capacidade de carga nominal não inferior a 1600 kg;
- c) ter dimensões mínimas de 1,3m x 2,4m;
- d) ter portas de patamar e de cabina, deslizantes de funcionamento automático, com largura não inferior a 1,3m; e
- e) satisfazer o disposto nos números 3 e 4 e das alíneas h) e i) do n.º 5 do artigo 110 do presente Regulamento.

ARTIGO 242

(Alarme)

1. Os meios de difusão do alarme em caso de incêndio afectos aos locais de risco D devem ser concebidos de modo a não causarem pânico, não podendo ser reconhecíveis pelo público e destinando-se exclusivamente aos funcionários, trabalhadores e agentes de segurança que permaneçam, vigiem ou tenham que intervir nesses locais.

2. Nos locais de risco D existentes em utilizações-tipo V da 2.ª categoria de risco ou superior, deve existir um posto não acessível a público que permita a comunicação oral com o posto de segurança, no qual também devem existir meios de difusão do alarme com as características referidas no número anterior.

ARTIGO 243

(Autoprotecção)

1. Nas utilizações-tipo V da 2.ª categoria de risco ou superior, o plano de evacuação integrado no plano de emergência interno deve ser individualizado para cada local de risco D e incluir nas instruções e nos procedimentos a explicitação das zonas seguras, para onde devem ser evacuados os ocupantes desses locais, e de eventuais locais de triagem de pessoas afectadas pelo incêndio, podendo ou não coincidir com os pontos de encontro no exterior.

2. Nos blocos operatórios, nos blocos de partos e nas unidades de cuidados intensivos devem ser previstas, no plano de emergência interno, medidas especiais de autoprotecção privilegiando a manutenção das condições de segurança dos ocupantes nesses locais, em caso de incêndio, dada a imprevisibilidade da sua evacuação.

CAPÍTULO XLIV

Condições específicas da Utilização-tipo VI «Espectáculos e reuniões públicas»

ARTIGO 244

(Locais de risco específicos)

1. Sem prejuízo dos locais de risco definidos no presente regulamento, são considerados locais de risco específicos da utilização-tipo VI, sujeitos às exigências de segurança previstas no presente capítulo:

- a) os espaços cénicos, incluindo subpalcos;
- b) os stands de exposição;
- c) os depósitos temporários;
- d) os locais de projecção; e
- e) os camarins.

2. Os locais referidos nas alíneas c) e d) do número anterior são considerados locais de risco C.

ARTIGO 245

(Acessibilidade às fachadas)

1. Nas salas de espectáculo, para além dos requisitos de acessibilidade a fachadas constantes do presente Regulamento, devem ainda ser garantido que os meios de socorro tenham acesso, a partir do exterior, a todos os pisos da caixa de palco de espaços cénicos isoláveis, sem utilizar os caminhos de evacuação acessíveis ao público.

2. Nos pisos acima do plano de referência, os acessos referidos no número anterior podem consistir em vãos de fachada situados ao alcance das escadas de bombeiros, respeitando as condições estabelecidas neste Regulamento.

3. Nos casos em que a concepção arquitectónica do edifício não permita observar as disposições dos números anteriores, devem existir uma ou mais escadas enclausuradas, a toda a altura da caixa de palco.

4. Essas escadas devem respeitar as respectivas disposições do presente Regulamento e ainda:

- a) possuir a largura mínima de 1 UP e ter corrimão;
- b) possuir portas em todos os patamares de acesso às galerias ou aos pisos; e
- c) pelo menos uma das escadas, possuir rede de incêndios armada, com bocas-de-incêndio tipo teatro em todos os patamares de acesso às galerias ou aos pisos.

ARTIGO 246

(Isolamento relativamente a outras utilizações-tipo)

O isolamento entre a caixa de palco de espaços cénicos isoláveis e espaços contíguos afectos a outras utilizações-tipo deve ser garantido por elementos com resistência ao fogo padrão da classe EI ou REI 120.

ARTIGO 247

(Isolamento e protecção de espaços cénicos)

1. Os espaços cénicos isoláveis devem ser isolados nos termos do presente capítulo, e não devem comunicar directamente com o corpo de camarins nem com qualquer local de risco C, constituindo compartimentos corta-fogo.

2. Os espaços cénicos não isoláveis não devem comunicar directamente com qualquer local de risco C.

3. Os elementos de separação entre os espaços cénicos isoláveis e os outros espaços afectos à utilização-tipo VI, incluindo a parede do proscénio, devem possuir resistência ao fogo padrão, pelo menos, da classe EI ou REI 90.

4. As comunicações entre os espaços cénicos isoláveis e outros espaços afectos à utilização-tipo VI devem ser reduzidas às estritamente necessárias à sua exploração, à evacuação dos ocupantes e ao acesso dos meios de socorro em caso de incêndio.

5. Para além da boca de cena, as comunicações entre a caixa de palco e a sala devem ser, no máximo, duas, com largura e altura não superiores a, 1,00m e 2,10m, respectivamente.

6. As portas que guarnecem as comunicações referidas nos números anteriores devem ser da classe de resistência ao fogo padrão EI 60, abrir no sentido da saída do palco, e a sua abertura a partir deste não deve requerer o uso de chave.

7. Ao nível do piso do palco, devem ainda existir duas saídas, tão afastadas quanto possível, com a largura mínima de 1 UP e acesso a caminhos de evacuação que não incluam qualquer percurso na sala, excepto no caso de espaços cénicos com dimensões tão reduzidas que apenas seja viável a existência de uma única saída.

ARTIGO 248

(Dispositivos de obturação da boca de cena)

1. Na parede do proscénio deve ser instalado um dispositivo móvel para obturação da boca de cena, constituído por uma cortina construída com elementos rígidos, flexíveis ou articulados, deslizando em calhas.

2. O dispositivo deve garantir uma resistência ao fogo padrão, pelo menos, da classe E 60 quando submetido a uma pressão de 100 N/m² em qualquer dos sentidos, resultante da possível diferença de pressões que se estabeleça entre a sala e a caixa do palco em caso de incêndio.

3. O dispositivo deve descer por acção da gravidade, após destravamento provocado quer por comando mecânico quer por comando eléctrico, devendo a descida fazer-se com segurança, não decorrendo mais de trinta segundos entre a manobra de destravamento e a obturação completa da boca de cena.

4. O dispositivo deve garantir a estanquidade após a sua descida, devendo, designadamente, ser verificada a segurança estrutural relativa à acção dinâmica inerente à queda livre, em todos os elementos solicitados pela mesma, nomeadamente no pavimento do palco.

5. Para movimentação do dispositivo, devem ser previstos dois comandos independentes, ambos devidamente sinalizados, sendo um localizado no piso do palco e outro exterior ao espaço cénico, em local não acessível ao público, de preferência no posto de segurança.

6. Para além dos comandos previstos no número anterior, deve ser considerado um sistema de desencravamento da cortina, em caso de emergência, actuando a partir do posto de segurança.

7. O dispositivo de obturação da boca de cena deve ser mantido na posição fechada fora das exhibições ou ensaios.

ARTIGO 249

(Depósitos temporários)

1. Nos espaços cénicos isoláveis só devem permanecer os cenários, o mobiliário e os adereços estritamente necessários à realização do espectáculo em curso.

2. Para a guarda de tais materiais, é permitida a existência de um ou mais depósitos temporários, constituindo compartimentos corta-fogo próprios.

3. Para além dos depósitos temporários, não é permitido o estabelecimento, no interior dos espaços cénicos isoláveis, de quaisquer outros locais destinados a armazenagem, manufactura, reparação ou manutenção.

ARTIGO 250

(Isolamento dos camarins)

Nos recintos situados em edificações permanentes, fechadas e cobertas, os camarins devem ser separados dos locais acessíveis ao público por paredes e pavimentos da classe de resistência ao fogo padrão EI 60 e portas EI 30 C.

ARTIGO 251

(Reacção ao fogo em espaços cénicos isoláveis)

1. As escadas, as portas dos urdimentos, as pontes de ligação dos diversos pavimentos abaixo e acima do nível do palco e os suportes dos pavimentos e da maquinaria devem ser construídos com materiais da classe A1.

2. Os cenários e, de um modo geral, toda a decoração devem ser constituídos por materiais, no mínimo, da classe E-s2.

ARTIGO 252

(Reacção ao fogo em espaços cénicos não isoláveis)

1. Os painéis fixos ou móveis utilizados para delimitar o espaço cénico ou para alterar as condições de utilização da sala devem ser construídos com materiais, no mínimo, da classe C-s2 d0.

2. As estruturas de suporte dos equipamentos técnicos devem ser construídas com materiais da classe A1.

3. As estruturas de suporte dos cenários devem ser constituídas por materiais, no mínimo, da classe D-s1 d1.

4. Os panos e cortinas utilizados em cena devem ser constituídos por materiais, no mínimo, da classe C-s1,d1.

5. Os cenários devem ser construídos com materiais, no mínimo, da classe B-s1,d0, excepto nos casos previstos no número seguinte.

6. São permitidos cenários construídos com materiais, no mínimo, da classe D-s1,d1, quando simultaneamente:

- a) os espaços cénicos não sejam situados em tendas ou em estruturas insufláveis;
- b) as saídas da sala e os acessos às mesmas sejam dimensionados à razão de 1 UP por 75 pessoas ou fracção;
- c) os espaços cénicos sejam perfeitamente definidos e afastados das zonas reservadas ao público por um espaço de largura não inferior a 2m;
- d) o espectáculo não envolva produção de chamas; e
- e) seja reforçada a equipa de segurança, nos termos do n.º 2 do artigo 261 do presente Regulamento.

ARTIGO 253

(Reacção ao fogo de telas de projecção)

1. Os materiais constituintes das telas de projecção devem ser, no mínimo, da classe D-s2 d0 e as respectivas estruturas de suporte devem ser construídas com materiais da classe A1.

2. As cortinas para obturação das telas de projecção e das bocas de cena devem, em geral, ser constituídas por materiais, no mínimo, da classe de reacção ao fogo C-s2 d0.

ARTIGO 254

(Camarins em tendas e estruturas insufláveis)

Nos recintos alojados em tendas ou em estruturas insufláveis, os elementos de separação e de obturação dos vãos de comunicação entre os camarins e os locais acessíveis ao público devem ser construídos com materiais, no mínimo, da classe de reacção ao fogo C-s2 d0.

ARTIGO 255

(Espaços cénicos não isoláveis e stands de exposição)

Os equipamentos técnicos e cénicos e os stands de exposição devem ser dispostos por forma a que:

- a) não reduzam as alturas e as larguras mínimas nem o número dos caminhos de evacuação impostos no presente Regulamento;
- b) não sejam facilmente derrubáveis nem ameacem os elementos estruturais do recinto, devendo ser ensaiados com uma sobrecarga de 20 %;
- c) não constituam obstáculo à visualização dos dispositivos de sinalização e de iluminação de emergência, nem ao acesso dos comandos das instalações de segurança e dos meios de combate a incêndios;
- d) no caso de serem utilizados equipamentos, cenários ou painéis suspensos sobre as zonas ocupadas pelo público, estes sejam suportados por dois sistemas de concepção diferente, com vista a impedir a sua queda; e
- e) no caso de se verificar movimento dos elementos referidos na alínea anterior, tal não comprometa a segurança de evacuação da sala nem o acesso aos meios de intervenção existentes.

ARTIGO 256

(Controlo de fumo)

1. Nos espaços cénicos isoláveis devem ser previstas instalações de controlo de fumo por desenfumagem passiva nos termos do número seguinte.

2. Os exdutores de fumo devem ser em número não inferior a dois e possuir áreas úteis sensivelmente iguais entre si, devendo a área útil total corresponder, no mínimo, a 5 % da área do palco e deve ser possível o comando manual da instalação quer a partir do piso do palco, quer do posto de segurança.

ARTIGO 257

(Meios de segunda intervenção)

Devem ser instaladas redes de incêndio armadas, com boca-de-incêndio tipo teatro:

- a) na caixa de palco de espaços cénicos isoláveis, no mínimo de uma boca-de-incêndio se a área da caixa não exceder 50 m², ou de duas nos restantes casos, dispostas nas suas paredes laterais junto às saídas, de preferência do lado oposto à boca de cena;
- b) nas escadas enclausuradas a toda a altura da caixa de palco; e
- c) noutros locais onde exista o risco de eclosão de um incêndio ou explosão, associado à presença de uma elevada carga de incêndio, ou de materiais facilmente inflamáveis.

ARTIGO 258

(Sistemas de extinção no palco e subpalco)

1. Nas caixas de palco com área não superior a 50m² de espaços cénicos isoláveis e nos subpalcos, independentemente da sua área, devem existir sistemas fixos de extinção automática por água «*sprinklers*» do tipo normal húmido, respeitando as condições do presente regulamento.

2. As caixas de palco com área superior a 50m² de espaços cénicos isoláveis devem ser dotadas de sistemas de extinção automática por água, do tipo dilúvio, respeitando as condições do presente Regulamento.

3. Os sistemas referidos no número anterior devem ser accionados por comando manual, devendo as válvulas de comando manual, num mínimo de duas, devidamente sinalizadas, ser instaladas uma no interior da caixa de palco próximo de uma saída e outra no posto de segurança.

4. O posto de comando e controlo do sistema deve ser localizado no piso do palco, ou em qualquer dos pisos que lhe sejam adjacentes, de forma que a distância máxima a percorrer entre o posto e qualquer das válvulas de comando manual não ultrapasse 20m.

ARTIGO 259

(Sistemas de cortina de água)

1. As bocas de cena das caixas de palco com área superior a 50 m² de espaços cénicos isoláveis devem ser dotadas de sistemas de cortina de água, irrigando, do lado do palco, os dispositivos de obturação referidos no artigo 248 do presente Regulamento.

2. Os sistemas referidos no número anterior devem ser accionados por comando manual de acordo com o disposto nos números 3 e 4 do artigo anterior.

ARTIGO 260

(Posto de segurança para utilização-tipo VI)

Nos espaços afectos à utilização-tipo VI, que possuam espaços cénicos isoláveis, o posto de segurança deve:

- a) estar localizado de forma a ter visibilidade sobre a totalidade do palco e dispor de acesso franco ao exterior, directo ou através de via de evacuação protegida;
- b) constituir um local de risco F;
- c) integrar as centrais de alarme ou quadros repetidores, bem como os dispositivos de comando manual das instalações de segurança exigíveis para todos os espaços da utilização-tipo, que devem ser devidamente identificados;
- d) dispor de meio de transmissão, rápido e fiável, do alerta aos meios de socorro e de intervenção; e
- e) ser exclusivo da utilização-tipo VI.

ARTIGO 261

(Autoprotecção de utilização-tipo VI)

1. Nos espaços das 3.^a e 4.^a categorias de risco, durante os períodos de abertura ao público, deve permanecer o delegado de segurança, a quem compete a coordenação da equipa de segurança.

2. Nas situações previstas no n.º 6 do artigo 252 do presente Regulamento o número de elementos da equipa de segurança deve ser reforçado em 25 %.

3. Os espetáculos que envolvam qualquer tipo de produção de chamas devem ser objecto de autorização prévia por parte da entidade competente, de forma a assegurar as medidas de segurança apropriadas.

4. Nos locais de culto e na ausência de pessoas, só é admissível a utilização de velas com chama aberta desde que estejam localizadas em estrutura apropriada, construída por materiais incombustíveis e dispondo de protecção periférica que evite o gotejamento para fora dessa estrutura, mesmo em caso de queda de velas.

CAPÍTULO XLV

Condições específicas da Utilização-tipo VII «Hoteleiros e restauração»

ARTIGO 262

(Instalações técnicas)

Nas *kitchenettes* das *suites*, dos apartamentos e das moradias com fins turísticos, não é permitida a existência de aparelhos de confecção de refeições ou de aquecimento que recorram a fluidos combustíveis.

ARTIGO 263

(Condições específicas da rede de incêndios armada para utilizações-tipo VII)

As utilizações-tipo VII da 2.^a categoria de risco destinadas a turismo do espaço rural, de natureza e de habitação estão dispensadas da exigência de instalação de uma rede de incêndios armada.

CAPÍTULO XLVI

Condições específicas da Utilização-tipo VIII «Comerciais e gares de transportes»

ARTIGO 264

(Locais de risco específicos para utilização-tipo VIII)

1. Para utilização-tipo VIII são considerados locais de risco específico:

- a) os espaços cobertos e fechados destinados ao embarque e desembarque em veículos pesados de transporte rodoviário de passageiros, bem como ao estacionamento destes veículos;
- b) os espaços em gares ou terminais destinados à triagem ou ao depósito manual de bagagens com área superior a 150 m², ou depósito de bagagens automatizado com qualquer área;
- c) os espaços em gares ou terminais destinados à triagem e depósito de mercadorias ou ao estacionamento de meios de transporte que as contenham; e
- d) as plataformas de embarque cobertas em gares subterrâneas ou mistas, de transporte ferroviário que utilize locomotivas a diesel.

2. Os hangares destinados ao estacionamento ou manutenção de aeronaves são considerados espaços da utilização-tipo XII, podendo neles proceder-se ao embarque de passageiros, desde que o efectivo de público não seja superior a 50 pessoas.

ARTIGO 265

(Restrições ao uso em locais de risco)

1. No interior das gares de transporte rodoviário de passageiros não é permitido o estacionamento de:

- a) quaisquer veículos pesados de transporte de mercadorias; e
- b) veículos pesados de transporte público de passageiros em quantidade superior a dez.

2. Os locais a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo anterior são considerados, para todos os efeitos do presente Regulamento, como locais de risco C.

ARTIGO 266

(Localização de espaços específicos de risco B)

As plataformas de embarque em gares subterrâneas de transporte ferroviário, embora sejam locais de risco B, constituem excepção ao disposto no n.º 2 do artigo 10, do presente regulamento, podendo estar localizadas a mais de 6m abaixo do plano de referência, desde que cumpram as restantes condições que lhes são aplicáveis, incluindo as do presente capítulo.

ARTIGO 267

(Condições acessibilidade dos meios de socorro)

1. Sempre que haja vários níveis nas gares subterrâneas ou nos pisos subterrâneos de gares mistas, devem existir uma ou mais escadas enclausuradas, que garantam a comunicação entre o nível do plano de referência e todos os níveis da gare, respeitem as respectivas disposições deste Regulamento e possuam:

- a) largura mínima de 2 UP e sejam dotadas de corrimão; e
- b) câmara corta-fogo em todos os patamares de acesso aos pisos, dotadas dos meios de intervenção e de comunicação constantes no presente capítulo.

2. Quando o acesso dos meios de transporte às gares é efectuado através de túnel, este deve dispor de plataforma pedonal adjacente à via com uma largura mínima de 0,8m, que permita aceder à plataforma de embarque.

3. Sempre que os túneis referidos no número anterior possuam comprimento superior a 400m, devem existir uma ou mais escadas enclausuradas nas condições do n.º 1, que garantam a comunicação entre uma via exterior de acesso aos bombeiros e zonas de resguardo a criar no túnel, em ligação com as plataformas pedonais deste, de modo que a distância a percorrer pelos bombeiros, medida nestas plataformas, não seja superior a 200m.

ARTIGO 268

(Limitações à propagação do incêndio pelo exterior)

1. Sem prejuízo de disposições mais gravosas constantes no presente Regulamento, os elementos de construção das fachadas de aerogares que se situem a uma distância inferior a 30m de uma placa de estacionamento de aeronaves devem possuir, no mínimo, uma classe de resistência ao fogo padrão E 60 ou RE 60.

2. Os vãos envidraçados eventualmente existentes na envolvente referida no número anterior poderão possuir uma resistência ao fogo padrão da classe E 30, desde que sejam protegidos por cortina de água nas condições deste Regulamento.

3. Os locais de trasfega de combustível de aeronaves devem situar-se no exterior, a mais de 15m de qualquer edifício que receba público, devendo a drenagem do pavimento ter um declive no sentido oposto ao edificado vizinho superior a 1 % até àquela distância, ou a 0,5 % a uma distância superior.

4. Os espaços destinados à triagem ou ao estacionamento de meios de transporte de mercadorias só são permitidos no exterior das gares e dos terminais, devendo os elementos de construção das respectivas fachadas que se situem a uma distância inferior a 15m possuir, no mínimo, uma classe de resistência ao fogo padrão E 60 ou RE 60.

ARTIGO 269

(Compartimentação corta-fogo específica para utilização-tipo VIII)

Nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 33 do presente regulamento, as áreas máximas de compartimento corta-fogo, para os espaços da utilização-tipo VIII, são:

- a) de 8000m², para espaços amplos afectos ao público com um único piso, numa única loja ou num estabelecimento comercial único;

- b) de 16000m², para espaços nas condições da alínea anterior que disponham de corredores de circulação para o público com uma largura mínima de 10 UP, totalmente desobstruída, delimitando áreas não superiores a 3200m²;
- c) sem limite, para plataformas de embarque de transportes terrestres;
- d) de 3200m², para espaços amplos, cobertos e fechados, em gares, desde que não contenham salas de espera nem plataformas ou salas de embarque, mas podendo conter espaços comerciais e de restauração e bebidas cuja área total não exceda 400m²; e
- e) de 16000m², para espaços em gares nas condições da alínea anterior, que disponham de corredores de circulação nas condições descritas na alínea b), podendo conter espaços comerciais e de restauração e bebidas com qualquer área, desde que estes não se situem mais 6m abaixo do nível de saída.

ARTIGO 270

(Isolamento e protecção específica para utilização-tipo VIII)

1. Sem prejuízo de condições de resistência ao fogo mais gravosas constantes deste regulamento, os espaços cobertos e fechados destinados ao embarque e desembarque de veículos pesados de transporte rodoviário de passageiros, bem como ao estacionamento destes veículos, devem ser isolados dos restantes espaços do edifício por elementos de construção com a resistência ao fogo padrão mínima indicada no quadro XLIII abaixo:

Quadro XLIII
Isolamento e protecção de locais de estacionamento e embarque para veículos pesados de transporte de passageiros

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 90
Pavimentos e paredes resistentes	REI 90
Portas	E 45 C

2. Os vãos de comunicação entre os espaços a que se refere o número anterior e os locais de risco B devem ser protegidos por meio de câmaras corta-fogo com as características expressas no presente Regulamento.

3. Os espaços em gares ou terminais destinados à atividade comercial que possam ser classificáveis na 2.ª categoria de risco ou superior, não podem ter comunicação directa com plataformas ou salas de embarque e, sem prejuízo de disposições mais gravosas da presente secção, devem ser isolados por elementos de construção com uma resistência ao fogo padrão mínima constante do quadro XLIV, abaixo:

Quadro XLIV
Resistência ao fogo padrão mínima da envolvente de espaços comerciais em gares

Elementos de construção	Gares de superfície ou pisos não subterrâneos de gares mistas
Paredes não resistentes	EI 60
Pavimentos e paredes resistentes	REI 60

4. Os espaços comerciais a que se refere o número anterior devem, nos vãos de acesso às circulações que sejam comuns a plataformas ou salas de embarque, ser protegidos por portas com a resistência ao fogo padrão mínima de E 30, em gares de superfície ou nos pisos não subterrâneos de gares mistas.

5. Os espaços em gares ou terminais destinados à triagem e depósito de mercadorias não podem comunicar directamente com locais de risco B e, sem prejuízo de condições de resistência ao fogo mais gravosas constantes deste Regulamento, devem ser isolados dos restantes espaços do edifício por elementos de construção com uma resistência ao fogo padrão mínima constante do quadro XLV abaixo.

Quadro XLV
Isolamento de gares de triagem

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 90
Pavimentos e paredes resistentes	REI 90
Portas	E 45 C

6. Em gares ou terminais, os vãos abertos nos espaços destinados à triagem ou depósito de bagagens com área superior a 150m², que sejam atravessados por meios móveis de transporte de bagagem, como cintas ou tapetes rolantes, devem ser protegidos, designadamente por sistemas fixos de extinção automática por água ou por telas batidas por cortina de água, nas condições do presente Regulamento.

7. Nas situações em que se possa proceder ao embarque de passageiros em hangares, nos termos do n.º 2 do artigo 264 do presente Regulamento, os espaços destes devem ser isolados, relativamente às salas de espera, por elementos de construção com uma resistência ao fogo padrão mínima constante do quadro XLVI abaixo.

Quadro XLVI
Isolamento de hangares relativamente a salas de espera

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 90
Pavimentos e paredes resistentes	REI 90
Portas	E 45 C

8. As mangas de acesso a aeronaves devem ser protegidas de modo a que a sua envolvente garanta uma resistência ao fogo padrão da classe E 30 ou superior.

9. No caso de escadas fixas ou mecânicas, tapetes rolantes ou qualquer outro sistema equivalente, que atravessem um ou mais níveis de gares subterrâneas ou de pisos subterrâneos em gares mistas, sem os servir directamente, a sua envolvente nesse atravessamento deve possuir uma resistência ao fogo padrão mínima de EI 120 ou REI 120.

ARTIGO 271

(Cálculo do efectivo específica para utilização-tipo VIII)

Nas gares e terminais de transporte, a área dos espaços exclusivamente ocupados por corredores, escadas fixas ou mecânicas e passadeiras rolantes, não deve ser tomada em consideração para o cálculo do efectivo.

ARTIGO 272

(Evacuação específica para utilização-tipo VIII)

1. Em grandes superfícies comerciais, o dimensionamento das saídas de lojas cujo efectivo seja superior a 700 pessoas deve ser efectuado considerando que a evacuação de, pelo menos, 2/3 desse efectivo se processa directamente para o exterior ou para vias de evacuação protegidas que acedam ao exterior.

2. Em gares de transporte ferroviário, não são aplicáveis os limites máximos, a que se refere o artigo 71 do presente Regulamento, à distância a percorrer aos pontos com acesso a saídas distintas.

3. Em aerogares as saídas devem estar localizadas de modo a que o efectivo a evacuar não seja afectado pelos escapes dos reactores ou hélices de aeronaves.

4. As mangas para acesso a aeronaves devem ser dotadas de portas de acesso à aerogare que possam abrir no sentido desta.

5. Quando as mangas para acesso a aeronaves também servirem como saídas de evacuação de salas de embarque, as portas de acesso a estas devem poder abrir no sentido da manga.

ARTIGO 273

(Câmaras corta-fogo específica para utilizações-tipo II e VIII)

As câmaras corta-fogo que estabeleçam a comunicação entre

espaços afectos às utilizações-tipo II e VIII, ao mesmo nível, através de rampas ou através de escadas ou tapetes rolantes, onde seja prevista a circulação de carrinhos de transporte, devem, na generalidade, satisfazer as condições previstas no n.º 1 do artigo 77 do presente Regulamento devendo, no entanto, ter uma área mínima de 12m² e uma dimensão linear mínima de 3m.

ARTIGO 274

(Instalações técnicas específica para utilização-tipo VIII)

Em gares subterrâneas ou nos pisos subterrâneos de gares mistas de transporte ferroviário, as cablagens, tubos e meios de protecção, a que se refere o artigo 31 do presente Regulamento, assim como os idênticos materiais das instalações necessárias a garantir as condições específicas de segurança do meio de transporte, devem possuir uma resistência ao fogo P ou PH, com o maior dos escalões de tempo constantes do quadro XXXIV, ou do seguinte quadro XLVII abaixo:

Quadro XLVII**Escalões de tempo das classes de resistência ao fogo P ou PH**

Aplicação da instalação de energia ou de sinal	Escalão de tempo «minuto»
Iluminação de emergência e sinalização de segurança e comandos e meios auxiliares de sistemas de extinção automática.	60
Controlo de fumo, pressurização de água para combate ao incêndio, elevadores prioritários de bombeiros, ventilação de locais afectos a serviços eléctricos, sistemas e meios de comunicação necessários à segurança contra incêndio e sistema de bombagem para drenagem de águas residuais.	90
Sistemas específicos de segurança do meio de transporte ferroviário.	90

ARTIGO 275

(Meios de primeira intervenção para utilização-tipo VIII)

1. Em plataformas de embarque servidas por meios de transporte ferroviário com tracção eléctrica é interdita a existência de sistemas de cortina de água, bem como de meios de primeira intervenção, manuais ou automáticos, que utilizem a água como agente extintor.

2. Em reforço dos meios previstos no presente Regulamento, nas câmaras corta-fogo e junto ao posto de segurança, deve existir um extintor com eficácia mínima de 21 A/113 B/C e outro adequado a riscos eléctricos com eficácia mínima de 55 B, ambos alojados em nicho próprio dotado de porta.

ARTIGO 276

(Controlo de poluição do ar para utilização-tipo VIII)

1. Os locais de risco, referidos nas alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 264 do presente Regulamento, devem dispor de sistema de controlo de poluição do ar, respeitando as condições estabelecidas no presente Regulamento, com excepção dos caudais de extracção mínimos que devem ser de 600 m³/hora por veículo ou 1 200 m³/hora por veículo para concentrações de monóxido de carbono de 50 ppm e 100 ppm, respectivamente.

2. É admitido que possam ser aplicados os caudais constantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 187 do presente Regulamento, sem prejuízo dos mencionados no número anterior, nas gares para veículos pesados de transporte rodoviário de passageiros sempre que exista um sistema alternativo de colectador individualizado de gases de escape aplicável a todos os veículos de transporte.

ARTIGO 277

(Posto de segurança específica para utilização-tipo VIII)

O posto de segurança de gares subterrâneas e mistas, para além do estabelecido no presente Regulamento, deve:

- a) ser considerado um local de risco F, para todos os efeitos previstos no presente regulamento;
- b) dispor de comunicação oral com todas as câmaras corta-fogo referidas no artigo 267, distinta das redes telefónicas públicas, bem como comunicação oral com a central de controlo de tráfego da entidade de transporte; e
- c) dispor de, pelo menos, dois aparelhos respiratórios de protecção individual para utilização da equipa de segurança, garantindo uma autonomia adequada.

ARTIGO 278

(Autoprotecção específica para utilização-tipo VIII)

1. Para espaços afectos à utilização-tipo VIII, que incluam gares ou terminais de transporte da 2.ª categoria de risco ou superior, são exigíveis as seguintes medidas de autoprotecção mínimas:

- a) plano de prevenção;
- b) plano de emergência interno; e
- c) formação em segurança contra incêndio, incluindo a dos utilizadores dos aparelhos respiratórios a que se refere a alínea c) do artigo anterior.

2. Quando o acesso dos meios de transporte a plataformas de embarque, de gares subterrâneas ou de pisos subterrâneos de gares mistas, é efectuado através de túnel, os respectivos planos de segurança e de emergência devem conter as plantas e esquemas referentes aos troços de túnel abrangidos por este Regulamento.

3. Nas situações referidas no número anterior, a central de tráfego da entidade de transporte deve funcionar, em caso de emergência, como posto de comando centralizado da movimentação dos meios de transporte, bem como dos sistemas e equipamentos de segurança inerentes ao túnel e gares, pelo que deve ter comunicação privilegiada com a central do corpo de bombeiros em cuja área de actuação própria se situa a gare.

4. Nas situações referidas no n.º 2 do presente artigo, o plano de emergência interno deve contemplar os procedimentos em caso de incêndio de um meio de transporte no interior do túnel, nomeadamente no que se refere ao seu envio para a gare mais próxima, evacuação antecipada desta, cortes de energia e comando de sistemas de controlo de fumo.

CAPÍTULO XLVII

Condições específicas da Utilização-tipo IX «Desportivos e de lazer»

ARTIGO 279

(Isolamento de outras utilizações-tipo)

Para além das disposições genéricas do presente Regulamento, nos parques de campismo onde existam instalações fixas destinadas a alojamento, estas não podem ultrapassar a 1.ª categoria de risco, possuir instalações alimentadas por fluidos combustíveis, possuir uma potência total dos aparelhos de confecção de refeições superior a 10 kW.

ARTIGO 280

(Resistência estrutural em parques de campismo)

Não é exigida resistência ao fogo para os elementos estruturais de edifícios destinados a alojamento de campistas, desde que, cumulativamente:

- a) o efectivo de cada edifício não seja superior a oito pessoas;
- b) o número de pisos não seja superior a dois; e
- c) os edifícios estejam localizados em sectores a eles destinados, conforme definido no artigo seguinte.

ARTIGO 281

(Isolamento e protecção da Utilização-tipo IX)

1. Nos parques de campismo devem ser definidos sectores destinados exclusivamente a cada tipo de equipamento, exigindo-se para cada sector um limite máximo de:

- a) 20 tendas de campismo;
- b) 20 caravanas e auto-caravanas; e
- c) 20 edifícios de alojamento, a que se refere o artigo anterior.

2. As vias de acesso e de circulação interna devem possuir as características definidas no presente Regulamento, para a acessibilidade dos meios de socorro, garantindo ainda as seguintes distâncias mínimas:

- a) 3,5 m entre sectores;
- b) 5 m entre sectores e edifícios de apoio, excluindo instalações sanitárias e balneários; e
- c) 8 m entre sectores e parque de estacionamento de veículos.

ARTIGO 282

(Coberturas sobre equipamentos de campismo)

Em parques de campismo, as coberturas colocadas sobre tendas de campismo, caravanas ou auto-caravanas, apenas são permitidas quando, cumulativamente:

- a) sejam construídas com materiais cuja reacção ao fogo seja, no mínimo, da classe C-s2d0;
- b) sejam separadas umas das outras; e
- c) os seus elementos estruturais possuam uma reacção ao fogo da classe A1 e sejam fixos ao solo de forma inamovível.

ARTIGO 283

(Cálculo do efectivo para Utilização-tipo IX)

Para além do disposto no artigo 65 do presente Regulamento, o efectivo é calculado nos termos seguintes:

- a) nas instalações desportivas cobertas, o efectivo corresponde ao somatório do número de espectadores com o valor resultante da aplicação do índice de ocupação de 0,1 pessoas por m² da totalidade da área útil de apoio;
- b) nas pistas de patinagem, ao efectivo referido na alínea anterior deve adicionar-se o correspondente ao índice de 0,7 pessoas por m² da área da pista; e
- c) nas piscinas e parques aquáticos, ao efectivo referido na alínea a) deve adicionar-se o correspondente ao índice de 1 pessoa por m² da área dos planos de água, não incluindo os tanques de saltos, tanques de mergulho e lava-pés, excepto as dedicadas exclusivamente a actividade desportiva de competição.

ARTIGO 284

(Lugares destinados a espectadores na Utilização-tipo IX)

1. Nas bancadas de recintos desportivos das 3.ª ou 4.ª categorias de risco ou onde as coxias não conduzam directamente a um vomitório ou saída, devem existir coxias transversais, interrompendo os lanços das bancadas num máximo de 15 filas, com a largura mínima de 2 UP, admitindo-se que a largura possa ser de 1 UP em sectores cuja lotação seja inferior a 4000 lugares, sem prejuízo do seu dimensionamento nos termos do presente Regulamento.

2. As coxias transversais definidas no número anterior, pelo menos do lado contíguo ao lanço de bancadas descendente, devem dispor de guardas solidamente fixadas.

3. Quando as zonas para os espectadores em instalações desportivas, ao ar livre ou cobertas, estejam separadas do campo de jogos por meio de guardas, estas devem:

- a) ser construídas em materiais incombustíveis; e
- b) dispor de vãos de passagem para o campo, assumido como zona de refúgio em caso de emergência, munidos de portas com fecho de abertura simples e manobrável pelo lado do terreno.

4. Os vãos a que se refere a alínea b) do número anterior:

- a) devem ser dimensionados para a capacidade do respectivo sector, na base de 1 UP por cada 500 espectadores ou fracção;
- b) devem ser, no mínimo, em número de dois por cada sector, cada um deles com a largura mínima de 2 UP, em recintos da 3.ª ou da 4.ª categoria de risco; e
- c) não podem ser considerados para o cálculo da capacidade de evacuação do sector que servem.

ARTIGO 285

(Evacuação para Utilização-tipo IX)

1. Na envolvente exterior das saídas de espaços afectos à utilização-tipo IX, com um efectivo superior a 15 000 pessoas, deve existir uma zona periférica de transição para a via pública, reservada a peões e dimensionada para uma ocupação de 0,50m² por pessoa.

2. Em pavilhões e recintos desportivos, sempre que o efectivo seja superior a 40 000 pessoas, as vias de evacuação que ligam os vomitórios às saídas devem possuir, no mínimo, 4 UP.

ARTIGO 286

(Meios de primeira intervenção para Utilização-tipo IX)

1. Os sectores dos parques de campismo, definidos no artigo 281 do presente Regulamento, devem ser protegidos com:

- a) pelo menos, dois extintores com eficácia mínima de 21 A/113 B/C em cada sector, localizados em posições opostas do sector, junto às vias de circulação interna do parque; e
- b) uma rede de incêndios armada, cujas bocas-de-incêndio devem ser localizadas de forma a cobrir a totalidade das áreas ocupadas pelos sectores, em parques da 2.ª categoria de risco ou superior.

2. Os equipamentos referidos no número anterior devem ser inseridos em armários ou outras estruturas de protecção contra agentes atmosféricos e efeitos dinâmicos.

ARTIGO 287

(Posto de segurança para Utilização-tipo IX)

Nos parques de campismo, independentemente da sua categoria de risco, deve existir um posto de segurança, que, além de cumprir as demais condições do presente Regulamento:

- a) esteja situado na recepção junto à entrada do parque;
- b) centralize, sempre que possível, os alarmes originados nos sistemas de detecção dos edifícios do parque, cuja instalação é exigida no presente Regulamento; e
- c) disponha de meios de comunicação com os agentes de segurança do parque, distintos das redes telefónicas públicas.

ARTIGO 288

(Autoprotecção para a Utilização-tipo IX)

1. Nos espaços das 3.ª e 4.ª categorias de risco, durante os períodos de abertura ao público, deve permanecer o delegado de segurança, a quem compete a coordenação do serviço de segurança, nomeadamente da equipa referida no artigo 206 do presente Regulamento.

2. No posto de segurança dos parques de campismo devem existir cópias das plantas de emergência de todos os edifícios do parque, para os quais tal seja exigido nos termos deste Regulamento, e uma planta de emergência da globalidade do

parque com a representação da ocupação de cada sector, dos locais de risco C e das vias de acesso.

3. O Regulamento Interno dos parques de campismo deve incluir as medidas de prevenção e de autoprotecção contra incêndio, cujo resumo deve ser entregue a cada campista.

4. Nos parques de campismo, a equipa de segurança deve também zelar permanentemente pelo cumprimento, por parte dos campistas, das medidas a que se refere o número anterior.

CAPÍTULO XLVIII

Condições específicas da Utilização-tipo X «Museus e galerias de arte»

ARTIGO 289

(Locais de risco específicos para Utilização-tipo X)

Sem prejuízo do definido neste Regulamento, são considerados locais de risco C:

- a) as oficinas de conservação e restauro;
- b) os locais destinados a embalagem e desembalagem;
- c) os locais de carga e descarga; e
- d) os armazéns e os depósitos de peças de reserva ou substituição.

ARTIGO 290

(Isolamento e protecção para Utilização-tipo X)

1. Os armazéns de peças de reserva ou substituição, embora sejam considerados como locais de risco C, podem comunicar directamente com locais de risco B, desde que tal seja imprescindível à exploração do estabelecimento e os vãos de comunicação sejam protegidos com elementos da classe de resistência ao fogo, pelo menos, EI 60 C.

2. Os armazéns que incluam obras ou peças de manifesto interesse para o património histórico ou cultural, cuja carga de incêndio exceda 1 500 000 MJ, devem possuir subcompartimentos corta-fogo de modo a que a carga de incêndio de cada um deles não exceda aquele valor.

3. A subcompartimentação referida no número anterior deve ter uma área máxima de 200 m² e ser garantida por elementos de construção com a resistência ao fogo padrão mínima indicada no quadro XLVIII abaixo:

Quadro XLVIII

Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos de subcompartimentação de armazéns

Elementos de construção	Resistência ao fogo padrão mínima
Paredes não resistentes	EI 60
Pavimentos e paredes resistentes	REI 60
Portas	E 30 C

ARTIGO 291

(Reacção ao fogo para Utilização-tipo X)

Sem prejuízo de disposições mais gravosas constantes do presente Regulamento, todos os espaços afectos à utilização-tipo X devem garantir, no mínimo, a classe de reacção ao fogo A2-s1 d0, para materiais de revestimento de paredes e tectos, incluindo tectos falsos, e a classe CFL-s2, para materiais de revestimento de pavimentos.

ARTIGO 292

(Cálculo de efectivo para utilização-tipo X)

Em situações especiais em que, por motivos específicos de exploração da utilização-tipo X, o efectivo deva ser manifestamente inferior ao estabelecido no artigo 65 do presente Regulamento, pode ser definido pelo responsável pela segurança outro número para a lotação máxima de um determinado espaço, a respeitar permanentemente.

ARTIGO 293

(Evacuação nos locais de utilização-tipo X)

Nas condições em que se aplica o disposto no n.º 5 do artigo 33, do presente Regulamento a distância a percorrer nos caminhos horizontais de evacuação, definida na alínea b) do n.º 2 do artigo 71, do presente Regulamento pode passar para o dobro.

ARTIGO 294

(Meios de intervenção para utilização-tipo X)

Nos locais onde sejam armazenadas ou sujeitas a operações de conservação e restauro de obras ou peças de manifesto interesse para o património histórico e cultural, deve recorrer-se à protecção adicional através de sistemas automáticos de extinção de incêndio, utilizando modos de operação e agentes extintores adequados à preservação do referido património.

ARTIGO 295

(Autoprotecção nos espaços de utilização-tipo X)

1. Nos espaços afectos à utilização-tipo X que contenham obras ou peças de manifesto interesse para o Património Histórico ou Cultural:

- a) as medidas de prevenção e de actuação devem incluir os procedimentos específicos de prevenção e de protecção para garantir a segurança dessas obras ou peças; e
- b) as equipas de segurança a que se refere o artigo 206 do presente Regulamento devem incluir elementos com a missão específica de garantir as medidas de prevenção e outros para a protecção dessas obras e peças.

2. Nos locais onde estejam expostas, armazenadas ou sujeitas a operações de conservação e restauro obras ou peças de manifesto interesse para o património histórico e cultural, é proibido fumar e produzir chama aberta.

3. Nos locais referidos no número anterior não é permitida a utilização de equipamentos com elementos incandescentes não protegidos e aparelhos ou equipamentos susceptíveis de produzir faíscas, excepto se forem imprescindíveis às operações de conservação e restauro, desde que sejam adoptadas medidas de segurança adicionais adequadas aos riscos em presença.

CAPÍTULO XLIX

Condições específicas da Utilização-tipo XI «Bibliotecas e arquivos»

ARTIGO 296

(Isolamento e protecção dos locais de risco específicos de Utilização-tipo XI)

1. Sem prejuízo do definido no presente Regulamento, são considerados locais específicos de risco C, os seguintes:

- a) oficinas e laboratórios de conservação e restauro;
- b) locais de carga e descarga;
- c) locais de embalagem e desembalagem de livros; e
- d) depósitos de documentos, independentemente do seu tipo de estantaria.

2. Os depósitos que incluam obras ou documentos de manifesto interesse histórico ou cultural, cuja carga de incêndio exceda 3000000 MJ, devem possuir subcompartimentos corta-fogo de modo a que a carga de incêndio de cada um deles não exceda aquele valor.

3. A subcompartimentação referida no número anterior deve ter uma área máxima de 200m² e ser garantida por elementos de construção com a resistência ao fogo padrão mínima indicada no quadro XLVIII.

ARTIGO 297

(Reacção ao fogo de Utilização-tipo XI)

Sem prejuízo de disposições mais gravosas constantes do presente Regulamento, todos os espaços afectos à utilização-tipo XI devem garantir, no mínimo, a classe de reacção ao fogo A2, para materiais de revestimento de paredes e tectos, incluindo tectos falsos, e a classe CFL-s2, para materiais de revestimento de pavimentos.

ARTIGO 298

(Meios de intervenção de Utilização-tipo XI)

1. Nos locais onde sejam arquivados ou sujeitos a operações de conservação e restauro de documentos de manifesto interesse para o património histórico e cultural, deve recorrer-se à protecção adicional através de sistemas automáticos de extinção de incêndio, utilizando agentes extintores adequados à preservação dos referidos documentos.

2. As casas fortes onde sejam arquivados documentos nas condições referidas no número anterior devem ser protegidas por sistemas automáticos de extinção de incêndio, utilizando agentes extintores adequados à preservação dos referidos documentos.

ARTIGO 299

(Autoprotecção de Utilização-tipo XI)

1. Nos espaços afectos à utilização-tipo XI que contenham documentos de manifesto interesse para o Património Histórico ou Cultural:

- a) as medidas de prevenção e de actuação devem incluir os procedimentos específicos de prevenção e de protecção para garantir a segurança desses documentos; e
- b) as equipas de segurança devem incluir elementos com a missão específica de garantir as medidas de prevenção e outros para a protecção desses documentos.

2. Nos locais de consulta e arquivo, ou naqueles onde se verifiquem operações de conservação e restauro de documentos de manifesto interesse para o Património Histórico ou Cultural, é proibido fumar, produzir chama aberta, utilizar elementos incandescentes não protegidos e aparelhos ou equipamentos susceptíveis de produzir faíscas.

CAPÍTULO L

Condições específicas da Utilização-tipo XII «Industriais, oficinas e armazéns»

ARTIGO 300

(Limitações à propagação do incêndio pelo exterior de Utilização-tipo XII)

1. As paredes exteriores de edifícios que possuam espaços afectos à utilização-tipo XII, devem garantir, no mínimo, a classe

de resistência ao fogo padrão EI 60 ou REI 60 e os vãos nelas praticados ser guarnecidos por elementos fixos E 30 quando confrontem com outros edifícios a uma distância inferior à indicada no quadro XLIX abaixo:

Quadro XLIX
Distâncias mínimas entre edifícios

Categoria de risco da UT XII	Maior das alturas dos edifícios «H»	Distância «L»
1 ^a	H ≤ 9m H > 9m	L > 4m L > 8m
2 ^a	H ≤ 9m H > 9m	L > 8m L > 12m
3 ^a ou 4 ^a	Qualquer	L > 16m

2. Sempre que as distâncias previstas no número anterior para as 2.^a, 3.^a ou 4.^a categorias de risco sejam inferiores a metade das referidas no quadro XLIX, os valores da resistência ao fogo padrão das paredes exteriores devem passar a EI 90 ou REI 90 e os vãos nelas praticados devem ser protegidos por elementos E 45.

3. No caso de equipamentos de produção ou de armazenamento situados ao ar livre em recintos afectos à utilização-tipo XII, os limites de distância a edifícios, previstos nos n.ºs 1 e 2 devem ser aumentados de 4 m.

4. A existência de vãos em paredes exteriores sobranceiros a coberturas afectas à utilização-tipo XII de outros edifícios, ou de outros corpos do mesmo edifício, só é permitida se os materiais de revestimento dessa cobertura garantirem a classe de reacção ao fogo A1 numa faixa com a largura de 8 m medida a partir da parede.

5. No caso de existirem elementos envidraçados na cobertura a que se refere o número anterior, situados na referida faixa de 8 m, os mesmos devem ser fixos, garantir uma classe de resistência ao fogo padrão E 60 ou superior e estar distanciados 4 m da fachada sobranceira.

ARTIGO 301

(Isolamento entre utilizações-tipo distintas)

1. Em regra, os espaços da utilização-tipo XII devem ocupar um edifício ou um recinto independentes, sujeitos às condições de limitação da propagação de incêndios pelo exterior previstas neste Regulamento, devendo as outras situações reger-se pelo disposto nos números seguintes.

2. Nos edifícios afectos à utilização-tipo XII, de qualquer categoria de risco, podem existir espaços afectos a utilização-tipo I da 1.^a categoria de risco, quando destinada a funcionários ou proprietários de entidade exploradora da utilização-tipo XII, sendo admissível a existência de comunicações interiores comuns entre estes espaços se forem protegidas por portas com resistência ao fogo padrão mínima E 60 C.

ARTIGO 302

(Compartimentação corta-fogo de utilização-tipo XII)

1. As áreas máximas de compartimentos corta-fogo para os espaços afectos à utilização-tipo XII são as indicadas para os seguintes casos no quadro L abaixo:

Quadro L
Áreas máximas de compartimentação geral corta-fogo de utilização-tipo XII

Casos	Localização relativamente ao plano de referência	Categorias de risco de utilização-tipo XII			
		1.º	2.º	3.º	4.º
I	Acima Abaixo	1 600m²	800m²	400m²	
		Não aplicável	400m²		
II	Acima Abaixo	6 400m²	2 400 m²	800m²	400m²
		Não aplicável	800 m²	400m²	
III	Acima Abaixo	12 800m²	4 800 m²	2 400m²	1 200m²
		Não aplicável	2 400 m²	800m²	400m²
IV	Acima	Sem limite			

- a) o caso I corresponde a um edifício em que a utilização-tipo XII coexiste com outras utilizações-tipo;
- b) o caso II corresponde a um edifício exclusivamente afecto à utilização-tipo XII que possua parede de empena comum a outros edifícios com espaços de habitação ou de estabelecimentos que recebem público;
- c) o caso III corresponde a um edifício exclusivamente afecto à utilização-tipo XII que, podendo possuir empena comum a outros edifícios também exclusivamente

afectos à mesma utilização, garantida, relativamente a quaisquer outros com espaços de habitação ou de estabelecimentos que recebem público, os afastamentos a que se referem os números 3, 4 e 5 do artigo 300 do presente Regulamento; e

- d) o caso IV corresponde a um edifício isolado exclusivamente afecto à utilização-tipo XII, sem pisos abaixo do plano de referência, respeitando os afastamentos a que se referem os números 3, 4 e 5 do artigo 300 do presente Regulamento.

2. Os armazéns que incluam obras ou peças de manifesto interesse para o património histórico ou cultural devem respeitar os requisitos de compartimentação corta-fogo constantes do artigo 290 do presente Regulamento.

ARTIGO 303

(Isolamento e protecção de utilização-tipo XII)

1. Em oficinas ou espaços oficinais, as zonas destinadas a pintura ou aplicação de vernizes, para além do especificado no presente Regulamento, devem ainda:

- a) quando implantadas em espaço fechado, possuir duas portas de acesso ao exterior, abrindo nesse sentido, tão afastadas quanto possível e, quando a oficina estiver em laboração, as portas devem estar libertas de fechos, ferrolhos ou qualquer outro dispositivo de travamento; e
- b) quando implantadas em espaço interior não isolável nas condições da alínea anterior, as zonas devem ser delimitadas por uma envolvente constituída por telas ou resguardos da classe de resistência ao fogo padrão EI 60 ou superior, batidas por um sistema de cortina de água dimensionado de acordo com o estabelecido no presente Regulamento.

2. Sem prejuízo da alínea a) do n.º 6 do presente artigo, nas zonas referidas no número anterior não é permitido o armazenamento de tintas ou vernizes em quantidade superior à necessária para um dia de laboração.

3. O armazenamento de tintas ou vernizes em quantidade superior à referida no número anterior deve ser efectuado num compartimento corta-fogo satisfazendo as condições de isolamento e protecção referidas no n.º 5 do presente artigo.

4. Os locais onde sejam armazenados ou manuseados líquidos combustíveis, para além do estabelecido no presente Regulamento e em regulamentação específica em vigor, devem ainda, relativamente ao seu isolamento e protecção:

- a) ser providos de bacia de retenção, construída com materiais incombustíveis;
- b) possuir sistema de esgotos próprio e que proporcione a fácil remoção dos produtos derramados; e
- c) ser separados do resto do edifício de que façam parte por paredes e pavimentos das classes de resistência ao fogo padrão EI ou REI 120 e portas EI 60 C, ou superiores.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os líquidos combustíveis cujo ponto de inflamação seja inferior a 21 °C:

- a) podem ser armazenados nos locais de trabalho, em recipientes próprios e fechados, desde que a sua capacidade total seja inferior a 20 l;
- b) devem ser armazenados nos locais com as características de isolamento e protecção referidos no n.º 4 do presente artigo, em recipientes próprios e fechados, desde que a sua capacidade total seja superior a 20 l e inferior a 200 l; e
- c) devem ser armazenados em edifícios afastados ou depósitos enterrados, sempre que a sua capacidade total seja superior a 200 l.

6. A armazenagem de recipientes de gás comprimido, nomeadamente, garrafas e cartuchos, cheios ou vazios, só é permitida em recintos de acesso restrito garantindo, no mínimo:

- a) em edifícios de uso exclusivo, paredes envolventes resistentes ao fogo EI ou REI 120 e cobertura ligeira, sem exigências de resistência ao fogo;
- b) em recintos ao ar livre, vedação descontínua, do tipo rede ou outra, eventualmente com uma cobertura ligeira, sem exigências de resistência ao fogo; e

c) em recintos ao ar livre, vedação contínua, tipo muro de alvenaria ou outra, satisfazendo as condições de ventilação constantes no presente regulamento.

ARTIGO 304

(Caminhos horizontais de evacuação de utilização-tipo XII)

1. A distância máxima a percorrer entre qualquer ponto de um local afecto à utilização-tipo XII e a saída mais próxima para o exterior, para uma via de evacuação protegida ou para um compartimento corta-fogo adjacente que permita aceder, directa ou indirectamente, ao exterior, medida segundo o eixo dos caminhos horizontais de evacuação, não deve exceder os valores constantes do quadro LI abaixo:

Quadro LI

Distâncias máximas a percorrer nos caminhos de evacuação dos locais

Categoria de risco	Ponto em impasse	Ponto com alternativa de fuga
1. ^a	25m	80m
2. ^a	25m	60m
3. ^a e 4. ^a	15m	40

2. No caso de locais ao ar livre, são admissíveis distâncias máximas duplas das referidas no número anterior.

3. No caso de armazenamento de líquidos ou gases combustíveis, a largura mínima das vias de circulação interiores deve ser de 1 UP ao longo de toda a envolvente e de 2 UP entre filas de empilhamento.

ARTIGO 305

(Instalações técnicas de utilização-tipo XII)

1. Todos os espaços destinados a armazenamento de produtos explosivos ou outros susceptíveis de formar misturas explosivas com o ar, diluentes, vernizes, soluções celulósicas e líquidos inflamáveis, derivados ou não do petróleo, e as zonas destinadas ao manuseamento ou trasfega destes produtos, como as de pinturas ou aplicação de vernizes referidas no artigo 303 do presente Regulamento, devem:

- a) ser dotados de sistemas de protecção contra electricidade estática;
- b) garantir, no mínimo, a qualidade antideflagrante de todo o equipamento eléctrico e a qualidade anti-explosivo EX para o equipamento e ferramentas de trabalho e materiais de revestimento, particularmente do pavimento;
- c) possuir ventilação adequada, a qual, nas zonas de utilização dos produtos, deve ser sempre por meios activos, dimensionada de forma a evitar que os vapores libertos possam criar uma atmosfera susceptível de ocasionar um sinistro; e
- d) quando for permitido o recurso à ventilação natural, nas respectivas aberturas de ventilação de entrada e saída de ar deve observar os seguintes valores mínimos:
 - i. 0,5m² por cada 150m² de área em espaços de fabricação e reparação;
 - ii. 0,5m² por cada 100m² de área em espaços de armazenamento.

2. Todos os espaços destinados a armazenamento de gás, nas condições da alínea a) do n.º 6 do artigo 303 do presente Regulamento, devem ser dotados exclusivamente de ventilação natural, sendo as respectivas aberturas localizadas nos pontos mais altos da cobertura e junto ao pavimento, dimensionadas à

razão de 2 m² por cada 10 m de perímetro do recinto, devidamente protegidas por rede tapa-chamas e cumprindo ainda o disposto nas alíneas a) e b) do número anterior.

3. Todos os espaços destinados a armazenamento de gás nas condições da alínea c) do n.º 6 do artigo 303 do presente Regulamento, devem ser ventilados junto ao pavimento, cumprindo as condições de dimensionamento e protecção das aberturas referidas no número anterior.

4. Os espaços onde se verifique o trasvasamento pneumático de solventes, ou outros líquidos inflamáveis, devem estar preparados com um sistema que permita a realização de tal operação, exclusivamente, na presença de um gás inerte.

5. As instalações de trasvasamento entre recipientes fechados devem comportar condutas de retorno de vapores.

6. A altura máxima de qualquer pilha de recipientes de gás para armazenagem, nas condições impostas no presente Regulamento, deve ser:

- a) de 1,6m no caso de recipientes não paletizados, correspondendo a cinco recipientes de 12dm³ cada, três de 26dm³ cada ou um de 112dm³; e
- b) a correspondente a quatro grades sobrepostas, no caso de recipientes paletizados.

7. A armazenagem dos recipientes só é permitida com estes na vertical, com a válvula de manobra para cima e permanentemente acessível, independentemente da localização do recipiente no empilhamento.

ARTIGO 306

(Controlo de fumo na utilização-tipo XII)

Os espaços da UT XII da 2.ª categoria de risco ou superior, afectos a armazenagem com área superior a 400m², independentemente da sua localização no edifício, devem possuir sistema de controlo de fumo.

ARTIGO 307

(Meios de intervenção para a utilização-tipo XII)

1. Em compartimentos corta-fogo onde sejam armazenados combustíveis líquidos, a dotação de extintores deve obedecer aos seguintes parâmetros:

- a) eficácia mínima de 113 B/C para um volume de líquido inferior a 50 l;
- b) eficácia mínima de 144 B/C para um volume de líquido entre 50 l e 100 l;
- c) eficácia mínima de 233 B/C para um volume de líquido entre 100 l e 200 l;
- d) eficácia mínima de 233 B/C para um volume de líquido entre 200 e 750 l, acrescido de um extintor móvel com 50 kg de pó químico seco BC, ABC, ou de outro agente extintor com eficácia equivalente; e
- e) um extintor móvel com 50 kg de pó químico seco BC, ABC ou de outro agente extintor com eficácia equivalente por cada 1000 l de líquido adicionais, ou fração.

2. Quando mais de 50 % do volume de combustíveis líquidos estiver contido em recipientes metálicos estanques, a eficácia dos extintores pode ser a mencionada no número anterior para o escalão imediatamente inferior ao do volume em questão.

ARTIGO 308

(Sistemas fixos de extinção de utilização-tipo XII)

1. As zonas destinadas a pintura ou aplicação de vernizes, colas ou solventes orgânicos com ponto de inflamação inferior a

55 °C, em espaços de edifícios com área superior a 30m², devem ter protecção adicional através de uma instalação fixa de extinção automática de incêndios por água dimensionada de acordo com o disposto no presente Regulamento.

2. Os locais onde sejam armazenadas quantidades superiores a 750 l ou manuseadas quantidades superiores a 50 l de produtos combustíveis, derivados ou não do petróleo, devem ter protecção adicional através de uma instalação fixa de extinção automática de incêndios por agente extintor apropriado diferente da água, em protecção total ou local, respeitando o disposto no presente Regulamento.

ARTIGO 309

(Drenagem de utilização-tipo XII)

Para além do estabelecido no presente Regulamento, no que refere aos espaços afectos à utilização-tipo XII onde sejam armazenados produtos que, por contacto com a água utilizada no combate a incêndios ou por ela arrastados, possam causar danos à saúde ou ao ambiente, deve ser instalado um sistema de drenagem adequado aos riscos em questão, respeitando as condições do capítulo XXXVII.

CAPÍTULO LI

Infracções e multas

ARTIGO 310

(Infracções)

1. Constituem infracções nos termos do presente Regulamento:

- a) construção de edifícios de 1.ª categoria de risco sem aprovação do projecto de protecção contra incêndios pelo SENSAP, ou Corpos de Bombeiros Municipais ou Autárquicos da respectiva área de jurisdição;
- b) construção de edifícios de 2.ª a 4.ª categoria de risco sem aprovação do projecto de protecção contra incêndios pelo SENSAP;
- c) subscrição dos termos de responsabilidade previstos no n.º 2 do artigo 17 do presente Regulamento, verificando-se a execução das operações urbanísticas em desconformidade com os projectos aprovados;
- d) subscrição de planos de segurança interna, referidos nos números 3 e 4 do artigo 13 do presente Regulamento, por quem não tenha legitimidade;
- e) realização de vistoria ou inspecção, relativos a condições de protecção contra incêndio em edifícios, por quem não tenha legitimidade;
- f) alteração dos meios de compartimentação ao fogo, isolamento e protecção, através da abertura de vãos de passagem ou de novas comunicações entre espaços, que agrave o risco de incêndio;
- g) alteração dos elementos com capacidade de suporte de carga, estanquidade e isolamento térmico, para classes de resistência ao fogo com desempenho inferior ao exigido, que agrave o risco de incêndio;
- h) alteração dos materiais de revestimento e acabamento das paredes e tectos interiores, para classes de reacção ao fogo com desempenho inferior ao exigido no que se refere à produção de fumo, gotículas ou partículas incandescentes;
- i) obstrução, redução ou anulação das portas corta-fogo, das câmaras corta-fogo, das vias verticais ou horizontais de evacuação, ou das saídas de evacuação;
- j) aumento do efectivo em utilização-tipo, com agravamento da respectiva categoria de risco;

- k) alteração do uso total ou parcial dos edifícios ou recintos, com agravamento da categoria de risco, sem prévia autorização da entidade competente;
- l) ocupação ou o uso das zonas de refúgio;
- m) armazenamento de líquidos e de gases combustíveis, em violação dos requisitos determinados para a sua localização ou quantidades permitidas, em infracção ao disposto no presente Regulamento ou em normas técnicas;
- n) comercialização de produtos e equipamentos de Protecção Contra Incêndios em Edifícios, a sua instalação e manutenção, sem registo no SENSAP;
- o) a inexistência ou a utilização de sinais de segurança, não obedecendo às dimensões, formatos, materiais especificados, a sua incorrecta instalação ou localização;
- p) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento, ou manutenção, dos equipamentos de iluminação de emergência;
- q) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento, manutenção dos equipamentos ou sistemas de detecção, alarme e alerta;
- r) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos ou sistemas de controlo de fumos, a obstrução das tomadas de ar ou das bocas de ventilação;
- s) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos extintores de incêndio;
- t) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos da rede de incêndios armada, do tipo carretel ou do tipo teatro;
- u) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos da rede de incêndios seca ou húmida;
- v) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção do depósito da rede de incêndio ou respectiva central de bombagem;
- w) deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos hidrantes;
- x) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos ou sistemas de controlo de monóxido de carbono;
- y) existência de extintores ou outros equipamentos de Protecção Contra Incêndios em Edifícios, com os prazos de validade ou de manutenção ultrapassados, sem e/ou com o selo do SENSAP viciado; e
- z) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos ou sistemas de detecção automática de gases combustíveis.

2. Constituem ainda infracções em matéria de Protecção Contra Incêndios:

- a) a inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos ou sistemas fixos de extinção automática de incêndios;
- b) uso do posto de segurança para um fim diverso do permitido;
- c) a inexistência de planos de prevenção ou de emergência internos actualizados, ou a sua desconformidade;
- d) a inexistência de registos de segurança, a sua não actualização, ou a sua desconformidade com o disposto no presente Regulamento ou em normas técnicas;
- e) equipa de segurança inexistente, incompleta, ou sem formação em segurança contra incêndios em edifícios;

- f) plantas de emergência ou instruções de segurança inexistentes, incompletas, ou não afixadas nos locais previstos nos termos do presente regime;
- g) não realização de acções de formação de segurança contra incêndios em edifícios;
- h) não realização de simulacros nos prazos previstos no presente regime;
- i) a falta de certificação a que se refere o artigo 16 do presente Regulamento;
- j) incumprimento negligente ou doloso de deveres específicos que as entidades credenciadas, previstas no n.º 2 do artigo 17 do presente Regulamento estão obrigadas a assegurar no desempenho das suas funções; e
- k) impedimento da realização das actividades previstas no artigo 4, do presente Regulamento.

ARTIGO 311

(Sanções)

1. As infracções previstas no artigo 310 do presente Regulamento são puníveis com multa, nos seguintes termos:

- a) cinco salários mínimos, em vigor na função pública, para as infracções previstas nas alíneas a), c) e e), do n.º 1.
- b) sete, treze e vinte salários mínimos, em vigor na função pública, para a infracção prevista na alínea b), do n.º 1, quando cometida em utilizações-tipo de 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, respectivamente;
- c) cinco, sete, treze e vinte salários mínimos, em vigor na função pública, para a infracção prevista na alínea d), do n.º 1, quando cometida em utilizações-tipo de 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, respectivamente;
- d) dois salários mínimos, em vigor na função pública, para as infracções previstas nas alíneas f), g) e h), do n.º 1, quando cometidas em utilizações-tipo de 1.ª categoria de risco;
- e) dez, vinte e cinco e trinta e cinco salários mínimos, em vigor na função pública, para as infracções previstas nas alíneas f), g) e h), do n.º 1, quando cometidas em utilizações-tipo de 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, respectivamente;
- f) um salário mínimo, em vigor na função pública, para as infracções previstas nas alíneas i), j), k), l), m) e n), do n.º 1, quando cometidas em utilizações-tipo de 1.ª categoria de risco;
- g) três, seis e nove salários mínimos, em vigor na função pública, para as infracções previstas nas alíneas i), j), k), l), m) e n), do n.º 1, quando cometidas em utilizações-tipo de 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, respectivamente;
- h) um salário mínimo, em vigor na função pública, para as infracções previstas nas alíneas o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y) e z), do n.º 1 e no n.º 2, quando cometidas em utilizações-tipo de 1.ª categoria de risco;
- i) três, oito e doze salários mínimos, em vigor na função pública, para as infracções previstas nas alíneas o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y) e z), do n.º 1 e no n.º 2, quando cometidas em utilizações-tipo de 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, respectivamente;

2. O pagamento das multas referidas nos números anteriores não dispensa a observância das disposições constantes do presente Regulamento e legislação aplicável, cuja violação determinou a sua aplicação.

3. A decisão condenatória é comunicada às associações de profissionais e a outras entidades com inscrição obrigatória, a que os infractores pertencam.

4. Fica ressalvada a punição prevista em qualquer outra legislação, que sancione com multa mais grave ou preveja a aplicação de sanção acessória mais grave, qualquer das infracções previstas no presente Regulamento.

ARTIGO 312

(Sanções acessórias)

1. Em função da gravidade da infracção e da culpa do agente, simultaneamente com a multa, podem ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:

- a) interdição do uso do edifício, recinto, ou de suas partes, até a certificação da entidade competente, após a criação das condições exigidas por lei, por obras ou alteração de uso não aprovados nos termos do presente Regulamento ou quando observadas cumulativamente as seguintes situações:
 - i. inexistência dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios;
 - ii. por não funcionamento dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios;
 - iii. falta de pessoal formado em matéria de protecção contra incêndios;
 - iv. obstrução dos caminhos de evacuação;
 - v. falta de plano de evacuação.
- b) interdição do exercício das actividades, no âmbito da certificação a que se referem o artigo 16 do presente Regulamento;
- c) embargo da obra em caso da infracção prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 310 do presente Regulamento; e
- d) embargo da obra e interdição do exercício da actividade profissional em caso da infracção prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 310 do presente Regulamento.

2. As sanções referidas no número anterior têm a duração máxima de dois anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva.

ARTIGO 313

(Reincidência)

1. Tem lugar a reincidência quando, o agente, alguém tiver sido aplicada uma sanção relativa às infracções mencionadas no artigo 310 do presente Regulamento comete outra idêntica, antes de decorridos seis meses a contar a partir da data de fixação definitiva da sanção anterior.

2. A reincidência relativa as infracções mencionadas no artigo 310 do presente Regulamento, será punível elevando-se ao triplo as suas multas.

ARTIGO 314

(Pagamento das multas)

1. O prazo de pagamento das multas previstas no artigo 310 do presente Regulamento é de trinta dias, a contar da data da recepção do aviso do pagamento.

2. Na incapacidade do cumprimento do prazo previsto no n.º 1 do presente artigo, o infractor pode requerer o pagamento da multa em parcelas.

3. Na falta de pagamento voluntário dentro do prazo referido no n.º 1 do presente artigo, o processo é remetido ao tribunal competente.

ARTIGO 315

(Instrução e decisão dos processos sancionatórios)

Compete ao SENSAP a instrução e decisão dos processos sancionatórios previstos no presente Regulamento.

ARTIGO 316

(Destino do valor das multas)

1. O valor das multas previstas no artigo 310 do presente Regulamento tem a seguinte distribuição:

- a) 40% para o orçamento do Estado; e
- b) 60% para o Serviço Nacional de Salvação Pública, destinado a melhoria dos serviços e pagamentos de emolumentos e prémios pecuniários.

2. A receita proveniente da cobrança das multas deve ser canalizada, na sua totalidade, ao Tesouro Público, que deve assegurar a sua entrega à Direcção de Área Fiscal respectiva.

3. Compete ao Ministro que superintende a área de salvação pública determinar por Despacho, a afectação da percentagem da consignação prevista na alínea b) do n.º 1 do presente artigo.

CAPÍTULO LII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 317

(Serviços prestados e taxas)

1. Para efeitos do presente Regulamento consideram-se serviços prestados pelo SENSAP e sujeitos a cobrança de taxas:

- a) aprovação dos projectos, inspecções, fiscalizações de PCIE, prevista no artigo 4;
- b) análise de risco referida no n.º 7 do artigo 15, quando solicitada por terceiros;
- c) certificação de actividade de comercialização, instalação e manutenção de produtos e equipamentos de protecção contra incêndios em edifícios, prevista no artigo 16;
- d) realização de vistorias sobre as condições de Protecção Contra Incêndios em Edifícios, quando solicitadas pelas entidades responsáveis; e
- e) consultas prévias referidas no n.º 3 do artigo 198.

2. Compete aos Ministros que superintendem as áreas de salvação pública e das finanças, por Diploma Ministerial Conjunto, fixar os valores das taxas referidas no presente artigo.

3. Compete ainda aos Ministros que superintendem as áreas de salvação pública e das finanças, por Diploma Ministerial Conjunto, actualizar os valores das taxas referidas no presente artigo.

ARTIGO 318

(Norma transitória)

1. Os projectos de edifícios e recintos, cujo licenciamento ou comunicação prévia tenha sido requerida até à data da entrada em vigor do presente Regulamento são apreciados e decididos de acordo com a legislação vigente à data da sua apresentação.

2. Para efeitos de apreciação das medidas de autoprotecção a implementar de acordo com o presente Regulamento, o processo é enviado ao SENSAP pelas entidades referidas no artigo 17, por via electrónica ou em documento físico, nos seguintes prazos:

- a) até 30 dias antes do início da utilização, nos casos de obras de construção nova, de alteração, de ampliação ou de mudança de uso;
- b) até no máximo de um ano, após a data de entrada em vigor do presente Regulamento, para o caso de edifícios e recintos existentes àquela data.

Glossário

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, entende-se por:

1. «Agente extintor padrão», água;
 2. «Agente extintor», substância sólida, líquida ou gasosa especificamente adequada para extinguir um incêndio, quando aplicada em determinadas condições;
 3. «Alarme geral», alarme emitido para difundir o aviso de evacuação à totalidade dos ocupantes de um edifício ou de um estabelecimento. Nos locais onde existam pessoas limitadas na mobilidade ou na capacidade de percepção e reacção a um alarme, destina-se também a desencadear as operações destinadas a apoiar a evacuação das referidas pessoas com limitações;
 4. «Alarme local», alarme que tem por destinatários apenas os ocupantes de um espaço limitado de um edifício ou de um estabelecimento e o pessoal afecto à segurança;
 5. «Alarme restrito», alarme emitido exclusivamente para aviso de uma situação de incêndio, ao pessoal afecto à segurança de um edifício ou de um estabelecimento;
 6. «Alarme», sinal sonoro e ou luminoso, para aviso e informação de ocorrência de uma situação anormal ou de emergência, accionado por uma pessoa ou por um dispositivo ou sistema automático;
 7. «Alerta», mensagem transmitida aos meios de socorro, que devem intervir num edifício, estabelecimento ou parque de estacionamento, em caso de incêndio, nomeadamente os bombeiros;
 8. «Altura da utilização-tipo», diferença de cota entre o plano de referência e o último piso acima do solo, susceptível de ocupação por essa utilização-tipo;
 9. «Altura de um edifício», diferença de cota entre o piso mais desfavorável susceptível de ocupação e o plano de referência. Quando o último piso coberto for exclusivamente destinado a instalações e equipamentos que apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, tal piso não entra no cômputo da altura do edifício. O mesmo sucede se o piso for destinado a arrecadações cuja utilização implique apenas visitas episódicas de pessoas. Se os dois últimos pisos forem ocupados por habitações duplex, poderá considerar-se o seu piso inferior como o mais desfavorável, desde que o percurso máximo de evacuação nessas habitações seja inferior a 10 m. Aos edifícios constituídos por corpos de alturas diferentes são aplicáveis as disposições correspondentes ao corpo de maior altura, exceptuando-se os casos em que os corpos de menor altura forem independentes dos restantes. Os edifícios classificam-se consoante a sua altura conforme a tabela seguinte:
- | Classificação | Pequena | Média | Grande | Muito grande |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Altura (H) | $H \leq 9 \text{ m}$ | $9 \text{ m} < H \leq 28 \text{ m}$ | $28 \text{ m} < H \leq 50 \text{ m}$ | $H > 50 \text{ m}$ |
10. «Altura útil de vias de acesso», menor pé-direito livre existente ao longo de toda a via de acesso a um edifício;
 11. «Análise de riscos de incêndios», acto de avaliar a possibilidade de ocorrência de um incêndio e de suas possíveis consequências para o edifício, ocupantes, bens e o meio ambiente;
 12. «Aparelho de aquecimento autónomo» o aparelho independente, fixo ou móvel, que produz e emite calor para o ambiente no local onde está instalado. Pode ser de combustão directa, recorrendo a combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, ou sem combustão, alimentado por energia eléctrica. Deve estar em conformidade com as especificações e condições técnicas de instalação constantes das normas portuguesas ou europeias aplicáveis a cada tipo de aparelho.
 13. «Área acessível a público», área útil de um estabelecimento ou de um estacionamento susceptível de ser ocupada por público;
 14. «Área bruta de um piso ou fracção», superfície total de um dado piso ou fracção, delimitada pelo perímetro exterior das paredes exteriores e eixos das paredes interiores separadoras dessa fracção, relativamente às restantes;
 15. «Área de implantação», maior das áreas brutas dos pisos de um edifício;
 16. «Área útil de um exutor», área geométrica de um exutor corrigida pelo produto por um factor de construção, determinado em ensaios. Esse factor, inferior à unidade, é representativo da resistência aerodinâmica à passagem de fumo no exutor;
 17. «Área útil de um piso ou fracção», soma da área útil de todos os compartimentos interiores de um dado piso ou fracção, excluindo-se vestíbulos, circulações interiores, escadas e rampas comuns, instalações sanitárias, roupeiros, arrumos, armários nas paredes e outros compartimentos de função similar, e mede-se pelo perímetro interior das paredes que delimitam aqueles compartimentos, descontando encaixos até 30 cm, paredes interiores, divisórias e condutas.
 18. «Arrecadação de condóminos», espaço confinado e ventilado com volume inferior a 100 m³ destinado exclusivamente a arrumos de uma fracção;
 19. «Barra anti-pânico», dispositivo mecânico instalado numa porta que permita, em caso de evacuação de emergência, a sua fácil abertura por mera pressão do corpo do utilizador, sem necessidade de uso das mãos;
 20. «Bateria de elevadores», conjunto de elevadores com a mesma velocidade nominal, servindo os mesmos pisos, com portas de patamar simultaneamente visíveis ou próximas, interligados electricamente, dispondo de comandos de chamada comuns;
 21. «Boca-de-incêndio armada», hidrante que dispõe de uma mangueira munida de agulheta, com suporte adequado e válvula interruptora para a alimentação de água, inserido numa instalação hidráulica para serviço de incêndios privativa de um edifício ou de um estabelecimento;
 22. «Boca-de-incêndio tipo teatro», boca-de-incêndio armada cuja mangueira é flexível. Deve estar em conformidade com a NP EN 671-2. Trata-se de um meio de segunda intervenção em caso de incêndio;
 23. «Boca-de-incêndio», hidrante, normalmente com uma única saída. Pode ser armada, destinando-se ao ataque directo a um incêndio. Pode ser exterior não armada, destinando-se ao reabastecimento dos veículos de combate a incêndios. Neste caso deve existir uma válvula de suspensão no ramal de ligação que a alimenta, para fecho deste em caso de avaria. Pode ser interior não armada, destinando-se ao combate a um incêndio recorrendo a meios dos bombeiros;
 24. «Box», espaço situado num parque de estacionamento coberto, destinado exclusivamente à recolha de um ou dois veículos ou seus reboques, de área não superior a 50 m², delimitado por paredes com a altura do piso e sem aberturas,

possuindo acesso directo aberto ou fechado, desde que, neste último caso, seja possível sem necessidade da sua abertura combater com facilidade um incêndio que ocorra no seu interior;

25. «Câmara corta-fogo», compartimento corta-fogo independente, com um grau de resistência e os meios de controlo de fumo previstos neste regulamento, que estabelece, em regra, a comunicação entre dois espaços com o objectivo de garantir a protecção temporária de um deles ou evitar a propagação do incêndio entre ambos. Só deve possuir vãos de acesso a esses espaços, protegidos por portas resistentes ao fogo e a uma distância tal que não permita a sua abertura simultânea por uma única pessoa;

26. «Caminho de evacuação ou caminho de fuga», percurso entre qualquer ponto, susceptível de ocupação, num recinto ou num edifício até uma zona de segurança exterior, compreendendo, em geral, um percurso inicial no local de permanência e outro nas vias de evacuação;

27. «Cantão de desenfumagem», volume livre entre o pavimento e a parte inferior da cobertura ou o tecto, delimitado lateralmente pelos planos verticais que contêm os painéis de cantonamento e ou as paredes;

28. «Capacidade de evacuação de uma saída», número máximo de pessoas que podem passar através dessa saída por unidade de tempo;

29. «Carga de incêndio», quantidade de calor susceptível de ser libertada pela combustão completa da totalidade de elementos contidos num espaço, incluindo o revestimento das paredes, divisórias, pavimentos e tectos;

30. «Carretel de incêndio armado ou boca-de-incêndio tipo carretel», boca-de-incêndio armada cuja mangueira é semi-rígida e está enrolada num suporte tipo carretel. Deve estar em conformidade com a NP EN 671-1. Trata-se de um meio de primeira intervenção em caso de incêndio;

31. «Categorias de risco», classificação em quatro níveis de risco de incêndio de qualquer utilização-tipo de um edifício e recinto, atendendo a diversos factores de risco, como a sua altura, o efectivo, o efectivo em locais de risco, a carga de incêndio e a existência de pisos abaixo do plano de referência.

32. «Caudal de fuga (m^3/s)», caudal do fluido, ar ou fumo, perdido através de fissuras, porosidade de materiais das condutas ou folgas de portas e janelas em sistemas activos de controlo de fumos;

33. «Coberturas», as coberturas, para efeitos de PCIE classificam-se em:

- a) ordinárias: coberturas que, em virtude da sua forma ou pela natureza dos seus elementos de construção, não permitem a fácil circulação das pessoas;
- b) terraços não acessíveis: coberturas que, embora formadas por elementos de construção que constituem habitualmente pavimento, têm a sua acessibilidade reservada a fins de reparação; e
- c) terraços acessíveis: coberturas formadas por elementos de construção que constituem habitualmente pavimento e destinadas a utilização como tal;

34. «Coluna húmida», caso particular de uma rede húmida, constituída por conduta vertical permanentemente em carga, eventualmente com pequenos desvios de ligação, quando não possa ser constituída por um único alinhamento vertical;

35. «Coluna seca», caso particular de uma rede seca, constituída por conduta vertical com um pequeno troço horizontal e, eventualmente, pequenos desvios de ligação, quando não possa ser constituída por um único alinhamento vertical;

36. «Comandante das operações de socorro», elemento dos bombeiros a quem é hierarquicamente atribuída a responsabilidade por uma operação de socorro e assistência;

37. «Compartimento corta-fogo», parte de um edifício, compreendendo um ou mais espaços, divisões ou pisos, delimitada por elementos de construção com resistência ao fogo adequada a, durante um período de tempo determinado, garantir a protecção do edifício ou impedir a propagação do incêndio ao resto do edifício ou, ainda, a fraccionar a carga de incêndio;

38. «Continuidade de fornecimento de energia ou de sinal», propriedade de um elemento de construção integrado numa instalação manter a capacidade de fornecimento de energia ou de transmissão de sinal, durante um período de tempo determinado, quando sujeito à acção de incêndio;

39. «Controlo de fumo», ver «sistema de controlo de fumo»;

40. «Corpos independentes de um edifício», corpos distintos de um mesmo edifício que disponham de estrutura independente e que cumpram as disposições de PCIE, relativamente à resistência ao fogo dos elementos de construção que os isolam entre si e às disposições construtivas referentes ao isolamento das suas comunicações interiores comuns;

41. «Densidade de carga de incêndio modificada», densidade de carga de incêndio afectada de coeficientes referentes ao grau de perigosidade e ao índice de activação dos combustíveis, determinada com base nos critérios referidos;

42. «Densidade de carga de incêndio», carga de incêndio por unidade de área útil de um dado espaço ou, para o caso de armazenamento, por unidade de volume;

43. «Densidade de ocupação teórica», número de pessoas por metro quadrado de área útil de um compartimento, estimado para cada utilização-tipo. Este valor é utilizado para calcular o efectivo e dimensionar os caminhos de evacuação;

44. «Desenfumagem», acção de remoção, para o exterior de um edifício, do fumo, do calor e dos gases de combustão provenientes de um incêndio, através de dispositivos previamente instalados para o efeito;

45. «Detector autónomo de actuação», tipo de detector de incêndio que, não fazendo parte de um sistema de alarme de incêndio, é utilizado para accionar equipamentos, dispositivos ou sistemas complementares;

46. «Dispositivo de chamada e de comando do ascensor prioritário para bombeiros», interruptor com protecção de segurança, localizado no nível do plano de referência, permitindo colocar o elevador imediatamente sob o seu controlo;

47. «Distância de evacuação», comprimento a percorrer num caminho de evacuação até se atingir uma via de evacuação protegida, uma zona de segurança ou uma zona de refúgio;

48. «Edifício», toda e qualquer edificação destinada à utilização humana que disponha, na totalidade ou em parte, de um espaço interior utilizável, abrangendo as realidades referidas no n.º 1 do artigo 7;

49. «Edifícios independentes», edifícios dotados de estruturas independentes, sem comunicação interior ou, quando exista, efectuada exclusivamente através de câmaras corta-fogo, e que cumpram as disposições de PCIE, relativamente à resistência ao fogo dos elementos de construção que os isolam entre si;

50. «Efectivo de público», número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um edifício ou recinto que recebe público, excluindo o número de funcionários e quaisquer outras pessoas afectas ao seu funcionamento;

51. «Efectivo», número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um dado espaço de um edifício ou recinto;

52. «Elevador prioritário para bombeiros», elevador situado na fachada de um edifício ou no seu interior, dispondo neste caso de caixa própria protegida, equipado com maquinaria, fonte de energia permanente e comandos especialmente protegidos, com dispositivo de comando para utilização exclusiva pelos bombeiros, em caso de emergência;

53. «Escada suplementar», escada adicional às exigidas para a evacuação, instalada para satisfazer necessidades funcionais;

54. «Espaço cénico isolável», espaço, podendo ser constituído por palco com pé direito superior a 9m, subpalco e teia, nas condições do disposto neste anexo, destinado à exibição pública de espectáculos de natureza artística, cultural ou recreativa, situado em edificações fechadas e cobertas, isolável em caso de incêndio;

55. «Espaço de culto religioso», espaço situado em edificação permanente, fechada e coberta, susceptível de utilização para a prática de actividades religiosas ou actos com elas relacionados;

56. «Espaços», áreas interiores e exteriores dos edifícios ou recintos;

57. «Estabelecimento que recebe público», estabelecimento ao qual o público tem acesso, independentemente desse acesso ser ou não controlado;

58. «Estabelecimento», edifício, recinto ou parte deles, destinado a uma única ocupação distinta da habitação ou de estacionamento de veículos;

59. «Estabilidade ao fogo», propriedade de um elemento de construção, com funções de suporte de cargas, capaz de resistir ao colapso durante um período de tempo determinado, quando sujeito à acção de incêndio;

60. «Estacionamento colectivo coberto», espaço coberto com área superior a 50 m² destinado ao estacionamento automóvel;

61. «Estacionamento individual coberto», espaço coberto com área igual ou inferior a 50 m² destinado ao estacionamento automóvel;

62. «Estanquidade ao fogo», propriedade de um elemento de construção com função de compartimentação de não deixar passar, durante um período de tempo determinado, qualquer chama ou gases quentes;

63. «Evacuação», movimento de ocupantes de um edifício para uma zona de segurança, em caso de incêndio ou de outros acidentes, que deve ser disciplinado, atempado e seguro;

64. «Extintor de incêndio», aparelho contendo um agente extintor, que pode ser descarregado sobre um incêndio por acção de uma pressão interna. Deve estar em conformidade com as NP EN 3, NP EN 1866 e NP 4413;

65. «Exutor de fumo», dispositivo instalado na cobertura de um edifício ou de um espaço e susceptível de abertura em caso de incêndio, permitindo a desenfumagem por meios naturais;

66. «Fachada acessível», fachada através da qual é possível aos bombeiros lançar as operações de socorro a todos os pisos, quer directamente através de, no mínimo, uma saída correspondente a um caminho de evacuação, quer através dos pontos de penetração designados no presente regulamento;

67. «Fecho automático», propriedade de um elemento de construção que garante um vão de, em situação de incêndio, tomar ou retomar a posição que garante o fecho do vão sem intervenção humana;

68. «Fiscalização», examinar uma actividade para comprovar se cumpre com as normas em vigor;

69. «Funcionários», ocupantes de um edifício ou de um estabelecimento que nele desenvolvem uma actividade profissional relacionada com a utilização-tipo do edifício, que implica o conhecimento dos espaços afectos a essa utilização;

70. «Garagem», estabelecimento que integra oficinas de reparação e postos de abastecimento;

71. «Gare de superfície», gare ou terminal de transporte em que nenhum dos seus espaços satisfaz as condições de gare subterrânea;

72. «Gare mista», gare de transportes em que só alguns dos seus espaços satisfazem as condições de gare subterrânea;

73. «Gare subterrânea», gare de transporte que satisfaz simultaneamente as seguintes condições:

- a) estar situada abaixo do plano de referência;
- b) possuir menos de metade da superfície de cada fachada longitudinal em contacto com o ar livre; e
- c) estar totalmente coberta.

74. «Gare», Edifício ou parte de um edifício destinado a aceder a um ou mais meios de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo), constituindo espaço de interligação entre a via pública e esses meios de transporte;

75. «Grau de perigo de incêndio», é o maior ou menor perigo de incêndio numa parte ou na totalidade da totalidade da edificação em função das matérias nela armazenada, utilizadas ou processadas;

76. «Grupo hidropressor», conjunto de bombas, respectivos comandos e dispositivos de monitorização destinados a fornecer o caudal e pressão adequados a uma instalação hidráulica para combate a incêndios;

77. «Hidrante», equipamento permanentemente ligado a uma tubagem de distribuição de água à pressão, dispondo de órgãos de comando e uma ou mais saídas, destinado à extinção de incêndios ou ao reabastecimento de veículos de combate a incêndios. Os hidrantes podem ser de dois tipos: marco de incêndio ou boca-de-incêndio (de parede ou de pavimento);

78. «Imóveis classificados», os monumentos classificados;

79. «Impasse para um ponto de um espaço», situação, segundo a qual a partir de um ponto de um dado espaço a evacuação só é possível através do acesso a uma única saída, para o exterior ou para uma via de evacuação protegida, ou a saídas consideradas não distintas. A distância do impasse, expressa em metros, é medida desse ponto à única saída ou à mais próxima das saídas consideradas não distintas, através do eixo dos caminhos evidenciados, quando este Regulamento os exigir, ou tendo em consideração os equipamentos e mobiliários fixos a instalar ou em linha, se as duas situações anteriores não forem aplicáveis;

80. «Impasse para uma via horizontal», situação, segundo a qual, a partir de um ponto de uma dada via de evacuação horizontal, a evacuação só é possível num único sentido. O impasse é total se se mantém em todo o percurso até uma saída para uma via de evacuação vertical protegida, uma zona de segurança ou uma zona de refúgio. A distância do impasse total, expressa em metros, é medida pelo eixo da via, desde esse ponto até à referida saída. O impasse pode também ser parcial se se mantém apenas num troço da via até entroncar numa outra onde existam, pelo menos, duas alternativas de fuga. A distância do impasse parcial, expressa em metros, é medida pelo eixo do troço em impasse desde esse ponto até ao eixo da via horizontal onde entronca;

81. «Inspeção», acto de verificação da manutenção das condições de Protecção Contra Incêndios aprovadas ou licenciadas e da implementação das medidas de autoprotecção a realizar pelo SENSAP ou pelos serviços do município competentes;

82. «Isolamento térmico», propriedade de um elemento de construção com função de compartimentação de garantir que a temperatura na face não exposta ao fogo, desde o seu início e durante um período de tempo determinado, não se eleva acima de dado valor;

83. «Largura útil de vias de acesso», menor das larguras, medidas ao longo de toda a via de acesso a um edifício, descontando os espaços destinados ao estacionamento autorizado de veículos;

84. «Local de risco», a classificação de qualquer área de um edifício ou recinto, em função da natureza do risco de incêndio,

com excepção dos espaços interiores de cada fogo e das vias horizontais e verticais de evacuação, em conformidade com o disposto no artigo 9 do presente Regulamento;

85. «Marco de incêndio», hidrante, normalmente instalado na rede pública de abastecimento de água, dispondo de várias saídas, destinado a reabastecer os veículos de combate a incêndios. É um meio de apoio às operações de combate a um incêndio por parte dos bombeiros;

86. «Oficina de reparação», estabelecimento destinado, exclusivamente, à manutenção e reparação de veículos;

87. «Operações urbanísticas», os actos jurídicos ou as operações materiais de urbanização, de edificação do solo e das edificações nele implementadas para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros ou de abastecimento público de águas;

88. «Painel de cantonamento», elemento vertical de separação montado no tecto ou na parte inferior da cobertura de um local, com o fim de prevenir a propagação horizontal do fumo e gases de combustão;

89. «Parede de empena», parede lateral de um edifício, sem aberturas, com a função de isolamento relativamente a edifícios contíguos, já existentes ou a construir;

90. «Parque automático», parque de estacionamento coberto sem acesso ao público, no qual a movimentação e a arrumação dos veículos é feita exclusivamente por meios electromecânicos;

91. «Parque de campismo», recinto ao ar livre, destinado à instalação de tendas, bem como de reboques, caravanas, autocaravanas e demais material afecto à prática do campismo, podendo conter edifícios e estruturas desmontáveis ou permanentes de apoio, de lazer ou de alojamento destinados aos campistas;

92. «Parque de estacionamento aberto», parque de estacionamento coberto, sem boxes, cujas paredes exteriores dispõem, em cada compartimento corta-fogo dedicado a estacionamento, de aberturas permanentes cuja área é superior a 25% da área das paredes;

93. «Parque de estacionamento ao ar livre», parque de estacionamento fora da via pública, delimitado por uma envolvente sem cobertura;

94. «Parque de estacionamento coberto», parque de estacionamento delimitado por uma envolvente com cobertura;

95. «Parque de estacionamento com pisos desnivelados», parque de estacionamento em que cada piso se desenvolve em dois ou mais níveis distintos, comunicando entre si, desde que a diferença entre as cotas dos pavimentos não ultrapasse metade da altura piso a piso;

96. «Parque de estacionamento fechado», parque de estacionamento coberto onde não se verifica a condição que permita classificá-lo como aberto;

97. «Parque de estacionamento helicoidal», parque de estacionamento com pavimento contínuo, desenvolvendo-se em hélice ou com outra forma, no qual cada piso corresponde a um passo da hélice contado a partir do plano de referência;

98. «Pátio interior (átrio, poço de luz ou saguão)», vazio interior correspondente a um volume aproximadamente paralelepípedo cuja menor dimensão horizontal é inferior à respectiva altura. Consoante a existência ou não de cobertura designa-se respectivamente por coberto ou ao ar livre. O pátio interior é ainda designado por aberto, no caso de um ou mais pisos se encontrarem abertos em permanência sobre o vazio central ou fechado, quando as fachadas interiores forem totalmente protegidas por elementos de construção, quer à face desse vazio, quer recuadas. Designa-se por altura do pátio a distância medida

na vertical entre as cotas do átrio de acesso ao interior do vazio e do pavimento do último piso utilizado dando para esse vazio. Designa-se por menor dimensão do pátio interior a distância entre:

- a) topos das lajes da galeria – átrios abertos;
- b) elementos verticais de fachada – átrios cobertos fechados; e
- c) topos das lajes e elementos verticais – átrios abertos de um lado e fechados do outro.

99. «Pavilhão desportivo», edificação permanente, fechada e coberta, predominantemente destinada a manifestações de natureza desportiva ou à prática de actividades desportivas, com ou sem assistência pelo público;

100. «Pé-direito de referência», média aritmética do maior e do menor dos pés-direitos de um local ou de uma via de evacuação coberta. Quando existir tecto falso, este só deve ser tido em conta se o somatório das áreas das aberturas nele praticadas for inferior a 40% da sua área total, ou se o espaço compreendido entre o tecto falso e o tecto real estiver preenchido em mais de 50% do seu volume;

101. «Pé-direito livre», altura entre o pavimento e a face inferior das vigas aparentes do tecto, correspondendo à maior altura livre para pessoas ou objectos passarem sob a viga;

102. «Piso de saída», piso através do qual se garanta a evacuação das pessoas para local seguro no exterior. Se este piso for desnivelado relativamente ao plano de referência, deve ser ligado a ele através de um caminho de evacuação;

103. «Placa de estacionamento de aeronaves», espaço exterior numa aerogare destinado ao estacionamento, abastecimento ou manutenção de aeronaves, no qual se pode proceder ao embarque e desembarque de passageiros;

104. «Plano de actuação», documento, componente do plano de emergência, no qual está indicada a organização das operações a desencadear pelo delegado e agentes de segurança, em caso de ocorrência de uma situação perigosa;

105. «Plano de emergência interno», documento no qual estão indicadas as medidas de autoprotecção a adoptar, por uma entidade, para fazer face a uma situação de incêndio nas instalações ocupadas por essa entidade, nomeadamente a organização, os meios humanos e materiais a envolver e os procedimentos a cumprir nessa situação. Contém o plano de actuação e o de evacuação;

106. «Plano de evacuação», documento, componente do plano de emergência, no qual estão indicados os caminhos de evacuação, zonas de segurança, regras de conduta das pessoas e a sucessão de acções a terem lugar durante a evacuação de um local, estabelecimento, recinto ou edifício, em caso de incêndio;

107. «Plano de prevenção», documento no qual estão indicados a organização e os procedimentos a adoptar, por uma entidade, para evitar a ocorrência de incêndios e para garantir a manutenção do nível de segurança decorrente das medidas de autoprotecção adoptadas e a preparação para fazer face a situações de emergência;

108. «Plano de referência», plano de nível, à cota de pavimento do acesso destinado às viaturas de socorro, medida na perpendicular a um vão de saída directa para o exterior do edifício. No caso de existirem dois planos de referência, um principal e outro no tardo do edifício, é considerado o plano mais favorável para as operações dos bombeiros, isto é, o de menor cota para os pisos total ou parcialmente enterrados e o de maior cota para os restantes pisos;

109. «Plano de segurança», conjunto de medidas de autoprotecção (organização e procedimentos) tendentes a evitar a ocorrência de incêndios e a limitar as suas consequências. É composto por um plano de prevenção, um plano de emergência e os registos de segurança;

110. «Plano prévio de intervenção», documento elaborado por um corpo de bombeiros onde se descrevem os procedimentos, antecipadamente estudados, para uma intervenção de socorro;

111. «Planta de emergência», peça desenhada esquemática, referente a um dado espaço com a representação dos caminhos de evacuação e dos meios a utilizar em caso de incêndio, contendo ainda as instruções gerais de segurança aplicáveis a esse espaço. Deve estar conforme a NP 4386;

112. «Plataforma de embarque», espaço de uma gare ou terminal destinado ao acesso directo do público a um meio de transporte, podendo ser coberto ou ao ar livre;

113. «Posto de abastecimento», estabelecimento destinado, exclusivamente, ao fornecimento de carburantes e óleos;

114. «Posto de Segurança», local, permanentemente vigiado, dum edifício onde é possível controlar todos os sistemas de vigilância e de segurança, os meios de alerta e de comunicação interna, bem como os comandos a accionar em situação de emergência;

115. «Prevenção contra incêndio», conjunto de medidas e atitudes destinadas a diminuir a probabilidade de eclosão de um incêndio;

116. «Primeira intervenção», medida de autoprotecção que consiste na intervenção no combate a um incêndio desencadeada, imediatamente após a sua detecção, pelos ocupantes de um edifício, recinto ou estabelecimento;

117. «Produtos de construção», são os materiais de construção, os elementos de construção e os componentes isolados ou em módulos de sistemas pré-fabricados ou instalações, que permitem que as obras obedeçam às exigências essenciais, destinados a serem incorporados de forma permanente nas obras e a serem como tal colocados no mercado;

118. «Protecção contra incêndio», conjunto de medidas e atitudes destinadas a limitar os efeitos de um incêndio;

119. «Público», ocupantes de um edifício ou de um estabelecimento que não residem nem trabalham habitualmente nesse espaço;

120. «Reacção ao fogo», resposta de um produto ao contribuir pela sua própria decomposição para o início e o desenvolvimento de um incêndio, avaliada com base num conjunto de ensaios normalizados;

121. «Recinto itinerante», espaço delimitado, coberto ou não, afecto por um período de tempo limitado a um tipo concreto de actividade, que pelas suas características de construção se pode deslocar e instalar com facilidade;

122. «Recinto para espectáculos ao ar livre», espaço dotado de uma estrutura permanente ou desmontável, com uma envolvente aberta, podendo ou não ser parcialmente coberto, susceptível de ser utilizado para uma das actividades afectas à utilização-tipo VI;

123. «Recintos», espaços delimitados ao ar livre destinados a diversos usos, desde os estacionamento, aos estabelecimentos que recebem público, aos industriais, oficinas e armazéns, podendo dispor de construções de carácter permanente, temporário ou itinerante;

124. «Rede de incêndio armada», rede de água, exclusivamente destinada ao combate a incêndios, mantida permanentemente em carga e dotada de bocas-de-incêndio armadas;

125. «Rede húmida», tubagem fixa e rígida montada num edifício, permanentemente em carga, ligada a uma rede de água, exclusivamente destinada ao combate a incêndios;

126. «Rede seca», tubagem fixa e rígida montada, com carácter permanente, num edifício e destinada a ser ligada ao sistema de alimentação de água a fornecer pelos bombeiros e posta em carga no momento da utilização. Trata-se de uma instalação destinada a apoiar as operações de combate a um incêndio por parte dos

bombeiros. Para tal, dispõe de uma entrada de alimentação dupla com uniões instantâneas de 75 mm, em local exterior acessível aos bombeiros, e bocas-de-incêndio interiores não armadas, cada uma delas com duas saídas com uniões instantâneas de 52 mm;

127. «Registo resistente ao fogo», registo de accionamento automático com uma dada qualificação de resistência ao fogo determinada em ensaio normalizado de resistência ao fogo padrão, destinado a impedir a propagação de um incêndio ou dos seus efeitos através de uma conduta ou de uma abertura, durante um certo período de tempo;

128. «Registo», dispositivo móvel de obturação da secção de uma conduta ou de uma abertura, aberto ou fechado na sua posição normal, de comando automático ou manual;

129. «Registos de segurança», conjunto de documentos que contém os registos de ocorrências relevantes e de relatórios relacionados com a segurança contra incêndios. As ocorrências devem ser registadas com data de início e fim e responsável pelo seu acompanhamento, referindo-se, nomeadamente, à conservação ou manutenção das condições de segurança, às modificações, alterações e trabalhos perigosos efectuados, incidentes e avarias ou, ainda, visitas de inspecção. De entre os relatórios a incluir nos registos de segurança, destacam-se os das acções de instrução e de formação, dos exercícios de segurança e de eventuais incêndios ou outras situações de emergência;

130. «Resistência ao fogo padrão», resistência ao fogo avaliada num ensaio com um programa térmico de fogo normalizado;

131. «Resistência ao fogo», propriedade de um elemento de construção, ou de outros componentes de um edifício, de conservar durante um período de tempo determinado a estabilidade e ou a estanquidade, isolamento térmico, resistência mecânica, ou qualquer outra função específica, quando sujeito ao processo de aquecimento resultante de um incêndio;

132. «Saída de emergência», saída para um caminho de evacuação protegido ou para uma zona de segurança, que não está normalmente disponível para outra utilização pelo público;

133. «Saída», qualquer vão disposto ao longo dos caminhos de evacuação de um edifício que os ocupantes devam transpor para se dirigirem do local onde se encontram até uma zona de segurança;

134. «Saídas distintas em relação a um ponto», saídas para as quais, a partir desse ponto, se possam estabelecer linhas de percurso para ambas, tendo em conta o mobiliário principal fixo e o equipamento ou os caminhos evidenciados, quando este Regulamento os exigir, divergindo de um ângulo superior a 45°, medido em planta;

135. «Sala de condomínio», espaço reservado à reunião dos condóminos, podendo servir esporadicamente como local destinado a festas, desde que nele não seja confeccionada comida e o seu efectivo não ultrapasse 200 pessoas;

136. «Sala de diversão», espaço situado em edificação permanente, fechada e coberta, destinado a divertimentos públicos, nos quais o público possa circular livremente no decurso do funcionamento do espaço;

137. «Sala de espectáculos», espaço situado em edificação permanente, fechada e coberta, destinado à assistência pelo público a espectáculos de natureza artística, cultural ou recreativa;

138. «Salão polivalente», espaço situado em edificação permanente, fechada e coberta, susceptível de utilização para mais do que uma das actividades previstas para a utilização-tipo VI;

139. «Segunda intervenção», intervenção no combate a um incêndio desencadeada, imediatamente após o alarme, pelos bombeiros ou por equipas especializadas ao serviço do responsável de segurança de um edifício, parque de estacionamento, estabelecimento ou recinto;

140. «Silo para estacionamento», edifício destinado exclusivamente a parque de estacionamento. Só é admissível a existência de espaços distintos dos de estacionamento que sejam necessários ao funcionamento do silo, como compartimentos destinados à instalação de equipamentos técnicos ou à segurança e ao controlo dos veículos;

141. «Sistema automático de detecção e alarme de incêndio», sistema de alarme constituído por central de sinalização e comando, detectores automáticos de incêndio, botões para accionamento manual do alarme e meios difusores de alarme. Este sistema, numa situação de alarme de incêndios, também pode desencadear automaticamente outras acções, nomeadamente o alerta e o comando de dispositivos, sistemas ou equipamentos;

142. «Sistema de alarme de incêndio», conjunto de componentes que dão um alarme de incêndio, sonoro e ou visual ou qualquer outro, podendo também iniciar qualquer outra acção;

143. «Sistema de controlo de fumo», conjunto de meios e medidas construtivas, implantado num edifício ou num recinto, destinado a controlar a propagação do fumo, do calor e dos gases de combustão, durante um incêndio, através de um processo de varrimento, de pressurização relativa, ou misto;

144. «Sistema de cortina de água», sistema automático constituído por tubagens e aspersores de água que, após a detecção de um incêndio, projecta uma lâmina contínua de água segundo um plano vertical (cortina), isolando da penetração do fumo e das chamas dois espaços contíguos. Essa cortina deve irrigar uma superfície (tela, vidro, metal, etc.), melhorando o seu comportamento ao fogo.

145. «Sistema fixo de extinção», sistema fixo constituído por uma reserva adequada de agente extintor ligada permanentemente a um ou mais difusores fixos, pelos quais é projectado, manual ou automaticamente, o agente extintor para a extinção de um incêndio;

146. «Sistema modular de extinção», sistema fixo de extinção preparado para descarregar o agente extintor directamente sobre o material a arder ou sobre o risco identificado.

147. «Stande de exposição», espaço situado em edificação permanente, fechada e coberta, delimitável, destinado a exposição de produtos distintos de objectos de arte ou de natureza cultural, assim como à prestação de serviços;

148. «Tempo de evacuação», tempo necessário para que todos os ocupantes de um edifício, ou de parte dele, atinjam uma zona de segurança, a partir da emissão do sinal de evacuação;

149. «Tempo de resposta», tempo entre o primeiro alerta e a chegada ao local dos veículos de socorro dos bombeiros, com a dimensão adequada a dar início ao combate a incêndios;

150. «Unidade de passagem (UP)», unidade teórica utilizada na avaliação da largura necessária à passagem de pessoas no decurso da evacuação. A correspondência em unidades métricas, arredondada por defeito para o número inteiro mais próximo, é a seguinte:

a) 1 UP = 0,9 m;

b) 2 UP = 1,4 m; e

c) N UP = N × 0,6 m (para N > 2).

151. «Utilização-tipo», classificação do uso dominante de qualquer edifício ou recinto, incluindo os estacionamentos, os diversos tipos de estabelecimentos que recebem público, os industriais, oficinas e armazéns, em conformidade com o disposto no artigo 7 do presente Regulamento;

152. «Veículo estacionado», veículo imobilizado, não envolvido em operações de carga ou descarga;

153. «Via de acesso de uma utilização-tipo», via exterior, pública ou com ligação à via pública, donde seja possível aos bombeiros lançar eficazmente as operações de salvamento

de pessoas e de combate ao incêndio, a partir do exterior ou pelo interior de edifícios recorrendo a caminhos de evacuação horizontais ou verticais;

154. «Via de evacuação enclausurada ou protegida interior», via de evacuação protegida, estabelecida no interior do edifício, dotada de sistema de controlo de fumo e de envolvente com uma resistência ao fogo especificada;

155. «Via de evacuação exterior», via de evacuação protegida, ao ar livre ou ampla e permanentemente ventilada, que está suficientemente separada do resto do edifício ou de edifícios vizinhos, quer em afastamento quer por elementos de construção cuja resistência ao fogo padrão está de acordo com o explicitado no presente Regulamento. Esta via pode estar totalmente no exterior de um edifício ou nele parcialmente encastrada, devendo, neste caso, dispor de uma abertura, ao longo dos elementos de construção em contacto com o exterior, abrangendo todo o espaço acima da respectiva guarda;

156. «Via de evacuação protegida», via de evacuação dotada de meios que conferem aos seus utentes protecção contra os gases, o fumo e o fogo, durante o período necessário à evacuação. Os revestimentos dos elementos de construção envolventes das vias de evacuação protegidas devem exibir uma reacção ao fogo conforme as especificações do presente regulamento. Numa via de evacuação protegida não podem existir ductos, não protegidos, para canalizações, lixos ou para qualquer outro fim, nem quaisquer acessos a ductos, nem canalizações de gases combustíveis ou combustíveis, líquidos combustíveis ou instalações eléctricas. Exceptuam-se, neste último caso, as que sejam necessárias à sua iluminação, detecção de incêndios e comando de sistemas ou dispositivos de segurança ou, ainda, de comunicações em tensão reduzida. Exceptuam-se ainda as canalizações de água destinadas ao combate a incêndios;

157. «Via de evacuação», comunicação horizontal ou vertical de um edifício que, nos termos do presente regulamento, apresenta condições de segurança para a evacuação dos seus ocupantes. As vias de evacuação horizontais podem ser corredores, antecâmaras, átrios, galerias ou, em espaços amplos, passarelas explicitamente marcadas no pavimento para esse efeito, que respeitem as condições do presente Regulamento. As vias de evacuação verticais podem ser escadas, rampas, ou escadas e tapetes rolantes inclinados, que respeitem as condições do presente Regulamento. As vias de evacuação podem ser protegidas ou não. As vias de evacuação protegidas podem ser enclausuradas (interiores) ou exteriores. As vias de evacuação não protegidas são as que não garantem, total ou parcialmente, as condições regulamentares das vias protegidas, embora possam ser autorizadas nas condições expressas neste Regulamento;

158. «Vistorias», acto de verificação do cumprimento das condições de Protecção Contra Incêndios e dos respectivos projectos e fichas de segurança, com vista a emissão de autorização de utilização ou funcionamento ou certificação de utilização-tipo;

159. «Zona de refúgio», local num edifício, temporariamente seguro, especialmente dotado de meios de protecção, de modo que as pessoas não venham a sofrer dos efeitos directos de um incêndio no edifício;

160. «Zona de segurança de um edifício», local, no exterior do edifício, onde as pessoas se possam reunir, protegidas dos efeitos directos de um incêndio naquele;

161. «Zona enfumada», espaço compreendido entre a zona livre de fumo e a cobertura ou o tecto;

162. «Zona livre de fumo», espaço compreendido entre o pavimento e a face inferior dos painéis de cantonamento suspensos do tecto ou, caso estes não existam, a face inferior dos lintéis dos vãos nas paredes.

Anexo I

Classes de reacção ao fogo para produtos de construção

A classificação de desempenho de reacção ao fogo para produtos de construção é a constante dos quadros seguintes e atende aos seguintes factores, dependendo do produto em questão:

- a) ΔT – aumento de temperatura [$^{\circ}\text{C}$];
- b) Δm – perda de massa [%];
- c) t_f – tempo de presença da chama «duração das chamas persistentes» [s];
- d) PCS – poder calorífico superior [MJ kg^{-1} , MJ kg^{-2} ou MJ m^{-2} , consoante os casos];
- e) FIGRA – taxa de propagação do fogo [W s^{-1}];
- f) $\text{THR}_{600\text{s}}$ – calor total libertado em 600 s [MJ];
- g) LFS – propagação lateral das chamas «comparado com o bordo da amostra» [m];
- h) SMOGRA – taxa de propagação do fumo [$\text{m}^2 \text{s}^{-2}$]; TSP600 s – produção total de fumo em 600 s [m^2];
- i) F_s – propagação das chamas [mm];
- j) Libertação de gotículas ou partículas incandescentes;
- k) Fluxo crítico – fluxo radiante correspondente à extensão máxima da chama «só para pavimentos».

Quadro I
Classes de reacção ao fogo para produtos de construção, excluindo pavimentos

Classe	Factores de classificação	Classificação complementar
A1	ΔT , Δm , t_f e PCS	
A2	ΔT , Δm , t_f , PCS, FIGRA, LFS e $\text{THR}_{600\text{s}}$.	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
B	FIGRA, LFS, $\text{THR}_{600\text{s}}$ e F_s .	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
C	FIGRA, LFS, $\text{THR}_{600\text{s}}$ e F_s .	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
D	FIGRA e F_s	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
E	F_s	Gotículas ou partículas incandescentes «aprovação ou reprovação».
F	Desempenho não determinado	

Quadro II

Classes de reacção ao fogo para produtos de construção de pavimentos, incluindo os seus revestimentos

Classe	Factores de classificação	Classificação complementar
A1 _{FL}	ΔT , Δm , t_f e PCS	
A2 _{FL}	ΔT , Δm , t_f , PCS e fluxo crítico.	Produção de fumo «s1 ou s2».
B _{FL}	Fluxo crítico e F_s	Produção de fumo «s1 ou s2».
C _{FL}	Fluxo crítico e F_s	Produção de fumo «s1 ou s2».
D _{FL}	Fluxo crítico e F_s	Produção de fumo «s1 ou s2».
E _{FL}	F_s	
F _{FL}	Desempenho não determinado.	

Quadro III

Classes de reacção ao fogo de produtos lineares para isolamento térmico de condutas

Classe	Factores de classificação	Classificação complementar
A1 _L	ΔT , Δm , t_f e PCS	
A2 _L	ΔT , Δm , t_f , PCS, FIGRA, LFS e THR _{600s}	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
B _L	FIGRA, LFS, THR _{600s} e F_s	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
CL	FIGRA, LFS, THR _{600s} e F_s	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
D _L	FIGRA, THR _{600s} e F_s	Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotículas ou partículas incandescentes «d0, d1 ou d2».
E _L	F_s	Gotículas ou partículas incandescentes «aprovação ou reprovação».
F _L	Desempenho não determinado.	

Quadro IV

Classes de reacção ao fogo, desempenho, cenário do incêndio e de libertação de calor dos produtos de construção.

Classe	Desempenho	Cenário do incêndio e libertação de calor		Exemplos de produtos
A1	Não contribui para o incêndio	Fogo totalmente desenvolvido na sala	Pelo menos 60 kW/m ²	Pedra, tijolos de betão, cerâmica, vidro, aço e muitos dos produtos metálicos
A2	Não contribui para o incêndio	Fogo totalmente desenvolvido na sala	Pelo menos 60 kW/m ²	Produtos semelhantes aos da classe A1, incluindo Pequenas quantidades de compostos orgânicos.
B	Contribuição muito limitada ao incêndio	Um único item em chamas numa sala	40 kW/m ² numa área limitada	Placas de gesso com superfície diferente (fina) forros. Produtos de madeira retardadores de fogo.
C	Contribuição limitada ao incêndio	Um único item em chamas numa sala	40 kW/m ² numa área limitada	Espuma fenólica, placas de gesso com diferentes forros de superfície (mais espessos do que na classe B).
D	Contribuição aceitável para o incêndio	Um único item em chamas numa sala	40 kW/m ² numa área limitada	Produtos de madeira com espessura ≥ 10 mm e densidade ≥ 400 kg/m ³ (dependendo de uso final).
E	Contribuição aceitável para o incêndio	Ataque de pequena chama	Chama acima de 20 mm	Fibras de baixa densidade. isolamento à base de plástico produtos.
F	Desempenho não requerido	—	—	Produtos não testados (sem requisitos).

Anexo II

Classes de resistência ao fogo padrão para produtos de construção

A classificação de desempenho de resistência ao fogo padrão para produtos de construção é a constante dos quadros seguintes e atende aos seguintes parâmetros, dependendo do elemento de construção em questão:

- a) R – capacidade de suporte de carga;
- b) E – estanquidade a chamas e gases quentes;
- c) I – isolamento térmico;
- d) W – radiação;
- e) M – acção mecânica;
- f) C – fecho automático;
- g) S – passagem de fumo;
- h) P ou PH – continuidade de fornecimento de energia e ou de sinal;
- i) G – resistência ao fogo;
- j) K – capacidade de protecção contra o fogo.

Quadro I

Classificação para elementos com funções de suporte de carga e sem função de compartimentação resistente ao fogo

Aplicação: paredes, pavimentos, cobertura, vigas, pilares, varandas, escadas, passagens

Normas EN 13501-2; EN 1365-1, 2, 3, 4, 5, 6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificação	Duração «em minuto»									
R	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360

Quadro II

Classificação para elementos com funções de suporte de carga e de compartimentação resistente ao fogo

Aplicação: paredes

Normas EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificação	Duração «em minuto»								
RE		20	30		60	90	120	180	240
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240
REI-M		20	30		60	90	120	180	240
REW		20	30		60	90	120	180	240

Aplicação: pavimentos e coberturas

Normas EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2

Classificação	Duração «em minuto»								
RE		20	30		60	90	120	180	240
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

Quadro III

Classificação para produtos e sistemas para protecção de elementos ou partes de obras com funções de suporte de carga

Aplicação: tectos sem resistência independente ao fogo

Normas EN 13501-2; EN 13381-1

Classificação – expressa nos mesmos termos do elemento que é protegido.

Nota. – Se também cumprir os critérios relativamente ao fogo «seminatural», o símbolo «sn» é acrescentado à classificação.

Aplicação: revestimentos, revestimentos exteriores e painéis de protecção contra o fogo

Normas EN 13501-2; EN 13381-2 a 7

Classificação – expressa nos mesmos termos do elemento que é protegido.

Quadro IV

Classificação para elementos ou partes de obras sem funções de suporte de carga e produtos a eles destinados

Aplicação: divisórias «incluindo divisórias com porções não isoladas»

Normas EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificação	Duração «em minuto»								
E		20	30		60	90	120		
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI-M			30		60	90	120		
EW		20	30		60	90	120		

Aplicação: tectos com resistência independente ao fogo

Normas EN 13501-2; EN 1364-2

Classificação	Duração «em minuto»								
EI	15		30	45	60	90	120	180	240

Nota. – A classificação é complementada por «a→b, b→a ou a↔b», indicando se o elemento foi ensaiado e cumpre os critérios para o fogo de cima, de baixo ou para ambos.

Aplicação: fachadas e paredes exteriores «incluindo elementos envidraçados»

Normas EN 13501-2; EN 1364-3, 4, 5, 6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

Classificação	Duração «em minuto»						
E	15		30		60	90	120
EI	15		30		60	90	120
EW		20	30		60		

Nota. – A classificação é complementada por «i→o, o→i ou i↔o» consoante cumpram os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos. Onde aplicável, estabilidade mecânica significa que não há partes em colapso passíveis de causar danos pessoais durante o período da classificação E ou EI.

Aplicação: pisos falsos

Normas EN 13501-2; EN 1366-6

Classificação	Duração «em minuto»								
R.	15		30						
RE			30						
REI			30						
REW			30						

Nota. – A classificação é complementada pela adição do sufixo «f», indicando resistência total ao fogo, ou do sufixo «r», indicando exposição apenas à temperatura constante reduzida.

Aplicação: vedações de aberturas de passagem de cabos e tubagens

Normas EN 13501-2; EN 1366-3, 4

Classificação	Duração «em minuto»								
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

**Aplicação: portas e portadas corta-fogo e respectivos dispositivos de fecho
«incluindo as que comportem envidraçados e ferragens»**

Normas EN 13501-2; EN 1634-1

Classificação	Duração «em minuto»								
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EW		20	30		60				

Nota. – A classificação I é complementada pela adição dos sufixos «1» ou «2» consoante a definição do isolamento utilizada. A adição do símbolo «C» indica que o produto satisfaz também o critério de fecho automático «ensaio *pass/fail*» ⁽¹⁾.

(1) A classificação «C» deve ser complementada pelos dígitos 0 a 5, de acordo com a categoria utilizada; os pormenores devem ser incluídos na especificação técnica relevante do produto.

Aplicação: portas de controlo do fumo

Normas EN 13501-2; EN 1634-3

Classificação – S200 ou Sa (consoante as condições de ensaio cumpridas).

Nota. – A adição do símbolo «C» indica que o produto satisfaz também o critério de fecho automático «ensaio *pass/fail*» ⁽¹⁾.

(1) A classificação «C» deve ser complementada pelos dígitos 0 a 5, de acordo com a categoria utilizada; os pormenores devem ser incluídos na especificação técnica relevante do produto.

**Aplicação: obturadores para sistemas de transporte contínuo por correias
ou carris**

Normas EN 13501-2; EN 1366-7

Classificação	Duração «em minuto»								
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EW		20	30		60				

Nota. – A classificação I é complementada pela adição dos sufixos «1» ou «2» consoante a definição do isolamento utilizada. A adição do símbolo «C» indica que o produto satisfaz também o critério de fecho automático «ensaio *pass/fail*»⁽¹⁾.

(1) A classificação «C» deve ser complementada pelos dígitos 0 a 5, de acordo com a categoria utilizada; os pormenores devem ser incluídos na especificação técnica relevante do produto.

Aplicação: condutas e ductos

Normas EN 13501-2; EN 1366-5

Classificação	Duração «em minuto»								
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

Nota. – A classificação é complementada por «i→o, o→i ou i↔o» consoante cumpram os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos. Os símbolos «v_e» e ou «h_o» indicam, além disso, a adequação a uma utilização vertical e ou horizontal.

Aplicação: chaminés

Normas EN 13501-2; EN 13216

Classificação – G + distância «mm»; por exemplo, G50

Nota. – Distância não exigida aos produtos de construção de encastrar.

Aplicação: revestimentos para paredes e coberturas

Normas EN 13501-2; EN 13381-8

Classificação – K.

Nota. – Ensaio *pass/fail*.

Quadro V

Classificação para produtos destinados a sistemas de ventilação «excluindo exaustores de fumo e de calor»

Aplicação: condutas de ventilação

Normas EN 13501-3; EN 1366-1

Classificação	Duração «em minuto»							
E			30		60			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180 240

Nota. – A classificação é complementada por «i→o, o→i ou i↔o» consoante cumpram os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos, respectivamente. Os símbolos «v_e» e ou «h_o» indicam, além disso, a adequação a uma utilização vertical e ou horizontal. A adição do símbolo «S» indica o cumprimento de uma restrição suplementar às fugas.

Aplicação: registos corta-fogo

Normas EN 13501-3; EN 1366-2

Classificação	Duração «em minuto»							
E			30		60	90	120	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180 240

Nota. – A classificação é complementada por «i→o, o→i ou i↔o» consoante cumpram os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos, respectivamente. Os símbolos «v_e e ou h_o» indicam, além disso, a adequação a uma utilização vertical e ou horizontal. A adição do símbolo «S» indica o cumprimento de uma restrição suplementar às fugas.

Quadro VI

Classificação para produtos incorporados em instalações

Aplicação: cabos eléctricos e de fibra óptica e acessórios; tubos e sistemas de protecção de cabos eléctricos contra o fogo

Classificação	Duração «em minuto»							
P	15		30		60	90	120	

Aplicação: cabos ou sistemas de energia ou sinal com pequeno diâmetro «menos de 200 mm e com condutores de menos de 2,5 mm²»

Normas EN 13501-3; EN 50200

Classificação	Duração «em minuto»							
PH	15		30		60	90	120	

Anexo III

Categorias e factores do risco

1. As utilizações-tipo dos edifícios e recintos em matéria de risco de incêndio podem ser da 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a categorias, nos termos dos quadros I a X do anexo III e são consideradas respectivamente de risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito elevado.
2. São factores de risco:
 - a) Utilização-tipo I - altura da utilização-tipo e número de pisos abaixo do plano de referência, a que se refere o quadro I abaixo:

Quadro I

Categorias de risco da utilização-tipo I «Habitacionais»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo I	
	Altura da UT I	Número de pisos ocupados pela UT I abaixo do plano de referência
1. ^a	≤ 9 m	≤ 1
2. ^a	≤ 28 m	≤ 3
3. ^a	≤ 50 m	≤ 5
4. ^a	> 50 m	> 5

- b) Utilização-tipo II - espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e a área bruta, a que se refere o quadro II abaixo:

Quadro II

Categorias de risco da utilização-tipo II «Estacionamentos»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo II, quando integrada em edifício			Ao ar livre
	Altura da UT II	Área bruta ocupada pela UT II	Número de pisos ocupados pela UT II abaixo do plano de referência	
1. ^a	-			sim
	≤ 9 m	≤ 3200 m ²	≤ 1	Não
2. ^a	≤ 28 m	≤ 9600 m ²	≤ 3	Não
3. ^a	≤ 28 m	≤ 32 000 m ²	≤ 5	Não
4. ^a	> 28 m	> 32 000 m ²	> 5	Não

- c) Utilizações-tipo III – altura da utilização-tipo e efectivo, a que se refere o quadro III abaixo:

Quadro III
Categorias de risco da UT III «Administrativos»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo III	
	Altura da UT III	Efectivo da UT III
1. ^a	≤ 9 m	≤ 100
2. ^a	≤ 28 m	≤ 1 000
3. ^a	≤ 50 m	≤ 5 000
4. ^a	> 50 m	> 5 000

- d) Utilizações-tipo IV e V - altura da utilização-tipo, efectivo, efectivo em locais de risco D ou E e, apenas para a 1.^a categoria de risco, saída independente directa ao exterior de locais do risco D ou E, ao nível do plano de referência, a que se refere o quadro IV abaixo:

Quadro IV
Categorias de risco da utilização-tipo IV «Escolares» e V «Hospitalares e lares de idosos»

Categoria	Critérios referentes às utilizações-tipo IV e V			Locais de risco D ou E com saídas independentes directas ao exterior no plano de referência
	Altura da UT IV ou V	Efectivo da UT IV ou V		
		Efectivo	Efectivo em locais de risco D ou E	
1. ^a	≤ 9 m	≤ 100	≤ 25	Aplicável a todos
2. ^a	≤ 9 m	≤ 500 *	≤ 100	Não aplicável
3. ^a	≤ 28 m	≤ 1 500 *	≤ 400	Não aplicável
4. ^a	> 28 m	>1 500	> 400	Não aplicável

* Nas utilizações-tipo IV, onde não existam locais de risco D ou E, os limites máximos do efectivo das 2.^a e 3.^a categorias de risco podem aumentar em 50%

- e) Utilizações-tipo VI e IX - espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e efectivo, a que se refere o quadro V abaixo:

Quadro V

Categorias de risco das utilizações-tipo VI «Espectáculos e reuniões públicas» e IX «Desportivos e de lazer»

Categoria	Critérios referentes às utilizações-tipo VI e IX, quando integradas em edifício			Ao ar livre
	Altura da UT VI ou IX	Número de pisos ocupados pela UT VI ou IX abaixo do plano de referência	Efectivo da UT VI ou IX	Efectivo da UT VI ou IX
1. ^a	-			≤ 1 000
	≤ 9 m	0	≤ 100	-
2. ^a	-			≤ 15 000
	≤ 28 m	≤ 1	≤ 1 000	-
3. ^a	-			≤ 40 000
	≤ 28 m	≤ 2	≤ 5 000	-
4. ^a	-			> 40 000
	> 28 m	> 2	> 5 000	-

- f) Utilização-tipo VII - altura da utilização-tipo, efectivo, efectivo em locais de risco E e, apenas para a 1.^a categoria de risco, saída independente directa ao exterior de locais do risco E, ao nível do plano de referência, a que se refere o quadro VI abaixo:

Quadro VI

Categorias de risco da utilização-tipo VII «Hoteleiros e restauração»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo VII			Locais de risco E com saídas independentes directas ao exterior no plano de referência
	Altura da UT VII	Efectivo da UT VII		
		Efectivo	Efectivo em locais de risco E	
1. ^a	≤ 9 m	≤ 100	≤ 50	Aplicável a todos
2. ^a	≤ 9 m	≤ 500	≤ 200	Não aplicável
3. ^a	≤ 28 m	≤ 1 500	≤ 800	Não aplicável
4. ^a	> 28 m	>1 500	> 800	Não aplicável

- g) Utilização-tipo VIII - altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e efectivo, a que se refere o quadro VII abaixo:

Quadro VII
Categorias de risco da utilização-tipo VIII «Comerciais e gares de transportes»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo VIII		
	Altura da UT VIII	Número de pisos ocupados pela UT VIII abaixo do plano de referência	Efectivo da UT VIII
1. ^a	≤ 9 m	0	≤ 100
2. ^a	≤ 28 m	≤ 1	≤ 1 000
3. ^a	≤ 28 m	≤ 2	≤ 5 000
4. ^a	> 28 m	> 2	> 5 000

h) Utilizações-tipo X - altura da utilização-tipo e efectivo, a que se referem o quadro VIII abaixo:

Quadro VIII
Categorias de risco da UT X «Museus e galerias de arte»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo X	
	Altura da UT X	Efectivo da UT X
1. ^a	≤ 9 m	≤ 100
2. ^a	≤ 28 m	≤ 500
3. ^a	≤ 28 m	≤ 1 500
4. ^a	> 28 m	> 1 500

i) Utilização-tipo XI - altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência, efectivo e carga de incêndio, calculada com base no valor de densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o quadro IX abaixo:

Quadro IX
Categorias de risco da utilização-tipo XI «Bibliotecas e arquivos»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo XI			
	Altura da UT XI	Número de pisos ocupados pela UT XI abaixo do plano de referência	Efectivo da UT XI	Carga de incêndio modificada da UT XI
1. ^a	≤ 9 m	≤ 0	≤ 100	≤ 5 000 MJ/m ²
2. ^a	≤ 28 m	≤ 1	≤ 500	≤ 50 000 MJ/m ²
3. ^a	≤ 28 m	≤ 2	≤ 1 500	≤ 150 000 MJ/m ²
4. ^a	> 28 m	> 2	> 1 500	> 150 000 MJ/m ²

j) Utilização-tipo XII - espaço coberto ou ao ar livre, número de pisos abaixo do plano de referência e densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o quadro X abaixo:

Quadro X
Categorias de risco da utilização-tipo XII «Industriais, oficinas e armazéns»

Categoria	Critérios referentes à utilização-tipo XII		
	Integrada em edifício		Ao ar livre
	Carga de incêndio modificada da UT XII	Número de pisos ocupados pela UT XII abaixo do plano de referência	Carga de incêndio modificada da UT XII
1. ^a	≤ 500 MJ/m ² *	0	≤ 1 000 MJ/m ² *
2. ^a	≤ 5 000 MJ/m ² *	≤ 1	≤ 10 000 MJ/m ² *
3. ^a	≤ 15 000 MJ/m ² *	≤ 1	≤ 30 000 MJ/m ² *
4. ^a	> 15 000 MJ/m ² *	> 1	> 30 000 MJ/m ² *

* Nas utilizações-tipo XII, destinadas exclusivamente a armazéns, os limites máximos da carga de incêndio modificada devem ser 10 vezes superiores aos indicados neste quadro.

Quadro XI
Grau de perigo de incêndio «Industriais, oficinas e armazéns»

Pergunta	Resposta		Graus de Perigo de Incêndio							
	Sim	Não	1	2	3	4	5	6	7	8
A matéria é de combustão rápida?	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2
Em caso de incêndio a velocidade de propagação é grande?	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2
As condições locais e de serviço são favoráveis ao aparecimento do incêndio?	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2

Anexo IV**Elementos do projecto da especialidade de PCIE, exigido para os edifícios e recintos****ARTIGO 1****(Projecto da especialidade de PCIE)**

O projecto de especialidade é o documento que define as características do edifício ou recinto no que se refere à especialidade de segurança contra incêndio, do qual devem constar as seguintes peças escritas e desenhadas:

- a) Memória descritiva e justificativa, a elaborar em conformidade com o artigo 2 deste anexo V, na qual o autor do projecto deve definir de forma clara quais os objectivos pretendidos e as principais estratégias para os atingir e identificar as exigências de segurança contra incêndio que devem ser contempladas no projecto de arquitectura e das restantes especialidades a concretizar em obra, em conformidade com o presente Regulamento; e
- b) Peças desenhadas à escalas convenientes e outros elementos gráficos que explicitem a acessibilidade para veículos de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes exteriores e o posicionamento do edifício ou recinto relativamente aos edifícios ou recintos vizinhos, a planimetria e altimetria dos espaços em apreciação, a classificação dos locais de risco, os efectivos totais e parciais, as características de resistência ao fogo que devem possuir os elementos de construção, as vias de evacuação e as saídas e, finalmente, a posição em planta de todos os dispositivos, equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio previstos para esses espaços.

ARTIGO 2**(Conteúdo da memória descritiva e justificativa de PCIE)**

A memória descritiva e justificativa do projecto da especialidade de PCIE deve, quando aplicáveis, conter referência aos seguintes aspectos, pela ordem considerada mais conveniente:

I. Introdução:

1. Objectivo;
2. Localização;
3. Caracterização e descrição:
 - a) utilizações-tipo; e
 - b) descrição funcional e respectivas áreas, piso a piso.

4. Classificação e identificação do risco:

- a) locais de risco;
- b) factores de classificação de risco aplicáveis; e
- c) categorias de risco.

II. Condições exteriores:

1. Vias de acesso;
2. Acessibilidade às fachadas;
3. Limitações à propagação do incêndio pelo exterior;
4. Disponibilidade de água para os meios de socorro.

III. Resistência ao fogo de elementos de construção:

1. Resistência ao fogo de elementos estruturais e incorporados em instalações;
2. Isolamento entre utilizações-tipo distintas;
3. Compartimentação geral corta-fogo;

4. Isolamento e protecção de locais de risco;
5. Isolamento e protecção de meios de circulação:
 - a) protecção das vias horizontais de evacuação;
 - b) protecção das vias verticais de evacuação;
 - c) isolamento de outras circulações verticais;
 - d) isolamento e protecção das caixas dos elevadores; e
 - e) isolamento e protecção de canalizações e condutas.

IV. Reacção ao fogo de materiais:

1. Revestimentos em vias de evacuação:
 - a) vias horizontais;
 - b) vias verticais; e
 - c) câmaras corta-fogo.
2. Revestimentos em locais de risco;
3. Outras situações.

V. Evacuação:

1. Evacuação dos locais:
 - a) dimensionamento dos caminhos de evacuação e das saídas; e
 - b) distribuição e localização das saídas.
2. Caracterização das vias horizontais de evacuação;
3. Caracterização das vias verticais de evacuação;
4. Localização e caracterização das zonas de refúgio.

VI. Instalações técnicas:

1. Instalações de energia eléctrica:
 - a) fontes centrais de energia de emergência e equipamentos que alimentam;
 - b) fontes locais de energia de emergência e equipamentos que alimentam;
 - c) condições de segurança de grupos electrogéneos e unidades de alimentação ininterrupta; e
 - d) cortes geral e parciais de energia.
2. Instalações de aquecimento:
 - a) condições de segurança de centrais térmicas; e
 - b) condições de segurança da aparelhagem de aquecimento.
3. Instalações de confecção e de conservação de alimentos:
 - a) instalação de aparelhos;
 - b) ventilação e extracção de fumo e vapores; e
 - c) dispositivos de corte e comando de emergência.
4. Evacuação de efluentes de combustão;
5. Ventilação e condicionamento de ar;
6. Elevadores:
 - a) condições gerais de segurança; e
 - b) elevador para uso dos bombeiros em caso de incêndio.
7. Instalações de armazenamento e utilização de líquidos e gases combustíveis:
 - a) condições gerais de segurança;
 - b) dispositivos de corte e comando de emergência.

VII. Equipamentos e sistemas de segurança:

1. Sinalização;
2. Iluminação de emergência;
3. Sistema de detecção, alarme e alerta:
 - a) concepção do sistema e espaços protegidos;
 - b) configuração de alarme;
 - c) características técnicas dos elementos constituintes do sistema;
 - d) funcionamento genérico do sistema (alarmes e comandos);

4. Sistema de controlo de fumo:
 - a) espaços protegidos pelo sistema; e
 - b) caracterização de cada instalação de controlo de fumo.
5. Meios de intervenção:
 - a) critérios de dimensionamento e de localização;
 - b) meios portáteis e móveis de extinção;
 - c) concepção da rede de incêndios e localização das bocas-de-incêndio;
 - d) caracterização do depósito privativo do serviço de incêndios e concepção da central de bombagem; e
 - e) caracterização e localização das alimentações da rede de incêndios.
6. Sistemas fixos de extinção automática de incêndios:
 - a) espaços protegidos por sistemas fixos de extinção automática; e
 - b) critérios de dimensionamento de cada sistema.
7. Sistemas de cortina de água:
 - a) utilização dos sistemas; e
 - b) concepção de cada sistema.
8. Controlo de poluição de ar:
 - a) espaços protegidos por sistemas de controlo de poluição; e
 - b) concepção e funcionalidade de cada sistema.
9. Detecção automática de gás combustível:
 - a) espaços protegidos por sistemas de detecção de gás combustível;
 - b) concepção e funcionalidade de cada sistema;
10. Drenagem de águas residuais da extinção de incêndios;
11. Posto de segurança:
 - a) localização e protecção; e
 - b) meios disponíveis.
12. Outros meios de protecção dos edifícios.

ARTIGO 3

(Conteúdo das peças desenhadas de PCIE)

O projecto da especialidade de PCIE deve incluir as seguintes peças desenhadas:

- a) planta de localização à escala de 1:2000 ou de 1:5000;
- b) cortes e alçados, à escala de 1:100 ou de 1:200, evidenciando a envolvente até 5m;

- c) planta de implantação à escala de 1:200 ou de 1:500, evidenciando a acessibilidade para veículos de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes exteriores e o posicionamento do edifício ou recinto relativamente aos edifícios ou recintos vizinhos; e
- d) plantas de todos os pisos, à escala de 1:100 ou de 1:200, representando, para os espaços em apreciação, a classificação dos locais de risco, os efectivos totais e parciais, as características de resistência ao fogo que devem possuir os elementos de construção, as vias de evacuação e as saídas e, finalmente, a posição em planta de todos os dispositivos, equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio previstos para esses espaços.

Anexo V

Fichas de segurança

ARTIGO 1

(Elaboração das fichas de segurança)

1. As fichas de segurança referidas no n.º 2 do artigo 14 do presente regulamento, aplicáveis às utilizações-tipo dos edifícios e recintos da 1.ª categoria de risco, devem ser elaboradas com base em modelos a definir exclusivamente pelo SENSAP.

2. Compete ao SENSAP proceder a todas as actualizações dos modelos de fichas de segurança referidas no número anterior que venham eventualmente a ser consideradas necessárias.

ARTIGO 2

(Elementos técnicos)

As fichas de segurança devem desenvolver os seguintes elementos técnicos:

- a) identificação;
- b) caracterização dos edifícios e das utilizações-tipo;
- c) condições exteriores aos edifícios;
- d) resistência ao fogo dos elementos de construção;
- e) reacção ao fogo dos materiais de construção;
- f) condições de evacuação dos edifícios;
- g) instalações técnicas dos edifícios;
- h) equipamentos e sistemas de segurança dos edifícios;
- i) observações; e
- j) notas explicativas do preenchimento das fichas de segurança.

Anexo VI
Auto de notícia

EMBLEMA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR
SERVIÇO NACIONAL DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Comando Nacional ☐

Comando Distrital _____

Comando

Quartel _____

Provincial _____

Auto de Notícia

Aos _____ dias do mês de _____ dois mil e
_____ pelas _____ H _____, no local de

Cidade/Distrito/Província de _____

_____ verifiquei que o Sr.(a)

filho (a)

_____, e
de

_____,
no estado civil de _____ e exercendo a
profissão de _____, nascido (a) a _____ /
_____ / _____, natural de

_____ e residente
em _____, titular
do B.I. n.º _____, emitido pelo Arquivo de
Identificação de

_____, cometeu o
seguinte
facto: _____

_____. Tal facto infringe o

disposto no ⁽¹⁾ _____ constituindo
uma infracção punida pelo ⁽²⁾ _____ com a
multa de _____.
São testemunhas ⁽³⁾

⁽⁴⁾ _____, _____ / _____ de
20 ____.

O Autuante

⁽⁵⁾ _____
⁽⁶⁾ _____

¹ Indicar a legislação que prevê a infracção.

² Indicar a legislação que pune a infracção.

³ Na falta de testemunhas, deve assinar pelo menos mais um agente que acompanha o autuante, indicando o nome completo e a categoria.

⁴ Local.

⁵ Nome completo do autuante.

⁶ Categoria do autuante